ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα	Κυριακή, 17 Μαΐου 2026

						ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου										
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6					
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
	ΤΕ (MW)					5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)																		Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	44,02	36,77	7,25	0,00				1	1	1									1	1		11,23	15,41	77%	75%	5.732
	01:00	41,88	34,38	7,50	0,00				1	1	1									1	1		13,62	14,13	71%	75%	5.310
	02:00	40,69	34,28	6,41	0,00				1	1	1									1	1		13,72	12,93	70%	75%	5.292
	03:00	39,73	34,94	4,79	0,00				1	1	1									1	1		13,06	11,98	72%	75%	5.409
	04:00	39,11	35,99	3,12	0,00				1	1	1									1	1		12,01	11,36	75%	75%	5.595
	05:00	39,41	37,42	1,99	0,00				1	1	1									1	1		10,58	11,66	79%	75%	5.848
	06:00	41,50	40,10	1,40	0,00			1	1	1	1									1	1		17,90	8,29	68%	75%	6.472
	07:00	45,50	44,78	0,51	0,20			1	1	1	1									1	1		13,22	12,29	78%	75%	6.682
	08:00	49,49	49,01	0,29	0,20		1	1	1	1	1									1	1		18,99	10,84	72%	75%	7.596
	09:00	51,82	51,43	0,19	0,20		1	1	1	1	1									1	1		16,57	13,17	76%	75%	7.419
	10:00	51,27	50,85	0,22	0,20		1	1	1	1	1									1	1		17,15	12,62	75%	75%	7.331
	11:00	50,57	50,05	0,32	0,20		1	1	1	1	1									1	1		17,95	11,91	73%	75%	7.210
	12:00	50,11	49,33	0,58	0,20		1	1	1	1	1									1	1		18,67	11,45	72%	75%	7.100
	13:00	49,01	47,42	1,40	0,20		1	1	1	1	1									1	1		20,58	10,36	69%	75%	6.813
	14:00	47,58	45,44	1,94	0,20		1	1	1	1	1									1	1		22,56	8,93	65%	75%	6.518
	15:00	46,65	44,61	1,84	0,20		1	1	1	1	1									1	1		23,39	7,99	64%	75%	6.393
	16:00	47,40	45,88	1,32	0,20		1	1	1	1	1									1	1		22,12	8,75	66%	75%	6.583
	17:00	50,28	49,05	0,82	0,40		1	1	1	1	1									1	1		18,95	11,62	72%	75%	7.059
	18:00	53,95	52,66	0,89	0,40		1	1	1	1	1									1	1		15,34	15,29	78%	75%	7.606
	19:00	57,54	56,11	1,04	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		19,39	13,53	74%	75%	8.427
	20:00	60,08	58,08	1,60	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		17,42	16,07	77%	75%	8.310
	21:00	58,53	55,79	2,34	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		19,71	14,51	74%	75%	7.973
	22:00	53,80	50,09	3,71	0,00		1	1	1	1	1									1	1		17,91	15,14	73%	75%	7.215
	23:00	48,50	43,92	4,58	0,00			1	1	1	1									1	1		14,08	15,30	76%	75%	6.542
		1158,42 MWh																						**ΑΩΛ: 18,36**			**162.431 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης