ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																					Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου										
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	43,50	39,15	4,34	0,00			1	1	1	1									1	1		18,85	10,29	66%	75%	5.777
	01:00	41,05	37,29	3,76	0,00				1	1	1									1	1		10,71	13,30	78%	75%	5.825
	02:00	39,48	36,66	2,82	0,00				1	1	1									1	1		11,34	11,73	77%	75%	5.713
	03:00	38,50	35,94	2,56	0,00				1	1	1									1	1		12,06	10,74	75%	75%	5.584
	04:00	38,42	36,04	2,37	0,00				1	1	1									1	1		11,96	10,66	75%	75%	5.603
	05:00	39,73	36,67	3,06	0,00				1	1	1									1	1		11,33	11,97	77%	75%	5.715
	06:00	43,22	39,91	3,30	0,00			1	1	1	1									1	1		18,09	10,01	67%	75%	6.442
	07:00	49,21	44,34	4,67	0,20			1	1	1	1									1	1		13,66	16,01	77%	75%	6.610
	08:00	53,85	48,98	4,67	0,20		1	1	1	1	1									1	1		19,02	15,19	71%	75%	7.592
	09:00	55,28	50,21	4,87	0,20		1	1	1	1	1									1	1		17,79	16,10	74%	75%	7.233
	10:00	53,56	48,42	4,94	0,20		1	1	1	1	1									1	1		19,58	14,90	70%	75%	6.963
	11:00	51,65	46,36	5,09	0,20		1	1	1	1	1									1	1		21,64	13,00	67%	75%	6.655
	12:00	50,97	45,42	5,34	0,20			1	1	1	1									1	1		12,58	16,10	79%	75%	6.787
	13:00	50,52	44,67	5,65	0,20			1	1	1	1									1	1		13,33	16,10	77%	75%	6.664
	14:00	49,13	42,85	6,08	0,20			1	1	1	1									1	1		15,15	15,93	74%	75%	6.370
	15:00	47,72	40,82	6,70	0,20			1	1	1	1									1	1		17,18	14,52	69%	75%	6.044
	16:00	48,14	40,83	7,11	0,20			1	1	1	1									1	1		17,17	14,93	69%	75%	6.045
	17:00	51,07	43,75	6,92	0,40			1	1	1	1									1	1		14,25	16,10	76%	75%	6.515
	18:00	55,43	47,98	7,06	0,40		1	1	1	1	1									1	1		20,02	16,10	70%	75%	7.441
	19:00	59,43	52,06	6,97	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		23,44	15,41	68%	75%	7.837
	20:00	62,33	55,46	6,47	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		20,04	16,10	73%	75%	7.925
	21:00	60,06	53,31	6,35	0,40	1	1	1	1	1	1									1	1		22,19	16,05	70%	75%	7.611
	22:00	54,31	47,85	6,46	0,00		1	1	1	1	1									1	1		20,15	15,65	69%	75%	6.878
	23:00	48,17	41,87	6,30	0,00		1	1	1	1	1									1	1		26,13	9,52	59%	75%	5.982
		1184,71 MWh																						**ΑΩΛ: 20,90**			**157.811 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης