

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Τρίτη, 5 Μαΐου 2026 | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-------|-------|---------------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,700 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,300 | 1,100 | |
| Η Ε Ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | A/Σ 4 | A/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | |
| Τρίτη, 5 Μαΐου 2026 | 00:00 | 22,97 | 21,64 | 1,33 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 21,24 | 19,65 | 1,59 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 20,51 | 18,85 | 1,66 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 20,13 | 18,25 | 1,87 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 04:00 | 20,03 | 18,52 | 1,50 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 05:00 | 20,64 | 19,62 | 1,02 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 06:00 | 22,68 | 21,70 | 0,99 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 07:00 | 25,10 | 24,25 | 0,85 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| | 08:00 | 26,76 | 26,19 | 0,57 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| | 09:00 | 26,76 | 25,74 | 1,02 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| | 10:00 | 25,97 | 24,44 | 1,54 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 25,41 | 23,31 | 2,10 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 25,22 | 21,72 | 3,49 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 13:00 | 24,95 | 20,44 | 4,52 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 14:00 | 23,57 | 19,72 | 3,85 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 15:00 | 21,48 | 18,15 | 3,33 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 16:00 | 20,46 | 18,05 | 2,42 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 17:00 | 21,95 | 20,53 | 1,42 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 18:00 | 24,45 | 23,77 | 0,69 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 19:00 | 28,05 | 27,71 | 0,34 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 20:00 | 31,36 | 31,15 | 0,21 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 21:00 | 32,92 | 32,78 | 0,13 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 22:00 | 30,86 | 30,73 | 0,13 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 23:00 | 25,95 | 25,88 | 0,07 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |