

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 12 Μαΐου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	21,67	13,26	8,41	0,00						1	1					
	01:00	19,88	11,93	7,95	0,00						1	1					
	02:00	19,20	11,52	7,68	0,00						1	1					
	03:00	18,78	11,74	7,04	0,00						1	1					
	04:00	18,55	12,94	5,60	0,00						1	1					
	05:00	18,94	14,40	4,54	0,00						1	1					
	06:00	20,52	17,24	3,28	0,00				1		1	1					
	07:00	22,76	19,73	3,03	0,00				1		1	1					
	08:00	24,91	22,34	2,57	0,00				1		1	1					
	09:00	25,75	23,63	2,13	0,00				1		1	1					
	10:00	25,87	23,68	2,19	0,00				1		1	1					
	11:00	26,16	24,00	2,16	0,00				1		1	1					
	12:00	26,58	24,14	2,44	0,00				1		1	1					
	13:00	26,04	23,26	2,78	0,00				1		1	1					
	14:00	24,17	21,53	2,64	0,00				1		1	1					
	15:00	22,44	20,27	2,17	0,00				1		1	1					
	16:00	22,31	19,68	2,64	0,00				1		1	1					
	17:00	23,82	19,16	4,66	0,00				1		1	1					
	18:00	26,28	16,80	9,48	0,00				1		1	1					
	19:00	29,07	17,44	11,63	0,00				1		1	1					
20:00	32,10	19,26	12,84	0,00				1		1	1						
21:00	32,93	19,76	13,17	0,00				1		1	1						
22:00	29,60	17,76	11,84	0,00				1		1	1						
23:00	25,05	15,14	9,90	0,00				1		1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης