

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	21,61	20,29	1,33	0,00				1		1	1					
	01:00	20,01	18,76	1,26	0,00				1		1	1					
	02:00	19,38	18,86	0,52	0,00				1		1	1					
	03:00	19,10	18,79	0,31	0,00				1		1	1					
	04:00	18,91	16,37	2,54	0,00						1	1					
	05:00	19,33	11,60	7,73	0,00						1	1					
	06:00	20,97	12,58	8,39	0,00						1	1					
	07:00	24,02	15,14	8,88	0,00				1		1	1					
	08:00	26,84	21,63	5,22	0,00				1		1	1					
	09:00	28,02	23,34	4,68	0,00				1		1	1					
	10:00	27,55	23,19	4,36	0,00				1		1	1					
	11:00	26,54	22,55	4,00	0,00				1		1	1					
	12:00	26,93	23,45	3,48	0,00				1		1	1					
	13:00	26,90	22,34	4,56	0,00				1		1	1					
	14:00	25,23	17,26	7,98	0,00				1		1	1					
	15:00	24,30	15,14	9,16	0,00				1		1	1					
	16:00	25,48	15,29	10,19	0,00				1		1	1					
	17:00	25,64	15,38	10,26	0,00				1		1	1					
	18:00	26,80	19,61	7,19	0,00				1		1	1					
	19:00	29,05	20,63	8,42	0,00			1	1		1	1					
20:00	31,76	22,08	9,68	0,00			1	1		1	1						
21:00	32,63	24,13	8,50	0,00			1	1		1	1						
22:00	28,95	20,73	8,22	0,00				1		1	1						
23:00	24,83	17,10	7,73	0,00				1		1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης