

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 24 Μαΐου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	21,59	20,80	0,79	0,00				1		1	1					
	01:00	20,28	19,55	0,73	0,00				1		1	1					
	02:00	19,34	18,48	0,86	0,00				1		1	1					
	03:00	18,69	16,88	1,80	0,00				1		1	1					
	04:00	18,25	15,58	2,67	0,00						1	1					
	05:00	17,99	14,65	3,34	0,00						1	1					
	06:00	17,98	14,65	3,33	0,00						1	1					
	07:00	18,54	15,14	3,40	0,00						1	1					
	08:00	20,34	15,87	4,47	0,00			1			1	1					
	09:00	21,89	16,91	4,98	0,00			1			1	1					
	10:00	23,06	18,47	4,59	0,00			1			1	1					
	11:00	24,11	19,31	4,80	0,00			1			1	1					
	12:00	24,48	19,07	5,41	0,00			1			1	1					
	13:00	23,43	17,20	6,23	0,00			1			1	1					
	14:00	21,71	14,09	7,62	0,00						1	1					
	15:00	20,45	12,27	8,18	0,00						1	1					
	16:00	21,29	12,78	8,52	0,00						1	1					
	17:00	22,23	13,34	8,89	0,00						1	1					
	18:00	24,63	15,00	9,62	0,00			1			1	1					
	19:00	27,87	16,72	11,15	0,00			1			1	1					
20:00	30,54	19,10	11,44	0,00			1			1	1						
21:00	30,94	20,20	10,74	0,00			1			1	1						
22:00	27,59	16,56	11,04	0,00			1			1	1						
23:00	23,83	14,30	9,53	0,00						1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης