

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 26 Μαΐου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	22,58	13,56	9,02	0,00						1	1					
	01:00	20,91	12,54	8,36	0,00						1	1					
	02:00	20,29	12,17	8,11	0,00						1	1					
	03:00	19,99	11,99	7,99	0,00						1	1					
	04:00	19,81	11,89	7,92	0,00						1	1					
	05:00	20,16	12,09	8,06	0,00						1	1					
	06:00	21,52	12,91	8,61	0,00						1	1					
	07:00	23,83	14,30	9,53	0,00						1	1					
	08:00	26,14	18,95	7,18	0,00				1		1	1					
	09:00	26,94	22,20	4,74	0,00				1		1	1					
	10:00	26,95	23,26	3,69	0,00				1		1	1					
	11:00	27,43	23,74	3,69	0,00				1		1	1					
	12:00	28,14	24,44	3,70	0,00				1		1	1					
	13:00	27,80	23,35	4,45	0,00				1		1	1					
	14:00	26,00	21,16	4,84	0,00				1		1	1					
	15:00	24,35	19,22	5,12	0,00				1		1	1					
	16:00	24,53	19,51	5,02	0,00				1		1	1					
	17:00	26,31	20,48	5,82	0,00				1		1	1					
	18:00	28,87	22,90	5,97	0,00				1		1	1					
	19:00	31,23	24,77	6,47	0,00			1	1		1	1					
20:00	33,28	25,58	7,70	0,00			1	1		1	1						
21:00	33,57	23,71	9,86	0,00			1	1		1	1						
22:00	30,08	22,21	7,87	0,00				1		1	1						
23:00	25,84	19,08	6,76	0,00				1		1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης