

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	22,36	22,36	0,00	0,00			1			1	1					
	01:00	20,55	20,55	0,00	0,00			1			1	1					
	02:00	19,72	19,72	0,00	0,00			1			1	1					
	03:00	19,44	19,44	0,00	0,00			1			1	1					
	04:00	19,33	19,32	0,02	0,00			1			1	1					
	05:00	19,67	19,55	0,12	0,00			1			1	1					
	06:00	20,78	20,57	0,21	0,00			1			1	1					
	07:00	23,34	23,18	0,17	0,00			1			1	1					
	08:00	26,16	26,13	0,03	0,00			1	1		1	1					
	09:00	27,69	27,66	0,03	0,00			1	1		1	1					
	10:00	28,11	27,95	0,15	0,00			1	1		1	1					
	11:00	28,71	28,40	0,31	0,00			1	1		1	1					
	12:00	29,06	28,64	0,42	0,00			1	1		1	1					
	13:00	28,29	27,86	0,43	0,00			1	1		1	1					
	14:00	26,05	25,57	0,48	0,00			1	1		1	1					
	15:00	24,05	23,59	0,46	0,00			1	1		1	1					
	16:00	24,10	23,67	0,43	0,00			1	1		1	1					
	17:00	25,85	25,47	0,38	0,00			1	1		1	1					
	18:00	28,28	28,05	0,23	0,00			1	1		1	1					
	19:00	30,83	30,64	0,19	0,00			1	1		1	1					
20:00	33,07	32,87	0,19	0,00			1	1		1	1					1	
21:00	33,89	33,65	0,24	0,00			1	1		1	1					2	
22:00	30,06	29,60	0,46	0,00			1	1		1	1						
23:00	25,90	25,04	0,85	0,00			1	1		1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης