

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα															Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100								
ΤΕ (MW)		2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	5,000	5,000	0,542	0,508								
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Ατολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	21,35	18,80	2,55	0,00				1		1	1						10,90	6,21	63%	2.318
	01:00	19,70	17,55	2,15	0,00				1		1	1						12,15	4,56	59%	2.182
	02:00	18,77	17,16	1,60	0,00				1		1	1						12,54	3,62	58%	2.140
	03:00	18,37	17,28	1,09	0,00				1		1	1						12,42	3,22	58%	2.153
	04:00	18,19	17,20	0,98	0,00				1		1	1						12,50	3,04	58%	2.144
	05:00	18,33	16,82	1,51	0,00				1		1	1						12,88	3,19	57%	2.103
	06:00	19,03	16,03	2,99	0,00				1		1	1						13,67	3,88	54%	2.016
	07:00	20,58	16,94	3,64	0,00				1		1	1						12,76	5,44	57%	2.116
	08:00	22,98	20,14	2,84	0,00				1		1	1						9,56	7,84	68%	2.464
	09:00	24,41	21,16	3,25	0,00				1		1	1						8,54	9,27	71%	2.576
	10:00	25,19	21,08	4,12	0,00				1		1	1						8,62	10,05	71%	2.567
	11:00	26,01	21,33	4,68	0,00				1		1	1						8,37	10,40	72%	2.595
	12:00	26,71	18,59	8,12	0,00				1		1	1						11,11	10,69	63%	2.296
	13:00	26,08	16,68	9,40	0,00				1		1	1						13,02	10,43	56%	2.087
	14:00	24,42	15,30	9,11	0,00						1	1					2	7,00	9,77	69%	2.168
	15:00	22,78	14,24	8,54	0,00						1	1					1	6,76	9,11	68%	1.866
	16:00	22,73	15,37	7,36	0,00						1	1					1	5,63	9,09	73%	2.000
	17:00	25,21	17,79	7,42	0,00				1		1	1						11,91	10,07	60%	2.728
	18:00	27,34	22,85	4,49	0,00				1		1	1						6,85	10,94	77%	2.763
	19:00	28,39	26,76	1,63	0,00			1	1		1	1						10,94	7,89	71%	3.764
	20:00	29,76	28,27	1,48	0,00			1	1		1	1						9,43	9,25	75%	3.486
	21:00	31,33	30,08	1,24	0,00			1	1		1	1						7,62	10,82	80%	3.687
	22:00	28,76	27,50	1,26	0,00			1	1		1	1						10,20	8,25	73%	3.400
23:00	24,56	22,20	2,36	0,00				1		1	1						7,50	9,42	75%	2.691	
		570,97 MWh																ΩΛ: 13,58	60.309 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης