

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα															Κυριακή, 17 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100				
		ΤΕ (MW)					2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	5,000	5,000	0,542	0,508				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Ατολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	21,46	16,72	4,74	0,00						1	1						2,98	8,58	85%	1.955	
	01:00	20,08	13,31	6,77	0,00						1	1						6,39	8,03	68%	1.582	
	02:00	19,14	11,48	7,66	0,00						1	1						8,22	7,66	58%	1.389	
	03:00	18,48	11,09	7,39	0,00						1	1						8,61	7,39	56%	1.347	
	04:00	18,06	10,83	7,22	0,00						1	1						8,87	7,22	55%	1.320	
	05:00	17,77	10,66	7,11	0,00						1	1						9,04	7,11	54%	1.301	
	06:00	17,77	11,85	5,92	0,00						1	1						7,85	7,11	60%	1.427	
	07:00	18,35	14,81	3,54	0,00						1	1						4,89	7,34	75%	1.744	
	08:00	20,15	18,42	1,74	0,00				1		1	1						11,28	5,01	62%	2.796	
	09:00	21,53	19,65	1,88	0,00				1		1	1						10,05	6,39	66%	2.411	
	10:00	22,97	20,71	2,27	0,00				1		1	1						8,99	7,83	70%	2.526	
	11:00	24,09	21,99	2,10	0,00				1		1	1						7,71	8,94	74%	2.668	
	12:00	23,79	21,71	2,08	0,00				1		1	1						7,99	8,64	73%	2.637	
	13:00	21,89	19,09	2,80	0,00				1		1	1						10,61	6,74	64%	2.350	
	14:00	19,18	14,75	4,43	0,00						1	1						4,95	7,67	75%	1.737	
	15:00	17,26	12,47	4,79	0,00						1	1						7,23	6,91	63%	1.493	
	16:00	17,29	13,24	4,05	0,00						1	1						6,46	6,91	67%	1.575	
	17:00	19,11	15,37	3,74	0,00						1	1						4,33	7,64	78%	1.804	
	18:00	22,03	19,75	2,28	0,00				1		1	1						9,95	6,88	66%	2.941	
	19:00	25,43	22,76	2,67	0,00				1		1	1						6,94	10,17	77%	2.753	
20:00	28,56	23,91	4,65	0,00				1		1	1						5,79	11,42	80%	2.882		
21:00	29,73	24,30	5,44	0,00				1		1	1						5,40	11,89	82%	2.926		
22:00	27,60	22,18	5,41	0,00				1		1	1						7,52	11,04	75%	2.689		
23:00	24,08	19,03	5,05	0,00				1		1	1						10,67	8,94	64%	2.344		
		<b>515,79 MWh</b>																<b>ΩΛ: 14,10</b>		<b>50.596 €</b>		

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης