

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα															Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100							
		ΤΕ (MW)					2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	5,000	5,000	0,542	0,508							
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Ατολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)				
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	20,47	14,62	5,84	0,00						1	1						5,08	8,19	74%	1.723				
	01:00	18,65	13,65	5,00	0,00						1	1						6,05	7,46	69%	1.618				
	02:00	17,94	16,57	1,37	0,00			1			1	1						11,13	2,93	60%	2.517				
	03:00	17,78	15,96	1,82	0,00			1			1	1						11,74	2,78	58%	2.006				
	04:00	17,87	15,87	2,00	0,00			1			1	1						11,83	2,87	57%	1.996				
	05:00	18,37	15,95	2,42	0,00			1			1	1						11,75	3,37	58%	2.005				
	06:00	20,13	17,15	2,98	0,00			1			1	1						10,55	5,13	62%	2.134				
	07:00	22,95	22,43	0,52	0,00			1			1	1						5,27	7,95	81%	2.708				
	08:00	24,90	24,41	0,49	0,00			1	1		1	1						13,29	4,39	65%	3.580				
	09:00	25,29	25,05	0,24	0,00			1	1		1	1						12,65	4,78	66%	3.131				
	10:00	25,11	24,95	0,15	0,00			1	1		1	1						12,75	4,61	66%	3.121				
	11:00	24,97	24,73	0,24	0,00			1	1		1	1						12,97	4,47	66%	3.096				
	12:00	24,78	24,30	0,49	0,00			1	1		1	1						13,40	4,28	64%	3.049				
	13:00	23,94	23,11	0,83	0,00			1	1		1	1						14,59	3,43	61%	2.918				
	14:00	21,84	20,69	1,15	0,00			1	1		1	1						17,01	1,34	55%	2.652				
	15:00	19,77	18,24	1,53	0,00				1		1	1							11,46	4,62	61%	2.257			
	16:00	19,43	17,82	1,61	0,00				1		1	1							11,88	4,28	60%	2.211			
	17:00	20,91	19,27	1,64	0,00				1		1	1							10,43	5,76	65%	2.369			
	18:00	23,49	21,92	1,57	0,00				1		1	1							7,78	8,35	74%	2.660			
	19:00	26,59	25,21	1,37	0,00			1	1		1	1							12,49	6,08	67%	3.594			
20:00	30,01	28,65	1,36	0,00			1	1		1	1							9,05	9,50	76%	3.527				
21:00	31,20	29,49	1,71	0,00			1	1		1	1							8,21	10,70	78%	3.621				
22:00	28,23	26,26	1,97	0,00			1	1		1	1							11,44	7,73	70%	3.264				
23:00	23,79	20,40	3,40	0,00				1		1	1							9,30	8,65	69%	2.492				
		<b>548,39 MWh</b>																				<b>ΑΩΛ: 9,74</b>		<b>64.253 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης