

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Σάββατο, 9 Μαΐου 2026 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 5,800 | 5,800 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 9 Μαΐου 2026 | 00:00 | 5,07 | 3,41 | 1,65 | | | | | 1 | | | | | |
| | 01:00 | 4,70 | 3,26 | 1,44 | | | | | 1 | | | | | |
| | 02:00 | 4,49 | 3,38 | 1,11 | | | | | 1 | | | | | |
| | 03:00 | 4,39 | 3,26 | 1,14 | | | | | 1 | | | | | |
| | 04:00 | 4,36 | 3,26 | 1,10 | | | | | 1 | | | | | |
| | 05:00 | 4,42 | 3,46 | 0,97 | | | | | 1 | | | | | |
| | 06:00 | 4,63 | 3,76 | 0,87 | | | | | 1 | | | | | |
| | 07:00 | 4,99 | 4,23 | 0,76 | | | | | 1 | | | | | |
| | 08:00 | 5,29 | 4,62 | 0,67 | | | | | 1 | | | | | |
| | 09:00 | 5,55 | 4,77 | 0,79 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 10:00 | 5,56 | 4,80 | 0,77 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 11:00 | 5,48 | 4,72 | 0,76 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 12:00 | 5,47 | 4,83 | 0,64 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 13:00 | 5,43 | 5,00 | 0,43 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 14:00 | 5,07 | 4,71 | 0,36 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 15:00 | 4,56 | 4,34 | 0,22 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 16:00 | 4,44 | 4,34 | 0,10 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 17:00 | 4,87 | 4,54 | 0,33 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 18:00 | 5,60 | 5,31 | 0,29 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 19:00 | 6,43 | 5,99 | 0,45 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | 20:00 | 7,39 | 7,10 | 0,29 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 21:00 | 7,63 | 7,55 | 0,08 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 22:00 | 6,77 | 6,64 | 0,13 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 23:00 | 5,99 | 5,85 | 0,14 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης