

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																
		1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900						
		ΤΕ (MW)																
		1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510							
Η ΕΡΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Ατολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	5,17	4,69	0,48			1	1							2,81	0,84	63%	671
	01:00	4,76	4,36	0,40				1							1,44	1,50	75%	777
	02:00	4,54	3,45	1,09				1							2,35	1,28	60%	486
	03:00	4,39	3,26	1,14				1							2,54	1,14	56%	462
	04:00	4,30	3,26	1,04				1							2,54	1,04	56%	462
	05:00	4,28	3,26	1,02				1							2,54	1,02	56%	462
	06:00	4,34	3,26	1,08				1							2,54	1,08	56%	463
	07:00	4,46	3,35	1,11				1							2,45	1,20	58%	474
	08:00	4,80	4,04	0,76				1							1,76	1,55	70%	555
	09:00	5,17	4,34	0,83				1							1,46	1,81	75%	590
	10:00	5,38	4,24	1,14				1							1,56	1,88	73%	579
	11:00	5,47	4,49	0,98				1							1,31	1,91	77%	608
	12:00	5,39	4,07	1,32				1							1,73	1,89	70%	559
	13:00	5,04	3,29	1,75				1							2,51	1,76	57%	466
	14:00	4,39	3,26	1,14				1							2,54	1,14	56%	462
	15:00	3,90	3,26	0,64				1							2,54	0,64	56%	462
	16:00	3,93	3,26	0,67				1							2,54	0,67	56%	462
	17:00	4,40	3,26	1,15				1							2,54	1,15	56%	462
	18:00	5,18	3,98	1,21				1							1,82	1,81	69%	548
	19:00	6,02	4,76	1,26				1	1						2,74	1,68	63%	864
	20:00	6,92	4,95	1,97				1	1						2,55	2,42	66%	702
	21:00	7,22	4,82	2,40				1	1						2,68	2,53	64%	686
	22:00	6,61	4,52	2,09				1	1						2,98	2,27	60%	649
	23:00	5,81	4,50	1,31				1	1						3,00	1,48	60%	647
		121,88 MWh												ΑΩΛ: 11,74				13.560 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης