

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	7,24	6,44	0,80		1				3
	01:00	6,87	6,11	0,76		1				3
	02:00	6,61	5,83	0,78		1				3
	03:00	6,43	5,95	0,48		1				3
	04:00	6,29	6,18	0,10		1				3
	05:00	6,22	6,22	0,00		1				3
	06:00	6,26	6,26	0,00		1				3
	07:00	6,48	6,48	0,00		1				3
	08:00	6,70	6,70	0,00		1				4
	09:00	6,88	6,88	0,00		1				4
	10:00	6,91	6,91	0,00		1				4
	11:00	6,99	6,99	0,00		1				4
	12:00	7,14	7,14	0,00		1				4
	13:00	7,23	7,23	0,00		1	1			
	14:00	7,21	7,21	0,00		1	1			
	15:00	7,19	7,13	0,06		1	1			
	16:00	7,24	7,12	0,12		1	1			
	17:00	7,42	7,26	0,16		1	1			
	18:00	7,69	7,59	0,11		1	1			
	19:00	8,07	8,00	0,07		1	1			
	20:00	8,48	8,48	0,00		1	1			
	21:00	8,67	8,67	0,00		1	1			
	22:00	8,32	8,27	0,06		1	1			
	23:00	7,81	7,81	0,00		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης