

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	7,09	4,72	2,37		1				3
	01:00	6,48	4,23	2,25		1				1
	02:00	6,26	4,72	1,54		1				1
	03:00	6,19	5,14	1,05		1				2
	04:00	6,17	5,42	0,74		1				2
	05:00	6,29	5,54	0,75		1				2
	06:00	6,50	5,81	0,70		1				3
	07:00	6,90	6,18	0,72		1				3
	08:00	7,27	6,82	0,46		1	1			
	09:00	7,41	7,12	0,30		1	1			
	10:00	7,47	7,27	0,20		1	1			
	11:00	7,60	7,42	0,18		1	1			
	12:00	7,60	7,33	0,27		1	1			
	13:00	7,63	7,35	0,28		1	1			
	14:00	7,60	7,14	0,45		1	1			
	15:00	7,52	6,11	1,41		1	1			
	16:00	7,55	5,95	1,59		1	1			
	17:00	7,72	5,87	1,84		1	1			
	18:00	7,95	5,83	2,12		1	1			
	19:00	8,24	6,04	2,20		1	1			
	20:00	8,49	6,25	2,24		1	1			
	21:00	8,46	6,63	1,82		1	1			
	22:00	8,12	7,21	0,91		1	1			
	23:00	7,60	7,43	0,17		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης