

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	7,26	5,10	2,16		1				3
	01:00	6,87	4,72	2,16		1				2
	02:00	6,59	4,57	2,03		1				2
	03:00	6,43	4,96	1,47		1				2
	04:00	6,34	5,03	1,30		1				2
	05:00	6,27	5,03	1,23		1				2
	06:00	6,25	5,43	0,82		1				2
	07:00	6,37	5,58	0,79		1				2
	08:00	6,93	5,94	0,99		1				3
	09:00	7,36	6,15	1,21		1				3
	10:00	7,38	6,07	1,31		1				3
	11:00	7,45	6,20	1,26		1				3
	12:00	7,54	6,18	1,36		1				3
	13:00	7,78	6,25	1,54		1				3
	14:00	7,42	6,38	1,04		1				4
	15:00	7,41	6,85	0,56		1				4
	16:00	7,47	6,99	0,48		1	1			
	17:00	7,72	7,38	0,34		1	1			
	18:00	8,02	7,70	0,32		1	1			
	19:00	8,31	7,96	0,35		1	1			
	20:00	8,64	8,04	0,60		1	1			
	21:00	8,67	7,72	0,95		1	1			
	22:00	8,27	7,18	1,09		1	1			
	23:00	7,78	6,69	1,09		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης