

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800							
ΤΕ (MW)		2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510							
Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	5,93	5,93	0,00		1				3	1,97	2,20	75%	1.014
	01:00	5,46	5,36	0,10		1				3	2,54	1,73	68%	925
	02:00	5,13	5,04	0,09		1				2	2,06	1,91	71%	802
	03:00	4,95	4,85	0,10		1				2	2,25	1,73	68%	775
	04:00	4,91	4,84	0,06		1				2	2,26	1,69	68%	774
	05:00	4,97	4,90	0,08		1				2	2,20	1,75	69%	782
	06:00	5,09	5,09	0,00		1				2	2,01	1,87	72%	810
	07:00	5,41	5,41	0,00		1				2	1,69	2,16	76%	857
	08:00	5,84	5,84	0,00		1				2	1,26	2,33	82%	921
	09:00	6,18	6,18	0,00		1				3	1,72	2,45	78%	1.054
	10:00	6,63	4,56	2,08		1				3	3,34	2,65	58%	800
	11:00	6,78	6,32	0,47		1				3	1,58	2,65	80%	1.076
	12:00	6,88	6,88	0,00		1	1				4,12	2,48	63%	1.105
	13:00	6,56	6,56	0,00		1	1				4,44	2,16	60%	821
	14:00	6,54	6,54	0,00		1	1				4,46	2,14	59%	818
	15:00	6,38	6,00	0,38		1	1				5,00	1,98	55%	758
	16:00	6,27	5,90	0,37		1	1				5,10	1,87	54%	748
	17:00	6,34	5,98	0,36		1	1				5,02	1,94	54%	756
	18:00	6,60	6,33	0,27		1	1				4,67	2,20	58%	795
	19:00	6,92	6,71	0,21		1	1				4,29	2,52	61%	837
	20:00	7,17	6,94	0,23		1	1				4,06	2,65	63%	863
	21:00	7,26	7,08	0,18		1	1				3,92	2,65	64%	878
	22:00	6,73	6,73	0,00		1	1				4,27	2,33	61%	840
23:00	6,64	6,64	0,00		1	1				4,36	2,24	60%	829	
		147,58 MWh								ΑΩΛ: 19,74		20.638 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης