

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 17 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800								
ΤΕ (MW)		2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510								
Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	6,04	6,04	0,00		1				3	1,86	2,31	76%	1.032	
	01:00	5,33	5,33	0,00		1				3	2,57	1,60	67%	920	
	02:00	4,99	4,94	0,06		1				2	2,16	1,77	70%	788	
	03:00	4,91	4,64	0,27		1				2	2,46	1,69	65%	745	
	04:00	4,83	3,88	0,94		1				2	3,22	1,61	55%	635	
	05:00	4,76	4,28	0,48		1				2	2,82	1,54	60%	692	
	06:00	4,79	4,53	0,26		1				2	2,57	1,57	64%	729	
	07:00	5,11	4,93	0,18		1				2	2,17	1,89	69%	787	
	08:00	5,60	5,25	0,35		1				2	1,85	2,24	74%	833	
	09:00	5,86	5,16	0,70		1				3	2,74	2,13	65%	893	
	10:00	6,03	5,20	0,83		1				3	2,70	2,30	66%	900	
	11:00	6,19	5,41	0,79		1				3	2,49	2,46	68%	932	
	12:00	6,29	5,89	0,39		1	1					5,11	1,89	54%	996
	13:00	6,22	6,11	0,11		1	1					4,89	1,82	56%	771
	14:00	5,97	5,91	0,05		1	1					5,09	1,57	54%	749
	15:00	5,83	5,78	0,05		1	1					5,22	1,43	53%	734
	16:00	5,80	5,75	0,05		1	1					5,25	1,40	52%	731
	17:00	6,01	6,01	0,00		1	1					4,99	1,61	55%	759
	18:00	6,23	6,14	0,09		1	1					4,86	1,83	56%	774
	19:00	6,60	6,60	0,00		1	1					4,40	2,20	60%	825
	20:00	7,08	7,08	0,00		1	1					3,92	2,65	64%	878
	21:00	7,31	7,31	0,00		1	1					3,69	2,65	66%	904
	22:00	7,37	7,37	0,00		1	1					3,63	2,65	67%	911
23:00	7,09	7,09	0,00		1	1					3,91	2,65	64%	880	
		142,25 MWh											ΑΩΛ: 17,91	19.798 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης