

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 2 Μαΐου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ θ μ ο ς	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	1,68	1,12	0,56		1	1					
	01:00	1,57	1,12	0,45		1	1					
	02:00	1,51	1,12	0,39		1	1					
	03:00	1,48	1,12	0,36		1	1					
	04:00	1,47	1,12	0,35		1	1					
	05:00	1,46	1,12	0,34		1	1					
	06:00	1,46	1,12	0,34		1	1					
	07:00	1,50	1,12	0,38		1	1					
	08:00	1,60	1,12	0,48		1	1					
	09:00	1,71	1,12	0,59		1	1					
	10:00	1,79	1,17	0,63		1	1					
	11:00	1,83	1,19	0,64		1	1					
	12:00	1,85	1,20	0,65		1	1					
	13:00	1,84	1,20	0,64		1	1					
	14:00	1,81	1,17	0,63		1	1					
	15:00	1,78	1,16	0,62		1	1					
	16:00	1,79	1,16	0,63		1	1					
	17:00	1,87	1,21	0,65		1	1					
	18:00	2,00	1,30	0,70		1	1					
	19:00	2,16	1,40	0,75		1	1					
	20:00	2,26	1,47	0,79		1	1					
	21:00	2,21	1,44	0,77		1	1					
	22:00	2,04	1,33	0,72		1	1					
	23:00	1,84	1,19	0,64		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης