

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Σάββατο, 16 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)		0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	1,77	1,75	0,02	1	1						0,45	0,62	79%	508		
	01:00	1,68	1,67	0,01	1	1						0,53	0,56	76%	485		
	02:00	1,64	1,64	0,00	1	1						0,56	0,52	74%	478		
	03:00	1,62	1,62	0,00	1	1						0,58	0,50	74%	473		
	04:00	1,59	1,59	0,00	1	1						0,61	0,47	72%	464		
	05:00	1,55	1,55	0,00	1	1						0,65	0,43	71%	456		
	06:00	1,56	1,56	0,00	1	1						0,64	0,44	71%	457		
	07:00	1,68	1,68	0,00	1	1						0,52	0,56	76%	490		
	08:00	1,87	1,87	0,00	1	1	1					1,43	0,19	57%	567		
	09:00	2,01	2,01	0,00	1	1	1					1,29	0,33	61%	600		
	10:00	2,07	2,07	0,00	1	1	1					1,23	0,39	63%	615		
	11:00	2,10	2,10	0,00	1	1	1					1,20	0,42	64%	623		
	12:00	2,11	2,08	0,03	1	1	1					1,22	0,43	63%	617		
	13:00	2,09	2,00	0,10	1	1	1					1,30	0,41	60%	595		
	14:00	2,13	2,12	0,01	1	1	1					1,18	0,45	64%	628		
	15:00	2,06	2,01	0,05	1	1	1					1,29	0,38	61%	598		
	16:00	1,89	1,83	0,06	1	1	1					1,47	0,21	55%	550		
	17:00	1,93	1,87	0,05	1	1	1					1,43	0,25	57%	562		
	18:00	2,04	1,98	0,06	1	1	1					1,32	0,36	60%	592		
	19:00	2,17	2,09	0,08	1	1	1					1,21	0,49	63%	619		
20:00	2,33	2,19	0,13	1	1	1					1,11	0,65	66%	647			
21:00	2,29	2,15	0,15	1	1	1					1,15	0,61	65%	635			
22:00	2,08	2,02	0,05	1	1	1					1,28	0,40	61%	602			
23:00	1,90	1,85	0,05	1	1	1					1,45	0,22	56%	555			
		46,16 MWh												ΑΩΛ: 8,58		13.415 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης