

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
		ΤΕ (MW)			0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
																Χρονική στιγμή
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026		00:00	1,59	1,44	0,15	1	1						0,76	0,47	66%	426
		01:00	1,45	1,26	0,19	1	1						0,94	0,33	57%	378
		02:00	1,42	1,26	0,16	1	1						0,94	0,30	57%	378
		03:00	1,43	1,42	0,01	1	1						0,78	0,31	65%	421
		04:00	1,43	1,42	0,00	1	1						0,78	0,31	65%	421
		05:00	1,41	1,40	0,01	1	1						0,80	0,29	64%	416
		06:00	1,44	1,43	0,01	1	1						0,77	0,32	65%	423
		07:00	1,57	1,29	0,28	1	1						0,91	0,45	59%	387
		08:00	1,74	1,53	0,21	1	1						0,67	0,61	69%	449
		09:00	1,86	1,63	0,24	1	1						0,57	0,65	74%	476
		10:00	1,97	1,74	0,23	1	1						0,46	0,69	79%	505
		11:00	2,02	1,78	0,24	1	1						0,42	0,71	81%	514
		12:00	2,04	1,77	0,27	1	1						0,43	0,71	81%	513
		13:00	2,00	1,72	0,28	1	1						0,48	0,70	78%	499
		14:00	1,93	1,61	0,32	1	1						0,59	0,68	73%	470
		15:00	1,85	1,48	0,37	1	1						0,72	0,65	67%	437
		16:00	1,82	1,41	0,42	1	1						0,79	0,64	64%	417
		17:00	1,88	1,43	0,45	1	1						0,77	0,66	65%	423
		18:00	1,99	1,51	0,48	1	1						0,69	0,70	69%	445
		19:00	2,11	1,60	0,50	1	1						0,60	0,74	73%	469
	20:00	2,24	1,72	0,52	1	1						0,48	0,78	78%	501	
	21:00	2,24	1,69	0,56	1	1						0,51	0,78	77%	491	
	22:00	2,11	1,54	0,57	1	1						0,66	0,74	70%	452	
	23:00	1,90	1,34	0,56	1	1						0,86	0,66	61%	400	
		43,47 MWh											ΑΩΛ: 11,58		10.711 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης