



ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, May 29, 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ χ η σ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
Friday, May 29, 2026	00:00	95.06	80.12	14.94	0.00				1	1										1		1		1
	01:00	88.81	74.11	14.70	0.00				1	1										1		1		1
	02:00	85.36	68.72	16.64	0.00				1	1										1		1		1
	03:00	84.06	63.41	20.65	0.00				1	1										1		1		1
	04:00	84.72	60.63	24.09	0.00				1	1										1		1		1
	05:00	88.37	63.01	25.37	0.00				1	1										1		1		1
	06:00	95.93	74.26	20.59	1.08				1	1										1		1		1
	07:00	108.58	89.46	14.94	4.18				1	1										1	1	1		1
	08:00	121.38	98.14	15.33	7.90				1	1										1	1	1		1
	09:00	130.39	102.29	16.33	11.77				1	1										1	1	1		1
	10:00	134.52	102.73	16.26	15.53				1	1										1	1	1		1
	11:00	135.50	98.74	17.39	19.37				1	1										1	1	1		1
	12:00	136.53	93.13	20.92	22.48				1	1										1	1	1		1
	13:00	137.42	84.76	28.63	24.04				1	1										1	1	1		1
	14:00	136.41	79.14	33.92	23.35				1	1										1		1		1
	15:00	133.59	78.81	33.78	21.01				1	1										1		1		1
	16:00	131.47	79.78	34.19	17.50				1	1										1		1		1
	17:00	132.52	83.77	35.66	13.09				1	1										1		1		1
	18:00	135.90	92.15	35.63	8.12				1	1										1	1	1		1
	19:00	138.24	100.47	34.64	3.14				1	1										1	1	1		1
	20:00	136.68	105.12	31.36	0.20				1	1					1					1	1	1		1
	21:00	129.03	103.27	25.75	0.00				1	1					1					1	1	1		1
	22:00	117.46	96.40	21.06	0.00				1	1										1	1	1		1
23:00	106.01	91.91	14.10	0.00				1	1										1	1	1		1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης