

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	9,73	9,73	0,00		1			1	
	01:00	8,88	8,88	0,00		1			1	
	02:00	8,76	8,59	0,17		1			1	
	03:00	8,75	7,95	0,80		1			1	
	04:00	8,65	7,38	1,28		1			1	
	05:00	8,68	7,28	1,40		1			1	
	06:00	9,09	7,28	1,82		1			1	
	07:00	9,88	7,28	2,60		1			1	
	08:00	11,00	7,28	3,72		1			1	
	09:00	12,01	7,80	4,20		1			1	
	10:00	11,95	7,76	4,18		1			1	
	11:00	11,76	7,64	4,12		1			1	
	12:00	11,69	7,60	4,09		1			1	
	13:00	11,65	7,57	4,08		1			1	
	14:00	11,43	7,43	4,00		1			1	
	15:00	11,32	7,36	3,96		1			1	
	16:00	11,88	7,72	4,16		1			1	
	17:00	12,34	8,02	4,32		1			1	
	18:00	12,78	8,31	4,47		1			1	
	19:00	13,34	8,67	4,67		1			1	
	20:00	14,10	9,17	4,94		1			1	
	21:00	13,88	9,02	4,86		1			1	
	22:00	12,70	8,25	4,44		1			1	
	23:00	11,33	7,37	3,97		1			1	

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης