

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 3 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	9,94	6,46	3,48						1
	01:00	8,90	6,14	2,76						1
	02:00	8,53	6,14	2,39						1
	03:00	8,52	6,14	2,38						1
	04:00	8,44	6,14	2,30						1
	05:00	8,42	6,14	2,28						1
	06:00	8,91	6,14	2,77						1
	07:00	9,79	6,36	3,43						1
	08:00	10,15	6,60	3,55						1
	09:00	10,46	6,80	3,66						1
	10:00	10,45	6,79	3,66						1
	11:00	10,24	6,65	3,58						1
	12:00	9,89	6,43	3,46						1
	13:00	9,83	6,39	3,44						1
	14:00	9,56	6,21	3,35						1
	15:00	9,10	6,14	2,96						1
	16:00	9,09	6,14	2,95						1
	17:00	9,63	6,26	3,37						1
	18:00	10,71	7,28	3,43		1			1	
	19:00	11,97	7,78	4,19		1			1	
	20:00	13,53	8,80	4,74		1			1	
	21:00	13,50	8,77	4,72		1			1	
	22:00	12,32	8,01	4,31		1			1	
	23:00	10,94	7,28	3,67		1			1	

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης