

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	12,40	10,90	1,50					1	1
	01:00	11,49	10,25	1,25					1	1
	02:00	11,35	10,00	1,35					1	1
	03:00	11,17	10,08	1,09					1	1
	04:00	10,91	10,37	0,54					1	1
	05:00	10,96	10,63	0,33					1	1
	06:00	11,65	11,47	0,18					1	1
	07:00	12,43	12,38	0,05					1	1
	08:00	13,38	13,37	0,00		1				1
	09:00	13,66	13,65	0,01		1				1
	10:00	13,42	13,39	0,04		1				1
	11:00	13,21	13,20	0,01		1				1
	12:00	13,26	13,26	0,00		1				1
	13:00	13,13	13,13	0,00		1				1
	14:00	12,74	12,74	0,00		1				1
	15:00	12,34	12,30	0,04		1				1
	16:00	12,38	12,10	0,28		1				1
	17:00	13,06	12,46	0,60		1				1
	18:00	14,32	13,72	0,60		1				1
	19:00	15,96	15,35	0,60	1	1				1
	20:00	17,50	16,62	0,88	1	1				1
	21:00	17,19	16,20	0,99	1	1				1
	22:00	15,69	14,44	1,25		1				1
23:00	13,72	12,63	1,09		1				1	

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης