

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500							
		ΤΕ (MW)		4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140							
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	11,22	10,10	1,11		1			1		2,40	3,93	81%	1.245		
	01:00	10,28	9,04	1,25		1			1		3,46	3,01	72%	2.253		
	02:00	9,98	8,77	1,20		1			1		3,73	2,70	70%	2.225		
	03:00	10,02	8,64	1,38		1			1		3,86	2,74	69%	2.210		
	04:00	9,90	7,89	2,01		1			1		4,61	2,63	63%	2.129		
	05:00	9,90	7,28	2,63		1			1		5,23	2,63	58%	2.062		
	06:00	10,56	7,28	3,28		1			1		5,23	3,28	58%	2.062		
	07:00	11,58	10,78	0,80					1	1	4,72	2,29	70%	2.397		
	08:00	12,36	11,34	1,02					1	1	4,16	3,07	73%	1.331		
	09:00	12,59	11,48	1,11					1	1	4,02	3,30	74%	1.348		
	10:00	12,38	11,18	1,21					1	1	4,32	3,09	72%	1.313		
	11:00	12,14	10,93	1,21					1	1	4,57	2,85	71%	2.414		
	12:00	12,04	10,58	1,46					1	1	4,92	2,75	68%	1.810		
	13:00	11,79	10,00	1,79					1	1	5,50	2,50	65%	1.749		
	14:00	11,12	9,29	1,83					1	1	6,21	1,83	60%	1.674		
	15:00	10,43	9,29	1,14					1	1	6,21	1,14	60%	1.674		
	16:00	10,40	9,29	1,11					1	1	6,21	1,11	60%	1.674		
	17:00	11,19	9,29	1,90					1	1	6,21	1,90	60%	1.674		
	18:00	12,65	10,27	2,38					1	1	5,23	3,36	66%	1.777		
	19:00	14,31	11,48	2,83					1	1	4,02	5,01	74%	1.348		
20:00	15,88	13,42	2,47			1		1	1	9,59	2,47	58%	2.223			
21:00	15,83	13,42	2,42			1		1	1	9,59	2,42	58%	2.223			
22:00	14,47	11,33	3,15					1	1	4,17	5,07	73%	1.330			
23:00	12,72	9,55	3,17					1	1	5,95	3,43	62%	1.137			
		285,75 MWh											ΑΩΛ: 7,83		43.283 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης