

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--|--|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026 | 00:00 | 2,22 | 2,15 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,02 | 2,00 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 02:00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 03:00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | 04:00 | 1,87 | 1,82 | 0,05 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | 05:00 | 1,89 | 1,82 | 0,07 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | 06:00 | 1,96 | 1,91 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,10 | 2,09 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 08:00 | 2,28 | 2,27 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 09:00 | 2,42 | 2,38 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 10:00 | 2,47 | 2,34 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 11:00 | 2,50 | 2,38 | 0,12 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 12:00 | 2,49 | 2,38 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 13:00 | 2,49 | 2,39 | 0,10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 14:00 | 2,45 | 2,35 | 0,10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 15:00 | 2,35 | 2,25 | 0,10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 16:00 | 2,32 | 2,22 | 0,10 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 17:00 | 2,41 | 2,25 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 18:00 | 2,62 | 2,24 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 19:00 | 2,91 | 2,34 | 0,57 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 20:00 | 3,11 | 2,48 | 0,63 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 21:00 | 3,07 | 2,61 | 0,46 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 22:00 | 2,80 | 2,51 | 0,30 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 23:00 | 2,51 | 2,20 | 0,31 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης