

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	2,31	2,22	0,09	1	1	1										1,08	0,63	67%	654
	01:00	2,13	2,09	0,05	1	1	1										1,21	0,45	63%	619
	02:00	2,04	1,99	0,05	1	1	1										1,31	0,36	60%	592
	03:00	2,00	1,91	0,09	1	1	1										1,39	0,32	58%	571
	04:00	1,99	1,86	0,12	1	1	1										1,44	0,31	57%	560
	05:00	2,00	1,81	0,19	1	1	1										1,49	0,32	55%	546
	06:00	2,07	1,83	0,24	1	1	1										1,47	0,39	55%	549
	07:00	2,22	1,87	0,35	1	1	1										1,43	0,54	57%	562
	08:00	2,42	2,23	0,20	1	1	1										1,07	0,74	67%	656
	09:00	2,62	2,60	0,02	1	1	1										0,70	0,92	79%	756
	10:00	2,88	2,49	0,39	1	1	1										0,81	1,01	75%	725
	11:00	2,94	2,10	0,84	1	1	1										1,20	1,03	64%	622
	12:00	2,97	2,82	0,15	1	1	1	1									1,58	0,73	64%	841
	13:00	2,79	2,71	0,07	1	1	1	1	1								1,69	0,55	62%	807
	14:00	2,58	2,52	0,06	1	1	1										0,78	0,90	76%	734
	15:00	2,45	2,42	0,03	1	1	1										0,88	0,77	73%	707
	16:00	2,42	2,30	0,12	1	1	1										1,00	0,74	70%	675
	17:00	2,47	2,09	0,38	1	1	1										1,21	0,79	63%	620
	18:00	2,62	2,35	0,28	1	1	1										0,95	0,92	71%	688
	19:00	2,88	2,79	0,09	1	1	1	1									1,61	0,64	63%	834
20:00	3,10	3,08	0,01	1	1	1	1									1,32	0,86	70%	905	
21:00	3,08	3,08	0,00	1	1	1	1									1,32	0,84	70%	905	
22:00	2,84	2,84	0,00	1	1	1	1	1								1,56	0,60	64%	840	
23:00	2,54	2,54	0,00	1	1	1										0,76	0,86	77%	739	
		60,36 MWh														ΑΩΛ: 13,51	16.707 €			

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης