

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα												Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560					
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	2,30	2,30	0,00	1	1	1									1,00	0,62	70%	676	
	01:00	2,16	2,16	0,00	1	1	1									1,14	0,48	65%	638	
	02:00	2,06	2,05	0,01	1	1	1									1,25	0,38	62%	609	
	03:00	1,98	1,94	0,04	1	1	1									1,36	0,30	59%	580	
	04:00	1,93	1,88	0,04	1	1	1									1,42	0,25	57%	565	
	05:00	1,91	1,88	0,03	1	1	1									1,42	0,23	57%	563	
	06:00	1,95	1,94	0,02	1	1	1									1,36	0,27	59%	579	
	07:00	2,09	2,09	0,00	1	1	1									1,21	0,41	63%	620	
	08:00	2,27	2,26	0,00	1	1	1									1,04	0,59	69%	666	
	09:00	2,44	2,37	0,07	1	1	1									0,93	0,76	72%	694	
	10:00	2,52	2,18	0,34	1	1	1									1,12	0,84	66%	644	
	11:00	2,52	2,25	0,27	1	1	1									1,05	0,84	68%	662	
	12:00	2,50	2,31	0,20	1	1	1									0,99	0,82	70%	677	
	13:00	2,45	2,32	0,13	1	1	1									0,98	0,77	70%	681	
	14:00	2,37	2,20	0,17	1	1	1									1,10	0,69	67%	648	
	15:00	2,28	2,12	0,16	1	1	1									1,18	0,60	64%	628	
	16:00	2,24	2,13	0,10	1	1	1									1,17	0,56	65%	631	
	17:00	2,24	2,17	0,07	1	1	1									1,13	0,56	66%	641	
	18:00	2,38	2,31	0,07	1	1	1									0,99	0,70	70%	678	
	19:00	2,62	2,51	0,11	1	1	1									0,79	0,92	76%	731	
20:00	2,82	2,61	0,20	1	1	1									0,69	0,99	79%	759		
21:00	2,82	2,65	0,17	1	1	1									0,65	0,99	80%	769		
22:00	2,64	2,58	0,06	1	1	1									0,72	0,92	78%	749		
23:00	2,46	2,41	0,05	1	1	1									0,89	0,78	73%	704		
		55,94 MWh														ΑΩΛ: 12,71	15.789 €			

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης