

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	2,20	2,13	0,08	1	1	1										1,17	0,52	64%	629
	01:00	1,99	1,97	0,02	1	1	1										1,33	0,31	60%	587
	02:00	1,88	1,87	0,01	1	1	1										1,43	0,20	57%	560
	03:00	1,84	1,82	0,02	1	1											0,38	0,64	83%	526
	04:00	1,84	1,78	0,06	1	1											0,42	0,64	81%	516
	05:00	1,87	1,74	0,13	1	1											0,46	0,66	79%	505
	06:00	1,96	1,85	0,11	1	1	1										1,45	0,28	56%	563
	07:00	2,16	2,15	0,01	1	1	1										1,15	0,48	65%	636
	08:00	2,31	2,29	0,02	1	1	1										1,01	0,63	69%	673
	09:00	2,44	2,42	0,02	1	1	1										0,88	0,76	73%	706
	10:00	2,51	2,48	0,03	1	1	1										0,82	0,83	75%	723
	11:00	2,53	2,50	0,03	1	1	1										0,80	0,85	76%	729
	12:00	2,55	2,51	0,04	1	1	1										0,79	0,87	76%	731
	13:00	2,53	2,50	0,04	1	1	1										0,80	0,85	76%	727
	14:00	2,48	2,42	0,06	1	1	1										0,88	0,80	73%	707
	15:00	2,37	2,31	0,06	1	1	1										0,99	0,69	70%	679
	16:00	2,29	2,25	0,04	1	1	1										1,05	0,61	68%	661
	17:00	2,27	2,21	0,06	1	1	1										1,09	0,59	67%	650
	18:00	2,38	2,33	0,05	1	1	1										0,97	0,70	71%	684
	19:00	2,62	2,57	0,04	1	1	1										0,73	0,92	78%	747
20:00	2,87	2,83	0,05	1	1	1	1									1,57	0,63	64%	843	
21:00	2,96	2,91	0,05	1	1	1	1									1,49	0,72	66%	859	
22:00	2,78	2,73	0,05	1	1	1										0,57	0,97	83%	788	
23:00	2,50	2,46	0,04	1	1	1										0,84	0,82	74%	717	
		56,12 MWh														ΑΩΛ: 13,30	16.148 €			

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης