

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 3 Μαΐου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	15,40	10,01	5,39			1						1		
	01:00	14,20	9,58	4,62			1						1		
	02:00	13,56	9,58	3,99			1						1		
	03:00	13,27	9,58	3,70			1						1		
	04:00	13,24	9,58	3,66			1						1		
	05:00	13,58	9,58	4,00			1						1		
	06:00	14,27	9,58	4,69			1						1		
	07:00	15,14	9,84	5,30			1						1		
	08:00	15,27	9,93	5,35			1						1		
	09:00	15,48	10,06	5,42			1						1		
	10:00	15,48	10,06	5,42			1						1		
	11:00	14,91	9,69	5,22			1						1		
	12:00	13,82	9,58	4,24			1						1		
	13:00	12,40	9,58	2,82			1						1		
	14:00	10,90	9,58	1,33			1						1		
	15:00	10,54	9,58	0,96			1						1		
	16:00	10,88	9,58	1,30			1						1		
	17:00	12,08	9,58	2,50			1						1		
	18:00	14,01	13,38	0,63			1	1							
	19:00	16,41	13,38	3,03			1	1							
	20:00	19,19	13,38	5,81			1	1							
	21:00	19,74	13,38	6,36			1	1							
	22:00	18,87	13,38	5,49			1	1							
	23:00	17,12	13,38	3,75			1	1							

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10, G9 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης