

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 5 Μαΐου 2026								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	17,87	17,57	0,30		1	1							
	01:00	16,12	15,96	0,16		1	1							
	02:00	15,33	15,19	0,14		1	1							
	03:00	14,91	14,71	0,20		1	1							
	04:00	14,65	14,30	0,35		1	1							
	05:00	14,90	14,45	0,45		1	1							
	06:00	15,95	15,52	0,43		1	1							
	07:00	16,78	16,31	0,47		1	1							
	08:00	17,08	16,45	0,63		1	1							
	09:00	17,09	16,19	0,91		1	1							
	10:00	16,43	14,92	1,51		1	1							
	11:00	15,73	13,93	1,80		1	1							
	12:00	15,21	13,72	1,49		1	1							1
	13:00	14,61	13,40	1,21		1	1							1
	14:00	13,84	12,67	1,17		1	1							1
	15:00	13,28	11,87	1,41		1	1							1
	16:00	13,83	12,38	1,45		1	1							1
	17:00	15,63	14,42	1,20		1	1							
	18:00	18,46	17,77	0,70		1	1							
	19:00	22,01	21,61	0,40		1	1	1						
	20:00	25,17	24,89	0,28		1	1	1						
	21:00	25,26	25,04	0,22		1	1	1						
	22:00	23,15	23,01	0,14		1	1	1						
	23:00	19,63	19,49	0,14		1	1							

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10, G9 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης