

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	14,85	14,77	0,08				1					1		
	01:00	13,46	13,44	0,02				1					1		
	02:00	12,85	12,85	0,00				1					1		
	03:00	12,65	12,65	0,00				1					1		
	04:00	12,70	12,70	0,00				1					1		
	05:00	13,29	13,29	0,00				1					1		
	06:00	14,41	14,41	0,00		1		1							
	07:00	15,10	15,10	0,00		1		1							
	08:00	15,41	15,41	0,00		1		1							
	09:00	15,53	15,53	0,00		1		1							
	10:00	15,16	15,15	0,00		1		1							
	11:00	14,74	14,73	0,01		1		1							
	12:00	14,47	14,45	0,02		1		1							
	13:00	13,93	13,85	0,08		1		1							
	14:00	13,52	13,40	0,12		1		1							
	15:00	12,94	12,82	0,11				1						1	
	16:00	13,17	13,08	0,09				1						1	
	17:00	14,26	14,23	0,03				1						1	
	18:00	16,06	16,00	0,06		1		1							
	19:00	18,29	18,15	0,14		1		1							
	20:00	20,62	20,30	0,32		1		1							
	21:00	20,74	19,96	0,78		1		1							
	22:00	19,11	18,02	1,10		1		1							
	23:00	16,93	15,42	1,51		1		1							

Η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων και εν όψει γενικής συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης