

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | 29,000 |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Α/Σ 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 | 00:00 | 14,37 | 13,38 | 0,99 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 13,12 | 13,12 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 12,48 | 12,48 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 12,34 | 12,34 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 04:00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 05:00 | 12,88 | 12,88 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 06:00 | 13,84 | 13,38 | 0,46 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 07:00 | 14,53 | 13,38 | 1,15 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 08:00 | 14,70 | 13,38 | 1,32 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 09:00 | 14,65 | 13,38 | 1,27 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 10:00 | 14,37 | 13,38 | 1,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 14,06 | 13,38 | 0,68 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 13,77 | 13,38 | 0,39 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 13:00 | 13,50 | 13,38 | 0,12 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 14:00 | 12,87 | 12,87 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 15:00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 16:00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 17:00 | 13,84 | 13,38 | 0,46 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 18:00 | 16,33 | 14,99 | 1,33 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 19:00 | 18,66 | 17,53 | 1,14 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 20:00 | 20,71 | 19,59 | 1,12 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 21:00 | 20,69 | 19,54 | 1,15 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 22:00 | 18,67 | 17,48 | 1,20 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 23:00 | 16,87 | 15,82 | 1,05 | | 1 | | 1 | | | | | | |

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης