

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο, 16 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																
		TE (MW)																
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	15,53	14,68	0,84		1		1							10,10	2,15	59%	1.719
	01:00	14,36	13,61	0,76		1		1							11,17	0,99	55%	1.607
	02:00	13,79	13,38	0,41		1		1							11,40	0,41	54%	1.584
	03:00	13,50	13,38	0,12		1		1							11,40	0,12	54%	1.584
	04:00	13,46	13,38	0,08		1		1							11,40	0,08	54%	1.584
	05:00	13,79	13,38	0,41		1		1							11,40	0,41	54%	1.584
	06:00	14,33	13,38	0,95		1		1							11,40	0,95	54%	1.584
	07:00	14,60	13,65	0,96		1		1							11,13	1,23	55%	1.611
	08:00	14,91	13,64	1,26		1		1							11,14	1,53	55%	1.611
	09:00	15,10	13,85	1,25		1		1							10,93	1,72	56%	1.632
	10:00	15,04	13,73	1,31		1		1							11,05	1,66	55%	1.619
	11:00	15,00	13,38	1,62		1		1							11,40	1,62	54%	1.584
	12:00	15,11	13,38	1,74		1		1							11,40	1,74	54%	1.584
	13:00	14,79	13,38	1,41		1		1							11,40	1,41	54%	1.584
	14:00	14,96	13,38	1,58		1		1							11,40	1,58	54%	1.584
	15:00	16,47	13,38	3,09		1		1							11,40	3,09	54%	1.584
	16:00	17,93	13,38	4,56		1		1							11,40	4,56	54%	1.584
	17:00	17,97	13,38	4,59		1		1							11,40	4,59	54%	1.584
	18:00	18,04	14,45	3,59		1		1							10,33	4,66	58%	1.694
	19:00	19,03	16,19	2,84		1		1							8,59	5,66	65%	1.875
	20:00	20,41	18,44	1,98		1		1							6,34	7,03	74%	2.115
	21:00	20,63	18,19	2,44		1		1							6,59	7,22	73%	2.087
	22:00	19,18	16,81	2,38		1		1							7,97	5,81	68%	1.940
	23:00	17,25	14,44	2,81		1		1							10,34	3,88	58%	1.693
		<b>385,20 MWh</b>													<b>ΑΩΛ: 5,81</b>		<b>40.207 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων και εν όψει γενικής συντήρησης. Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης