

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή, 17 Μαΐου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																			
		TE (MW)																			
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	15,37	13,38	1,99		1		1							11,40	1,99	54%	1.584			
	01:00	14,22	13,38	0,84		1		1							11,40	0,84	54%	1.584			
	02:00	13,65	13,38	0,27		1		1							11,40	0,27	54%	1.584			
	03:00	13,37	13,37	0,00		1		1							11,41	0,00	54%	1.582			
	04:00	13,32	13,32	0,00		1		1							11,46	0,00	54%	1.578			
	05:00	13,65	13,38	0,28		1		1							11,40	0,28	54%	1.584			
	06:00	14,18	13,38	0,81		1		1							11,40	0,81	54%	1.584			
	07:00	14,46	13,64	0,82		1		1							11,14	1,08	55%	1.611			
	08:00	14,76	14,47	0,29		1		1							10,31	1,38	58%	1.696			
	09:00	14,95	14,60	0,35		1		1							10,18	1,57	59%	1.709			
	10:00	14,89	14,28	0,61		1		1							10,50	1,51	58%	1.676			
	11:00	14,85	14,05	0,80		1		1							10,73	1,47	57%	1.653			
	12:00	14,96	13,83	1,13		1		1							10,95	1,58	56%	1.630			
	13:00	14,64	13,41	1,24		1		1							11,37	1,27	54%	1.587			
	14:00	14,81	13,46	1,35		1		1							11,32	1,43	54%	1.592			
	15:00	16,30	14,89	1,42		1		1							9,89	2,93	60%	1.739			
	16:00	17,75	16,33	1,42		1		1							8,45	4,38	66%	1.890			
	17:00	17,79	16,61	1,18		1		1							8,17	4,41	67%	1.919			
	18:00	17,86	17,09	0,77		1		1							7,69	4,48	69%	1.970			
	19:00	18,84	18,43	0,41		1		1							6,35	5,46	74%	2.114			
	20:00	20,21	19,91	0,29		1		1							4,87	6,83	80%	2.279			
	21:00	20,42	20,08	0,35		1		1							4,70	7,04	81%	2.297			
	22:00	18,99	18,63	0,36		1		1							6,15	5,61	75%	2.136			
	23:00	17,08	16,79	0,30		1		1							7,99	3,70	68%	1.937			
		381,34 MWh																ΑΩΛ: 5,47		42.514 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων και εν όψει γενικής συντήρησης. Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης