

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																
		ΤΕ (MW)																
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	15,68	15,39	0,30		1		1							9,39	2,30	62%	1.791
	01:00	14,51	14,23	0,28		1		1							10,55	1,13	57%	1.671
	02:00	13,92	13,81	0,11		1		1							10,97	0,55	56%	1.628
	03:00	13,64	13,55	0,08		1		1							11,23	0,26	55%	1.602
	04:00	13,59	13,38	0,22		1		1							11,40	0,22	54%	1.584
	05:00	13,93	13,50	0,43		1		1							11,28	0,55	54%	1.596
	06:00	14,47	14,09	0,38		1		1							10,69	1,09	57%	1.657
	07:00	14,75	14,18	0,57		1		1							10,60	1,37	57%	1.666
	08:00	15,06	14,61	0,45		1		1							10,17	1,68	59%	1.711
	09:00	15,25	14,94	0,31		1		1							9,84	1,87	60%	1.744
	10:00	15,19	14,91	0,28		1		1							9,87	1,81	60%	1.742
	11:00	15,15	14,84	0,31		1		1							9,94	1,77	60%	1.734
	12:00	15,26	14,88	0,38		1		1							9,90	1,89	60%	1.739
	13:00	14,94	14,14	0,80		1		1							10,64	1,56	57%	1.662
	14:00	15,11	13,98	1,13		1		1							10,80	1,73	56%	1.646
	15:00	16,63	15,23	1,41		1		1							9,55	3,25	61%	1.774
	16:00	18,11	16,55	1,57		1		1							8,23	4,74	67%	1.912
	17:00	18,15	16,44	1,71		1		1							8,34	4,77	66%	1.901
	18:00	18,22	16,52	1,71		1		1							8,26	4,85	67%	1.909
	19:00	19,22	17,32	1,90		1		1							7,46	5,85	70%	1.994
	20:00	20,62	18,47	2,14		1		1							6,31	7,22	75%	2.118
	21:00	20,83	18,83	2,01		1		1							5,95	7,29	76%	2.157
	22:00	19,38	15,66	3,72		1		1							9,12	6,00	63%	1.819
	23:00	17,43	13,81	3,61		1		1							10,97	4,05	56%	1.628
		<b>389,05 MWh</b>													<b>ΑΩΛ: 6,15</b>		<b>42.387 €</b>	

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία λόγω λειτουργικών προβλημάτων και εν όψει γενικής συντήρησης. Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης