

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα											Σάββατο, 16 Μαΐου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900					
		ΤΕ (MW)					1,000	1,006	0,904	0,390	0,390	0,510	0,510	1,241	0,510					
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	2,40	2,33	0,07	0,00		1					1			0,77	0,84	75%	525		
	01:00	2,16	2,11	0,05	0,00		1					1			0,99	0,64	68%	483		
	02:00	2,03	2,03	0,00	0,00		1					1			1,07	0,51	65%	467		
	03:00	1,98	1,98	0,00	0,00		1					1			1,12	0,47	64%	458		
	04:00	1,97	1,94	0,03	0,00		1					1			1,16	0,45	63%	449		
	05:00	1,96	1,93	0,03	0,00		1					1			1,17	0,44	62%	447		
	06:00	1,99	1,96	0,03	0,00		1					1			1,14	0,47	63%	453		
	07:00	2,15	2,05	0,10	0,00		1					1			1,05	0,63	66%	471		
	08:00	2,36	2,22	0,14	0,00		1					1			0,88	0,83	72%	505		
	09:00	2,51	2,31	0,20	0,00		1					1			0,79	0,88	75%	523		
	10:00	2,60	2,35	0,24	0,00		1					1			0,75	0,91	76%	530		
	11:00	2,65	2,36	0,30	0,00		1					1			0,74	0,93	76%	531		
	12:00	2,73	2,21	0,53	0,00		1					1			0,89	0,96	71%	502		
	13:00	2,83	2,25	0,58	0,00		1					1			0,85	0,99	72%	510		
	14:00	3,00	2,75	0,24	0,00		1					1			0,35	0,99	89%	606		
	15:00	2,92	2,52	0,40	0,00		1					1			0,58	0,99	81%	561		
	16:00	2,58	2,09	0,49	0,00		1					1			1,01	0,90	67%	480		
	17:00	2,51	2,02	0,49	0,00		1					1			1,08	0,88	65%	466		
	18:00	2,70	2,21	0,49	0,00		1					1			0,89	0,95	71%	503		
	19:00	2,97	2,42	0,55	0,00		1					1			0,68	0,99	78%	544		
	20:00	3,20	2,58	0,63	0,00		1					1			0,52	0,99	83%	573		
	21:00	3,28	2,63	0,66	0,00		1					1			0,47	0,99	85%	582		
	22:00	2,99	2,33	0,67	0,00		1					1			0,77	0,99	75%	525		
	23:00	2,64	2,02	0,62	0,00		1					1			1,08	0,92	65%	465		
		<b>61,11 MWh</b>																<b>ΑΩΛ: 19,80</b>		<b>12.160 €</b>

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης