

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900				
		ΤΕ (MW)					1,000	1,006	0,904	0,390	0,390	0,510	0,510	1,241	0,510				
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	2,30	2,14	0,16	0,00		1					1			0,96	0,78	69%	490	
	01:00	2,00	1,79	0,22	0,00		1					1			1,31	0,49	58%	418	
	02:00	1,86	1,55	0,32	0,00		1								0,45	0,65	77%	265	
	03:00	1,83	1,38	0,45	0,00		1								0,62	0,64	69%	242	
	04:00	1,85	1,32	0,53	0,00		1								0,68	0,65	66%	233	
	05:00	1,93	1,30	0,63	0,00		1								0,70	0,68	65%	230	
	06:00	2,07	1,39	0,68	0,00		1								0,61	0,73	70%	243	
	07:00	2,23	2,02	0,22	0,00		1						1		1,08	0,72	65%	472	
	08:00	2,37	2,16	0,21	0,00		1						1		0,94	0,83	70%	494	
	09:00	2,45	2,23	0,22	0,00		1						1		0,87	0,86	72%	507	
	10:00	2,51	2,29	0,22	0,00		1						1		0,81	0,88	74%	517	
	11:00	2,54	2,31	0,23	0,00		1						1		0,79	0,89	75%	522	
	12:00	2,61	1,93	0,28	0,40		1						1		1,17	0,70	62%	448	
	13:00	2,62	1,88	0,34	0,40		1						1		1,22	0,70	61%	437	
	14:00	2,54	1,63	0,41	0,50		1								0,37	0,89	82%	276	
	15:00	2,40	1,58	0,43	0,40		1								0,42	0,84	79%	269	
	16:00	2,30	1,45	0,45	0,40		1								0,55	0,80	72%	251	
	17:00	2,34	1,45	0,49	0,40		1								0,55	0,82	73%	252	
	18:00	2,54	1,49	0,55	0,50		1								0,51	0,89	75%	258	
	19:00	2,84	1,83	0,61	0,40		1						1		1,27	0,93	59%	435	
20:00	3,19	2,17	0,62	0,40		1						1		0,93	0,99	70%	495		
21:00	3,32	2,31	0,61	0,40		1						1		0,79	0,99	74%	521		
22:00	3,10	2,10	0,60	0,40		1						1		1,00	0,99	68%	481		
23:00	2,70	1,71	0,59	0,40		1						1		1,39	0,78	55%	403		
		58,47 MWh															ΑΩΛ: 19,38		9.159 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης