

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,799			1					
02:00	0,760			1					
03:00	0,739			1					
04:00	0,731			1					
05:00	0,770			1					
06:00	0,849			1					
07:00	0,852			1					
08:00	0,852			1					
09:00	0,878			1					
10:00	0,911							1	
11:00	0,864							1	
12:00	0,854							1	
13:00	0,828							1	
14:00	0,851							1	
15:00	0,834							1	
16:00	0,848							1	
17:00	0,896							1	
18:00	0,980							1	
19:00	1,018		1					1	
20:00	1,116		1					1	
21:00	1,135		1					1	
22:00	1,007		1					1	
23:00	0,887		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	0,798						1
01:00		0,739						1	
02:00		0,731						1	
03:00		0,731						1	
04:00		0,731						1	
05:00		0,731						1	
06:00		0,752						1	
07:00		0,793						1	
08:00		0,836						1	
09:00		0,873						1	
10:00		0,845						1	
11:00		0,827						1	
12:00		0,873						1	
13:00		0,876						1	
14:00		0,897						1	
15:00		0,845						1	
16:00		0,889						1	
17:00		0,920						1	
18:00		0,956		1				1	
19:00		0,981		1				1	
20:00		1,077		1				1	
21:00		1,060		1				1	
22:00		1,005		1				1	
23:00		0,883		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,739						1		
02:00	0,731						1		
03:00	0,731						1		
04:00	0,731						1		
05:00	0,731						1		
06:00	0,763						1		
07:00	0,806						1		
08:00	0,877						1		
09:00	0,906						1		
10:00	0,969						1		
11:00	0,989		1				1		
12:00	0,993		1				1		
13:00	0,988		1				1		
14:00	1,010		1				1		
15:00	0,974		1				1		
16:00	0,937		1				1		
17:00	0,925		1				1		
18:00	0,980		1				1		
19:00	1,071		1				1		
20:00	1,153		1				1		
21:00	1,126		1				1		
22:00	1,023		1				1		
23:00	0,906		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 9 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	0,823						1
01:00		0,774						1	
02:00		0,731						1	
03:00		0,731						1	
04:00		0,731						1	
05:00		0,733						1	
06:00		0,783						1	
07:00		0,823						1	
08:00		0,886						1	
09:00		0,977						1	
10:00		0,939		1				1	
11:00		0,916		1				1	
12:00		0,954		1				1	
13:00		0,983		1				1	
14:00		0,934		1				1	
15:00		0,934		1				1	
16:00		0,943		1				1	
17:00		0,964		1				1	
18:00		1,029		1				1	
19:00		1,037		1				1	
20:00	1,094		1				1		
21:00	1,103		1				1		
22:00	1,008		1				1		
23:00	0,910		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 10 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	0,812						1
01:00		0,768						1	
02:00		0,731						1	
03:00		0,731						1	
04:00		0,731						1	
05:00		0,731						1	
06:00		0,761						1	
07:00		0,782						1	
08:00		0,834					1		
09:00		0,899		1			1		
10:00		0,889		1			1		
11:00		0,944		1			1		
12:00		0,927		1			1		
13:00		0,922		1			1		
14:00		0,978		1			1		
15:00		0,963		1			1		
16:00		0,989		1			1		
17:00		0,952		1			1		
18:00		0,986		1			1		
19:00		1,017		1			1		
20:00		1,053		1			1		
21:00		1,052		1			1		
22:00		0,960		1			1		
23:00		0,837					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	0,768					1	
01:00		0,731					1		
02:00		0,731					1		
03:00		0,731					1		
04:00		0,731					1		
05:00		0,731					1		
06:00		0,767					1		
07:00		0,816					1		
08:00		0,826					1		
09:00		0,890					1		
10:00		0,906		1			1		
11:00		0,931		1			1		
12:00		0,920		1			1		
13:00		0,902		1			1		
14:00		0,924		1			1		
15:00		0,899		1			1		
16:00		0,903		1			1		
17:00		0,920		1			1		
18:00		0,967		1			1		
19:00		1,023		1			1		
20:00		1,117		1			1		
21:00		1,122		1			1		
22:00		0,990		1			1		
23:00		0,871		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 12 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	0,800					1	
01:00		0,741					1		
02:00		0,731					1		
03:00		0,731					1		
04:00		0,731					1		
05:00		0,731					1		
06:00		0,772					1		
07:00		0,815					1		
08:00		0,844					1		
09:00		0,928			1		1		
10:00		0,947			1		1		
11:00		0,931			1		1		
12:00		0,963			1		1		
13:00		0,950			1		1		
14:00		0,986			1		1		
15:00		0,957			1		1		
16:00		0,962			1		1		
17:00		0,973			1		1		
18:00		0,998			1		1		
19:00		1,049			1		1		
20:00		1,111			1		1		
21:00		1,091			1		1		
22:00		0,967			1		1		
23:00		0,848			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης