

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	0,782			1			
01:00		0,739			1				
02:00		0,707			1				
03:00		0,691			1				
04:00		0,668			1				
05:00		0,718			1				
06:00		0,744			1				
07:00		0,815			1				
08:00		0,857			1				
09:00		0,930		1	1				
10:00		0,931		1	1				
11:00		0,881		1	1				
12:00		0,885		1	1				
13:00		0,898		1	1				
14:00		0,925		1	1				
15:00		0,916		1	1				
16:00		0,934		1	1				
17:00		0,952		1	1				
18:00		1,017		1	1				
19:00		1,057		1	1				
20:00		1,094		1	1				
21:00		1,103		1	1				
22:00		0,986		1	1				
23:00		0,872		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	0,821			1			
01:00		0,775			1				
02:00		0,752			1				
03:00		0,732			1				
04:00		0,720			1				
05:00		0,761			1				
06:00		0,808			1				
07:00		0,822			1				
08:00		0,841			1				
09:00		0,896			1				
10:00		0,970			1				1
11:00		0,991			1				1
12:00		0,925			1				1
13:00		0,908			1				1
14:00		0,918			1				1
15:00		0,783			1				1
16:00		0,864			1				1
17:00		0,887			1				1
18:00		0,942			1				1
19:00		1,002			1				1
20:00		1,048			1				1
21:00		1,075			1				1
22:00		0,986			1				1
23:00		0,868			1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	0,805			1			
01:00		0,757			1				
02:00		0,711			1				
03:00		0,701			1				
04:00		0,698			1				
05:00		0,724			1				
06:00		0,775			1				
07:00		0,816			1				
08:00		0,843			1				
09:00		0,869			1				
10:00		0,874			1				
11:00		0,889			1				
12:00		0,903			1				
13:00		0,695			1			1	
14:00		0,934			1			1	
15:00		0,908			1			1	
16:00		0,914			1			1	
17:00		0,905			1			1	
18:00		0,948			1			1	
19:00		1,020			1			1	
20:00		1,108			1			1	
21:00		1,121			1			1	
22:00		1,011			1			1	
23:00		0,960			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 16 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	0,876		1	1			
01:00		0,803		1	1				
02:00		0,785		1					
03:00		0,746		1					
04:00		0,733		1					
05:00		0,751		1					
06:00		0,782		1					
07:00		0,828			1				
08:00		0,870			1				
09:00		0,940			1				
10:00		0,986		1	1				
11:00		1,061		1	1				
12:00		1,050		1	1				
13:00		1,104		1	1				
14:00		1,137		1	1				
15:00		1,079		1	1				
16:00		1,031		1	1				
17:00		1,023		1	1				
18:00		1,040		1	1				
19:00		1,066		1	1				
20:00		1,093		1	1				
21:00		1,096		1	1				
22:00		0,998		1	1				
23:00		0,892		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 17 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	0,818		1				
01:00		0,774		1					
02:00		0,735		1					
03:00		0,715		1					
04:00		0,705		1					
05:00		0,730		1					
06:00		0,787		1					
07:00		0,801		1					
08:00		0,843		1				1	
09:00		0,879		1				1	
10:00		0,895		1				1	
11:00		0,934		1				1	
12:00		0,944		1				1	
13:00		0,966		1				1	
14:00		0,977		1				1	
15:00		0,899		1				1	
16:00		0,911		1				1	
17:00		0,969		1				1	
18:00		1,008		1				1	
19:00		1,039		1				1	
20:00		1,072		1				1	
21:00		1,089		1				1	
22:00		1,003		1				1	
23:00		0,889		1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	0,805		1				
01:00		0,758		1					
02:00		0,730		1					
03:00		0,704		1					
04:00		0,716		1					
05:00		0,749		1					
06:00		0,773		1					
07:00		0,831		1					
08:00		0,874		1				1	
09:00		0,902		1				1	
10:00		0,917		1				1	
11:00		0,902		1				1	
12:00		0,873		1				1	
13:00		0,873		1				1	
14:00		0,928		1				1	
15:00		0,905		1				1	
16:00		0,927		1				1	
17:00		1,005		1				1	
18:00		1,023		1				1	
19:00		1,103		1				1	
20:00	1,135		1				1		
21:00	1,143		1				1		
22:00	1,042		1				1		
23:00	0,922		1				1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 19 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	0,829			1			
01:00		0,762			1				
02:00		0,740			1				
03:00		0,709			1				
04:00		0,704			1				
05:00		0,733			1				
06:00		0,775			1				
07:00		0,835			1				
08:00		0,892			1				
09:00		0,983			1			1	
10:00		1,008			1			1	
11:00		1,022			1			1	
12:00		1,029			1			1	
13:00		1,021			1			1	
14:00		1,041			1			1	
15:00		0,994			1			1	
16:00		0,988			1			1	
17:00		1,016			1			1	
18:00		1,041			1			1	
19:00		1,113			1			1	
20:00		1,219			1			1	
21:00		1,175			1			1	
22:00		1,048			1			1	
23:00		0,925			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης