

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
01:00	65			1					
02:00	65			1					
03:00	65			1					
04:00	64			1					
05:00	63			1					
06:00	61			1					
07:00	67			1		1			
08:00	83					1			
09:00	90					1			
10:00	98			1		1			
11:00	97			1		1			
12:00	95			1		1			
13:00	81			1		1			
14:00	74			1					
15:00	75			1					
16:00	73			1					
17:00	72			1					
18:00	78			1					
19:00	74			1					
20:00	82			1					
21:00	86			1					
22:00	80			1					
23:00	74			1					

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
			Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	69			1	
	01:00	64			1				
	02:00	66			1				
	03:00	67			1				
	04:00	64			1				
	05:00	64			1				
	06:00	59			1				
	07:00	75			1		1		
	08:00	88					1		
	09:00	94	1				1		
	10:00	92	1				1		
	11:00	106	1				1		
	12:00	107	1				1		
	13:00	89	1	1			1		
	14:00	84		1					
	15:00	77		1					
	16:00	70		1					
	17:00	72		1					
	18:00	78		1					
	19:00	73		1					
	20:00	77		1					
	21:00	89		1					
	22:00	81		1					
	23:00	76		1					

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	72		1				
01:00		65		1					
02:00		69		1					
03:00		68		1					
04:00		67		1					
05:00		66		1					
06:00		66		1					
07:00		72		1			1		
08:00		83					1		
09:00		94		1			1		
10:00		101		1			1		
11:00		106		1			1		
12:00		105		1			1		
13:00		88		1			1		
14:00		77		1					
15:00		65		1					
16:00		66		1					
17:00		69		1					
18:00		75		1					
19:00		73		1					
20:00		74		1					
21:00		84		1					
22:00		77		1					
23:00		71		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	01:00	63		1					
	02:00	64		1					
	03:00	65		1					
	04:00	64		1					
	05:00	64		1					
	06:00	63		1					
	07:00	68		1			1		
	08:00	76					1		
	09:00	85					1		
	10:00	87					1		
	11:00	85					1		
	12:00	87					1		
	13:00	80		1			1		
	14:00	83		1					
	15:00	77		1					
	16:00	68		1					
	17:00	69		1					
	18:00	73		1					
	19:00	76		1					
	20:00	76		1					
	21:00	90		1					
	22:00	82		1					
	23:00	75		1					

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	72		1				
01:00		65		1					
02:00		69		1					
03:00		68		1					
04:00		67		1					
05:00		65		1					
06:00		65		1					
07:00		66		1					
08:00		71		1					
09:00		90		1					
10:00		90		1					
11:00		93		1					
12:00		91		1					
13:00		94		1					
14:00		85		1					
15:00		76		1					
16:00		74		1					
17:00		71		1					
18:00		80		1					
19:00		76		1					
20:00		78		1					
21:00		85		1					
22:00		83		1					
23:00		80		1					

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	76		1				
01:00		69		1					
02:00		70		1					
03:00		71		1					
04:00		69		1					
05:00		67		1					
06:00		63		1					
07:00		70		1					
08:00		71		1					
09:00		90		1	1				
10:00		98		1	1				
11:00		92		1					
12:00		94		1					
13:00		88		1					
14:00		92		1					
15:00		82		1					
16:00		76		1					
17:00		80		1					
18:00		82		1					
19:00		77		1					
20:00		81		1					
21:00		88		1					
22:00		87		1					
23:00		83		1					

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	77		1				
01:00		70		1					
02:00		73		1					
03:00		72		1					
04:00		70		1					
05:00		70		1					
06:00		70		1					
07:00		72	1	1					
08:00		91	1						
09:00		98	1	1					
10:00		103	1	1					
11:00		105	1	1					
12:00		101	1	1					
13:00		90	1	1					
14:00		91	1						
15:00		82	1						
16:00		81	1						
17:00		86	1						
18:00		87	1						
19:00		86	1						
20:00		83	1						
21:00		94	1						
22:00		91	1						
23:00		89	1						

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης