

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
			Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	0,179			
01:00	0,189						1	
02:00	0,184						1	
03:00	0,173						1	
04:00	0,174						1	
05:00	0,170						1	
06:00	0,177						1	
07:00	0,188						1	
08:00	0,179						1	
09:00	0,197						1	
10:00	0,215						1	
11:00	0,216						1	
12:00	0,210						1	
13:00	0,225				1		1	
14:00	0,216				1		1	
15:00	0,206						1	
16:00	0,187						1	
17:00	0,199						1	
18:00	0,203						1	
19:00	0,237				1		1	
20:00	0,231				1		1	
21:00	0,244				1		1	
22:00	0,209				1		1	
23:00	0,187						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
			Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	0,168			
01:00	0,161						1	
02:00	0,157						1	
03:00	0,145						1	
04:00	0,150						1	
05:00	0,152						1	
06:00	0,165						1	
07:00	0,178						1	
08:00	0,184						1	
09:00	0,190						1	
10:00	0,208						1	
11:00	0,196						1	
12:00	0,211						1	
13:00	0,241			1			1	
14:00	0,217						1	
15:00	0,216						1	
16:00	0,214						1	
17:00	0,215						1	
18:00	0,224						1	
19:00	0,258			1			1	
20:00	0,269			1			1	
21:00	0,242			1			1	
22:00	0,198						1	
23:00	0,182						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	0,160					1
01:00		0,152					1	
02:00		0,151					1	
03:00		0,143					1	
04:00		0,147					1	
05:00		0,147					1	
06:00		0,153					1	
07:00		0,180					1	
08:00		0,191					1	
09:00		0,206					1	
10:00		0,209					1	
11:00		0,211					1	
12:00		0,208					1	
13:00		0,213					1	
14:00		0,190					1	
15:00		0,179					1	
16:00		0,188					1	
17:00		0,183					1	
18:00		0,188					1	
19:00		0,211					1	
20:00		0,211					1	
21:00		0,225		1			1	
22:00		0,205					1	
23:00		0,182					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	0,159					1
01:00		0,156					1	
02:00		0,160					1	
03:00		0,143					1	
04:00		0,144					1	
05:00		0,148					1	
06:00		0,157					1	
07:00		0,174					1	
08:00		0,198					1	
09:00		0,239		1			1	
10:00		0,258		1			1	
11:00		0,243		1			1	
12:00		0,279		1			1	
13:00		0,263		1			1	
14:00		0,249		1			1	
15:00		0,242		1			1	
16:00		0,228		1			1	
17:00		0,196					1	
18:00		0,214					1	
19:00		0,253		1			1	
20:00	0,253		1			1		
21:00	0,240		1			1		
22:00	0,213		1			1		
23:00	0,182					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	0,165					1
01:00		0,159					1	
02:00		0,155					1	
03:00		0,144					1	
04:00		0,150					1	
05:00		0,155					1	
06:00		0,164					1	
07:00		0,177					1	
08:00		0,201					1	
09:00		0,223			1		1	
10:00		0,210					1	
11:00		0,222					1	1
12:00		0,217					1	1
13:00		0,239			1		1	
14:00		0,222			1		1	
15:00		0,216					1	
16:00		0,217					1	
17:00		0,211					1	
18:00		0,219			1		1	
19:00		0,248			1		1	
20:00		0,266			1		1	
21:00		0,264			1		1	
22:00		0,231			1		1	
23:00		0,205					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	0,184					1
01:00		0,188					1	
02:00		0,198					1	
03:00		0,186					1	
04:00		0,184					1	
05:00		0,183					1	
06:00		0,197					1	
07:00		0,209					1	
08:00		0,206					1	
09:00		0,210					1	
10:00		0,235					1	
11:00		0,241			1		1	
12:00		0,246			1		1	
13:00		0,235			1		1	
14:00		0,215					1	
15:00		0,218					1	
16:00		0,214					1	
17:00		0,202					1	
18:00		0,209					1	
19:00		0,248			1		1	
20:00		0,242			1		1	
21:00		0,235			1		1	
22:00		0,218			1		1	
23:00		0,196					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	0,180					1
01:00		0,165					1	
02:00		0,169					1	
03:00		0,153					1	
04:00		0,157					1	
05:00		0,156					1	
06:00		0,166					1	
07:00		0,189					1	
08:00		0,191					1	
09:00		0,196					1	
10:00		0,222					1	
11:00		0,212					1	
12:00		0,219			1		1	
13:00		0,219			1		1	
14:00		0,208					1	
15:00		0,189					1	
16:00		0,196					1	
17:00		0,197					1	
18:00		0,259			1		1	
19:00		0,268			1		1	
20:00		0,278			1		1	
21:00		0,277			1		1	
22:00		0,260			1		1	
23:00		0,226			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης