

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	39	1				
	01:00	37	1				
	02:00	40	1				
	03:00	37	1				
	04:00	36	1				
	05:00	36	1				
	06:00	31	1				
	07:00	30	1				
	08:00	31		1			
	09:00	29		1			
	10:00	31		1			
	11:00	32		1			
	12:00	35		1			
	13:00	37		1			
	14:00	32		1			
	15:00	30		1			
	16:00	29		1			
	17:00	29		1			
	18:00	37		1			
	19:00	37		1			
	20:00	43		1			
	21:00	45		1			
	22:00	40		1			
	23:00	40		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	38		1		
01:00		40		1			
02:00		43		1			
03:00		40		1			
04:00		40		1			
05:00		39		1			
06:00		33		1			
07:00		41		1			
08:00		34		1			
09:00		32		1			
10:00		29		1			
11:00		35		1			
12:00		33		1			
13:00		40		1			
14:00		29		1			
15:00		28		1			
16:00		30		1			
17:00		30		1			
18:00		32		1			
19:00		36		1			
20:00		35		1			
21:00		42		1			
22:00		45		1			
23:00		42		1			

Στο διάστημα 8:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	37		1		
01:00		36		1			
02:00		39		1			
03:00		36		1			
04:00		35		1			
05:00		36		1			
06:00		29		1			
07:00		29		1			
08:00		32		1			
09:00		37		1			
10:00		35		1			
11:00		32		1			
12:00		35		1			
13:00		38		1			
14:00		32		1			
15:00		32		1			
16:00		33		1			
17:00		31		1			
18:00		31		1			
19:00		32		1			
20:00		48		1			
21:00		52		1			
22:00		40		1			
23:00		39		1			

Στο διάστημα 8:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	37		1		
01:00		37		1			
02:00		39		1			
03:00		36		1			
04:00		35		1			
05:00		36		1			
06:00		34		1			
07:00		32		1			
08:00		32		1			
09:00		36		1			
10:00		36		1			
11:00		34		1			
12:00		34		1			
13:00		39		1			
14:00		35		1			
15:00		30		1			
16:00		30		1			
17:00		31		1			
18:00		31		1			
19:00		34		1			
20:00		39		1			
21:00		61		1			
22:00		43		1			
23:00		40		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	37		1		
01:00		36		1			
02:00		39		1			
03:00		35		1			
04:00		36		1			
05:00		35		1			
06:00		27		1			
07:00		28		1			
08:00		30		1			
09:00		40		1			
10:00		31		1			
11:00		35		1			
12:00		34		1			
13:00		45		1			
14:00		35		1			
15:00		31		1			
16:00		33		1			
17:00		32		1			
18:00		34		1			
19:00		31		1			
20:00		35		1			
21:00		50		1			
22:00		39		1			
23:00		39		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	37		1		
01:00		45		1			
02:00		39		1			
03:00		35		1			
04:00		35		1			
05:00		33		1			
06:00		29		1			
07:00		28		1			
08:00		29		1			
09:00		29		1			
10:00		32		1			
11:00		45		1			
12:00		31		1			
13:00		33		1			
14:00		35		1			
15:00		35		1			
16:00		34		1			
17:00		32		1			
18:00		32		1			
19:00		33		1			
20:00		49		1			
21:00		48		1			
22:00		39		1			
23:00		39		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	36		1		
01:00		36		1			
02:00		39		1			
03:00		35		1			
04:00		35		1			
05:00		36		1			
06:00		30		1			
07:00		31		1			
08:00		35		1			
09:00		35		1			
10:00		37		1			
11:00		33		1			
12:00		34		1			
13:00		34		1			
14:00		35		1			
15:00		35		1			
16:00		32		1			
17:00		36		1			
18:00		36		1			
19:00		42		1			
20:00		42		1			
21:00		42		1			
22:00		41		1			
23:00		60		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης