

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
	Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	39			1	
01:00		37			1		
02:00		40			1		
03:00		45			1		
04:00		37			1		
05:00		35			1		
06:00		31			1		
07:00		32			1		
08:00		32			1		
09:00		31			1		
10:00		32			1		
11:00		33			1		
12:00		46			1		
13:00		36			1		
14:00		37			1		
15:00		39			1		
16:00		33			1		
17:00		33			1		
18:00		34			1		
19:00		38			1		
20:00		43			1		
21:00		41			1		
22:00		40			1		
23:00		42			1		

Το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	38			1		
	01:00	37			1		
	02:00	39			1		
	03:00	38			1		
	04:00	35			1		
	05:00	41			1		
	06:00	33			1		
	07:00	30			1		
	08:00	29			1		
	09:00	29			1		
	10:00	31			1		
	11:00	32			1		
	12:00	41			1		
	13:00	41			1		
	14:00	39			1		
	15:00	35			1		
	16:00	37			1		
	17:00	32			1		
	18:00	35			1		
	19:00	38			1		
	20:00	40			1		
	21:00	45			1		
	22:00	43			1		
	23:00	40			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	36			1			
02:00	40			1			
03:00	37			1			
04:00	36			1			
05:00	36			1			
06:00	34			1			
07:00	35			1			
08:00	32			1			
09:00	40			1			
10:00	35			1			
11:00	36				1		
12:00	36				1		
13:00	34			1			
14:00	35			1			
15:00	36			1			
16:00	41			1			
17:00	31			1			
18:00	39			1			
19:00	33			1			
20:00	41			1			
21:00	44			1			
22:00	41			1			
23:00	45			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	45			1		
	01:00	43			1		
	02:00	44			1		
	03:00	40			1		
	04:00	40			1		
	05:00	42			1		
	06:00	34			1		
	07:00	34			1		
	08:00	37			1		
	09:00	34			1		
	10:00	34			1		
	11:00	42			1		
	12:00	36				1	
	13:00	40				1	
	14:00	37				1	
	15:00	34				1	
	16:00	32				1	
	17:00	37				1	
	18:00	37				1	
	19:00	40				1	
	20:00	36			1		
	21:00	52			1		
	22:00	43			1		
	23:00	40			1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	39			1	
01:00		38			1		
02:00		42			1		
03:00		36			1		
04:00		37			1		
05:00		35			1		
06:00		32			1		
07:00		29			1		
08:00		41			1		
09:00		34			1		
10:00		33			1		
11:00		34			1		
12:00		46			1		
13:00		36			1		
14:00		35			1		
15:00		37			1		
16:00		39			1		
17:00		34			1		
18:00		31			1		
19:00		35			1		
20:00		34			1		
21:00		45			1		
22:00		44			1		
23:00		50			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	40			1	
01:00		38			1		
02:00		39			1		
03:00		38			1		
04:00		37			1		
05:00		35			1		
06:00		32			1		
07:00		26			1		
08:00		14				1	
09:00		16				1	
10:00		29				1	
11:00		38			1		
12:00		34			1		
13:00		36			1		
14:00		35			1		
15:00		32			1		
16:00		36			1		
17:00		33			1		
18:00		36			1		
19:00		35			1		
20:00		37			1		
21:00		39			1		
22:00		39			1		
23:00		41			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	41			1		
	01:00	41			1		
	02:00	43			1		
	03:00	39			1		
	04:00	40			1		
	05:00	42			1		
	06:00	30			1		
	07:00	31			1		
	08:00	34			1		
	09:00	15				1	
	10:00	18				1	
	11:00	37			1		
	12:00	37			1		
	13:00	36			1		
	14:00	35			1		
	15:00	33			1		
	16:00	33			1		
	17:00	32			1		
	18:00	32			1		
	19:00	38			1		
	20:00	34			1		
	21:00	48			1		
	22:00	55			1		
	23:00	53			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης