

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	30,24	28,42	1,82	0,00		1	1		1									1		1	3,68	4,06
	01:00	26,77	24,07	2,70	0,00		1	1		1									1			4,57	4,72
	02:00	25,85	22,99	2,75	0,11		1	1		1									1			3,47	3,80
	03:00	25,13	22,68	2,45	0,00		1	1		1									1			2,85	3,08
	04:00	24,28	22,35	1,82	0,11		1	1		1									1			2,04	2,23
	05:00	25,12	22,03	2,69	0,40		1	1		1									1			3,09	3,07
	06:00	27,25	22,26	4,50	0,50		1	1		1									1			5,45	5,20
	07:00	29,24	22,46	6,33	0,45		1	1		1									1			7,38	7,19
	08:00	33,85	24,15	9,18	0,52		1	1		1									1			11,35	11,80
	09:00	38,67	28,68	9,52	0,48		1	1		1									1			13,14	13,54
	10:00	41,46	29,65	11,34	0,47		1	1	1	1									1			13,94	13,95
	11:00	42,52	29,72	12,29	0,51		1	1	1	1									1			14,81	14,88
	12:00	40,30	28,49	11,34	0,47		1	1	1	1									1			12,85	12,79
	13:00	38,36	28,15	9,79	0,42		1	1	1	1									1			11,46	11,46
	14:00	38,71	30,80	7,51	0,41		1	1	1	1									1			11,37	11,21
	15:00	39,92	33,14	6,37	0,41		1	1	1	1									1			12,50	12,41
	16:00	37,44	33,77	3,27	0,41		1	1	1	1									1			12,31	12,31
	17:00	40,33	37,74	2,18	0,40		1	1	1	1									1		1	10,57	10,57
	18:00	42,86	40,09	2,36	0,41		1	1	1	1									1		1	10,73	11,23
	19:00	43,33	38,54	4,38	0,41		1	1	1	1									1		1	10,73	11,70
	20:00	43,69	37,86	5,74	0,08		1	1	1	1									1		1	8,72	12,05
	21:00	41,32	37,05	4,28	0,00		1	1	1	1									1		1	6,77	9,69
	22:00	37,55	36,06	1,49	0,00		1	1	1	1									1		1	2,88	5,92
23:00	32,88	32,16	0,52	0,20		1	1	1	1									1		1	0,96	1,25	

Το διάστημα 08:00 με 12:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερικές διακοπές 18:30 με 21:00 λόγω κακοκαιρίας. Γενική διακοπή στην Τήλο το διάστημα 20:50 με 23:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	22,71	22,63	0,08	0,00		1	1	1	1											0,00	0,00	
	01:00	20,22	19,93	0,29	0,00			1	1	1												1,14	1,06
	02:00	19,57	19,49	0,08	0,00			1	1	1												0,37	0,41
	03:00	19,27	19,25	0,02	0,00			1	1	1												0,12	0,11
	04:00	18,75	18,75	0,00	0,00			1	1	1												0,00	0,00
	05:00	19,63	19,54	0,09	0,00			1	1	1												0,32	0,47
	06:00	21,72	20,43	1,29	0,00			1	1	1												2,32	2,56
	07:00	24,15	21,58	2,57	0,00			1	1	1												4,67	5,00
	08:00	26,19	22,59	3,60	0,00			1	1	1												7,90	7,90
	09:00	29,20	22,85	6,35	0,00			1	1	1												10,98	10,98
	10:00	28,13	21,76	6,37	0,00			1	1	1												10,78	10,78
	11:00	27,42	22,44	4,97	0,01			1	1	1												9,64	9,64
	12:00	24,59	21,47	3,12	0,00			1	1	1												7,07	7,07
	13:00	23,78	20,55	3,21	0,02			1	1		1											5,60	5,60
	14:00	22,31	19,42	2,86	0,03			1	1		1											4,46	4,46
	15:00	21,85	19,61	2,23	0,02			1	1		1											3,10	2,70
	16:00	24,93	20,47	4,45	0,01			1	1		1											7,57	7,57
	17:00	26,29	20,07	6,22	0,00			1	1		1											9,22	9,22
	18:00	27,51	20,90	6,60	0,01			1	1		1											10,52	10,52
	19:00	30,30	22,99	7,31	0,00			1	1		1											11,44	11,44
	20:00	33,33	23,44	9,89	0,00			1	1		1											11,58	11,67
	21:00	32,27	23,42	8,85	0,00			1	1		1											11,30	11,29
	22:00	29,98	20,30	9,68	0,01			1	1		1											10,27	10,49
23:00	29,31	20,49	8,81	0,00			1	1		1											10,03	10,16	

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Νίσουρου-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτείται από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	29,42	22,46	6,96	0,00		1	1		1									1		7,24	7,36	
	01:00	26,72	20,36	6,35	0,00		1	1		1											7,63	7,56	
	02:00	25,57	19,90	5,66	0,00		1	1		1											6,42	6,42	
	03:00	24,91	19,15	5,76	0,01		1	1		1											5,75	5,76	
	04:00	24,76	21,10	3,66	0,00		1	1		1											5,55	5,60	
	05:00	25,43	20,53	4,90	0,00		1	1		1											6,17	6,27	
	06:00	27,75	20,82	6,92	0,01		1	1		1											8,46	8,59	
	07:00	29,26	23,42	5,81	0,03		1	1		1										1	8,12	8,12	
	08:00	33,60	26,36	7,18	0,06			1	1	1										1	9,19	10,32	
	09:00	33,47	26,55	6,90	0,02			1	1	1										1	9,27	10,19	
	10:00	33,68	26,99	6,66	0,04			1	1	1										1	9,51	10,40	
	11:00	32,05	25,26	6,77	0,03			1	1	1										1	7,44	8,78	
	12:00	33,05	25,80	7,25	0,00		1	1		1										1	8,85	9,77	
	13:00	30,28	24,29	5,98	0,02		1	1		1										1	6,33	7,01	
	14:00	29,49	24,31	5,17	0,01		1	1		1										1	5,73	6,21	
	15:00	28,75	23,95	4,78	0,02		1	1		1										1	5,21	5,47	
	16:00	28,74	24,25	4,49	0,00		1	1		1										1	5,20	5,46	
	17:00	32,15	25,19	6,96	0,00		1	1		1										1	8,42	8,87	
	18:00	35,02	26,78	8,21	0,04		1	1		1										1	10,55	11,74	
	19:00	38,89	29,66	9,21	0,02		1	1	1	1										1	11,41	11,41	
	20:00	42,28	33,43	8,85	0,00		1	1	1	1										1	13,02	13,55	
	21:00	40,86	31,28	9,58	0,00		1	1	1	1										1	11,87	12,13	
	22:00	37,18	29,49	7,69	0,00		1	1	1	1										1	10,03	10,03	
23:00	33,93	27,54	6,38	0,00		1	1		1										1	8,68	10,65		

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 07:00. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Νίσυρου-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτείται από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																										
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250										
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66				
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	30,97	30,53	0,43	0,01	1	1	1		1																2,01	3,55	
	01:00	28,26	28,12	0,14	0,01		1	1		1																	3,06	6,21
	02:00	26,58	26,49	0,08	0,01		1	1		1																	2,92	4,53
	03:00	25,80	25,67	0,13	0,00		1	1		1																	2,12	3,75
	04:00	25,21	25,06	0,15	0,00		1	1		1																	1,52	3,16
	05:00	25,53	24,73	0,80	0,00		1	1		1																	1,79	3,48
	06:00	26,53	26,45	0,08	0,01		1	1		1																	2,75	4,48
	07:00	27,93	27,67	0,25	0,01		1	1		1																	4,14	5,88
	08:00	29,11	28,71	0,39	0,01		1	1		1																	5,46	7,05
	09:00	28,16	27,48	0,67	0,01		1	1		1																	4,58	6,11
	10:00	27,21	26,27	0,94	0,00		1	1		1																	3,56	5,16
	11:00	26,75	25,93	0,82	0,00		1	1		1																	3,10	4,69
	12:00	25,58	24,89	0,69	0,00		1	1		1																	1,90	3,52
	13:00	24,85	24,02	0,83	0,01		1	1		1																	1,23	2,80
	14:00	23,37	23,27	0,11	0,00		1	1		1																	0,63	1,32
	15:00	22,65	22,65	0,00	0,00		1	1		1																	0,01	0,60
	16:00	23,30	23,19	0,11	0,01		1	1		1																	0,29	1,25
	17:00	25,62	24,62	1,00	0,00		1	1		1																	2,51	3,57
	18:00	28,40	25,22	3,18	0,00		1	1		1																	5,29	6,35
	19:00	31,83	29,75	2,07	0,00		1	1	1	1																	4,94	4,94
	20:00	35,68	33,95	1,73	0,00		1	1	1	1																	7,13	8,17
	21:00	36,40	35,34	1,05	0,01		1	1	1	1																	7,99	8,89
	22:00	34,16	33,07	1,08	0,01		1	1	1	1																	6,00	6,66
23:00	31,05	30,87	0,17	0,01		1	1		1																	5,80	8,99	

Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Νίσουρου-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτείται από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί. Μερική διακοπή στις 14:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ρ Ο Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66						
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	27,63	27,43	0,19	0,01		1	1		1																			4,23	5,58
	01:00	25,44	24,73	0,70	0,01		1	1		1																			2,33	3,38
	02:00	24,47	23,96	0,50	0,01		1	1		1																			1,29	2,41
	03:00	23,91	23,36	0,53	0,01		1	1		1																			0,70	1,85
	04:00	23,52	23,31	0,20	0,01		1	1		1																			0,31	1,46
	05:00	24,31	24,01	0,30	0,00		1	1		1																			1,00	2,26
	06:00	25,97	25,39	0,54	0,04		1	1		1																			2,71	3,91
	07:00	26,76	25,69	1,06	0,01		1	1		1																			3,72	4,71
	08:00	28,17	27,53	0,63	0,00		1	1		1																			4,40	6,11
	09:00	29,21	28,11	1,09	0,00		1	1		1																			5,59	7,15
	10:00	28,07	27,58	0,50	0,00		1	1		1																			4,39	6,02
	11:00	26,92	26,19	0,69	0,04		1	1		1																			3,32	4,87
	12:00	26,20	25,67	0,46	0,07		1	1		1																			2,42	4,14
	13:00	26,25	25,46	0,68	0,11		1	1		1																			1,54	4,20
	14:00	25,49	24,91	0,46	0,12		1	1		1																			1,89	3,44
	15:00	24,70	23,97	0,62	0,11		1	1		1																			1,01	2,65
	16:00	24,93	24,26	0,55	0,12		1	1		1																			1,21	2,87
	17:00	27,26	26,33	0,81	0,12		1	1		1																			3,47	5,20
	18:00	30,15	28,47	1,56	0,12		1	1	1	1																			3,87	3,87
	19:00	33,71	32,51	1,13	0,07		1	1	1	1																			4,34	6,20
	20:00	38,07	37,08	0,98	0,01		1	1	1	1																			8,78	10,56
	21:00	37,47	36,92	0,55	0,01		1	1	1	1																			8,47	9,97
	22:00	34,60	34,05	0,55	0,00		1	1	1	1																			5,64	7,10
23:00	31,08	30,63	0,44	0,01		1	1	1	1																			4,73	4,73	

Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Νίσουρου-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτείται από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί. Το διάστημα 07:40 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Απριλίου 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	27,61	27,02	0,58	0,01		1	1		1													4,34	5,55
	01:00	25,45	25,03	0,42	0,01		1	1		1													2,37	3,40
	02:00	24,63	24,39	0,23	0,01		1	1		1													1,46	2,57
	03:00	24,09	23,45	0,63	0,01		1	1		1													0,90	2,04
	04:00	23,61	23,22	0,39	0,01		1	1		1													0,46	1,56
	05:00	24,21	23,59	0,62	0,01		1	1		1													0,97	2,16
	06:00	26,11	25,04	1,06	0,01		1	1		1													2,83	4,06
	07:00	28,07	26,60	1,43	0,04		1	1		1													4,76	6,02
	08:00	29,29	27,88	1,37	0,04		1	1		1													5,76	7,23
	09:00	28,87	27,33	1,52	0,02		1	1		1													5,18	6,81
	10:00	27,54	26,32	1,21	0,01		1	1		1													3,93	5,49
	11:00	25,77	24,96	0,80	0,01		1	1		1													2,06	3,72
	12:00	25,12	24,32	0,79	0,01		1	1		1													1,42	3,07
	13:00	25,69	24,07	1,61	0,01		1	1		1													2,67	3,63
	14:00	25,24	23,70	1,52	0,01		1	1		1													2,38	3,18
	15:00	24,01	23,44	0,55	0,01		1	1		1													1,08	1,95
	16:00	24,97	23,71	1,25	0,01		1	1		1													2,01	2,91
	17:00	27,06	24,89	2,17	0,00		1	1		1													4,03	5,01
	18:00	30,13	27,43	2,70	0,00		1	1		1													6,33	8,08
	19:00	33,81	31,18	2,63	0,00		1	1	1	1													5,31	6,31
	20:00	37,37	34,63	2,74	0,00		1	1	1	1													8,23	9,87
	21:00	37,71	35,79	1,80	0,12		1	1	1	1													8,71	10,20
	22:00	34,82	33,69	0,89	0,24		1	1	1	1													6,01	7,31
23:00	31,48	30,53	0,81	0,14		1	1	1	1													3,67	3,97	

Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Ντισουρού-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτήθηκε από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί έως τις 21:00, οπότε και αποκαταστάθηκε η βλάβη στο ΥΒ καλώδιο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	28,07	27,23	0,77	0,07		1	1		1									1			4,64	6,01
	01:00	25,61	24,83	0,72	0,06		1	1		1									1			2,26	3,56
	02:00	24,88	24,22	0,60	0,06		1	1		1									1			1,69	2,83
	03:00	24,25	23,78	0,42	0,05		1	1		1									1			1,06	2,20
	04:00	23,75	23,47	0,20	0,08		1	1		1									1			0,55	1,70
	05:00	24,50	24,25	0,16	0,10		1	1		1									1			1,22	2,45
	06:00	26,46	25,54	0,82	0,10		1	1		1									1			3,24	4,40
	07:00	28,24	26,52	1,62	0,10		1	1		1									1			4,98	6,19
	08:00	29,58	27,27	2,21	0,10		1	1		1									1			6,33	7,53
	09:00	31,14	29,11	1,92	0,11		1	1		1									1			7,59	9,09
	10:00	29,90	28,19	1,63	0,09		1	1		1			1						1			7,10	7,10
	11:00	28,61	27,94	0,61	0,06		1	1	1				1						1			8,13	8,13
	12:00	27,78	26,50	0,87	0,42		1	1		1									1			4,99	5,73
	13:00	26,96	25,25	1,29	0,42		1	1		1									1			3,78	4,90
	14:00	26,03	24,51	1,00	0,52		1	1		1									1			2,68	3,97
	15:00	25,50	24,14	0,86	0,50		1	1		1									1			2,12	3,45
	16:00	26,29	24,82	1,24	0,22		1	1		1									1			2,94	4,24
	17:00	28,05	25,90	1,97	0,18		1	1		1									1			4,74	6,00
	18:00	30,59	27,35	2,95	0,30		1	1		1									1			7,26	8,54
	19:00	33,85	31,66	2,09	0,10		1	1	1	1									1			6,27	6,34
	20:00	37,21	35,84	1,29	0,08		1	1	1	1									1			8,57	9,71
	21:00	37,04	35,58	1,37	0,09		1	1	1	1									1			8,35	9,53
	22:00	34,52	33,39	1,13	0,00		1	1	1	1									1			5,91	7,02
23:00	31,47	30,76	0,58	0,12		1	1	1	1											1	3,17	2,74	

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	28,18	27,52	0,66	0,00			1	1	1													1	4,18	4,90	
	01:00	26,02	25,03	0,93	0,07			1	1	1													1	1,89	2,75	
	02:00	25,00	24,45	0,55	0,00			1	1	1													1	0,86	1,72	
	03:00	24,15	24,08	0,03	0,04			1	1	1													1	0,11	0,87	
	04:00	24,00	23,99	0,01	0,00			1	1	1														1	0,03	0,72
	05:00	25,02	24,90	0,12	0,00			1	1	1														1	0,78	1,74
	06:00	26,36	26,20	0,16	0,00			1	1	1														1	2,21	3,08
	07:00	28,73	28,08	0,65	0,00			1	1	1														1	4,10	5,45
	08:00	31,00	30,46	0,54	0,00			1	1	1														1	4,98	7,72
	09:00	32,08	31,69	0,35	0,05		1		1	1														1	5,21	8,81
	10:00	32,14	31,88	0,13	0,13		1		1	1														1	2,19	8,86
	11:00	32,28	31,90	0,00	0,37		1		1	1														1	5,93	9,00
	12:00	30,15	29,76	0,08	0,30		1		1	1														1	4,13	6,87
	13:00	29,98	29,67	0,22	0,09		1		1	1														1	4,33	6,70
	14:00	30,05	28,89	1,09	0,07		1		1	1														1	4,85	6,77
	15:00	29,59	25,61	3,93	0,05		1		1	1														1	4,52	6,31
	16:00	28,01	25,03	2,80	0,18		1		1	1														1	2,96	4,73
	17:00	28,53	26,03	2,44	0,05		1		1	1														1	3,50	5,25
	18:00	31,51	26,23	5,28	0,01		1		1	1														1	6,46	8,23
	19:00	35,01	29,93	5,07	0,01		1	1	1	1														1	7,53	7,53
	20:00	37,11	33,17	3,93	0,01		1	1	1	1														1	6,82	8,38
	21:00	35,30	33,09	2,20	0,00		1	1	1	1														1	5,40	6,56
	22:00	33,93	32,21	1,72	0,00		1	1	1	1														1	4,51	5,20
	23:00	33,24	31,31	1,92	0,01		1	1	1	1														1	4,52	4,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6						
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	28,81	25,98	2,82	0,01		1	1		1																	1	5,31	5,53	
	01:00	26,75	24,87	1,87	0,01		1	1		1																	1	3,15	3,47	
	02:00	25,79	24,28	1,50	0,01		1	1		1																	1	2,17	2,51	
	03:00	24,78	23,99	0,79	0,01		1	1		1																	1	1,12	1,50	
	04:00	24,51	23,80	0,70	0,01		1	1		1																	1	0,86	1,23	
	05:00	24,95	24,28	0,66	0,01		1	1		1																	1	1,24	1,67	
	06:00	25,76	24,75	1,00	0,01		1	1		1																	1	2,08	2,48	
	07:00	26,55	25,33	1,21	0,01		1	1		1																	1	2,83	3,27	
	08:00	26,60	25,34	1,26	0,00		1	1		1																	1	3,01	3,33	
	09:00	25,58	24,71	0,87	0,00		1	1		1																	1	1,97	2,30	
	10:00	24,34	23,10	1,03	0,20		1	1		1																	1	3,31	3,31	
	11:00	22,76	21,59	0,94	0,22		1	1		1																		3,76	3,60	
	12:00	21,40	20,87	0,34	0,19		1	1		1																		2,30	2,24	
	13:00	21,79	21,36	0,29	0,14		1	1		1																		2,51	2,63	
	14:00	21,52	21,10	0,29	0,13		1	1		1																		2,34	2,37	
	15:00	21,61	21,21	0,27	0,13		1	1		1																		2,25	2,46	
	16:00	23,35	22,53	0,63	0,19		1	1		1																		3,91	4,20	
	17:00	26,32	25,33	0,78	0,20		1	1		1																	1	5,44	5,44	
	18:00	29,67	28,56	0,87	0,24		1	1		1																	1	6,18	7,62	
	19:00	32,49	31,76	0,67	0,06		1	1		1																	1	6,65	7,54	
	20:00	33,78	32,47	1,25	0,05		1	1		1																	1	6,37	8,82	
	21:00	32,37	30,81	1,49	0,07		1	1		1																	1	4,93	7,41	
	22:00	31,93	30,44	1,41	0,09		1	1		1																	1	4,45	6,97	
23:00	30,82	29,70	1,03	0,09		1	1		1																	1	3,94	5,86		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Απριλίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερήσιο φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66						
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	29,01	27,40	1,53	0,08		1	1		1																			6,37	6,96
	01:00	26,89	25,06	1,77	0,06		1	1		1																			6,67	7,74
	02:00	25,87	22,26	3,56	0,06		1	1		1																			6,66	6,72
	03:00	24,95	21,74	3,19	0,02		1	1		1																			5,77	5,79
	04:00	24,73	22,19	2,53	0,01		1	1		1																			5,56	5,57
	05:00	25,25	23,04	2,20	0,01		1	1		1																			6,03	6,10
	06:00	26,76	23,98	2,78	0,01		1	1		1																			7,56	7,61
	07:00	28,46	26,75	1,70	0,01		1	1		1																			8,22	9,30
	08:00	29,96	28,53	1,42	0,01		1	1		1																	1		5,70	6,68
	09:00	29,88	29,04	0,79	0,05		1	1		1																	1		4,85	6,60
	10:00	29,86	28,88	0,90	0,08		1	1		1																	1		4,91	6,58
	11:00	29,48	28,65	0,72	0,11		1	1		1																	1		4,30	6,20
	12:00	29,71	28,72	0,85	0,14		1	1		1																	1		4,39	6,43
	13:00	29,29	28,49	0,68	0,12		1	1		1																	1		4,11	6,01
	14:00	27,72	26,80	0,81	0,11		1	1		1																	1		3,40	4,44
	15:00	28,96	28,14	0,73	0,09		1	1		1																	1		4,57	5,69
	16:00	30,05	29,16	0,80	0,09		1	1		1																	1		5,77	6,77
	17:00	31,23	30,50	0,65	0,07		1	1		1																	1		6,18	7,95
	18:00	34,84	34,09	0,70	0,05		1	1	1	1																	1		5,38	6,11
	19:00	39,52	38,57	0,95	0,01		1	1	1	1																	1		11,98	12,02
	20:00	44,58	43,36	1,21	0,01		1	1	1	1																	1	1	11,07	14,17
	21:00	43,02	41,94	1,08	0,01		1	1	1	1																	1	1	9,59	12,62
	22:00	39,13	38,27	0,85	0,01		1	1	1	1																	1	1	6,61	8,73
23:00	33,27	32,57	0,70	0,01		1	1	1	1																	1		4,40	5,77	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Απριλίου 2026												
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	30,05	29,62	0,37	0,07		1	1	1	1									1				0,93	2,55	
	01:00	28,18	27,20	0,91	0,07		1	1		1										1				4,28	6,12
	02:00	27,45	26,12	1,27	0,06		1	1		1										1				3,66	5,39
	03:00	26,27	24,88	1,29	0,10		1	1		1										1				2,77	4,22
	04:00	25,23	23,35	1,74	0,13		1	1		1										1				1,93	3,17
	05:00	25,00	23,59	1,32	0,09		1	1		1										1				1,71	2,95
	06:00	25,28	23,90	1,37	0,01		1	1		1										1				2,12	3,22
	07:00	26,23	23,96	2,27	0,01		1	1		1										1				2,94	4,18
	08:00	27,82	25,22	2,59	0,01		1	1		1										1				4,50	5,77
	09:00	29,14	26,18	2,77	0,20		1	1		1										1				5,93	7,09
	10:00	27,83	25,22	2,30	0,32		1	1		1										1				4,68	5,78
	11:00	24,90	23,24	1,35	0,32		1	1		1										1				2,52	2,85
	12:00	22,53	21,40	0,82	0,31		1	1		1														2,83	3,38
	13:00	19,78	18,96	0,54	0,28		1	1		1														0,90	0,62
	14:00	17,72	17,51	0,00	0,21		1	1		1														0,00	0,00
	15:00	17,65	17,64	0,00	0,00		1	1		1														0,00	0,00
	16:00	20,51	20,00	0,51	0,00		1	1		1														1,20	1,36
	17:00	23,40	20,99	2,16	0,26		1	1		1														3,84	4,25
	18:00	27,02	23,53	3,31	0,18		1	1		1														7,52	7,87
	19:00	29,96	26,74	3,15	0,07		1	1		1										1				7,12	7,91
	20:00	33,63	28,86	4,76	0,01		1	1		1										1				9,84	11,57
	21:00	33,96	30,30	3,66	0,01		1	1		1										1				10,26	11,89
	22:00	32,44	29,19	3,24	0,01		1	1		1										1				8,95	10,38
23:00	30,26	27,65	2,61	0,00		1	1		1										1				6,74	8,20	

Μερική διακοπή στις 00:03 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Απριλίου 2026																			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΑΡΧΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)								
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66							
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	27,56	27,13	0,43	0,00		1	1		1																				4,13	5,51
	01:00	25,77	25,42	0,35	0,00		1	1		1																				2,62	3,71
	02:00	24,90	24,85	0,05	0,00		1	1		1																				1,71	2,84
	03:00	24,28	24,27	0,02	0,00		1	1		1																				1,16	2,23
	04:00	24,10	23,58	0,49	0,03		1	1		1																				0,88	2,05
	05:00	24,63	23,44	1,07	0,11		1	1		1																				1,25	2,57
	06:00	26,33	24,43	1,72	0,18		1	1		1																				2,92	4,27
	07:00	28,41	24,94	3,28	0,19		1	1		1																				4,91	6,36
	08:00	31,23	28,40	2,78	0,05		1	1		1																				7,88	9,17
	09:00	33,11	30,53	2,57	0,00		1	1		1																				9,31	11,05
	10:00	33,29	30,48	2,75	0,06		1	1		1																				9,39	11,23
	11:00	33,79	30,75	2,85	0,18		1	1		1																				9,89	11,73
	12:00	33,56	27,65	5,71	0,20		1	1		1																				9,74	11,51
	13:00	35,58	28,12	7,10	0,37		1	1		1																				10,80	12,45
	14:00	37,45	32,41	4,69	0,35		1	1		1																				8,65	11,27
	15:00	32,55	29,68	2,53	0,33		1			1	1																			3,52	6,37
	16:00	32,47	29,84	2,34	0,30		1			1	1																			3,22	6,29
	17:00	34,80	33,19	1,36	0,25		1			1	1																			5,50	8,62
	18:00	36,59	34,25	2,17	0,18		1			1	1																			7,31	10,41
	19:00	38,97	37,03	1,88	0,06		1	1		1	1																			6,58	7,43
	20:00	41,70	39,70	1,96	0,03		1	1		1	1																			7,11	10,16
	21:00	40,02	37,81	2,15	0,06		1	1		1	1																			5,58	8,48
	22:00	36,38	35,88	0,46	0,04		1	1		1	1																			2,56	4,84
23:00	32,56	31,75	0,74	0,07		1	1		1	1																			4,35	5,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	29,42	27,66	1,73	0,04		1		1	1											1		5,86	7,37	
	01:00	27,00	25,81	1,16	0,03		1		1	1											1		3,38	4,95	
	02:00	25,98	24,11	1,79	0,08		1		1	1											1		2,27	3,92	
	03:00	25,46	23,67	1,75	0,04		1		1	1											1		2,36	3,41	
	04:00	25,09	23,18	1,91	0,00		1		1	1											1		1,92	3,04	
	05:00	25,69	24,05	1,64	0,00		1		1	1											1		2,43	3,64	
	06:00	27,58	26,50	1,04	0,04		1		1	1											1		4,22	5,53	
	07:00	30,57	29,88	0,31	0,38		1		1	1											1		6,71	8,51	
	08:00	34,43	34,30	0,11	0,03		1		1	1											1	1	6,83	9,48	
	09:00	36,46	35,89	0,54	0,03				1	1	1										1	1	8,01	11,50	
	10:00	37,00	36,91	0,06	0,03				1	1	1										1	1	8,55	12,04	
	11:00	38,01	37,82	0,14	0,04				1	1	1										1	1	8,68	13,06	
	12:00	38,20	38,01	0,13	0,06		1		1	1	1										1	1	4,58	7,89	
	13:00	38,84	38,13	0,67	0,04		1		1	1	1										1	1	5,12	8,53	
	14:00	38,29	37,61	0,66	0,02		1		1	1	1										1	1	4,67	7,98	
	15:00	36,41	35,91	0,27	0,23		1		1	1	1										1	1	2,77	6,10	
	16:00	36,94	36,86	0,02	0,06		1		1	1	1										1	1	3,34	6,62	
	17:00	37,19	37,12	0,03	0,04		1		1	1	1										1	1	3,57	6,88	
	18:00	37,79	37,77	0,02	0,01		1		1	1	1										1	1	4,17	7,48	
	19:00	40,44	40,09	0,34	0,01		1		1	1	1										1	1	6,59	10,12	
	20:00	44,06	43,78	0,27	0,00		1	1	1	1	1										1	1	6,73	8,29	
	21:00	42,44	41,99	0,45	0,00		1	1	1	1	1										1	1	3,99	6,67	
	22:00	38,64	38,29	0,35	0,00		1	1		1	1										1	1	5,80	8,33	
23:00	34,33	33,48	0,85	0,00		1	1		1	1										1		4,95	6,92		

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	30,55	29,22	1,33	0,00		1		1	1									1			6,71	8,49
	01:00	28,01	26,48	1,53	0,00		1		1	1									1			4,45	5,96
	02:00	26,68	25,53	1,14	0,00		1		1	1									1			3,07	4,62
	03:00	26,26	24,84	1,42	0,00		1		1	1									1			3,13	4,20
	04:00	25,98	24,53	1,45	0,00		1		1	1									1			2,81	3,93
	05:00	26,66	25,62	1,04	0,00		1		1	1									1			3,43	4,60
	06:00	28,31	26,03	2,28	0,00		1		1	1									1			5,05	6,25
	07:00	31,89	29,91	1,98	0,00		1		1	1									1	1		7,05	6,94
	08:00	35,68	33,67	2,01	0,00		1		1	1									1	1		7,71	10,73
	09:00	38,11	35,23	2,84	0,04		1	1	1	1	1								1	1		6,72	7,71
	10:00	38,20	34,96	3,19	0,05		1	1	1	1	1								1	1		4,77	7,79
	11:00	37,57	35,41	2,13	0,04		1	1	1	1	1								1	1		6,06	7,17
	12:00	38,71	35,07	3,59	0,05		1	1	1	1	1								1			9,50	11,21
	13:00	37,31	34,52	2,74	0,05		1	1	1	1	1								1			8,13	9,81
	14:00	37,82	35,37	2,41	0,04		1	1	1	1	1								1			8,68	10,32
	15:00	36,81	35,31	1,49	0,01		1	1	1	1	1								1			7,61	9,30
	16:00	36,81	34,65	2,15	0,01		1	1	1	1	1								1			7,59	9,30
	17:00	37,87	33,90	3,97	0,01		1	1	1	1	1								1			8,65	10,37
	18:00	39,19	36,57	2,58	0,04		1	1	1	1	1								1		1	7,73	7,56
	19:00	41,29	37,66	3,63	0,00		1	1	1	1	1								1		1	7,40	9,66
	20:00	43,80	40,07	3,73	0,00		1	1	1	1	1								1		1	9,66	12,17
	21:00	41,97	38,75	3,22	0,00		1	1	1	1	1								1		1	8,05	10,33
	22:00	38,22	35,36	2,85	0,01		1	1	1	1	1								1		1	6,02	6,59
23:00	34,37	31,57	2,74	0,05		1	1	1	1	1								1			5,82	6,86	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	30,82	28,68	2,13	0,01		1	1	1	1									1			2,32	3,31
	01:00	28,02	24,06	3,96	0,00		1	1		1									1			4,57	5,97
	02:00	26,76	24,06	2,70	0,00		1	1		1									1			3,72	4,71
	03:00	26,27	23,65	2,61	0,00		1	1		1									1			3,06	4,22
	04:00	25,95	24,02	1,93	0,00		1	1		1									1			2,78	3,90
	05:00	26,57	24,28	2,29	0,01		1	1		1									1			3,25	4,52
	06:00	28,12	26,18	1,94	0,00		1	1		1									1			4,33	6,06
	07:00	29,60	27,47	1,77	0,36		1	1		1									1		1	2,04	3,42
	08:00	31,92	30,80	0,82	0,31		1	1		1		1							1	1	1	3,65	3,65
	09:00	36,26	32,38	3,74	0,13		1	1		1		1							1		1	8,12	8,12
	10:00	36,16	34,24	1,85	0,08		1	1		1									1		1	7,54	9,98
	11:00	38,29	35,49	2,65	0,15		1	1		1									1		1	8,28	12,11
	12:00	40,18	37,40	2,50	0,29		1	1	1	1									1		1	7,54	8,55
	13:00	42,12	39,84	2,11	0,17		1	1	1	1									1		1	9,99	10,49
	14:00	41,87	39,31	2,44	0,13		1	1	1	1									1		1	10,15	10,24
	15:00	41,40	38,03	3,33	0,04		1	1	1	1									1		1	9,78	9,77
	16:00	40,20	34,56	5,57	0,07		1	1	1	1									1		1	8,54	8,57
	17:00	39,48	33,39	6,01	0,08		1	1	1	1									1		1	7,77	7,85
	18:00	40,53	35,60	4,84	0,09		1	1	1	1									1		1	8,69	8,90
	19:00	42,46	37,50	4,95	0,00		1	1	1	1									1		1	10,74	10,83
	20:00	44,73	39,91	4,76	0,06		1	1	1	1									1		1	12,98	13,10
	21:00	42,59	39,27	3,27	0,04		1	1	1	1									1		1	11,10	10,96
	22:00	38,18	36,03	2,14	0,01		1	1	1	1									1		1	6,85	6,55
23:00	34,34	32,62	1,72	0,01		1	1		1									1		1	7,92	8,17	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Απριλίου 2026																				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)									
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66								
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	30,96	29,42	1,54	0,01		1	1		1																			1	4,93	4,78	
	01:00	28,66	27,39	1,27	0,01		1	1		1																			1	6,00	6,61	
	02:00	27,48	25,96	1,51	0,01		1	1		1																			1	5,44	5,42	
	03:00	26,77	24,39	2,38	0,01		1	1		1																			1	4,73	4,72	
	04:00	26,33	23,76	2,56	0,01		1	1		1																			1	4,22	4,28	
	05:00	27,10	23,83	3,27	0,00		1	1		1																				1	4,96	5,05
	06:00	28,48	23,05	5,42	0,01		1	1		1																				1	6,34	6,42
	07:00	31,70	25,44	6,26	0,01		1	1		1																				1	9,34	9,65
	08:00	36,61	31,28	5,32	0,02		1	1		1																				1	12,20	12,81
	09:00	38,06	31,75	6,28	0,04		1	1		1	1																			1	10,51	10,56
	10:00	37,48	30,25	7,03	0,21		1	1		1	1																			1	9,86	9,98
	11:00	36,80	29,41	6,72	0,67		1	1		1	1																			1	8,99	9,29
	12:00	35,56	28,30	6,85	0,40		1	1		1	1																			1	7,88	8,05
	13:00	33,50	27,51	5,65	0,34		1	1		1	1																			1	5,96	5,99
	14:00	33,02	27,47	5,30	0,25		1	1		1	1																			1	5,57	5,51
	15:00	30,73	26,94	3,35	0,44		1	1		1	1																			1	3,12	3,23
	16:00	30,63	27,16	3,14	0,33		1	1		1	1																			1	3,07	3,13
	17:00	32,26	27,83	3,78	0,65		1	1		1	1																			1	4,30	4,75
	18:00	34,43	28,15	5,97	0,31		1	1		1	1																			1	6,68	6,93
	19:00	38,22	28,93	8,83	0,45		1	1		1	1																			1	10,14	10,71
	20:00	42,68	29,37	12,87	0,44		1	1		1	1																			1	14,60	14,94
	21:00	41,69	28,83	12,33	0,53		1	1		1	1																			1	13,87	14,19
	22:00	38,44	28,30	9,56	0,58		1	1		1	1																			1	10,77	10,93
	23:00	34,59	23,70	10,51	0,39		1	1		1	1																			1	11,94	12,11

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Απριλίου 2026														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																								
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250								
Α.Ρ.Ε.Π.Η.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	31,69	22,05	9,19	0,45		1	1		1															9,81	9,63
	01:00	29,37	19,42	9,41	0,54		1	1		1															9,98	10,22
	02:00	28,23	19,27	8,50	0,47		1	1		1															8,94	9,08
	03:00	27,52	19,43	7,58	0,50		1	1		1															8,05	8,36
	04:00	26,88	19,05	7,32	0,51		1	1		1															7,47	7,73
	05:00	27,27	19,18	7,57	0,51		1	1		1															7,82	8,11
	06:00	27,83	20,28	7,06	0,49		1	1		1															8,41	8,68
	07:00	29,09	20,09	8,51	0,49		1	1		1															9,61	9,94
	08:00	29,43	19,62	9,29	0,51		1	1		1															9,99	10,27
	09:00	29,46	19,68	9,29	0,49		1	1		1															10,01	10,31
	10:00	29,09	19,59	9,00	0,50		1	1		1															9,77	9,94
	11:00	28,37	18,80	9,06	0,51		1	1		1															8,99	9,22
	12:00	27,75	19,22	8,02	0,51		1	1		1															8,35	8,60
	13:00	27,52	19,57	7,43	0,51		1	1		1															8,19	8,36
	14:00	26,12	19,25	6,37	0,50		1	1		1															6,85	6,97
	15:00	24,94	19,29	5,15	0,51		1	1		1															5,60	5,79
	16:00	25,91	19,20	6,21	0,50		1	1		1															6,47	6,76
	17:00	27,23	19,46	7,27	0,50		1	1		1															7,74	8,08
	18:00	31,44	21,59	9,34	0,51		1	1		1															10,77	11,01
	19:00	35,82	24,86	10,46	0,51		1	1		1															12,49	12,54
	20:00	40,88	28,75	11,62	0,51		1	1		1															14,26	14,31
	21:00	40,17	29,36	10,30	0,50		1	1		1															14,13	14,06
	22:00	37,13	27,06	9,59	0,48		1	1		1															13,03	12,99
23:00	33,61	25,31	7,80	0,50		1	1		1															11,40	11,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	30,57	23,22	7,24	0,12		1	1		1													10,33	10,70	
	01:00	28,09	21,42	6,56	0,11		1	1		1													8,93	8,94	
	02:00	27,39	20,41	6,85	0,12		1	1		1													8,24	8,23	
	03:00	26,80	21,03	5,64	0,12		1	1		1													7,72	7,64	
	04:00	26,61	20,62	5,87	0,12		1	1		1													7,43	7,45	
	05:00	27,67	22,58	4,97	0,12		1	1		1													8,38	8,52	
	06:00	29,38	22,63	6,63	0,12		1	1		1													10,09	10,23	
	07:00	32,45	25,53	6,80	0,12		1	1		1													11,00	11,00	
	08:00	33,74	26,69	6,93	0,12		1	1		1													11,58	11,68	
	09:00	33,30	25,27	7,79	0,23		1	1		1													11,20	11,24	
	10:00	32,02	23,43	8,18	0,41		1	1		1													9,88	9,97	
	11:00	31,08	23,27	7,41	0,40		1	1		1													8,79	9,03	
	12:00	30,51	24,31	5,80	0,40		1	1		1													8,30	8,45	
	13:00	29,58	24,35	4,86	0,37		1	1		1													7,29	7,52	
	14:00	29,28	24,16	4,91	0,21		1	1		1													7,22	7,22	
	15:00	28,25	24,23	4,02	0,00		1	1		1													6,17	6,19	
	16:00	29,25	24,34	4,91	0,00		1	1		1													7,09	7,19	
	17:00	31,44	27,04	4,40	0,00		1	1		1													9,20	9,38	
	18:00	34,25	30,19	4,06	0,00		1	1		1													9,52	9,52	
	19:00	37,38	33,83	3,55	0,00		1	1		1													10,92	11,20	
	20:00	42,10	38,96	3,14	0,00		1	1		1													14,60	14,73	
	21:00	41,43	38,94	2,49	0,00		1	1		1													14,52	14,50	
	22:00	37,52	35,19	2,33	0,00		1	1		1													11,49	11,34	
23:00	34,35	32,82	1,54	0,00		1	1		1													8,26	8,17		

Στα διαστήματα 08:00-14:00 και 17:00-17:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	30,99	29,89	1,10	0,00		1	1		1									1		1	5,24	4,81
	01:00	29,02	28,11	0,91	0,00		1	1		1									1			7,03	6,96
	02:00	28,30	27,56	0,74	0,00		1	1		1									1			6,22	6,24
	03:00	27,67	26,91	0,76	0,00		1	1		1									1			5,57	5,62
	04:00	27,65	27,36	0,28	0,00		1	1		1									1			5,54	5,59
	05:00	28,78	28,65	0,14	0,00		1	1		1									1			6,59	6,73
	06:00	30,47	30,46	0,01	0,00		1	1		1									1			7,12	8,41
	07:00	33,86	33,84	0,00	0,03		1	1		1									1		1	6,78	7,68
	08:00	34,58	34,48	0,05	0,05			1	1	1									1		1	8,32	8,40
	09:00	34,35	34,25	0,00	0,10			1	1	1									1		1	8,22	8,18
	10:00	34,10	33,79	0,15	0,15			1	1	1									1		1	7,99	7,92
	11:00	33,44	33,02	0,23	0,20			1	1	1									1		1	7,23	7,27
	12:00	33,24	32,51	0,49	0,24			1	1	1									1		1	6,98	7,06
	13:00	32,95	32,09	0,60	0,26			1	1	1									1		1	6,75	6,77
	14:00	31,52	30,23	0,98	0,31			1	1	1									1		1	5,33	5,34
	15:00	30,03	29,06	0,79	0,18			1	1	1									1		1	3,68	3,85
	16:00	30,49	29,59	0,83	0,08			1	1	1									1		1	4,25	4,31
	17:00	32,69	31,64	0,98	0,07			1	1	1									1		1	6,28	6,51
	18:00	36,20	35,29	0,73	0,17			1	1	1									1		1	6,61	6,61
	19:00	39,29	38,63	0,54	0,13			1	1	1									1		1	7,40	7,66
	20:00	43,31	42,68	0,39	0,24			1	1	1									1		1	11,29	11,68
	21:00	42,11	41,12	0,72	0,27			1	1	1									1		1	10,49	10,48
	22:00	38,06	37,06	0,84	0,17			1	1	1									1		1	6,66	6,43
23:00	34,22	33,06	1,06	0,09			1	1										1		1	7,78	8,04	

Το διάστημα 08:00 με 16:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	31,05	29,80	1,17	0,09		1	1		1									1		1	5,47	5,47
	01:00	29,04	28,18	0,80	0,06		1	1		1									1			7,00	6,99
	02:00	27,99	27,30	0,68	0,01		1	1		1									1			6,00	5,94
	03:00	27,46	26,54	0,92	0,00		1	1		1									1			5,36	5,41
	04:00	27,44	26,88	0,55	0,00		1	1		1									1			5,33	5,38
	05:00	28,52	28,01	0,51	0,00		1	1		1									1			6,37	6,46
	06:00	29,85	28,95	0,90	0,00		1	1		1									1		1	5,71	5,71
	07:00	31,11	29,98	0,93	0,20		1	1		1			1						1		1	5,40	5,40
	08:00	32,95	31,62	1,14	0,20		1	1		1			1						1		1	6,88	6,88
	09:00	37,11	35,13	1,78	0,20		1	1		1			1						1		1	8,21	8,21
	10:00	36,29	33,72	2,36	0,20		1	1	1	1									1			7,33	8,78
	11:00	35,32	32,09	3,03	0,20		1	1	1	1									1			7,29	7,81
	12:00	35,41	30,92	4,29	0,20		1	1	1	1									1			7,32	7,91
	13:00	34,58	30,65	3,73	0,20		1	1	1	1									1			6,71	7,08
	14:00	33,90	30,70	2,99	0,20		1	1	1	1									1			6,23	6,39
	15:00	32,32	30,43	1,69	0,20		1	1	1	1									1			4,77	4,82
	16:00	32,14	30,72	1,22	0,20		1	1	1	1									1			4,49	4,64
	17:00	33,75	33,04	0,71	0,00		1	1	1	1									1			6,09	6,25
	18:00	36,67	36,46	0,21	0,00		1	1	1	1									1			8,98	9,17
	19:00	39,87	39,61	0,26	0,00		1	1	1	1									1			7,30	7,00
	20:00	43,99	43,72	0,27	0,00		1	1	1	1									1		1	8,67	8,67
	21:00	43,09	42,23	0,86	0,00		1	1	1	1									1		1	7,01	7,01
	22:00	39,41	38,44	0,97	0,00		1	1	1	1									1		1	8,03	7,77
23:00	35,67	35,16	0,51	0,00		1	1	1	1									1		1	6,87	6,87	

Κατά το διάστημα 7:30-15:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	32,57	31,98	0,60	0,00		1	1		1									1		1	6,48	6,40
	01:00	30,60	29,91	0,69	0,00		1	1		1									1		1	6,55	6,55
	02:00	29,44	27,88	1,57	0,00		1	1		1									1			7,43	7,39
	03:00	28,92	27,97	0,95	0,00		1	1		1									1			6,84	6,87
	04:00	29,11	28,72	0,39	0,00		1	1		1									1			7,03	7,06
	05:00	29,93	29,62	0,31	0,00		1	1		1									1			7,78	7,87
	06:00	31,69	31,22	0,47	0,00		1	1	1	1									1			7,38	7,38
	07:00	35,60	35,47	0,13	0,00		1	1	1	1									1			7,84	8,10
	08:00	38,06	36,99	1,06	0,00		1	1	1	1									1		1	7,81	7,81
	09:00	39,67	38,07	1,59	0,00		1	1	1	1									1		1	7,93	8,04
	10:00	39,99	38,24	1,74	0,00		1	1	1	1									1		1	8,36	8,36
	11:00	40,36	37,98	2,37	0,00		1	1	1	1									1		1	8,58	8,72
	12:00	40,03	37,34	2,69	0,00		1	1	1	1									1		1	8,64	8,40
	13:00	38,72	34,47	4,24	0,01		1	1	1	1									1			9,84	11,21
	14:00	39,92	35,36	4,56	0,00		1	1	1	1									1			12,40	12,42
	15:00	39,77	36,72	3,05	0,00		1	1	1	1									1			12,23	12,26
	16:00	40,23	36,57	3,66	0,00		1	1	1	1									1			12,60	12,73
	17:00	41,83	37,62	4,21	0,01		1	1	1	1									1			13,30	14,32
	18:00	42,94	38,56	4,37	0,00		1	1	1	1									1			10,01	10,07
	19:00	44,85	40,80	4,05	0,00		1	1	1	1									1			11,80	11,99
	20:00	47,76	43,76	3,99	0,00		1	1	1	1									1		1	11,89	11,89
	21:00	45,99	42,14	3,84	0,00		1	1	1	1									1		1	9,05	9,00
	22:00	41,98	37,43	4,55	0,00		1	1	1	1									1		1	10,17	10,35
23:00	37,34	32,95	4,38	0,01		1	1		1									1		1	10,99	11,16	

Το διάστημα 08:00 με 15:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	34,40	29,35	4,90	0,16		1	1		1									1		1	9,12	9,12
	01:00	31,83	27,24	4,51	0,08		1	1		1									1			9,80	9,77
	02:00	30,75	26,51	4,24	0,00		1	1		1									1			8,70	8,69
	03:00	30,46	25,73	4,73	0,00		1	1		1									1			8,40	8,41
	04:00	30,61	27,00	3,61	0,00		1	1		1									1			8,52	8,56
	05:00	31,46	28,55	2,90	0,00		1	1		1									1			9,25	9,40
	06:00	33,00	28,91	4,09	0,00		1	1		1									1			10,81	10,95
	07:00	36,76	31,42	5,34	0,00		1	1	1	1	1								1			9,35	9,26
	08:00	37,97	33,80	4,07	0,09		1	1	1	1	1								1			10,19	10,46
	09:00	40,31	36,72	3,46	0,13		1	1	1	1	1								1			12,68	12,81
	10:00	38,50	35,71	2,63	0,16		1	1	1	1	1								1			11,10	11,00
	11:00	36,41	34,52	1,70	0,20		1	1	1	1	1								1			8,84	8,91
	12:00	35,23	33,97	1,11	0,15		1	1	1	1	1								1			7,76	7,72
	13:00	37,04	36,13	0,77	0,15		1	1	1	1	1								1			9,36	9,53
	14:00	38,25	37,02	1,08	0,14		1	1	1	1	1								1			10,62	10,74
	15:00	38,07	36,07	1,85	0,14		1	1	1	1	1								1			10,44	10,56
	16:00	37,67	34,94	2,59	0,13		1	1	1	1	1								1			10,08	10,16
	17:00	39,68	36,49	3,15	0,04		1	1	1	1	1								1			11,92	12,17
	18:00	41,62	39,61	2,00	0,01		1	1	1	1	1								1			9,68	9,68
	19:00	43,92	42,95	0,96	0,00		1	1	1	1	1								1			9,93	11,05
	20:00	46,88	46,17	0,71	0,00		1	1	1	1	1								1		1	9,79	9,88
	21:00	45,84	44,84	1,00	0,00		1	1	1	1	1								1		1	8,94	8,85
	22:00	42,06	41,25	0,81	0,00		1	1	1	1	1								1		1	5,77	5,77
23:00	37,51	36,39	1,13	0,00		1	1	1	1	1								1		1	6,59	6,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΕΡΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	33,84	31,27	2,57	0,00		1	1	1	1									1			6,29	6,34
	01:00	31,88	29,97	1,90	0,01		1	1	1	1									1			4,33	4,37
	02:00	30,66	27,16	3,49	0,01		1	1	1	1									1			7,98	8,61
	03:00	30,42	26,60	3,82	0,01		1	1	1	1									1			8,18	8,37
	04:00	30,26	26,67	3,53	0,07		1	1	1	1									1			7,86	8,21
	05:00	31,61	28,28	3,24	0,09		1	1	1	1									1			9,14	9,56
	06:00	33,75	29,57	4,05	0,13		1	1	1	1									1			11,12	11,70
	07:00	37,77	31,45	6,19	0,14		1	1	1	1									1	1		12,63	12,82
	08:00	39,08	33,32	5,45	0,31		1	1	1	1									1	1		13,27	13,68
	09:00	39,96	34,74	5,06	0,16		1	1	1	1									1		1	13,46	13,78
	10:00	39,27	34,74	4,15	0,39		1	1	1	1									1		1	12,81	13,09
	11:00	39,16	35,11	4,01	0,05		1	1	1	1									1		1	12,52	12,98
	12:00	38,91	35,50	3,36	0,05		1	1	1	1									1		1	12,33	12,73
	13:00	39,18	35,72	3,33	0,14		1	1	1	1									1		1	12,51	13,01
	14:00	38,04	34,43	3,29	0,32		1	1	1	1									1		1	11,72	11,86
	15:00	36,35	32,53	3,49	0,33		1	1	1	1									1		1	10,02	10,17
	16:00	36,21	31,64	4,37	0,21		1	1	1	1									1		1	9,85	10,03
	17:00	38,68	33,29	5,33	0,05		1	1	1	1									1		1	11,95	12,50
	18:00	42,49	37,78	4,66	0,05		1	1	1	1									1		1	12,46	12,46
	19:00	45,44	41,66	3,72	0,06		1	1	1	1									1		1	13,25	13,81
	20:00	49,30	45,14	4,10	0,06		1	1	1	1	1								1		1	14,49	14,49
	21:00	47,85	43,81	4,00	0,04		1	1	1	1	1								1		1	10,78	10,86
	22:00	42,81	38,07	4,74	0,01		1	1	1	1	1								1		1	9,26	11,18
23:00	38,37	34,60	3,76	0,01		1	1	1	1	1								1		1	7,72	7,72	

Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	30,67	25,26	5,41	0,00		1	1	1	1											7,74	7,74	
	01:00	28,47	22,18	6,25	0,05		1	1		1												10,65	10,65
	02:00	27,33	21,14	6,18	0,01		1	1		1												9,93	9,93
	03:00	26,81	21,36	5,45	0,01		1	1		1												9,25	9,25
	04:00	26,86	22,09	4,77	0,01		1	1		1												9,18	9,18
	05:00	28,14	22,41	5,72	0,01		1	1		1												10,45	10,45
	06:00	30,01	23,29	6,72	0,01		1	1		1												11,93	11,93
	07:00	30,88	23,78	6,99	0,10		1	1		1												13,14	13,14
	08:00	30,66	23,72	6,80	0,14		1	1		1												13,89	13,89
	09:00	31,93	25,99	5,69	0,25		1	1		1												14,65	14,65
	10:00	30,42	25,23	4,78	0,40		1	1		1												14,28	14,28
	11:00	29,36	25,14	3,86	0,35		1	1		1												13,34	13,34
	12:00	29,20	22,40	6,66	0,14		1	1		1												13,33	13,33
	13:00	30,42	21,22	9,07	0,13		1	1		1												13,31	13,31
	14:00	29,80	20,43	9,31	0,07		1	1		1												12,46	12,46
	15:00	28,33	19,47	8,80	0,06		1	1		1												10,74	10,74
	16:00	28,07	19,87	7,92	0,27		1	1		1												10,26	10,26
	17:00	30,72	21,75	8,51	0,46		1	1		1												12,47	12,47
	18:00	33,43	25,29	7,92	0,22		1	1		1												14,98	14,98
	19:00	36,33	28,10	8,22	0,02		1	1	1	1												14,56	14,56
	20:00	40,16	31,14	8,97	0,04		1	1	1	1												16,10	16,10
	21:00	38,53	29,05	9,43	0,06		1	1	1	1												16,02	16,02
	22:00	35,19	25,73	9,41	0,05		1	1	1	1												12,92	12,92
23:00	34,89	26,90	7,93	0,06		1	1	1	1												11,73	11,73	

Το διάστημα 07:00 με 07:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250						
Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	35,95	29,49	6,45	0,01		1	1	1	1										1			8,54	8,44
	01:00	33,69	26,86	6,83	0,01		1	1		1										1			10,14	11,64
	02:00	32,85	25,22	7,63	0,01		1	1		1										1			10,64	10,80
	03:00	32,35	26,24	6,10	0,01		1	1		1										1			10,18	10,29
	04:00	32,20	25,92	6,27	0,01		1	1		1										1			10,04	10,14
	05:00	33,45	27,98	5,46	0,01		1	1		1										1			11,11	11,39
	06:00	35,44	27,20	8,08	0,16		1	1		1										1			12,37	12,40
	07:00	39,51	32,07	7,23	0,21		1	1		1										1	1		13,76	13,83
	08:00	40,86	35,47	5,18	0,21		1	1		1										1	1		14,20	14,30
	09:00	41,95	36,78	4,96	0,21		1	1		1										1		1	14,67	14,68
	10:00	41,94	36,29	5,45	0,20		1	1		1										1		1	14,71	14,68
	11:00	40,81	35,42	5,19	0,20		1	1		1										1		1	14,28	14,28
	12:00	40,32	34,60	5,51	0,21		1	1		1										1		1	13,87	14,11
	13:00	40,14	33,87	6,06	0,21		1	1		1										1		1	13,74	13,96
	14:00	39,05	31,49	7,35	0,21		1	1		1										1		1	12,82	12,87
	15:00	37,29	29,81	7,28	0,20		1	1		1										1		1	11,01	11,11
	16:00	37,76	29,07	8,49	0,20		1	1		1										1		1	11,37	11,58
	17:00	40,06	30,10	9,76	0,20		1	1		1										1		1	13,44	13,88
	18:00	43,23	36,61	6,45	0,17		1	1	1	1										1		1	14,24	14,24
	19:00	46,46	40,24	6,06	0,16		1	1	1	1										1		1	14,38	14,83
	20:00	51,44	45,48	5,92	0,04		1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	21:00	49,87	43,88	5,99	0,00		1	1	1	1										1		1	16,10	16,10
	22:00	44,56	40,19	4,37	0,00		1	1	1	1										1	1		14,22	14,15
23:00	39,95	36,25	3,71	0,00		1	1	1	1										1	1		9,71	9,55	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	36,35	32,61	3,74	0,00		1	1	1	1									1	1	6,01	5,94	
	01:00	34,41	31,79	2,62	0,00		1	1	1	1									1	1	7,87	7,87	
	02:00	33,34	31,04	2,30	0,00		1	1	1	1									1	1	11,22	11,18	
	03:00	32,65	29,98	2,67	0,00		1	1	1	1									1	1	10,47	10,49	
	04:00	32,79	30,48	2,31	0,00		1	1	1	1									1	1	10,59	10,63	
	05:00	33,89	30,82	3,08	0,00		1	1	1	1									1	1	11,50	11,74	
	06:00	36,32	32,32	3,99	0,00		1	1	1	1									1	1	12,50	12,71	
	07:00	40,63	37,68	2,95	0,00		1	1	1	1				1					1	1	13,96	13,96	
	08:00	41,96	39,66	2,30	0,00		1	1	1	1				1					1	1	14,64	14,64	
	09:00	44,33	42,49	1,83	0,00		1	1	1	1				1					1	1	15,48	15,48	
	10:00	44,03	43,12	0,91	0,00		1	1	1	1				1					1	1	14,92	14,92	
	11:00	42,82	42,73	0,08	0,00		1	1	1	1	1								1	1	9,98	11,19	
	12:00	42,51	42,31	0,06	0,14		1	1	1	1	1								1	1	10,68	10,88	
	13:00	42,11	41,91	0,01	0,19		1	1	1	1	1								1	1	10,22	10,47	
	14:00	41,36	41,16	0,00	0,20		1	1	1	1	1								1	1	9,67	9,73	
	15:00	37,88	37,65	0,07	0,16		1	1	1	1	1								1	1	5,80	6,25	
	16:00	40,26	39,93	0,21	0,12		1	1	1	1	1								1	1	8,48	8,63	
	17:00	42,26	41,85	0,40	0,00		1	1	1	1	1								1	1	10,38	10,63	
	18:00	45,33	44,77	0,56	0,00		1	1	1	1	1								1	1	8,61	8,34	
	19:00	48,21	47,79	0,42	0,00		1	1	1	1	1								1	1	11,01	11,22	
	20:00	51,70	51,49	0,20	0,00		1	1	1	1	1								1	1	12,41	12,41	
	21:00	50,10	49,98	0,12	0,00		1	1	1	1	1								1	1	10,34	10,21	
	22:00	45,53	45,47	0,06	0,00		1	1	1	1	1								1	1	6,57	6,57	
23:00	41,29	41,24	0,05	0,00		1	1	1	1	1								1	1	6,96	6,76		

Το διάστημα 15:00 με 15:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης