

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|---------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | |
| ΑΡΧΕΣ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 33,13 | 26,59 | 6,54 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,88 | 9,86 | |
| | 01:00 | 31,67 | 25,39 | 6,27 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,37 | 8,39 | |
| | 02:00 | 30,57 | 24,60 | 5,96 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,14 | 7,29 | |
| | 03:00 | 28,47 | 22,75 | 5,71 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,21 | 7,21 | |
| | 04:00 | 27,48 | 20,20 | 7,27 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,18 | 8,33 |
| | 05:00 | 26,72 | 19,83 | 6,88 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,31 | 7,56 |
| | 06:00 | 28,08 | 20,78 | 7,30 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,63 | 8,93 |
| | 07:00 | 29,48 | 21,11 | 8,36 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,95 | 10,32 |
| | 08:00 | 32,17 | 23,27 | 8,90 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,17 | 11,26 |
| | 09:00 | 34,12 | 24,97 | 8,94 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,54 | 10,84 |
| | 10:00 | 41,28 | 29,72 | 11,36 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,39 | 14,45 |
| | 11:00 | 41,66 | 29,90 | 11,55 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,59 | 14,58 |
| | 12:00 | 41,39 | 32,42 | 8,76 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,83 | 13,83 |
| | 13:00 | 39,67 | 31,88 | 7,58 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,76 | 11,03 |
| | 14:00 | 37,08 | 30,75 | 6,16 | 0,18 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,28 | 8,44 |
| | 15:00 | 36,46 | 29,64 | 6,44 | 0,38 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,41 | 7,82 |
| | 16:00 | 40,12 | 30,40 | 9,31 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,90 | 11,48 |
| | 17:00 | 45,48 | 32,74 | 12,33 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,61 | 14,61 |
| | 18:00 | 48,20 | 35,51 | 12,28 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15,97 | 16,10 |
| | 19:00 | 48,67 | 36,34 | 11,84 | 0,49 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 16,08 | 16,10 |
| 20:00 | 48,06 | 35,37 | 12,15 | 0,54 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15,91 | 16,10 | |
| 21:00 | 46,21 | 34,85 | 10,94 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14,37 | 14,67 | |
| 22:00 | 42,89 | 32,47 | 10,06 | 0,36 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,21 | 14,25 | |
| 23:00 | 38,68 | 29,55 | 8,71 | 0,42 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,53 | 13,54 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | | |
| Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 34,46 | 25,08 | 8,88 | 0,50 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 11,35 | 11,18 | |
| | 01:00 | 31,13 | 23,97 | 6,67 | 0,48 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7,92 | 7,85 | |
| | 02:00 | 30,15 | 23,33 | 6,63 | 0,19 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,20 | 8,20 | |
| | 03:00 | 29,12 | 21,03 | 7,85 | 0,24 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 9,91 | 9,97 |
| | 04:00 | 28,09 | 21,33 | 6,75 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,88 | 8,93 |
| | 05:00 | 28,26 | 22,28 | 5,98 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,92 | 9,20 |
| | 06:00 | 30,07 | 25,77 | 4,30 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7,88 | 7,88 | |
| | 07:00 | 32,13 | 27,89 | 4,06 | 0,18 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 8,64 | 8,94 |
| | 08:00 | 34,32 | 30,71 | 3,27 | 0,34 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 9,20 | 11,13 |
| | 09:00 | 34,24 | 31,97 | 2,06 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,48 | 5,60 |
| | 10:00 | 33,10 | 31,10 | 1,80 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,36 | 4,46 |
| | 11:00 | 32,63 | 31,30 | 1,12 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3,87 | 3,99 |
| | 12:00 | 33,13 | 32,24 | 0,69 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,36 | 4,49 |
| | 13:00 | 33,36 | 32,98 | 0,17 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,55 | 4,72 |
| | 14:00 | 33,58 | 33,36 | 0,02 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,82 | 4,94 |
| | 15:00 | 34,72 | 34,61 | 0,00 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,76 | 6,08 |
| | 16:00 | 41,19 | 41,08 | 0,00 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 9,82 | 9,65 |
| | 17:00 | 47,64 | 47,58 | 0,06 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 10,35 | 10,65 |
| | 18:00 | 50,36 | 50,02 | 0,33 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,26 | 13,36 |
| | 19:00 | 50,33 | 49,06 | 1,26 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,36 | 13,34 |
| | 20:00 | 49,15 | 48,00 | 1,14 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 12,19 | 12,16 |
| | 21:00 | 46,12 | 44,64 | 1,47 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 9,26 | 9,13 |
| | 22:00 | 42,26 | 40,06 | 2,19 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 7,58 | 8,17 |
| 23:00 | 38,14 | 34,19 | 3,94 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 9,39 | 9,41 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|-------|--------|--------|----------------------------|---------|---------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | |
| Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 33,60 | 29,79 | 3,79 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,06 | 10,32 | |
| | 01:00 | 29,95 | 25,54 | 4,39 | 0,02 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,97 | 6,67 | |
| | 02:00 | 28,83 | 24,48 | 4,34 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,49 | 5,55 | |
| | 03:00 | 27,63 | 23,78 | 3,84 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,29 | 4,35 | |
| | 04:00 | 26,90 | 23,22 | 3,63 | 0,05 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,61 | 3,62 | |
| | 05:00 | 26,68 | 23,08 | 3,41 | 0,19 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,28 | 3,40 | |
| | 06:00 | 28,23 | 23,99 | 4,08 | 0,17 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,72 | 4,95 | |
| | 07:00 | 30,09 | 23,91 | 6,01 | 0,17 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,61 | 6,81 | |
| | 08:00 | 33,53 | 24,39 | 8,84 | 0,30 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,88 | 10,25 | |
| | 09:00 | 36,94 | 25,96 | 10,68 | 0,31 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,79 | 12,93 | |
| | 10:00 | 39,21 | 27,40 | 11,60 | 0,22 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,73 | 13,72 | |
| | 11:00 | 38,75 | 26,96 | 11,59 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,53 | 13,56 | |
| | 12:00 | 41,64 | 30,16 | 11,09 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14,14 | 14,14 | |
| | 13:00 | 42,77 | 30,08 | 12,29 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14,06 | 14,13 | |
| | 14:00 | 42,59 | 30,37 | 11,82 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,98 | 13,95 | |
| | 15:00 | 43,11 | 32,03 | 10,68 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14,41 | 14,47 | |
| | 16:00 | 44,31 | 35,69 | 8,22 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,02 | 12,77 |
| | 17:00 | 47,03 | 37,69 | 8,96 | 0,38 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 14,92 | 15,49 |
| | 18:00 | 47,10 | 37,83 | 8,82 | 0,45 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,20 | 15,56 |
| | 19:00 | 46,13 | 36,91 | 8,71 | 0,50 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 14,16 | 14,59 |
| | 20:00 | 44,56 | 34,60 | 9,46 | 0,51 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 12,79 | 13,02 |
| | 21:00 | 41,17 | 33,02 | 7,75 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 9,63 | 9,63 |
| | 22:00 | 37,47 | 29,91 | 7,17 | 0,39 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 8,91 | 8,83 |
| | 23:00 | 33,57 | 25,00 | 8,18 | 0,39 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 10,20 | 10,29 |

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 29,81 | 23,20 | 6,60 | 0,01 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6,98 | 6,53 | |
| | 01:00 | 27,07 | 19,93 | 7,14 | 0,01 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 8,00 | 7,92 | |
| | 02:00 | 26,16 | 19,71 | 6,44 | 0,02 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 7,02 | 7,01 | |
| | 03:00 | 24,95 | 19,09 | 5,85 | 0,01 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 5,78 | 5,80 | |
| | 04:00 | 24,42 | 19,28 | 4,85 | 0,30 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 5,11 | 5,27 | |
| | 05:00 | 24,17 | 19,58 | 4,37 | 0,22 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,77 | 5,02 | |
| | 06:00 | 25,66 | 21,09 | 4,51 | 0,06 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 5,23 | 6,51 | |
| | 07:00 | 26,17 | 23,61 | 2,55 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,61 | 5,79 | |
| | 08:00 | 28,14 | 23,40 | 4,58 | 0,16 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,41 | 7,75 | |
| | 09:00 | 29,42 | 25,24 | 3,97 | 0,22 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6,03 | 6,24 | |
| | 10:00 | 29,50 | 24,53 | 4,78 | 0,19 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6,10 | 6,32 | |
| | 11:00 | 29,17 | 24,22 | 4,94 | 0,01 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,86 | 5,98 | |
| | 12:00 | 30,91 | 24,13 | 6,77 | 0,01 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7,43 | 7,72 | |
| | 13:00 | 32,58 | 24,57 | 7,87 | 0,14 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,98 | 9,40 | |
| | 14:00 | 32,76 | 24,34 | 8,02 | 0,39 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,21 | 9,57 | |
| | 15:00 | 33,63 | 23,89 | 9,34 | 0,40 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10,09 | 10,44 | |
| | 16:00 | 36,02 | 26,87 | 8,94 | 0,21 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10,83 | 12,61 | |
| | 17:00 | 39,72 | 30,68 | 9,04 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10,58 | 11,08 | |
| | 18:00 | 41,45 | 31,08 | 10,35 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 12,09 | 12,81 | |
| | 19:00 | 41,60 | 32,05 | 9,54 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 12,15 | 12,96 | |
| | 20:00 | 40,78 | 31,57 | 9,20 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 11,54 | 12,14 | |
| | 21:00 | 38,79 | 30,45 | 8,33 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10,14 | 10,15 | |
| | 22:00 | 36,15 | 29,17 | 6,97 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,23 | 8,23 | |
| 23:00 | 32,76 | 26,77 | 5,98 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7,10 | 7,10 | | |

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|----------------------------|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | | | | | | |
| Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,31 | 23,20 | 5,10 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,73 | 7,73 |
| | 01:00 | 25,94 | 20,17 | 5,77 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,61 | 8,61 |
| | 02:00 | 24,96 | 19,51 | 5,44 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,58 | 7,58 | |
| | 03:00 | 23,93 | 19,16 | 4,76 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,91 | 6,91 | |
| | 04:00 | 23,74 | 19,35 | 4,38 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,67 | 6,67 | |
| | 05:00 | 23,74 | 20,01 | 3,72 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,89 | 6,89 | |
| | 06:00 | 25,37 | 21,81 | 3,32 | 0,24 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,36 | 8,36 | |
| | 07:00 | 27,71 | 22,41 | 4,91 | 0,39 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,17 | 9,17 | |
| | 08:00 | 30,67 | 24,43 | 5,83 | 0,40 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,26 | 8,26 | |
| | 09:00 | 31,98 | 24,89 | 6,68 | 0,40 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,03 | 8,70 | |
| | 10:00 | 30,73 | 22,92 | 7,41 | 0,40 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,04 | 8,04 | |
| | 11:00 | 30,87 | 23,11 | 7,39 | 0,37 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,06 | 7,59 | |
| | 12:00 | 32,00 | 24,10 | 7,74 | 0,16 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,08 | 8,72 | |
| | 13:00 | 31,91 | 24,87 | 6,93 | 0,10 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,36 | 9,36 | |
| | 14:00 | 33,91 | 25,44 | 8,37 | 0,11 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,77 | 10,63 | |
| | 15:00 | 34,35 | 25,32 | 8,92 | 0,12 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,89 | 11,07 | |
| | 16:00 | 36,05 | 27,32 | 8,71 | 0,02 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,22 | 12,62 | |
| | 17:00 | 40,45 | 32,68 | 7,73 | 0,04 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,61 | 11,81 | |
| | 18:00 | 42,31 | 35,08 | 7,05 | 0,17 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,43 | 13,67 | |
| | 19:00 | 42,04 | 32,58 | 9,32 | 0,15 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,64 | 13,40 | |
| | 20:00 | 41,19 | 31,42 | 9,75 | 0,02 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,01 | 12,55 | |
| | 21:00 | 38,70 | 29,96 | 8,73 | 0,01 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,11 | 10,06 | |
| | 22:00 | 35,12 | 27,55 | 7,28 | 0,29 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,16 | 8,16 | |
| 23:00 | 31,14 | 22,46 | 8,28 | 0,40 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8,95 | 8,95 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------------------------|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧΕΣ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | | | | | | |
| Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 27,55 | 19,33 | 8,22 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,88 | 8,40 |
| | 01:00 | 24,92 | 17,93 | 6,82 | 0,17 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,87 | 6,87 |
| | 02:00 | 24,33 | 18,43 | 5,63 | 0,26 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,21 | 6,21 |
| | 03:00 | 23,31 | 17,60 | 5,40 | 0,30 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,51 | 5,51 |
| | 04:00 | 22,89 | 17,84 | 4,76 | 0,29 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,16 | 5,16 |
| | 05:00 | 22,98 | 18,09 | 4,60 | 0,30 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,16 | 5,16 |
| | 06:00 | 24,10 | 18,70 | 5,09 | 0,31 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,96 | 5,96 |
| | 07:00 | 25,00 | 18,98 | 5,63 | 0,38 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,61 | 6,61 |
| | 08:00 | 26,92 | 19,04 | 7,51 | 0,37 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,10 | 7,76 |
| | 09:00 | 27,98 | 19,57 | 8,08 | 0,33 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,86 | 8,82 |
| | 10:00 | 29,12 | 19,85 | 8,92 | 0,36 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,73 | 9,97 |
| | 11:00 | 31,41 | 21,36 | 9,68 | 0,37 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,85 | 10,99 |
| | 12:00 | 34,67 | 23,85 | 10,51 | 0,32 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,80 | 12,14 |
| | 13:00 | 33,69 | 22,49 | 10,79 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,55 | 11,79 |
| | 14:00 | 31,54 | 20,92 | 10,55 | 0,07 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,95 | 11,04 |
| | 15:00 | 31,16 | 20,52 | 10,63 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,80 | 10,91 |
| | 16:00 | 32,93 | 22,15 | 10,77 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,22 | 11,52 |
| | 17:00 | 36,14 | 25,67 | 10,46 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,67 | 12,65 |
| | 18:00 | 38,48 | 26,82 | 11,65 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,81 | 13,47 |
| | 19:00 | 37,94 | 25,75 | 12,07 | 0,11 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,65 | 13,28 |
| 20:00 | 37,20 | 25,17 | 11,63 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,48 | 13,02 | |
| 21:00 | 35,73 | 24,50 | 10,82 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,86 | 12,45 | |
| 22:00 | 32,50 | 23,13 | 9,37 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,64 | 9,23 | |
| 23:00 | 28,49 | 21,86 | 6,63 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | 7,50 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Ημερ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | | |
| Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 26,04 | 18,51 | 7,52 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 7,73 | 7,73 | |
| | 01:00 | 23,81 | 18,95 | 4,86 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,71 | 4,66 | |
| | 02:00 | 23,41 | 19,06 | 4,35 | 0,00 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,14 | 4,26 | |
| | 03:00 | 22,81 | 19,14 | 3,66 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3,55 | 3,66 | |
| | 04:00 | 22,33 | 18,97 | 3,15 | 0,21 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3,05 | 3,18 | |
| | 05:00 | 22,45 | 18,85 | 3,19 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3,11 | 3,30 | |
| | 06:00 | 23,96 | 20,08 | 3,48 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,54 | 4,81 | |
| | 07:00 | 26,05 | 20,43 | 5,21 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,57 | 6,90 | |
| | 08:00 | 28,45 | 19,47 | 8,56 | 0,42 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 8,96 | 9,30 | |
| | 09:00 | 28,21 | 19,51 | 8,30 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 8,94 | 9,06 | |
| | 10:00 | 26,23 | 19,11 | 6,72 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,84 | 7,08 | |
| | 11:00 | 25,63 | 19,06 | 6,17 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,26 | 6,48 | |
| | 12:00 | 28,99 | 19,91 | 8,67 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 9,32 | 9,83 | |
| | 13:00 | 31,78 | 21,07 | 10,31 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 10,95 | 11,12 | |
| | 14:00 | 33,57 | 22,40 | 10,77 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 11,72 | 11,75 | |
| | 15:00 | 34,07 | 22,92 | 10,75 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 11,91 | 11,93 | |
| | 16:00 | 35,47 | 23,84 | 11,22 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 11,90 | 12,19 | |
| | 17:00 | 37,45 | 25,32 | 11,72 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 13,02 | 13,11 |
| | 18:00 | 38,67 | 26,33 | 11,94 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 13,53 | 13,54 |
| | 19:00 | 38,14 | 26,53 | 11,20 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 13,37 | 13,35 |
| | 20:00 | 37,14 | 24,82 | 11,92 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 12,99 | 13,00 |
| | 21:00 | 35,16 | 24,61 | 10,15 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 11,64 | 11,88 |
| | 22:00 | 31,86 | 23,45 | 8,40 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 8,72 | 8,58 |
| | 23:00 | 28,51 | 22,32 | 6,19 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 6,53 | 6,53 |

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 |
| Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 25,22 | 19,11 | 5,70 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 6,01 | 6,07 | |
| | 01:00 | 23,21 | 19,11 | 3,69 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3,94 | 4,06 | |
| | 02:00 | 22,91 | 19,15 | 3,35 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3,61 | 3,76 | |
| | 03:00 | 22,09 | 18,39 | 3,29 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2,87 | 2,94 | |
| | 04:00 | 21,95 | 18,77 | 2,77 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2,71 | 2,80 | |
| | 05:00 | 21,98 | 19,04 | 2,56 | 0,37 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2,67 | 2,82 | |
| | 06:00 | 23,94 | 19,84 | 3,69 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4,51 | 4,79 | |
| | 07:00 | 26,95 | 19,81 | 6,74 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 7,44 | 7,79 | |
| | 08:00 | 29,78 | 19,90 | 9,48 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,98 | 10,42 | |
| | 09:00 | 32,55 | 23,00 | 9,15 | 0,40 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 10,54 | 10,50 | |
| | 10:00 | 32,37 | 24,05 | 7,91 | 0,40 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,26 | 10,32 | |
| | 11:00 | 33,94 | 25,23 | 8,29 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,44 | 11,88 | |
| | 12:00 | 38,85 | 27,34 | 11,10 | 0,42 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 13,40 | 13,60 | |
| | 13:00 | 36,90 | 25,25 | 11,24 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 12,31 | 11,94 | |
| | 14:00 | 32,31 | 22,16 | 9,74 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 10,14 | 10,25 | |
| | 15:00 | 30,31 | 22,21 | 7,69 | 0,40 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 7,93 | 8,26 | |
| | 16:00 | 32,54 | 23,61 | 8,52 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,97 | 10,49 | |
| | 17:00 | 38,38 | 26,69 | 11,28 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 13,30 | 13,43 | |
| | 18:00 | 41,43 | 29,34 | 11,67 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 14,47 | 14,50 | |
| | 19:00 | 41,74 | 29,92 | 11,41 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 14,58 | 14,61 | |
| | 20:00 | 41,58 | 29,60 | 11,57 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 14,55 | 14,55 | |
| | 21:00 | 39,06 | 27,83 | 10,82 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 13,72 | 13,67 | |
| | 22:00 | 35,36 | 24,90 | 10,05 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 12,33 | 12,38 | |
| 23:00 | 30,70 | 21,18 | 9,10 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,81 | 9,81 | | |

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω, για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 |
| Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 26,82 | 19,15 | 7,26 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 7,82 | 7,67 | |
| | 01:00 | 24,35 | 18,82 | 5,11 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 5,27 | 5,19 | |
| | 02:00 | 24,02 | 18,79 | 4,82 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4,82 | 4,87 | |
| | 03:00 | 23,42 | 18,60 | 4,41 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4,29 | 4,27 | |
| | 04:00 | 22,98 | 18,98 | 3,59 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3,72 | 3,83 | |
| | 05:00 | 23,63 | 19,54 | 3,68 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4,22 | 4,48 | |
| | 06:00 | 26,17 | 20,19 | 5,57 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 6,66 | 7,02 | |
| | 07:00 | 30,46 | 21,29 | 8,76 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 10,30 | 10,66 | |
| | 08:00 | 33,27 | 23,40 | 9,50 | 0,37 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 10,57 | 10,57 | |
| | 09:00 | 33,68 | 24,34 | 8,89 | 0,45 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 10,10 | 10,40 | |
| | 10:00 | 32,09 | 22,88 | 8,78 | 0,44 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 9,96 | 9,96 | |
| | 11:00 | 32,12 | 22,76 | 8,92 | 0,44 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 11,23 | 11,24 | |
| | 12:00 | 32,00 | 23,79 | 7,74 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 9,04 | 8,72 | |
| | 13:00 | 31,55 | 24,84 | 6,27 | 0,43 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 8,08 | 8,27 | |
| | 14:00 | 30,63 | 24,81 | 5,41 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 7,06 | 7,35 | |
| | 15:00 | 31,43 | 25,25 | 5,76 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 7,69 | 8,15 | |
| | 16:00 | 36,53 | 32,26 | 3,86 | 0,41 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 12,14 | 12,79 | |
| | 17:00 | 41,70 | 40,61 | 0,77 | 0,32 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 9,79 | 10,16 | |
| | 18:00 | 44,17 | 43,43 | 0,67 | 0,07 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 12,24 | 12,63 | |
| | 19:00 | 44,43 | 43,10 | 1,34 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 12,69 | 12,89 | |
| | 20:00 | 43,51 | 42,05 | 1,46 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 12,01 | 11,97 | |
| | 21:00 | 40,67 | 38,43 | 2,23 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 9,29 | 9,13 | |
| | 22:00 | 37,43 | 34,00 | 3,42 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 7,32 | 7,32 | |
| 23:00 | 33,15 | 28,06 | 5,08 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 9,30 | 9,87 | | |

Στο διάστημα 13:50 - 14:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω τις πρώτες πρωινές ώρες, για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| ΑΡΧ.Σ.Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | | |
| Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 27,92 | 18,85 | 8,67 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,71 | 8,77 | |
| | 01:00 | 25,32 | 18,71 | 6,18 | 0,44 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,03 | 6,17 | |
| | 02:00 | 24,90 | 18,93 | 5,57 | 0,41 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,54 | 5,75 | |
| | 03:00 | 23,93 | 18,84 | 4,71 | 0,39 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,67 | 4,78 | |
| | 04:00 | 23,30 | 19,69 | 3,17 | 0,44 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,04 | 4,15 | |
| | 05:00 | 23,35 | 19,54 | 3,36 | 0,45 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,03 | 4,20 | |
| | 06:00 | 24,53 | 19,75 | 4,33 | 0,45 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,15 | 5,38 | |
| | 07:00 | 25,75 | 19,43 | 5,86 | 0,45 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,33 | 6,60 | |
| | 08:00 | 28,56 | 20,68 | 7,42 | 0,46 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,66 | 9,40 | |
| | 09:00 | 30,32 | 22,45 | 7,41 | 0,46 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8,30 | 8,30 | |
| | 10:00 | 30,78 | 24,14 | 6,18 | 0,46 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,86 | 7,50 | |
| | 11:00 | 33,71 | 23,85 | 9,40 | 0,46 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 11,58 | 11,80 |
| | 12:00 | 37,38 | 28,55 | 8,36 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 12,57 | 13,08 |
| | 13:00 | 40,95 | 30,98 | 9,51 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 12,03 | 12,31 |
| | 14:00 | 39,16 | 31,37 | 7,33 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 10,30 | 10,52 |
| | 15:00 | 36,36 | 29,13 | 6,77 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7,57 | 7,72 |
| | 16:00 | 37,66 | 30,68 | 6,52 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8,61 | 9,03 |
| | 17:00 | 42,50 | 32,93 | 9,11 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 13,27 | 13,86 |
| | 18:00 | 45,74 | 36,68 | 8,59 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 14,61 | 14,20 |
| | 19:00 | 45,76 | 37,56 | 7,73 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,86 | 14,22 |
| | 20:00 | 44,18 | 33,63 | 10,08 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 14,25 | 15,46 |
| | 21:00 | 41,42 | 33,00 | 7,97 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 12,57 | 12,78 |
| | 22:00 | 37,72 | 31,06 | 6,20 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 9,03 | 9,09 |
| | 23:00 | 33,08 | 25,49 | 7,16 | 0,44 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8,79 | 9,81 |

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω τις πρώτες πρωινές ώρες, για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Ημερ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 |
| Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,76 | 24,30 | 4,16 | 0,30 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 5,47 | 5,48 | |
| | 01:00 | 25,62 | 21,45 | 3,95 | 0,21 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4,90 | 6,46 | |
| | 02:00 | 25,26 | 19,87 | 5,19 | 0,21 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 6,00 | 6,11 | |
| | 03:00 | 24,69 | 19,45 | 5,08 | 0,16 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 5,33 | 5,54 | |
| | 04:00 | 24,30 | 18,88 | 5,03 | 0,39 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 5,00 | 5,15 | |
| | 05:00 | 24,62 | 19,01 | 5,18 | 0,43 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 5,17 | 5,46 | |
| | 06:00 | 27,86 | 20,30 | 7,15 | 0,42 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 8,18 | 8,71 | |
| | 07:00 | 33,19 | 24,40 | 8,33 | 0,46 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 11,29 | 11,29 | |
| | 08:00 | 35,21 | 25,61 | 9,14 | 0,46 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 11,45 | 11,93 | |
| | 09:00 | 36,18 | 26,44 | 9,29 | 0,45 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 12,36 | 12,66 | |
| | 10:00 | 36,17 | 26,93 | 8,72 | 0,51 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 12,39 | 12,66 | |
| | 11:00 | 35,60 | 27,12 | 7,96 | 0,52 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 11,73 | 12,32 | |
| | 12:00 | 38,65 | 31,99 | 6,20 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 12,38 | 12,38 | |
| | 13:00 | 42,04 | 33,48 | 8,14 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 13,40 | 13,40 | |
| | 14:00 | 45,20 | 35,99 | 8,80 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 15,44 | 15,82 | |
| | 15:00 | 46,02 | 35,48 | 10,14 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 14,48 | 14,48 | |
| | 16:00 | 47,17 | 35,82 | 10,91 | 0,44 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 15,63 | 15,63 | |
| | 17:00 | 51,10 | 38,66 | 12,04 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 18:00 | 53,29 | 41,24 | 11,59 | 0,46 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 19:00 | 53,52 | 41,75 | 11,30 | 0,48 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 20:00 | 52,67 | 40,47 | 11,73 | 0,48 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 21:00 | 50,46 | 38,17 | 11,82 | 0,47 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 22:00 | 45,21 | 34,00 | 10,73 | 0,47 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 13,67 | 13,67 | |
| | 23:00 | 38,58 | 28,49 | 9,62 | 0,47 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 9,76 | 9,94 | |

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω τις πρώτες πρωινές ώρες, για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Ημερ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 |
| Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 33,31 | 24,75 | 8,09 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 10,03 | 10,03 | |
| | 01:00 | 29,82 | 23,15 | 6,19 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 6,54 | 6,54 | |
| | 02:00 | 29,09 | 20,47 | 8,14 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,93 | 9,93 | |
| | 03:00 | 28,21 | 20,12 | 7,62 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,06 | 9,06 | |
| | 04:00 | 27,88 | 20,04 | 7,36 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 8,72 | 8,72 | |
| | 05:00 | 28,44 | 19,71 | 8,26 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9,28 | 9,28 | |
| | 06:00 | 32,27 | 22,32 | 9,48 | 0,47 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 11,29 | 11,29 | |
| | 07:00 | 38,39 | 27,81 | 10,16 | 0,42 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 13,44 | 13,44 | |
| | 08:00 | 41,32 | 32,11 | 8,80 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 12,68 | 12,68 | |
| | 09:00 | 42,71 | 33,25 | 9,06 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 14,08 | 14,08 | |
| | 10:00 | 40,23 | 31,42 | 8,39 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 11,59 | 11,59 | |
| | 11:00 | 38,17 | 30,51 | 7,24 | 0,42 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 9,53 | 9,53 | |
| | 12:00 | 38,32 | 31,33 | 6,56 | 0,43 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 9,68 | 9,68 | |
| | 13:00 | 38,28 | 30,63 | 7,23 | 0,43 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 9,64 | 9,64 | |
| | 14:00 | 39,62 | 30,95 | 8,24 | 0,43 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 10,98 | 10,98 | |
| | 15:00 | 40,81 | 32,20 | 8,18 | 0,43 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 12,17 | 12,17 | |
| | 16:00 | 45,56 | 34,55 | 10,59 | 0,43 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 15,95 | 15,95 | |
| | 17:00 | 52,00 | 40,51 | 11,02 | 0,47 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 18:00 | 55,49 | 44,57 | 10,41 | 0,52 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 19:00 | 55,95 | 46,57 | 8,87 | 0,51 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 20:00 | 55,20 | 46,46 | 8,23 | 0,51 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 21:00 | 52,05 | 46,88 | 4,77 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 22:00 | 46,49 | 42,28 | 3,79 | 0,41 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 12,05 | 12,05 | |
| 23:00 | 40,14 | 37,06 | 2,73 | 0,35 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 8,61 | 8,61 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 |
| Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 34,47 | 32,11 | 2,11 | 0,24 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,83 | 5,83 |
| | 01:00 | 30,56 | 28,37 | 1,95 | 0,24 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 7,28 | 7,28 |
| | 02:00 | 29,69 | 27,56 | 1,86 | 0,27 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,41 | 6,41 |
| | 03:00 | 28,94 | 27,07 | 1,70 | 0,17 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,66 | 5,66 |
| | 04:00 | 28,53 | 26,84 | 1,52 | 0,17 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,26 | 5,26 |
| | 05:00 | 29,02 | 27,28 | 1,59 | 0,14 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,74 | 5,74 |
| | 06:00 | 32,91 | 31,33 | 1,57 | 0,02 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,74 | 6,74 |
| | 07:00 | 38,34 | 36,70 | 1,55 | 0,09 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,80 | 6,80 |
| | 08:00 | 38,34 | 36,88 | 1,45 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,80 | 6,80 |
| | 09:00 | 37,22 | 36,15 | 1,06 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,68 | 5,68 |
| | 10:00 | 34,39 | 33,46 | 0,92 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 11,10 | 11,10 |
| | 11:00 | 32,28 | 31,40 | 0,87 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,99 | 8,99 |
| | 12:00 | 31,96 | 30,80 | 1,16 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,78 | 5,78 |
| | 13:00 | 31,60 | 29,72 | 1,76 | 0,12 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,42 | 5,42 |
| | 14:00 | 33,02 | 30,80 | 2,05 | 0,17 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,84 | 6,84 |
| | 15:00 | 34,59 | 32,09 | 2,29 | 0,21 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 8,41 | 8,41 |
| | 16:00 | 40,04 | 37,05 | 2,90 | 0,10 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 8,50 | 8,50 |
| | 17:00 | 47,40 | 43,11 | 4,29 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 15,87 | 15,87 |
| | 18:00 | 51,73 | 47,08 | 4,64 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 19:00 | 51,91 | 48,95 | 2,95 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 20:00 | 51,39 | 49,92 | 1,47 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 21:00 | 49,03 | 48,02 | 1,00 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 14,59 | 14,59 |
| | 22:00 | 44,40 | 43,94 | 0,45 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 9,97 | 9,97 |
| 23:00 | 37,96 | 36,91 | 1,05 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 6,43 | 6,43 | |

Το διάστημα 07:30 με 12:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------|-------|---|--|-------|----|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ G34 | MTU 9-11 | G1 | G2 | | | G3 | G4 | G5 |
| Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 32,75 | 31,95 | 0,75 | 0,05 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,95 | 3,95 | | |
| | 01:00 | 29,23 | 28,72 | 0,47 | 0,04 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,81 | 5,81 | | |
| | 02:00 | 28,37 | 27,81 | 0,49 | 0,07 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,82 | 4,82 | | |
| | 03:00 | 27,50 | 26,63 | 0,86 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,06 | 4,06 | | |
| | 04:00 | 27,22 | 26,28 | 0,93 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,78 | 3,78 | | |
| | 05:00 | 27,79 | 27,46 | 0,32 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,43 | 4,43 | | |
| | 06:00 | 30,91 | 30,67 | 0,24 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 7,54 | 7,54 | | |
| | 07:00 | 36,45 | 35,83 | 0,61 | 0,01 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 10,09 | 10,09 | | |
| | 08:00 | 36,92 | 36,32 | 0,56 | 0,04 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,19 | 5,19 | | |
| | 09:00 | 35,06 | 34,82 | 0,17 | 0,07 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,43 | 3,43 | | |
| | 10:00 | 32,90 | 32,78 | 0,02 | 0,09 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,64 | 6,64 | | |
| | 11:00 | 31,24 | 31,11 | 0,04 | 0,09 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,52 | 2,52 | | |
| | 12:00 | 32,06 | 31,97 | 0,04 | 0,05 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,84 | 5,84 | | |
| | 13:00 | 32,10 | 32,08 | 0,01 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,92 | 5,92 | | |
| | 14:00 | 33,33 | 33,31 | 0,02 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,09 | 4,09 | | |
| | 15:00 | 33,26 | 33,20 | 0,05 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 4,19 | 4,19 | | |
| | 16:00 | 37,94 | 37,90 | 0,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 8,83 | 8,83 | | |
| | 17:00 | 45,65 | 45,65 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 11,28 | 11,28 | | |
| | 18:00 | 50,28 | 50,27 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 10,39 | 10,39 | | |
| | 19:00 | 50,94 | 50,87 | 0,06 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 11,06 | 11,06 | | |
| | 20:00 | 51,11 | 51,02 | 0,09 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 11,27 | 11,27 | | |
| | 21:00 | 48,34 | 48,28 | 0,06 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 8,50 | 8,50 | | |
| | 22:00 | 43,63 | 43,61 | 0,02 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 9,29 | 9,29 | | |
| 23:00 | 37,03 | 36,98 | 0,05 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 8,22 | 8,22 | | | |

Μερική διακοπή στις 14:00 λόγω βλάβης της G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|----|---|--|----|------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | | | | |
| Ημερ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | |
| Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 31,70 | 31,60 | 0,10 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 4,40 | 4,40 | |
| | 01:00 | 28,51 | 28,35 | 0,16 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,39 | 5,32 |
| | 02:00 | 27,99 | 27,81 | 0,18 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,82 | 4,80 |
| | 03:00 | 26,98 | 26,80 | 0,17 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,80 | 3,79 |
| | 04:00 | 26,93 | 26,75 | 0,17 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,72 | 3,74 |
| | 05:00 | 26,78 | 26,44 | 0,33 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,50 | 3,60 |
| | 06:00 | 30,19 | 29,56 | 0,63 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,69 | 7,00 |
| | 07:00 | 35,22 | 34,40 | 0,82 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9,08 | 9,13 |
| | 08:00 | 34,86 | 34,23 | 0,63 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,87 | 4,87 |
| | 09:00 | 33,46 | 33,19 | 0,23 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,08 | 3,15 |
| | 10:00 | 30,90 | 30,71 | 0,09 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5,14 | 5,95 |
| | 11:00 | 28,84 | 28,73 | 0,00 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,91 | 3,89 |
| | 12:00 | 29,12 | 28,96 | 0,03 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,14 | 4,16 |
| | 13:00 | 29,26 | 29,08 | 0,07 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,18 | 4,31 |
| | 14:00 | 29,89 | 29,73 | 0,09 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,97 | 4,94 |
| | 15:00 | 31,81 | 31,63 | 0,10 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,50 | 6,85 |
| | 16:00 | 36,79 | 36,59 | 0,14 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,53 | 6,39 |
| | 17:00 | 43,70 | 43,46 | 0,19 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10,20 | 10,20 |
| | 18:00 | 47,63 | 47,39 | 0,19 | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12,94 | 13,10 |
| | 19:00 | 48,15 | 47,60 | 0,55 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,59 | 13,62 |
| | 20:00 | 47,79 | 47,02 | 0,77 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13,27 | 13,26 |
| | 21:00 | 45,47 | 44,37 | 1,10 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11,01 | 10,94 |
| | 22:00 | 41,51 | 40,58 | 0,92 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,62 | 7,62 |
| 23:00 | 35,96 | 34,37 | 1,52 | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7,61 | 7,61 | |

Στο διάστημα από τις 8:45 έως τις 12:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | | | |
| Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 31,68 | 30,81 | 0,78 | 0,09 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5,53 | 5,50 |
| | 01:00 | 28,63 | 27,75 | 0,77 | 0,11 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,06 | 3,06 | |
| | 02:00 | 27,68 | 26,92 | 0,67 | 0,09 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,31 | 4,40 | |
| | 03:00 | 26,78 | 25,77 | 0,95 | 0,06 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,44 | 3,50 | |
| | 04:00 | 20,71 | 19,62 | 1,06 | 0,03 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,58 | 2,58 | |
| | 05:00 | 20,03 | 19,70 | 0,32 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,51 | 0,51 | |
| | 06:00 | 24,79 | 24,76 | 0,03 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,09 | 1,51 | |
| | 07:00 | 26,24 | 25,78 | 0,46 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,21 | 2,96 | |
| | 08:00 | 23,32 | 22,43 | 0,90 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,78 | 4,17 |
| | 09:00 | 34,09 | 31,63 | 2,46 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6,21 | 6,21 |
| | 10:00 | 31,82 | 29,48 | 2,34 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 5,65 | 5,65 |
| | 11:00 | 29,46 | 27,42 | 2,00 | 0,05 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3,30 | 3,28 |
| | 12:00 | 30,01 | 27,40 | 2,49 | 0,12 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3,68 | 3,83 |
| | 13:00 | 30,43 | 26,83 | 3,48 | 0,12 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4,09 | 4,25 |
| | 14:00 | 30,88 | 26,65 | 4,14 | 0,09 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4,50 | 4,70 |
| | 15:00 | 33,51 | 27,25 | 6,21 | 0,05 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 7,15 | 7,33 |
| | 16:00 | 39,30 | 29,76 | 9,54 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 12,63 | 13,12 |
| | 17:00 | 45,03 | 33,68 | 11,26 | 0,09 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,51 | 15,76 |
| | 18:00 | 48,08 | 35,59 | 12,29 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 16,07 | 16,10 |
| | 19:00 | 47,91 | 35,29 | 12,51 | 0,11 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 16,00 | 16,10 |
| | 20:00 | 46,56 | 34,48 | 12,08 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,05 | 14,93 |
| | 21:00 | 43,99 | 33,36 | 10,62 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 12,50 | 12,36 |
| | 22:00 | 40,48 | 29,38 | 11,09 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,02 | 14,17 |
| 23:00 | 36,53 | 25,84 | 10,69 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 12,14 | 12,79 | |

Μερική διακοπή στις 4:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| ΑΡΧ.Σ.Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | |
| Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 32,14 | 23,44 | 8,34 | 0,36 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 9,15 | 8,86 |
| | 01:00 | 29,23 | 23,04 | 5,87 | 0,33 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,99 | 5,95 |
| | 02:00 | 28,56 | 23,31 | 4,87 | 0,39 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,19 | 5,28 |
| | 03:00 | 27,39 | 23,00 | 4,14 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4,20 | 4,11 |
| | 04:00 | 26,79 | 23,58 | 2,96 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3,59 | 3,51 |
| | 05:00 | 26,92 | 23,47 | 3,10 | 0,35 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3,57 | 3,64 |
| | 06:00 | 28,77 | 23,92 | 4,26 | 0,60 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 5,05 | 5,49 |
| | 07:00 | 30,86 | 24,22 | 5,98 | 0,66 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 6,95 | 7,58 |
| | 08:00 | 32,99 | 23,89 | 8,53 | 0,57 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 9,23 | 9,71 |
| | 09:00 | 33,04 | 24,33 | 8,21 | 0,51 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 9,40 | 9,76 |
| | 10:00 | 33,54 | 24,07 | 9,05 | 0,42 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 10,00 | 10,26 |
| | 11:00 | 32,97 | 24,07 | 8,49 | 0,42 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 9,45 | 9,69 |
| | 12:00 | 34,15 | 26,07 | 7,65 | 0,42 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 10,53 | 10,87 |
| | 13:00 | 34,06 | 24,16 | 9,49 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 10,54 | 10,78 |
| | 14:00 | 34,17 | 24,44 | 9,32 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 10,55 | 10,89 |
| | 15:00 | 35,42 | 25,32 | 9,68 | 0,43 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 11,70 | 12,14 |
| | 16:00 | 39,91 | 28,39 | 11,09 | 0,44 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 13,79 | 13,97 |
| | 17:00 | 46,90 | 34,05 | 12,26 | 0,59 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 15,66 | 16,10 |
| | 18:00 | 51,73 | 37,72 | 13,24 | 0,77 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 19:00 | 51,81 | 38,08 | 12,96 | 0,76 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 20:00 | 51,50 | 38,28 | 12,64 | 0,58 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 21:00 | 48,41 | 37,45 | 10,68 | 0,28 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 15,82 | 16,10 |
| | 22:00 | 44,05 | 33,89 | 9,87 | 0,30 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 13,79 | 13,79 |
| 23:00 | 39,00 | 30,51 | 8,18 | 0,31 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 11,24 | 11,24 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|-------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | |
| Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 33,26 | 24,91 | 8,33 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10,23 | 9,98 | |
| | 01:00 | 29,72 | 23,23 | 6,46 | 0,03 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6,88 | 6,44 | |
| | 02:00 | 29,30 | 23,87 | 5,36 | 0,07 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,95 | 6,02 | |
| | 03:00 | 28,41 | 23,51 | 4,79 | 0,10 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,10 | 5,13 | |
| | 04:00 | 28,10 | 23,27 | 4,72 | 0,12 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4,78 | 4,83 | |
| | 05:00 | 28,79 | 23,46 | 5,18 | 0,14 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5,43 | 5,51 | |
| | 06:00 | 32,42 | 24,55 | 7,72 | 0,16 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,91 | 9,14 | |
| | 07:00 | 38,05 | 26,69 | 11,04 | 0,32 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,12 | 13,32 | |
| | 08:00 | 39,87 | 28,32 | 11,25 | 0,29 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,93 | 13,95 | |
| | 09:00 | 38,76 | 28,17 | 10,30 | 0,28 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,59 | 13,56 | |
| | 10:00 | 37,25 | 27,76 | 9,21 | 0,28 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,04 | 13,04 | |
| | 11:00 | 37,92 | 28,82 | 8,88 | 0,22 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,24 | 13,27 | |
| | 12:00 | 36,90 | 28,14 | 8,56 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 10,64 | 10,72 | |
| | 13:00 | 37,78 | 30,11 | 7,46 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 11,37 | 11,60 | |
| | 14:00 | 38,29 | 31,48 | 6,60 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 11,85 | 12,11 | |
| | 15:00 | 39,66 | 32,54 | 6,91 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,16 | 13,48 | |
| | 16:00 | 44,71 | 36,43 | 8,08 | 0,20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 14,81 | 14,81 | |
| | 17:00 | 52,12 | 43,03 | 9,08 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 16,09 | 16,10 | |
| | 18:00 | 57,05 | 49,42 | 7,62 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 19:00 | 57,23 | 51,21 | 6,01 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 20:00 | 56,55 | 50,11 | 6,43 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 21:00 | 53,03 | 47,81 | 5,22 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 | |
| | 22:00 | 47,60 | 42,30 | 5,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 14,97 | 14,97 | |
| 23:00 | 40,97 | 35,97 | 5,00 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 10,08 | 10,08 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 | | | | | |
| Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 34,69 | 30,18 | 4,51 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 8,73 | 8,51 | | | | | |
| | 01:00 | 30,75 | 27,50 | 3,19 | 0,05 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6,67 | 7,47 | | | | |
| | 02:00 | 30,27 | 26,71 | 3,50 | 0,06 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6,93 | 6,99 | | | | |
| | 03:00 | 29,55 | 26,53 | 2,99 | 0,04 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6,25 | 6,27 | | | |
| | 04:00 | 29,32 | 25,85 | 3,40 | 0,08 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6,02 | 6,04 | | | |
| | 05:00 | 29,67 | 26,46 | 3,12 | 0,09 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6,31 | 6,39 | | |
| | 06:00 | 33,46 | 29,55 | 3,85 | 0,07 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 9,96 | 10,18 | | |
| | 07:00 | 39,17 | 35,36 | 3,78 | 0,03 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,27 | 12,99 | | | |
| | 08:00 | 36,64 | 34,23 | 2,36 | 0,05 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 12,78 | 12,78 | | |
| | 09:00 | 38,91 | 36,34 | 2,36 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 11,95 | 12,63 | | |
| | 10:00 | 37,60 | 34,19 | 3,20 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 5,97 | |
| | 11:00 | 35,68 | 32,91 | 2,57 | 0,20 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,37 | 6,95 |
| | 12:00 | 35,51 | 33,19 | 2,11 | 0,20 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,61 | 6,78 |
| | 13:00 | 35,26 | 32,92 | 2,13 | 0,20 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,39 | 6,53 |
| | 14:00 | 38,39 | 37,29 | 0,90 | 0,20 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,24 | 9,66 |
| | 15:00 | 40,71 | 40,26 | 0,25 | 0,19 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,43 | 9,08 |
| | 16:00 | 45,80 | 45,46 | 0,26 | 0,08 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,64 | 11,64 |
| | 17:00 | 52,78 | 51,43 | 1,35 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,67 | 15,79 |
| | 18:00 | 55,75 | 54,51 | 1,24 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,76 | 15,86 |
| | 19:00 | 56,09 | 55,43 | 0,66 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,02 | 16,10 |
| | 20:00 | 55,68 | 55,02 | 0,65 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,69 | 15,79 |
| | 21:00 | 52,54 | 50,68 | 1,85 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,84 | 12,65 |
| | 22:00 | 47,16 | 42,97 | 4,19 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,20 | 10,17 |
| 23:00 | 40,22 | 33,73 | 6,47 | 0,01 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,86 | 10,86 | |

Μερική διακοπή στις 8:45 λόγω βλάβης στη μονάδα 66.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 33,88 | 28,75 | 4,73 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 8,07 | 7,70 | |
| | 01:00 | 29,71 | 24,95 | 4,37 | 0,39 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,43 | 6,43 | |
| | 02:00 | 28,70 | 23,49 | 4,80 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 5,29 | 5,42 | |
| | 03:00 | 27,94 | 23,22 | 4,30 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4,54 | 4,66 |
| | 04:00 | 27,55 | 23,85 | 3,30 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4,13 | 4,27 |
| | 05:00 | 27,71 | 24,29 | 3,02 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4,23 | 4,43 |
| | 06:00 | 31,20 | 25,50 | 5,29 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 7,50 | 7,92 |
| | 07:00 | 36,18 | 27,56 | 8,21 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 11,82 | 11,82 |
| | 08:00 | 40,14 | 30,51 | 9,20 | 0,43 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 13,39 | 13,96 |
| | 09:00 | 42,53 | 30,67 | 11,44 | 0,43 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 14,84 | 14,89 |
| | 10:00 | 43,63 | 30,59 | 12,64 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,24 | 15,27 |
| | 11:00 | 43,65 | 30,49 | 12,76 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,27 | 15,28 |
| | 12:00 | 45,54 | 32,15 | 12,96 | 0,43 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 15,86 | 15,94 |
| | 13:00 | 46,91 | 33,41 | 13,04 | 0,45 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 15,76 | 15,37 |
| | 14:00 | 49,09 | 35,69 | 12,71 | 0,69 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 16,05 | 16,10 |
| | 15:00 | 49,95 | 36,66 | 12,60 | 0,69 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 16:00 | 50,83 | 37,44 | 12,68 | 0,71 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 17:00 | 52,92 | 39,61 | 12,56 | 0,75 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 18:00 | 54,58 | 41,45 | 12,44 | 0,68 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 19:00 | 53,85 | 40,80 | 12,42 | 0,63 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 20:00 | 52,34 | 39,12 | 12,53 | 0,69 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 16,10 | 16,10 |
| | 21:00 | 48,50 | 35,76 | 12,22 | 0,51 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 15,73 | 16,10 |
| | 22:00 | 43,13 | 32,06 | 10,67 | 0,41 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 12,72 | 12,72 |
| | 23:00 | 37,48 | 26,81 | 10,26 | 0,41 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 11,38 | 11,30 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|--------|---------|---------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 62 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 31,79 | 23,60 | 7,79 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 8,47 | 8,51 | | |
| | 01:00 | 28,41 | 22,91 | 5,09 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,11 | 5,13 | | |
| | 02:00 | 28,26 | 23,28 | 4,61 | 0,38 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,80 | 4,98 | | |
| | 03:00 | 26,79 | 22,71 | 3,73 | 0,34 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,47 | 3,51 | | |
| | 04:00 | 26,20 | 23,38 | 2,49 | 0,33 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,81 | 2,92 | | |
| | 05:00 | 26,61 | 23,50 | 2,84 | 0,27 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,13 | 3,33 | | |
| | 06:00 | 29,37 | 24,35 | 4,73 | 0,29 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,80 | 6,09 | | |
| | 07:00 | 33,14 | 24,57 | 8,28 | 0,29 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 9,35 | 9,86 | | |
| | 08:00 | 36,18 | 26,05 | 9,81 | 0,32 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 11,86 | 12,66 | | |
| | 09:00 | 37,52 | 30,00 | 7,11 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 11,60 | 13,13 | | |
| | 10:00 | 35,72 | 30,47 | 4,84 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 10,34 | 12,44 | | |
| | 11:00 | 34,14 | 28,77 | 4,96 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 10,48 | 10,86 | | |
| | 12:00 | 34,01 | 28,28 | 5,30 | 0,43 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 10,46 | 10,46 | | |
| | 13:00 | 32,90 | 28,44 | 4,06 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 9,22 | 9,22 | | |
| | 14:00 | 33,53 | 30,32 | 2,81 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 9,94 | 9,94 | | |
| | 15:00 | 33,23 | 30,49 | 2,34 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 9,65 | 9,65 | | |
| | 16:00 | 35,36 | 32,24 | 2,71 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 11,62 | 11,62 | | |
| | 17:00 | 40,30 | 37,61 | 2,29 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 13,64 | 13,64 | | |
| | 18:00 | 44,55 | 41,88 | 2,27 | 0,40 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 15,38 | 15,38 | | |
| | 19:00 | 44,99 | 43,41 | 1,18 | 0,40 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 15,71 | 15,71 | | |
| | 20:00 | 44,88 | 42,39 | 2,09 | 0,40 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 15,70 | 15,70 | | |
| | 21:00 | 42,43 | 37,66 | 4,37 | 0,41 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 13,67 | 13,67 | | |
| | 22:00 | 38,07 | 33,94 | 3,72 | 0,41 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 9,26 | 9,43 | | |
| 23:00 | 33,22 | 28,13 | 4,68 | 0,41 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 6,92 | 6,92 | | | |

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 32. Το διάστημα 08:45 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,64 | 24,32 | 4,31 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,34 | 5,36 | | |
| | 01:00 | 25,81 | 21,54 | 4,26 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4,57 | 6,66 | | |
| | 02:00 | 25,50 | 20,55 | 4,94 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 6,20 | 6,34 | | |
| | 03:00 | 24,64 | 20,13 | 4,51 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5,42 | 5,49 | | |
| | 04:00 | 24,26 | 19,64 | 4,61 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5,05 | 5,10 | | |
| | 05:00 | 24,98 | 20,01 | 4,96 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5,60 | 5,82 | | |
| | 06:00 | 27,97 | 23,28 | 4,48 | 0,21 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 6,58 | 8,81 | | |
| | 07:00 | 32,08 | 26,39 | 5,49 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 8,11 | 8,79 | |
| | 08:00 | 35,12 | 28,33 | 6,57 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 9,86 | 11,83 | |
| | 09:00 | 34,84 | 29,64 | 4,98 | 0,22 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 6,16 | 6,20 | |
| | 10:00 | 33,11 | 27,06 | 5,82 | 0,23 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,78 | 9,83 | |
| | 11:00 | 32,64 | 28,16 | 4,25 | 0,23 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,30 | 9,36 | |
| | 12:00 | 32,52 | 28,08 | 4,20 | 0,24 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 9,24 | 9,24 | |
| | 13:00 | 31,55 | 28,26 | 3,04 | 0,25 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 8,13 | 8,13 | |
| | 14:00 | 31,73 | 29,29 | 2,17 | 0,27 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 8,42 | 8,42 | |
| | 15:00 | 32,17 | 30,88 | 1,03 | 0,26 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 8,55 | 8,55 | |
| | 16:00 | 35,77 | 34,99 | 0,56 | 0,22 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 8,66 | 8,66 | |
| | 17:00 | 39,81 | 39,25 | 0,36 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 10,73 | 10,73 | |
| | 18:00 | 43,23 | 42,66 | 0,56 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 14,42 | 14,42 | |
| | 19:00 | 43,75 | 43,02 | 0,73 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 15,00 | 15,00 | |
| | 20:00 | 42,75 | 41,80 | 0,94 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 14,05 | 14,05 | |
| | 21:00 | 40,23 | 39,21 | 1,01 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 11,66 | 11,66 | |
| | 22:00 | 36,43 | 33,62 | 2,81 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,00 | 7,70 | |
| 23:00 | 32,77 | 31,33 | 1,42 | 0,02 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 5,46 | 5,46 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,93 | 28,20 | 0,65 | 0,08 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,62 | 5,65 | | |
| | 01:00 | 26,21 | 26,00 | 0,15 | 0,07 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,89 | 2,93 | | |
| | 02:00 | 25,73 | 25,14 | 0,55 | 0,04 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,38 | 2,45 | | |
| | 03:00 | 24,83 | 24,74 | 0,09 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1,54 | 1,56 | | |
| | 04:00 | 24,36 | 24,24 | 0,11 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1,04 | 1,08 | | |
| | 05:00 | 24,40 | 24,13 | 0,24 | 0,02 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1,03 | 1,12 | | |
| | 06:00 | 26,22 | 25,87 | 0,33 | 0,02 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,86 | 2,94 | | |
| | 07:00 | 28,32 | 28,24 | 0,08 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,84 | 5,04 | | |
| | 08:00 | 31,57 | 31,32 | 0,24 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 8,11 | 8,29 | | |
| | 09:00 | 33,29 | 33,12 | 0,14 | 0,02 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 7,80 | 7,80 | | |
| | 10:00 | 31,64 | 31,33 | 0,17 | 0,14 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,47 | 5,46 | | |
| | 11:00 | 30,24 | 29,94 | 0,25 | 0,06 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3,92 | 4,06 | | |
| | 12:00 | 32,43 | 31,93 | 0,41 | 0,10 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,10 | 6,26 | | |
| | 13:00 | 31,36 | 30,95 | 0,36 | 0,05 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 5,14 | 5,18 | | |
| | 14:00 | 31,02 | 30,61 | 0,41 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,77 | 4,84 | | |
| | 15:00 | 30,44 | 29,96 | 0,48 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4,17 | 4,27 | | |
| | 16:00 | 32,46 | 31,78 | 0,67 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 6,07 | 6,28 | | |
| | 17:00 | 37,67 | 37,33 | 0,34 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 9,10 | 9,10 | | |
| | 18:00 | 41,84 | 41,43 | 0,41 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 10,22 | 10,31 | | |
| | 19:00 | 42,07 | 41,33 | 0,73 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 10,49 | 10,53 | | |
| | 20:00 | 40,53 | 39,41 | 1,11 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 9,03 | 8,99 | | |
| | 21:00 | 38,05 | 35,66 | 2,39 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 6,63 | 6,51 | | |
| | 22:00 | 35,02 | 32,92 | 2,09 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 7,90 | 8,84 | | |
| 23:00 | 31,24 | 28,48 | 2,76 | 0,00 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 7,41 | 7,96 | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|----|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------|--------|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | | | 63 | 64 | 65 | 66 | | | | | | | |
| Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,06 | 24,63 | 3,05 | 0,38 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4,81 | 4,78 |
| | 01:00 | 25,65 | 23,30 | 2,02 | 0,34 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,31 | 6,50 |
| | 02:00 | 25,02 | 22,53 | 2,41 | 0,08 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,71 | 5,86 |
| | 03:00 | 24,24 | 22,63 | 1,60 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,96 | 5,09 |
| | 04:00 | 23,49 | 22,40 | 1,08 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,25 | 4,34 |
| | 05:00 | 23,47 | 21,89 | 1,57 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,16 | 4,31 |
| | 06:00 | 24,89 | 22,93 | 1,96 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,51 | 5,74 |
| | 07:00 | 25,80 | 22,18 | 3,62 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,41 | 6,65 |
| | 08:00 | 26,66 | 20,88 | 5,49 | 0,29 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,30 | 7,50 |
| | 09:00 | 26,97 | 21,03 | 5,72 | 0,22 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,54 | 7,82 |
| | 10:00 | 28,30 | 20,85 | 7,27 | 0,18 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,85 | 9,14 |
| | 11:00 | 30,54 | 22,53 | 7,94 | 0,08 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,55 | 10,69 |
| | 12:00 | 33,28 | 25,14 | 8,11 | 0,03 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,95 | 10,95 |
| | 13:00 | 33,19 | 25,45 | 7,68 | 0,05 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,61 | 9,91 |
| | 14:00 | 31,15 | 24,22 | 6,87 | 0,06 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,68 | 7,87 |
| | 15:00 | 30,99 | 23,64 | 6,95 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,54 | 7,71 |
| | 16:00 | 32,65 | 24,22 | 8,02 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,93 | 9,37 |
| | 17:00 | 36,53 | 26,19 | 9,94 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,23 | 12,79 |
| | 18:00 | 40,27 | 28,87 | 10,99 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,04 | 14,09 |
| | 19:00 | 41,00 | 29,91 | 10,68 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,33 | 14,35 |
| | 20:00 | 40,60 | 29,82 | 10,37 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,24 | 14,21 |
| | 21:00 | 38,02 | 27,70 | 9,92 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,35 | 13,31 |
| | 22:00 | 34,14 | 23,63 | 10,10 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,38 | 11,38 |
| | 23:00 | 30,45 | 20,45 | 9,59 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,59 | 10,66 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|----|---|--|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 |
| Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 26,32 | 19,01 | 7,30 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 7,34 | 7,16 |
| | 01:00 | 24,02 | 19,50 | 4,51 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,87 | 4,87 |
| | 02:00 | 24,12 | 19,14 | 4,57 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,85 | 4,97 |
| | 03:00 | 23,20 | 18,88 | 3,92 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3,96 | 4,05 |
| | 04:00 | 22,81 | 19,19 | 3,21 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3,51 | 3,66 |
| | 05:00 | 23,50 | 19,42 | 3,68 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,17 | 4,35 |
| | 06:00 | 26,07 | 20,28 | 5,39 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,57 | 6,92 |
| | 07:00 | 29,94 | 20,39 | 9,15 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 9,90 | 10,48 |
| | 08:00 | 31,93 | 23,63 | 7,89 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,32 | 8,65 |
| | 09:00 | 32,83 | 24,14 | 8,23 | 0,45 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,24 | 9,55 |
| | 10:00 | 31,43 | 23,37 | 7,51 | 0,55 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7,96 | 8,15 |
| | 11:00 | 30,21 | 23,23 | 6,41 | 0,58 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6,73 | 6,93 |
| | 12:00 | 35,70 | 25,42 | 9,76 | 0,51 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 11,38 | 12,42 |
| | 13:00 | 39,43 | 28,70 | 10,29 | 0,44 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,71 | 13,80 |
| | 14:00 | 39,75 | 30,81 | 8,54 | 0,41 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,09 | 13,91 |
| | 15:00 | 37,06 | 29,32 | 7,32 | 0,43 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 8,39 | 8,42 |
| | 16:00 | 38,13 | 29,38 | 8,23 | 0,53 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,00 | 9,49 |
| | 17:00 | 41,74 | 30,64 | 10,63 | 0,47 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 12,49 | 13,10 |
| | 18:00 | 45,32 | 33,28 | 11,55 | 0,49 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 15,66 | 15,86 |
| | 19:00 | 45,43 | 32,35 | 12,56 | 0,52 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 15,88 | 15,90 |
| | 20:00 | 45,27 | 31,93 | 12,88 | 0,47 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 15,76 | 15,85 |
| | 21:00 | 42,18 | 30,74 | 10,97 | 0,46 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 13,33 | 13,54 |
| | 22:00 | 37,77 | 27,50 | 10,21 | 0,07 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 11,92 | 13,22 |
| 23:00 | 32,68 | 23,69 | 8,92 | 0,07 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9,96 | 9,96 | |

Κατά τα διαστήματα 14:18-14:27, 15:36-15:48 και 19:48-20:01 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω κακοκαιρίας, που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,27 | 20,87 | 7,33 | 0,07 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 9,14 | 9,12 | |
| | 01:00 | 25,18 | 19,80 | 5,31 | 0,07 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 6,04 | 6,02 | |
| | 02:00 | 24,84 | 19,05 | 5,40 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 5,45 | 5,69 | |
| | 03:00 | 24,16 | 18,96 | 4,77 | 0,43 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4,84 | 5,01 | |
| | 04:00 | 24,29 | 19,31 | 4,63 | 0,35 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4,88 | 5,13 | |
| | 05:00 | 24,61 | 19,74 | 4,52 | 0,35 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 5,21 | 5,45 | |
| | 06:00 | 27,41 | 20,11 | 7,03 | 0,26 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 7,78 | 8,25 | |
| | 07:00 | 32,12 | 22,57 | 9,25 | 0,31 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 11,05 | 11,24 | |
| | 08:00 | 34,93 | 23,99 | 10,56 | 0,38 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 12,17 | 12,23 | |
| | 09:00 | 36,10 | 24,52 | 11,17 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 12,64 | 12,64 | |
| | 10:00 | 35,60 | 23,59 | 11,60 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 12,36 | 12,46 | |
| | 11:00 | 36,28 | 24,90 | 10,97 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 12,68 | 12,70 | |
| | 12:00 | 37,25 | 27,02 | 9,82 | 0,40 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 12,99 | 13,04 | |
| | 13:00 | 40,16 | 34,61 | 5,15 | 0,39 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 13,02 | 13,02 | |
| | 14:00 | 43,14 | 40,37 | 2,49 | 0,28 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 11,77 | 12,83 | |
| | 15:00 | 42,31 | 40,87 | 1,24 | 0,20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 6,36 | 6,55 | |
| | 16:00 | 42,91 | 41,71 | 1,08 | 0,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 6,77 | 7,15 | |
| | 17:00 | 46,13 | 45,42 | 0,70 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 9,80 | 10,36 | |
| | 18:00 | 49,17 | 48,98 | 0,18 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 9,95 | 9,95 | |
| | 19:00 | 48,70 | 48,55 | 0,14 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 8,59 | 8,81 | |
| | 20:00 | 48,01 | 47,99 | 0,01 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 7,94 | 8,12 | |
| | 21:00 | 44,92 | 44,60 | 0,03 | 0,28 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5,89 | 5,89 | |
| | 22:00 | 39,89 | 39,87 | 0,01 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4,39 | 4,13 | |
| 23:00 | 34,52 | 34,49 | 0,03 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 5,05 | 5,05 | | |

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|----|---|--|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | | |
| Ημερα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 |
| Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 4,95 | 4,95 |
| | 01:00 | 26,92 | 26,88 | 0,03 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 4,82 | 4,86 |
| | 02:00 | 26,09 | 25,47 | 0,60 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 4,02 | 4,03 |
| | 03:00 | 25,30 | 23,66 | 1,63 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 3,20 | 3,24 |
| | 04:00 | 25,26 | 24,11 | 1,14 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 3,11 | 3,20 |
| | 05:00 | 25,54 | 24,48 | 1,06 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 3,29 | 3,49 |
| | 06:00 | 28,90 | 28,44 | 0,45 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 4,71 | 4,71 |
| | 07:00 | 32,93 | 32,72 | 0,20 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 7,00 | 7,00 |
| | 08:00 | 33,41 | 33,30 | 0,10 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3,45 | 4,66 |
| | 09:00 | 31,73 | 31,44 | 0,08 | 0,21 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 5,01 | 5,55 |
| | 10:00 | 30,30 | 29,69 | 0,40 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 3,86 | 4,12 |
| | 11:00 | 30,40 | 29,34 | 0,97 | 0,10 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 4,23 | 4,22 |
| | 12:00 | 28,87 | 28,28 | 0,60 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2,70 | 2,69 |
| | 13:00 | 29,73 | 28,99 | 0,66 | 0,08 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 3,31 | 3,55 |
| | 14:00 | 30,31 | 29,36 | 0,74 | 0,21 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 3,97 | 4,13 |
| | 15:00 | 30,50 | 28,90 | 1,57 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 4,24 | 4,32 |
| | 16:00 | 32,90 | 30,06 | 2,82 | 0,02 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 6,45 | 6,72 |
| | 17:00 | 39,39 | 36,16 | 3,23 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 12,00 | 13,21 |
| | 18:00 | 43,65 | 42,21 | 1,43 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 11,90 | 12,02 |
| | 19:00 | 44,76 | 43,05 | 1,71 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 13,08 | 13,13 |
| | 20:00 | 44,55 | 39,60 | 4,95 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 12,97 | 12,92 |
| | 21:00 | 41,79 | 36,48 | 5,30 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 10,36 | 10,16 |
| | 22:00 | 37,21 | 29,97 | 7,23 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 10,37 | 11,03 |
| 23:00 | 32,95 | 27,61 | 5,34 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 6,94 | 6,77 | |

Κατά το διάστημα 07:30-10:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,51 | 25,95 | 2,56 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 2,50 | 2,33 |
| | 01:00 | 25,73 | 25,57 | 0,16 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 0,09 | 0,09 |
| | 02:00 | 25,00 | 24,34 | 0,66 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1,56 | 1,72 |
| | 03:00 | 24,14 | 23,82 | 0,31 | 0,01 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 0,82 | 0,86 |
| | 04:00 | 23,84 | 23,63 | 0,18 | 0,03 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 0,50 | 0,56 |
| | 05:00 | 24,34 | 23,88 | 0,39 | 0,07 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 0,94 | 1,07 |
| | 06:00 | 27,38 | 24,25 | 3,02 | 0,10 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 3,80 | 4,10 |
| | 07:00 | 31,44 | 22,50 | 8,71 | 0,23 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 9,30 | 9,30 |
| | 08:00 | 33,98 | 24,46 | 9,11 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 10,22 | 10,70 |
| | 09:00 | 35,86 | 24,23 | 11,22 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 12,20 | 12,55 |
| | 10:00 | 34,94 | 23,96 | 10,58 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 11,41 | 11,66 |
| | 11:00 | 33,89 | 23,26 | 10,23 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 10,46 | 10,61 |
| | 12:00 | 33,41 | 23,98 | 9,00 | 0,42 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 9,74 | 10,13 |
| | 13:00 | 35,14 | 24,61 | 10,10 | 0,42 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 11,21 | 11,86 |
| | 14:00 | 38,64 | 25,63 | 12,60 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 13,47 | 13,52 |
| | 15:00 | 39,13 | 25,98 | 12,75 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 13,67 | 13,70 |
| | 16:00 | 39,77 | 26,72 | 12,64 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 13,90 | 13,92 |
| | 17:00 | 42,51 | 28,86 | 13,24 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 14,74 | 14,88 |
| | 18:00 | 44,77 | 30,34 | 14,02 | 0,41 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 15,56 | 15,67 |
| | 19:00 | 43,95 | 30,19 | 13,36 | 0,40 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 14,90 | 15,31 |
| | 20:00 | 43,41 | 31,50 | 11,51 | 0,40 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 14,54 | 14,77 |
| | 21:00 | 39,94 | 30,32 | 9,21 | 0,41 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 11,15 | 11,30 |
| | 22:00 | 36,71 | 25,46 | 10,85 | 0,41 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 12,23 | 12,85 |
| 23:00 | 32,42 | 22,85 | 9,17 | 0,40 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 9,46 | 9,14 | |

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ημερ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW) | Θερμική Παραγωγή (ΜW) | Αιολική Παραγωγή (ΜW) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 27,82 | 19,16 | 8,25 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 8,57 | 8,66 | |
| | 01:00 | 24,95 | 18,74 | 5,80 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 5,68 | 5,80 | |
| | 02:00 | 24,58 | 18,84 | 5,32 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 5,28 | 5,43 | |
| | 03:00 | 23,97 | 18,54 | 5,02 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4,70 | 4,82 | |
| | 04:00 | 23,71 | 18,44 | 4,86 | 0,41 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4,43 | 4,56 | |
| | 05:00 | 24,15 | 19,10 | 4,63 | 0,42 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4,78 | 4,99 | |
| | 06:00 | 26,80 | 20,47 | 5,90 | 0,43 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 7,30 | 7,65 | |
| | 07:00 | 30,55 | 20,44 | 9,67 | 0,44 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 10,38 | 10,69 | |
| | 08:00 | 31,20 | 21,76 | 9,00 | 0,45 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 9,10 | 9,14 | |
| | 09:00 | 30,26 | 21,79 | 8,02 | 0,46 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 8,18 | 8,21 | |
| | 10:00 | 28,37 | 20,20 | 7,71 | 0,46 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 8,51 | 9,22 | |
| | 11:00 | 26,37 | 19,11 | 6,82 | 0,43 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 7,08 | 7,21 | |
| | 12:00 | 27,66 | 20,41 | 6,82 | 0,43 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 8,17 | 8,50 | |
| | 13:00 | 27,76 | 19,76 | 7,57 | 0,43 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 8,60 | 9,71 | |
| | 14:00 | 28,71 | 19,20 | 9,09 | 0,42 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 10,03 | 10,05 | |
| | 15:00 | 30,09 | 21,96 | 7,70 | 0,43 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 9,24 | 10,53 | |
| | 16:00 | 31,30 | 25,09 | 5,78 | 0,43 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 6,48 | 6,69 | |
| | 17:00 | 35,37 | 27,31 | 7,63 | 0,43 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 10,19 | 10,77 | |
| | 18:00 | 39,54 | 33,14 | 5,98 | 0,43 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 12,08 | 12,04 | |
| | 19:00 | 39,86 | 36,33 | 3,10 | 0,43 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 11,98 | 12,35 | |
| | 20:00 | 39,83 | 36,45 | 2,96 | 0,42 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 12,06 | 12,32 | |
| | 21:00 | 38,19 | 33,78 | 4,01 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 10,48 | 10,68 | |
| | 22:00 | 35,01 | 30,77 | 3,83 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 8,35 | 8,35 | |
| 23:00 | 31,35 | 28,77 | 2,18 | 0,40 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 9,22 | 9,29 | | |

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|---|--|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 9,142 | 9,142 | 28,000 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | |
| ΑΡΧΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) | |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | | 66 |
| Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026 | 00:00 | 28,08 | 23,28 | 4,79 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,12 | 6,02 |
| | 01:00 | 25,68 | 21,21 | 4,46 | 0,01 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,46 | 6,52 |
| | 02:00 | 25,14 | 19,96 | 4,97 | 0,20 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 5,87 | 5,99 |
| | 03:00 | 24,05 | 19,38 | 4,47 | 0,20 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,86 | 4,90 |
| | 04:00 | 23,65 | 19,49 | 3,93 | 0,22 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,45 | 4,49 |
| | 05:00 | 23,99 | 19,63 | 4,16 | 0,21 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,68 | 4,84 |
| | 06:00 | 25,63 | 19,53 | 5,90 | 0,20 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,24 | 6,47 |
| | 07:00 | 26,97 | 19,80 | 6,96 | 0,21 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 7,60 | 7,81 |
| | 08:00 | 29,72 | 20,25 | 9,18 | 0,28 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 10,07 | 10,40 |
| | 09:00 | 30,15 | 20,70 | 9,16 | 0,30 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 10,55 | 10,55 |
| | 10:00 | 29,25 | 20,81 | 8,19 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 9,85 | 10,10 |
| | 11:00 | 28,82 | 20,59 | 7,98 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 9,44 | 9,67 |
| | 12:00 | 29,07 | 20,65 | 8,17 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 9,73 | 9,92 |
| | 13:00 | 28,51 | 19,88 | 8,38 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 9,20 | 9,36 |
| | 14:00 | 27,71 | 19,50 | 7,96 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 8,45 | 8,56 |
| | 15:00 | 28,12 | 20,26 | 7,61 | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 8,69 | 8,97 |
| | 16:00 | 30,88 | 21,28 | 9,35 | 0,24 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 10,70 | 10,81 |
| | 17:00 | 34,87 | 25,53 | 9,12 | 0,23 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12,09 | 12,21 |
| | 18:00 | 38,85 | 32,90 | 5,73 | 0,23 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 12,23 | 12,23 |
| | 19:00 | 38,48 | 34,60 | 3,65 | 0,23 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 10,92 | 11,07 |
| | 20:00 | 37,53 | 34,71 | 2,61 | 0,21 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 10,01 | 10,12 |
| | 21:00 | 35,49 | 34,00 | 1,29 | 0,20 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 8,08 | 8,08 |
| | 22:00 | 32,35 | 31,73 | 0,61 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 5,01 | 4,94 |
| | 23:00 | 29,56 | 29,33 | 0,23 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2,21 | 2,15 |

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης