

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	26,20	19,00	7,21	0,00			1		1		1				9,76	9,86	
	01:00	22,85	18,21	4,64	0,00			1		1		1				5,12	6,90	
	02:00	21,87	17,79	4,09	0,00			1		1		1				5,00	6,89	
	03:00	21,02	17,78	3,24	0,00			1		1		1				5,00	6,51	
	04:00	20,75	16,95	3,80	0,00			1		1		1				5,00	6,22	
	05:00	21,97	18,36	3,61	0,00			1		1		1				5,00	6,59	
	06:00	24,92	21,69	3,23	0,00			1	1	1		1				6,15	6,47	
	07:00	29,85	26,12	3,73	0,00			1	1	1		1				7,82	7,90	
	08:00	32,55	27,38	5,16	0,00			1	1	1		1				10,52	10,62	
	09:00	35,28	32,11	3,17	0,00			1	1	1		1			2	12,40	12,44	
	10:00	35,88	32,03	3,85	0,00			1	1	1		1			3	12,41	12,52	
	11:00	36,97	34,29	2,68	0,00			1	1	1		1			4	13,00	13,02	
	12:00	36,94	35,77	1,18	0,00			1	1	1		1			6	12,24	12,21	
	13:00	36,73	34,53	2,20	0,00			1	1	1		1			5	12,14	12,20	
	14:00	38,20	37,34	0,86	0,00			1	1	1		1			5	1	13,01	13,03
	15:00	40,73	37,58	3,15	0,00			1	1	1		1			6	1	13,48	13,49
	16:00	39,93	36,05	3,88	0,00			1	1	1		1			6	1	13,73	13,73
	17:00	40,58	34,94	5,64	0,00			1	1	1		1			5		13,73	13,73
	18:00	43,29	35,78	7,51	0,00			1	1	1		1			5		13,73	13,73
	19:00	45,75	38,30	7,45	0,00			1	1	1		1			7	1	13,73	13,73
20:00	47,45	35,32	12,13	0,00			1	1	1		1		1	5		13,73	13,73	
21:00	43,97	31,11	12,85	0,00			1	1	1		1		1	1		13,73	13,73	
22:00	38,14	25,64	12,50	0,00			1	1	1		1					13,73	13,73	
23:00	32,12	21,42	10,70	0,00			1	1	1		1					12,27	12,25	

Τις πρωινές ώρες παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα άεργου ισχύος στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	27,32	16,85	10,47	0,00			1	1			1				10,76	10,90
	01:00	24,13	17,84	6,29	0,00			1	1			1				6,63	8,37
	02:00	23,25	18,58	4,67	0,00			1	1			1				5,00	6,92
	03:00	22,45	17,75	4,70	0,00			1	1			1				5,00	6,11
	04:00	21,82	17,52	4,30	0,00			1	1			1				5,00	5,47
	05:00	22,68	19,36	3,32	0,00			1	1			1				5,00	6,28
	06:00	25,71	22,08	3,63	0,00			1	1	1		1				5,00	6,46
	07:00	31,02	27,57	3,46	0,00			1	1	1		1			1	5,00	8,58
	08:00	34,08	30,03	4,05	0,00			1	1	1		1			1	5,00	11,59
	09:00	36,93	32,62	4,31	0,00			1	1	1		1			3	5,00	13,36
	10:00	36,00	31,43	4,57	0,00			1	1	1		1			4	5,00	12,42
	11:00	33,26	29,35	3,91	0,00			1	1	1		1			1	5,00	11,06
	12:00	33,95	29,16	4,79	0,00			1	1	1		1			1	5,00	11,71
	13:00	31,23	26,36	4,87	0,00			1	1	1		1				5,00	9,42
	14:00	31,12	25,45	5,67	0,00			1	1	1		1				5,78	9,21
	15:00	34,77	28,03	6,74	0,00			1	1	1		1				6,86	12,86
	16:00	35,37	27,94	7,43	0,00			1	1	1		1				7,56	13,45
	17:00	36,82	27,65	9,17	0,00			1	1	1		1				9,33	13,73
	18:00	38,49	28,85	9,64	0,00			1	1	1		1				9,90	13,73
	19:00	41,97	31,21	10,76	0,00			1	1	1		1			3	11,06	13,73
	20:00	44,31	36,03	8,28	0,00			1	1	1		1		1	5	8,45	13,71
	21:00	42,52	34,83	7,69	0,00			1	1	1		1		1	3	7,80	13,73
	22:00	37,26	26,05	11,22	0,00			1	1	1		1				13,62	13,64
23:00	31,47	22,55	8,92	0,00			1	1	1		1				9,78	9,71	

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	27,06	19,57	7,48	0,00			1	1	1		1				8,20	8,41
	01:00	23,88	16,71	7,17	0,00			1	1			1				7,65	7,61
	02:00	23,11	16,44	6,67	0,00			1	1			1				6,80	6,77
	03:00	22,55	16,50	6,05	0,00			1	1			1				6,17	6,20
	04:00	21,98	16,48	5,50	0,00			1	1			1				5,62	5,62
	05:00	22,81	16,56	6,25	0,00			1	1			1				6,35	6,41
	06:00	26,15	16,71	9,44	0,00			1	1			1				9,54	9,61
	07:00	31,40	19,39	12,01	0,00			1	1			1				12,48	12,52
	08:00	34,58	22,13	12,45	0,00			1	1	1		1				13,45	13,44
	09:00	35,83	22,93	12,90	0,00			1	1	1		1				13,69	13,69
	10:00	34,62	21,78	12,83	0,00			1	1	1		1				13,70	13,70
	11:00	35,80	23,43	12,37	0,00			1	1	1		1				13,71	13,72
	12:00	36,84	26,65	10,19	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	13:00	38,73	26,35	12,38	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	14:00	38,73	26,63	12,10	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	15:00	38,76	26,32	12,45	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	38,75	27,48	11,28	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	40,54	30,00	10,55	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73
	18:00	42,16	30,22	11,94	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
	19:00	44,51	32,03	12,48	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
20:00	45,90	37,00	8,90	0,00			1	1	1		1		1	2	13,73	13,73	
21:00	42,46	36,82	5,63	0,00			1	1	1		1		1	2	13,50	13,46	
22:00	37,05	33,93	3,12	0,00			1	1	1		1			2	11,23	11,38	
23:00	31,62	29,80	1,82	0,00			1	1	1		1				9,83	9,78	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 4 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	27,22	26,33	0,89	0,00			1	1	1		1				5,64	5,80	
	01:00	24,14	22,71	1,43	0,00				1	1		1				7,65	7,69	
	02:00	23,11	21,50	1,61	0,00				1	1		1				6,63	6,63	
	03:00	22,36	21,35	1,01	0,00				1	1		1				5,87	5,86	
	04:00	21,56	19,36	2,20	0,00				1	1		1				5,07	5,07	
	05:00	22,32	20,30	2,02	0,00				1	1		1				5,79	5,81	
	06:00	24,76	23,18	1,58	0,00				1	1		1				6,92	6,83	
	07:00	28,55	27,47	1,08	0,00			1	1	1		1		1		7,36	7,41	
	08:00	31,77	31,34	0,43	0,00			1	1	1		1		1		9,38	9,46	
	09:00	34,57	33,28	1,29	0,00			1	1	1		1		3		11,18	11,19	
	10:00	34,41	32,68	1,73	0,00			1	1	1		1		3		11,35	11,35	
	11:00	34,75	32,17	2,59	0,00			1	1	1		1		2		11,79	11,78	
	12:00	34,48	31,09	3,39	0,00			1	1	1		1		2		11,86	11,90	
	13:00	33,74	30,38	3,36	0,00			1	1	1		1		1		11,39	11,41	
	14:00	32,38	28,79	3,60	0,00			1	1	1		1				10,62	10,55	
	15:00	30,44	27,95	2,48	0,00			1	1	1		1				8,61	8,60	
	16:00	30,33	29,86	0,47	0,00			1	1	1		1				8,40	8,44	
	17:00	33,54	33,23	0,31	0,00			1	1	1		1			2		8,32	8,00
	18:00	35,89	34,30	1,59	0,00			1	1	1		1		1	1		8,57	8,61
	19:00	39,23	38,77	0,45	0,00			1	1	1		1		1	3		11,04	11,06
20:00	42,57	41,61	0,96	0,00			1	1	1		1		1	4		13,48	13,50	
21:00	39,98	38,75	1,23	0,00			1	1	1		1		1	4		11,12	11,05	
22:00	35,14	34,09	1,05	0,00			1		1		1		1	4		10,15	10,24	
23:00	30,51	29,94	0,57	0,00			1			1		1	1	3		7,70	7,62	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 5 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	26,50	25,07	1,43	0,00			1		1		1		3		7,79	7,93
	01:00	23,74	21,80	1,93	0,00			1		1		1		1		7,16	7,14
	02:00	22,52	20,72	1,80	0,00			1		1		1				6,20	6,20
	03:00	21,48	18,75	2,73	0,00			1		1		1				5,14	5,11
	04:00	20,76	17,26	3,50	0,00			1		1		1				4,43	4,40
	05:00	21,46	17,03	4,42	0,00			1		1		1				5,09	5,09
	06:00	22,53	17,96	4,57	0,00			1		1		1				6,11	6,14
	07:00	25,28	20,85	4,43	0,00			1		1		1				8,79	8,81
	08:00	26,39	23,17	3,22	0,00			1		1		1		2		9,11	9,12
	09:00	25,69	22,21	3,49	0,00			1		1		1		2		8,62	8,62
	10:00	24,86	20,59	4,27	0,00			1		1		1				8,37	8,37
	11:00	26,58	21,23	5,35	0,00			1	1	1		1				8,45	8,33
	12:00	27,53	22,41	5,12	0,00			1	1	1		1				6,95	6,95
	13:00	27,34	21,13	6,20	0,00				1	1		1				8,73	8,93
	14:00	25,12	19,12	5,99	0,00				1	1		1				8,72	8,68
	15:00	23,11	18,02	5,09	0,00				1	1		1				6,67	6,64
	16:00	22,58	18,47	4,12	0,00				1	1		1				6,06	6,08
	17:00	24,17	19,98	4,19	0,00				1	1		1				7,55	7,60
	18:00	27,48	19,78	7,70	0,00				1	1	1	1				10,57	10,62
	19:00	31,55	23,24	8,30	0,00				1	1		1				12,13	12,09
20:00	35,86	29,66	6,20	0,00				1	1	1		1			13,45	13,50	
21:00	36,18	31,72	4,46	0,00				1	1	1		1		1	13,43	13,41	
22:00	32,79	29,81	2,99	0,00				1	1	1		1		1	10,94	10,87	
23:00	28,55	25,99	2,56	0,00				1	1	1		1			6,82	6,77	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	24,29	21,82	2,47	0,00				1	1		1				5,58	5,73
	01:00	21,83	18,76	3,07	0,00				1	1		1				5,40	5,37
	02:00	20,72	17,37	3,35	0,00				1	1		1				4,24	4,23
	03:00	20,09	17,21	2,88	0,00				1	1		1				3,62	3,62
	04:00	19,73	17,24	2,49	0,00				1	1		1				3,20	3,22
	05:00	20,67	17,11	3,56	0,00				1	1		1				4,10	4,13
	06:00	23,75	17,86	5,88	0,00			1	1	1		1				7,08	7,40
	07:00	26,94	21,17	5,77	0,00			1	1	1				1		6,64	6,49
	08:00	28,98	22,98	6,00	0,00			1	1	1				1		7,74	7,96
	09:00	28,18	23,46	4,71	0,00			1	1	1			1			6,70	6,66
	10:00	26,57	22,53	4,04	0,00			1	1	1			1			6,56	6,53
	11:00	25,60	22,43	3,17	0,00			1	1	1			1			6,74	6,86
	12:00	24,81	21,88	2,93	0,00				1	1			1			8,32	8,31
	13:00	24,28	22,26	2,01	0,00				1	1			1			7,85	7,82
	14:00	22,92	21,22	1,70	0,00				1	1			1			6,47	6,46
	15:00	21,02	18,74	2,28	0,00				1	1			1			4,56	4,52
	16:00	21,60	18,06	3,54	0,00				1	1			1			5,05	5,05
	17:00	23,54	20,89	2,65	0,00				1	1	1		1			6,93	6,97
	18:00	27,28	25,50	1,78	0,00			1	1	1			1			8,03	7,96
	19:00	31,32	30,25	1,08	0,00			1	1	1			1		1	9,19	9,28
20:00	36,28	34,57	1,71	0,00			1	1	1			1		3	12,74	12,78	
21:00	36,45	34,66	1,79	0,00			1	1	1			1		3	13,10	13,09	
22:00	32,76	30,91	1,85	0,00			1	1	1			1		1	10,48	10,42	
23:00	28,45	26,09	2,36	0,00			1	1	1			1			6,80	6,77	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 7 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	24,39	22,05	2,34	0,00			1	1			1				6,40	6,46
	01:00	21,74	20,23	1,51	0,00			1	1			1				5,47	5,44
	02:00	20,76	20,18	0,57	0,00			1	1			1				4,41	4,39
	03:00	19,97	19,76	0,21	0,00			1	1			1				3,63	3,62
	04:00	19,77	19,32	0,44	0,00			1	1			1				3,40	3,41
	05:00	20,87	20,84	0,03	0,00			1	1			1				4,39	4,45
	06:00	23,17	23,12	0,05	0,00			1	1	1		1		1		3,58	3,68
	07:00	26,60	26,60	0,00	0,00			1	1	1		1		2		5,98	5,94
	08:00	27,82	27,81	0,00	0,00			1	1	1		1				5,91	5,92
	09:00	27,02	27,02	0,00	0,00			1	1	1		1				5,19	5,17
	10:00	25,30	25,24	0,06	0,00			1	1	1		1				3,50	3,49
	11:00	24,51	24,42	0,10	0,00			1	1	1		1				2,74	2,69
	12:00	24,30	23,86	0,44	0,00			1	1	1		1				2,45	2,43
	13:00	23,57	22,75	0,82	0,00			1	1	1		1				1,77	1,75
	14:00	22,65	21,49	1,15	0,00					1	1		1			5,13	5,34
	15:00	21,16	19,89	1,28	0,00					1	1		1			4,72	4,69
	16:00	21,23	20,05	1,17	0,00					1	1		1			4,69	4,70
	17:00	23,16	21,95	1,21	0,00					1	1	1	1			6,53	6,60
	18:00	26,67	23,75	2,92	0,00			1	1	1		1				8,01	7,96
	19:00	29,86	26,68	3,18	0,00			1	1	1		1				7,82	7,90
20:00	34,26	28,78	5,47	0,00			1	1	1		1				12,24	12,32	
21:00	34,66	25,61	9,04	0,00			1	1	1		1				13,13	13,12	
22:00	31,64	19,80	11,84	0,00			1	1			1				12,66	12,68	
23:00	27,54	16,94	10,59	0,00			1	1			1				10,85	10,85	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	23,63	16,36	7,27	0,00			1	1			1				7,63	7,37
	01:00	21,12	16,40	4,72	0,00			1	1			1				4,88	4,80
	02:00	19,79	16,46	3,33	0,00			1	1			1				3,44	3,45
	03:00	19,15	16,45	2,70	0,00			1	1			1				2,82	2,80
	04:00	19,01	16,50	2,51	0,00			1	1			1				2,64	2,63
	05:00	20,08	16,52	3,55	0,00			1	1			1				3,64	3,68
	06:00	22,04	16,72	5,32	0,00			1	1			1				5,60	5,66
	07:00	25,72	21,71	4,01	0,00			1	1			1				7,87	7,75
	08:00	28,68	27,92	0,75	0,00			1	1	1		1				6,76	6,77
	09:00	30,02	29,68	0,34	0,00			1	1	1		1				8,08	8,12
	10:00	31,79	30,66	1,14	0,00			1	1	1		1			1	9,61	9,60
	11:00	30,69	29,64	1,05	0,00			1	1	1		1			1	8,49	8,33
	12:00	27,64	26,87	0,77	0,00			1	1	1		1				6,01	5,88
	13:00	25,57	24,73	0,84	0,00			1	1	1		1				3,74	3,73
	14:00	24,12	23,09	1,04	0,00			1	1	1		1				3,07	3,05
	15:00	22,57	21,61	0,96	0,00			1	1	1		1				2,21	2,19
	16:00	22,74	21,33	1,40	0,00			1	1	1		1				2,29	2,31
	17:00	23,76	21,27	2,49	0,00			1	1	1		1				3,28	3,29
	18:00	26,29	23,93	2,36	0,00			1	1	1		1				5,37	5,45
	19:00	30,33	29,27	1,06	0,00			1	1	1		1			1	8,04	8,21
20:00	35,82	33,34	2,48	0,00			1	1	1		1			3	12,41	12,49	
21:00	35,40	28,43	6,97	0,00			1	1	1		1			1	13,17	13,16	
22:00	32,15	23,92	8,23	0,00			1	1	1		1				10,78	10,80	
23:00	28,15	19,37	8,77	0,00			1	1			1				11,28	11,22	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	24,23	18,26	5,97	0,00			1	1			1				8,03	7,93
	01:00	21,34	17,37	3,97	0,00			1	1			1				5,09	5,01
	02:00	20,50	18,21	2,29	0,00			1	1			1				4,14	4,15
	03:00	19,72	18,65	1,08	0,00			1	1			1				3,37	3,36
	04:00	19,51	19,22	0,29	0,00			1	1			1				3,20	3,17
	05:00	20,45	20,17	0,28	0,00			1	1			1				4,05	4,06
	06:00	22,43	22,22	0,22	0,00			1	1	1		1				2,40	2,25
	07:00	26,59	26,25	0,34	0,00			1	1	1		1				4,48	4,62
	08:00	30,73	30,73	0,00	0,00			1	1	1		1		1		8,34	8,35
	09:00	32,04	32,04	0,00	0,00			1	1	1		1		3		8,55	8,54
	10:00	32,15	31,30	0,85	0,00			1	1	1		1		3		8,66	8,65
	11:00	33,54	25,27	8,27	0,00			1	1	1		1		1		11,28	11,34
	12:00	31,39	23,88	7,51	0,00			1	1	1		1				9,67	9,53
	13:00	28,13	23,30	4,83	0,00			1	1	1		1				6,51	6,39
	14:00	24,94	22,03	2,91	0,00			1	1	1		1				5,36	5,65
	15:00	23,07	21,22	1,85	0,00			1	1			1				6,75	6,75
	16:00	22,93	20,02	2,91	0,00			1	1			1				6,53	6,55
	17:00	25,31	23,73	1,58	0,00			1	1	1		1				5,43	5,23
	18:00	28,58	28,15	0,44	0,00			1	1	1		1				6,48	6,63
	19:00	32,44	31,79	0,65	0,00			1	1	1		1		2		9,74	9,80
20:00	35,28	34,01	1,26	0,00			1	1	1		1		3		11,71	11,74	
21:00	34,89	33,73	1,17	0,00			1	1	1		1		3		11,47	11,47	
22:00	33,49	32,14	1,35	0,00			1	1	1		1		1		11,08	11,06	
23:00	30,35	29,29	1,06	0,00			1	1	1		1				8,56	8,43	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	26,01	24,42	1,60	0,00			1	1	1		1				4,94	4,86
	01:00	22,93	22,19	0,74	0,00			1	1	1		1				4,24	4,45
	02:00	21,54	20,79	0,74	0,00			1	1			1				5,23	5,21
	03:00	20,72	20,51	0,21	0,00			1	1			1				4,38	4,37
	04:00	20,36	20,32	0,04	0,00			1	1			1				3,98	3,98
	05:00	20,79	20,76	0,03	0,00			1	1			1				4,37	4,40
	06:00	22,32	22,32	0,00	0,00			1	1	1		1				2,71	2,59
	07:00	24,31	24,31	0,00	0,00			1	1	1		1				3,76	3,82
	08:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1	1	1		1				3,61	3,63
	09:00	26,32	26,32	0,00	0,00			1	1	1		1				4,36	4,37
	10:00	25,74	25,74	0,00	0,00			1	1	1		1				3,93	3,88
	11:00	24,37	24,27	0,10	0,00			1	1	1		1				2,53	2,51
	12:00	24,53	24,16	0,38	0,00			1	1	1		1				2,73	2,67
	13:00	24,59	24,28	0,31	0,00			1	1	1		1				2,70	2,72
	14:00	24,12	23,39	0,73	0,00			1	1	1		1				2,35	2,26
	15:00	23,47	22,59	0,88	0,00			1	1	1		1				2,56	2,60
	16:00	24,17	23,22	0,95	0,00			1	1	1		1				3,46	3,47
	17:00	25,53	23,88	1,65	0,00			1	1	1		1				4,70	4,74
	18:00	28,89	27,30	1,59	0,00			1	1	1		1				6,91	7,00
19:00	32,03	29,87	2,16	0,00			1	1	1		1		1		9,82	9,92	
20:00	32,90	30,71	2,19	0,00			1	1	1		1		2		10,19	10,12	
21:00	30,77	28,53	2,24	0,00			1	1	1		1		1		8,37	8,42	
22:00	31,89	30,95	0,94	0,00			1	1	1		1				9,99	10,02	
23:00	30,06	28,99	1,07	0,00			1	1	1		1				8,39	8,26	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 11 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΡΡΕΠΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	26,04	25,12	0,92	0,00			1	1	1		1				4,35	4,24
	01:00	23,14	22,39	0,75	0,00				1	1		1				4,84	5,07
	02:00	21,69	21,14	0,55	0,00				1	1		1				5,24	5,21
	03:00	20,63	19,61	1,02	0,00				1	1		1				4,15	4,14
	04:00	20,39	19,04	1,35	0,00				1	1		1				3,87	3,90
	05:00	21,27	19,48	1,79	0,00				1	1		1				4,67	4,71
	06:00	22,73	21,06	1,67	0,00				1	1		1				6,15	6,19
	07:00	26,06	24,64	1,42	0,00			1	1	1		1		1		7,36	7,36
	08:00	28,44	27,09	1,35	0,00			1	1	1		1				6,56	6,53
	09:00	30,67	29,44	1,24	0,00			1	1	1		1				8,65	8,74
	10:00	32,86	32,20	0,66	0,00			1	1	1		1		1		10,37	10,39
	11:00	34,18	33,88	0,30	0,00			1	1	1		1		4		10,36	10,32
	12:00	33,05	32,70	0,36	0,00			1	1	1		1		3		9,38	9,43
	13:00	35,57	35,45	0,12	0,00			1	1	1		1		4		11,82	11,86
	14:00	35,93	35,90	0,03	0,00			1	1	1		1		5		11,46	11,40
	15:00	34,32	34,29	0,04	0,00			1	1	1		1		4		10,36	10,31
	16:00	34,33	34,26	0,08	0,00			1	1	1		1		4		10,65	10,62
	17:00	35,76	35,67	0,09	0,00			1	1	1		1		5		11,19	11,21
	18:00	37,94	37,78	0,15	0,00			1	1	1		1		6		12,57	12,66
	19:00	42,32	42,02	0,30	0,00			1	1	1		1		9	1	13,73	13,73
	20:00	46,87	46,48	0,39	0,00			1	1	1		1	1	9	2	13,58	13,58
	21:00	44,58	44,16	0,41	0,00			1	1	1		1	1	8		13,13	13,04
	22:00	39,15	38,64	0,51	0,00			1	1	1		1	1	4		10,42	10,35
23:00	32,09	31,34	0,75	0,00			1	1	1		1				8,04	8,06	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 12 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΡΡΕΠΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	29,53	29,18	0,35	0,00			1	1	1		1				7,70	7,68
	01:00	27,22	26,49	0,73	0,00			1	1	1		1				6,31	6,30
	02:00	25,53	24,69	0,84	0,00				1	1		1				6,71	6,84
	03:00	23,41	22,51	0,90	0,00				1	1		1				6,99	6,96
	04:00	22,02	20,78	1,24	0,00				1	1		1				5,54	5,53
	05:00	22,12	21,22	0,90	0,00				1	1		1				5,55	5,60
	06:00	22,69	21,10	1,59	0,00				1	1		1				6,12	6,17
	07:00	24,47	22,97	1,51	0,00				1	1		1				7,85	7,94
	08:00	26,41	24,98	1,44	0,00			1	1	1		1				7,28	7,14
	09:00	28,07	26,51	1,56	0,00			1	1	1		1				6,15	6,20
	10:00	28,21	26,92	1,29	0,00			1	1	1		1				6,44	6,40
	11:00	26,85	26,03	0,83	0,00			1	1	1		1				5,06	5,02
	12:00	24,38	23,86	0,52	0,00			1	1	1		1				2,61	2,53
	13:00	22,46	21,73	0,73	0,00				1	1		1				3,73	4,00
	14:00	18,85	17,88	0,97	0,00				1	1		1				2,67	2,64
	15:00	16,73	15,83	0,90	0,00			1	1			1				2,22	2,21
	16:00	16,72	16,13	0,59	0,00			1	1			1				1,84	1,90
	17:00	19,97	19,58	0,39	0,00			1	1			1				3,59	3,69
	18:00	23,99	23,81	0,18	0,00			1	1	1		1				4,30	4,09
	19:00	28,58	28,20	0,38	0,00			1	1	1		1			1	6,36	6,48
20:00	33,97	33,83	0,14	0,00			1	1	1		1			4	10,15	10,27	
21:00	34,36	34,27	0,09	0,00			1	1	1		1			4	10,70	10,74	
22:00	31,58	31,53	0,05	0,00			1	1	1		1			1	9,47	9,41	
23:00	28,07	28,04	0,03	0,00			1	1	1		1				6,36	6,26	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΡΡΕΠΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	24,59	24,49	0,10	0,00			1	1	1		1				2,87	2,77
	01:00	21,91	21,29	0,62	0,00			1	1			1				4,92	5,17
	02:00	20,93	20,63	0,30	0,00			1	1			1				4,62	4,58
	03:00	20,07	19,53	0,54	0,00			1	1			1				3,75	3,70
	04:00	19,52	18,79	0,74	0,00			1	1			1				3,16	3,18
	05:00	19,99	19,27	0,72	0,00			1	1			1				3,61	3,63
	06:00	20,72	20,15	0,57	0,00			1	1			1				4,32	4,32
	07:00	22,05	20,07	1,97	0,00			1	1			1				5,54	5,62
	08:00	24,17	23,05	1,12	0,00			1	1	1		1				5,14	4,76
	09:00	24,78	23,69	1,08	0,00			1	1	1		1				4,63	4,99
	10:00	24,40	23,33	1,07	0,00				1	1		1				7,94	7,90
	11:00	23,70	23,58	0,11	0,00				1	1	1		1			7,25	7,20
	12:00	22,36	22,21	0,15	0,00				1	1			1			5,90	5,87
	13:00	22,33	22,29	0,04	0,00				1	1			1			5,88	5,86
	14:00	21,03	20,94	0,09	0,00				1	1			1			4,58	4,53
	15:00	19,83	19,45	0,38	0,00				1	1			1			3,33	3,34
	16:00	20,20	19,58	0,61	0,00				1	1			1			3,63	3,67
	17:00	22,82	22,07	0,75	0,00				1	1	1		1			6,13	6,24
	18:00	26,32	25,61	0,71	0,00			1	1	1			1			6,20	6,13
	19:00	30,47	29,14	1,33	0,00			1	1	1			1			8,28	8,40
20:00	35,59	35,09	0,50	0,00			1	1	1			1		4	11,59	11,60	
21:00	35,24	35,18	0,06	0,00			1	1	1			1		4	11,24	11,19	
22:00	31,89	31,54	0,34	0,00			1	1	1			1		1	9,84	9,75	
23:00	28,05	27,95	0,10	0,00			1	1	1			1			6,42	6,28	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 14 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	24,34	24,25	0,08	0,00			1	1	1		1				2,61	2,52
	01:00	21,86	21,67	0,19	0,00				1	1		1				4,88	5,05
	02:00	20,65	20,30	0,35	0,00				1	1		1				4,19	4,16
	03:00	19,97	19,84	0,13	0,00				1	1		1				3,50	3,47
	04:00	19,72	19,52	0,20	0,00				1	1		1				3,21	3,21
	05:00	20,43	20,05	0,37	0,00				1	1		1				3,78	3,86
	06:00	22,32	21,85	0,47	0,00				1	1		1				5,67	5,75
	07:00	25,13	24,49	0,63	0,00				1	1		1				6,74	6,67
	08:00	26,77	26,09	0,68	0,00				1	1	1		1			5,09	5,06
	09:00	27,18	26,63	0,55	0,00				1	1	1		1			5,26	5,31
	10:00	26,64	26,42	0,22	0,00				1	1	1		1			4,88	4,84
	11:00	25,21	24,83	0,38	0,00				1	1	1		1			3,40	3,36
	12:00	24,76	24,71	0,05	0,00				1	1	1		1			2,83	2,85
	13:00	26,70	26,59	0,11	0,00				1	1	1		1			4,73	4,80
	14:00	27,97	27,93	0,04	0,00				1	1	1		1			6,07	6,08
	15:00	28,56	28,14	0,42	0,00				1	1	1		1			6,66	6,68
	16:00	28,54	28,17	0,37	0,00				1	1	1		1			6,62	6,65
	17:00	29,93	29,88	0,05	0,00				1	1	1		1			7,89	7,92
	18:00	31,51	31,50	0,01	0,00				1	1	1		1		2	8,47	8,52
	19:00	33,77	33,68	0,09	0,00				1	1	1		1		3	10,16	10,25
20:00	37,20	36,38	0,82	0,00				1	1	1		1		5	12,64	12,67	
21:00	35,45	34,43	1,02	0,00				1	1	1		1		4	11,94	11,86	
22:00	31,77	30,82	0,95	0,00				1	1	1		1		1	9,84	9,80	
23:00	27,48	26,35	1,13	0,00				1	1	1		1			5,84	5,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΡΡΕΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	23,63	23,32	0,31	0,00			1	1	1		1				4,20	4,46
	01:00	21,32	20,94	0,39	0,00			1	1			1				5,05	4,99
	02:00	20,21	17,60	2,62	0,00			1	1			1				3,88	3,86
	03:00	19,30	16,99	2,31	0,00			1	1			1				2,96	2,94
	04:00	19,33	17,90	1,44	0,00			1	1			1				2,94	2,95
	05:00	19,92	19,61	0,31	0,00			1	1			1				3,48	3,52
	06:00	21,71	21,65	0,06	0,00			1	1			1				5,22	5,29
	07:00	25,06	25,03	0,03	0,00			1	1	1			1		1	6,15	6,06
	08:00	28,59	28,59	0,00	0,00			1	1	1			1			6,57	6,67
	09:00	29,97	29,96	0,01	0,00			1	1	1			1			8,09	8,08
	10:00	27,50	27,46	0,04	0,00			1	1	1			1		1	5,32	5,42
	11:00	26,19	25,98	0,21	0,00			1	1	1			1		1	3,76	3,79
	12:00	25,04	24,07	0,97	0,00			1	1	1			1			3,90	3,97
	13:00	25,64	23,97	1,66	0,00			1	1	1			1			5,14	5,16
	14:00	23,80	21,74	2,06	0,00					1	1		1			7,03	7,26
	15:00	23,07	20,84	2,23	0,00					1	1		1			6,55	6,54
	16:00	23,14	20,58	2,56	0,00					1	1		1			6,60	6,62
	17:00	24,14	21,12	3,02	0,00					1	1		1			7,55	7,56
	18:00	26,87	22,84	4,03	0,00					1	1		1			10,17	10,22
	19:00	29,96	26,42	3,54	0,00				1	1	1		1			8,89	8,81
20:00	34,14	31,18	2,96	0,00				1	1	1		1		1	11,88	11,95	
21:00	33,28	30,44	2,84	0,00				1	1	1		1		1	11,28	11,22	
22:00	29,89	26,03	3,87	0,00				1	1	1		1			8,20	8,08	
23:00	26,00	22,96	3,04	0,00				1	1	1		1			5,13	5,39	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	22,47	18,31	4,16	0,00			1	1			1				6,23	6,14
	01:00	20,30	17,22	3,07	0,00			1	1			1				4,00	3,92
	02:00	19,47	17,09	2,38	0,00			1	1			1				3,10	3,10
	03:00	18,75	16,66	2,09	0,00			1	1			1				3,28	3,32
	04:00	18,51	16,29	2,22	0,00			1	1			1				3,97	3,94
	05:00	19,17	16,71	2,45	0,00			1	1			1				3,72	3,71
	06:00	20,60	17,59	3,01	0,00			1	1			1				4,14	4,18
	07:00	23,46	19,45	4,00	0,00			1	1			1				6,86	7,01
	08:00	26,47	21,38	5,09	0,00			1	1			1				9,91	10,00
	09:00	28,57	23,39	5,18	0,00			1	1	1		1				9,44	9,29
	10:00	29,36	25,73	3,64	0,00			1	1	1		1				8,80	8,74
	11:00	28,83	24,03	4,79	0,00			1	1	1		1				8,29	8,24
	12:00	28,76	24,17	4,59	0,00			1	1	1		1				8,23	8,19
	13:00	27,74	23,59	4,15	0,00			1	1	1		1				7,20	7,18
	14:00	25,24	22,50	2,73	0,00				1	1		1				7,17	7,26
	15:00	23,39	20,03	3,36	0,00				1	1		1				6,87	6,84
	16:00	24,07	18,89	5,17	0,00				1	1		1				7,49	7,51
	17:00	25,78	19,73	6,05	0,00				1	1		1				9,12	9,21
	18:00	27,83	20,79	7,04	0,00				1	1		1				11,02	11,04
	19:00	30,38	23,44	6,94	0,00				1	1		1				12,04	12,09
20:00	34,26	27,65	6,61	0,00			1	1	1		1			2	13,24	13,26	
21:00	33,11	28,26	4,86	0,00			1	1	1		1				11,40	11,30	
22:00	29,51	25,22	4,29	0,00			1	1	1		1				7,76	7,67	
23:00	25,66	22,91	2,75	0,00			1	1	1		1				4,00	3,83	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	21,66	18,57	3,08	0,00			1	1			1				3,79	4,54
	01:00	19,86	16,85	3,01	0,00			1	1			1				3,58	3,52
	02:00	18,76	16,19	2,56	0,00			1	1			1				2,77	2,87
	03:00	18,17	16,28	1,89	0,00			1	1			1				2,00	3,12
	04:00	18,03	16,21	1,82	0,00			1	1			1				2,00	2,95
	05:00	18,91	17,12	1,79	0,00			1	1			1				2,00	3,78
	06:00	20,42	17,99	2,43	0,00			1	1			1				2,93	4,26
	07:00	23,20	19,35	3,85	0,00			1	1			1				5,46	6,72
	08:00	26,70	20,35	6,35	0,00			1	1			1				10,13	10,21
	09:00	28,89	20,65	8,25	0,00			1	1			1				11,50	11,51
	10:00	29,24	20,41	8,83	0,00			1	1			1				11,71	11,69
	11:00	28,35	19,34	9,01	0,00			1	1			1				11,34	11,31
	12:00	28,32	20,40	7,92	0,00			1	1			1				11,28	11,29
	13:00	27,96	19,50	8,45	0,00			1	1			1				11,16	11,12
	14:00	24,29	17,78	6,51	0,00			1	1			1				8,10	7,97
	15:00	22,28	16,82	5,46	0,00			1	1			1				5,80	5,84
	16:00	24,51	17,25	7,26	0,00			1	1			1				7,99	8,04
	17:00	25,92	17,36	8,57	0,00			1	1			1				9,40	9,47
	18:00	27,97	17,64	10,34	0,00			1	1			1				10,99	11,04
	19:00	31,20	19,72	11,48	0,00			1	1			1				12,37	12,42
20:00	35,07	23,17	11,89	0,00			1	1			1			1	13,64	13,66	
21:00	33,43	23,08	10,35	0,00			1	1			1			2	13,36	13,33	
22:00	29,85	20,04	9,81	0,00			1	1			1				11,37	11,95	
23:00	26,12	18,77	7,35	0,00			1	1			1				7,68	9,77	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
ΡΡΕΠΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	22,74	17,01	5,73	0,00			1	1			1				5,98	6,41	
	01:00	20,55	16,22	4,33	0,00			1	1			1				4,53	4,20	
	02:00	19,54	15,86	3,68	0,00			1	1			1				4,00	3,17	
	03:00	18,81	15,80	3,01	0,00			1	1			1				3,17	2,52	
	04:00	18,53	15,65	2,88	0,00			1	1			1				3,00	3,47	
	05:00	19,08	16,19	2,89	0,00			1	1			1				3,00	3,99	
	06:00	20,11	17,23	2,88	0,00			1	1			1				3,00	5,03	
	07:00	22,56	19,69	2,88	0,00				1	1			1			3,00	5,25	
	08:00	24,07	19,29	4,77	0,00				1	1			1			4,83	7,53	
	09:00	24,83	16,74	8,09	0,00				1				1			8,06	9,36	
	10:00	24,31	14,68	9,63	0,00				1				1			9,72	9,72	
	11:00	24,20	14,63	9,57	0,00				1				1			9,65	9,65	
	12:00	23,55	14,24	9,32	0,00				1				1			9,43	9,41	
	13:00	16,75	10,22	6,53	0,00				1				1			9,22	7,74	
	14:00	20,56	20,53	0,03	0,00				1	1			1		3	1	8,26	7,07
	15:00	21,78	14,92	6,86	0,00				1	1			1				7,22	7,35
	16:00	20,26	12,33	7,93	0,00				1				1				8,09	8,09
	17:00	22,14	13,66	8,48	0,00				1				1				8,78	8,81
	18:00	25,47	15,55	9,92	0,00				1	1			1				10,05	10,09
	19:00	29,43	18,34	11,09	0,00				1	1			1				11,60	11,67
	20:00	34,10	22,09	12,01	0,00				1	1			1				13,47	13,52
	21:00	33,17	21,73	11,44	0,00				1	1			1				13,30	13,25
	22:00	29,55	20,33	9,22	0,00				1	1			1				10,64	11,82
23:00	25,90	19,35	6,55	0,00				1	1			1				7,24	9,43	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένου αέργου ισχύος στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες. Γενική διακοπή στις 13:43 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 19 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	22,59	18,23	4,36	0,00				1	1		1				4,95	6,13
	01:00	20,61	16,65	3,96	0,00				1	1		1				4,50	6,06
	02:00	19,54	15,51	4,03	0,00					1		1				4,50	7,81
	03:00	18,73	14,81	3,92	0,00					1		1				4,50	7,49
	04:00	18,12	14,22	3,90	0,00					1		1				4,50	7,10
	05:00	18,62	14,46	4,16	0,00					1		1				5,95	7,39
	06:00	19,14	13,53	5,61	0,00					1		1				7,64	7,63
	07:00	20,37	14,25	6,12	0,00					1		1				7,64	7,66
	08:00	20,78	15,30	5,48	0,00				1			1				8,28	8,30
	09:00	20,82	15,44	5,38	0,00				1			1		1		8,31	8,31
	10:00	20,90	14,07	6,83	0,00				1			1				8,34	8,35
	11:00	21,46	14,88	6,58	0,00				1			1				8,56	8,56
	12:00	21,43	16,37	5,06	0,00				1			1		1		8,55	8,56
	13:00	21,06	16,24	4,82	0,00				1			1		1		8,43	8,42
	14:00	18,24	15,65	2,59	0,00				1			1		1		7,68	7,66
	15:00	16,42	14,11	2,31	0,00				1			1				6,45	6,37
	16:00	17,07	15,15	1,91	0,00				1			1				6,77	6,75
	17:00	19,06	17,83	1,23	0,00			1	1			1		1		4,23	4,03
	18:00	22,92	22,12	0,80	0,00			1	1			1				5,19	5,10
	19:00	26,77	26,32	0,45	0,00			1	1	1		1				4,97	5,10
20:00	31,99	31,47	0,52	0,00			1	1	1		1		2		9,50	9,61	
21:00	31,55	30,98	0,56	0,00			1	1	1		1		2		9,09	9,05	
22:00	28,19	27,48	0,71	0,00			1	1	1		1				6,66	6,57	
23:00	24,75	24,17	0,58	0,00			1	1	1		1				3,19	3,08	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένου αέργου ισχύος στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές ώρες. Μερική διακοπή στις 16:59-17:16 λόγω βλάβης στην μονάδα G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΡΡΕΠΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	21,43	20,90	0,53	0,00			1	1	1		1				1,07	1,21
	01:00	19,36	17,75	1,61	0,00			1	1			1				3,04	3,03
	02:00	18,49	17,60	0,89	0,00			1	1			1				2,11	2,12
	03:00	18,00	17,92	0,07	0,00			1	1			1				1,65	1,64
	04:00	17,98	17,98	0,00	0,00			1	1			1				1,59	1,58
	05:00	19,00	19,00	0,00	0,00			1	1			1				2,53	2,57
	06:00	20,70	20,70	0,00	0,00			1	1			1				3,94	3,85
	07:00	23,96	23,96	0,00	0,00			1	1	1			1			3,02	3,06
	08:00	24,53	24,53	0,00	0,00			1	1	1			1			3,74	3,80
	09:00	24,01	24,01	0,00	0,00			1	1	1			1			3,60	3,57
	10:00	22,33	22,33	0,00	0,00				1	1			1			4,79	4,91
	11:00	22,04	21,74	0,30	0,00				1	1	1		1			5,56	5,54
	12:00	22,17	21,89	0,28	0,00				1	1			1			5,63	5,62
	13:00	22,09	21,63	0,46	0,00				1	1			1			5,61	5,59
	14:00	20,64	20,29	0,36	0,00				1	1			1		1	3,77	3,86
	15:00	19,06	18,54	0,52	0,00				1	1			1			2,61	2,56
	16:00	19,03	18,47	0,56	0,00				1	1			1			2,47	2,53
	17:00	20,43	19,95	0,48	0,00				1	1			1			3,78	3,87
	18:00	23,70	23,00	0,69	0,00				1	1	1		1			5,73	5,67
	19:00	27,52	26,37	1,14	0,00			1	1	1			1			5,77	5,86
20:00	32,52	30,25	2,26	0,00			1	1	1			1		1	10,15	10,26	
21:00	32,30	27,70	4,60	0,00			1	1	1			1		1	10,29	10,22	
22:00	28,74	23,35	5,39	0,00			1	1	1			1			7,04	6,93	
23:00	24,73	21,28	3,45	0,00			1	1	1			1			3,53	5,74	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 14:28-14:36 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΡΡΕΠΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	21,48	18,05	3,43	0,00			1	1			1				3,50	5,16
	01:00	19,51	16,21	3,31	0,00			1	1			1				3,50	3,93
	02:00	18,69	15,96	2,73	0,00			1	1			1				3,04	3,68
	03:00	18,07	15,89	2,18	0,00			1	1			1				3,00	3,05
	04:00	18,00	16,05	1,95	0,00			1	1			1				3,00	2,89
	05:00	18,75	16,99	1,75	0,00			1	1			1				3,21	3,41
	06:00	20,45	18,57	1,88	0,00			1	1			1				5,16	5,16
	07:00	23,21	21,24	1,97	0,00			1	1			1				6,78	6,83
	08:00	23,81	21,91	1,90	0,00			1	1			1		1		7,28	7,31
	09:00	23,78	22,56	1,22	0,00			1	1			1		2		6,63	6,61
	10:00	22,68	21,08	1,61	0,00			1	1			1		1		6,10	6,05
	11:00	22,23	19,82	2,41	0,00			1	1			1				5,81	5,83
	12:00	22,12	19,17	2,95	0,00			1	1			1				5,80	5,76
	13:00	21,44	17,71	3,73	0,00			1	1			1				5,06	5,08
	14:00	20,12	16,52	3,60	0,00			1	1			1				3,86	3,80
	15:00	18,59	16,47	2,11	0,00			1	1			1				2,25	2,24
	16:00	18,62	16,46	2,16	0,00			1	1			1				2,25	2,25
	17:00	20,56	16,61	3,95	0,00			1	1			1				4,04	4,12
	18:00	23,89	17,66	6,23	0,00			1	1			1				7,27	7,39
	19:00	27,70	20,37	7,33	0,00			1	1			1				10,70	10,78
20:00	32,29	24,50	7,79	0,00			1	1	1		1				11,34	11,35	
21:00	31,79	22,94	8,85	0,00			1	1	1		1				10,02	9,90	
22:00	27,93	22,72	5,21	0,00			1	1	1		1				5,47	6,11	
23:00	24,16	23,31	0,85	0,00			1	1	1		1				4,50	2,36	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026		00:00	20,84	19,18	1,65	0,00			1	1			1				4,18	3,30	
		01:00	18,78	17,38	1,40	0,00			1	1			1					3,00	2,43
		02:00	17,61	16,68	0,93	0,00			1	1			1					3,00	0,98
		03:00	16,90	14,69	2,21	0,00			1	1			1					2,99	0,91
		04:00	17,50	16,67	0,83	0,00			1	1			1					1,58	1,30
		05:00	18,22	18,20	0,01	0,00			1	1			1					1,62	1,78
		06:00	19,81	18,07	1,74	0,00			1	1			1					4,43	4,53
		07:00	22,81	21,90	0,91	0,00			1	1			1		1			6,26	6,31
		08:00	24,53	24,31	0,22	0,00			1	1	1		1		1			5,59	5,51
		09:00	26,76	26,76	0,00	0,00			1	1	1		1		1			5,68	5,78
		10:00	26,77	26,69	0,08	0,00			1	1	1		1					6,60	6,60
		11:00	27,33	27,15	0,19	0,00			1	1	1		1					6,54	6,55
		12:00	26,82	26,28	0,54	0,00			1	1	1		1					6,39	6,39
		13:00	25,92	24,50	1,42	0,00			1	1	1		1					5,96	5,95
		14:00	24,79	22,84	1,95	0,00			1	1	1		1					5,71	5,86
		15:00	22,91	21,28	1,63	0,00				1	1		1					6,51	6,43
		16:00	23,56	22,62	0,95	0,00				1	1		1					6,93	7,01
		17:00	26,31	25,68	0,64	0,00			1	1	1		1					6,21	6,05
		18:00	29,09	28,58	0,51	0,00			1	1	1		1					7,21	7,26
		19:00	32,19	31,13	1,06	0,00			1	1	1		1		1			9,93	10,01
	20:00	35,82	34,61	1,20	0,00			1	1	1		1		4			12,11	12,13	
	21:00	34,62	34,32	0,30	0,00			1	1	1		1		3			11,27	11,21	
	22:00	31,04	30,82	0,22	0,00			1	1	1		1		1			8,90	8,74	
	23:00	26,47	24,84	1,63	0,00			1	1	1		1					5,44	5,31	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένου αέργου ισχύος στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές ώρες. Μερική διακοπή το διάστημα 02:30 με 03:40 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	22,84	21,32	1,52	0,00			1	1	1		1				2,58	2,63
	01:00	20,75	18,46	2,30	0,00			1	1			1				4,43	4,53
	02:00	19,60	18,03	1,57	0,00			1	1			1				2,00	3,25
	03:00	19,01	17,42	1,59	0,00			1	1			1				2,00	3,82
	04:00	18,93	17,30	1,63	0,00			1	1			1				2,00	3,87
	05:00	19,72	18,11	1,60	0,00			1	1			1				2,00	4,16
	06:00	21,74	19,78	1,96	0,00			1	1	1						2,47	5,16
	07:00	25,97	21,73	4,25	0,00			1	1	1					1	9,08	9,24
	08:00	27,85	21,24	6,61	0,00			1	1	1					1	10,99	10,97
	09:00	27,46	21,82	5,64	0,00			1	1	1					1	10,66	10,61
	10:00	26,73	20,47	6,26	0,00			1	1	1					1	8,63	9,07
	11:00	28,76	22,38	6,38	0,00			1	1	1					1	8,74	9,51
	12:00	29,54	23,78	5,76	0,00			1	1				1		3	11,76	11,72
	13:00	28,43	24,56	3,88	0,00			1	1				1		3	10,58	10,48
	14:00	24,36	20,77	3,59	0,00			1	1				1			8,06	7,94
	15:00	21,73	18,24	3,50	0,00			1	1				1			5,74	5,77
	16:00	21,44	18,39	3,05	0,00			1	1				1			6,11	6,12
	17:00	23,58	21,64	1,94	0,00			1	1				1			7,09	7,08
	18:00	26,49	24,59	1,90	0,00			1	1	1			1			5,01	4,89
	19:00	30,47	28,61	1,86	0,00			1	1	1			1			8,35	8,51
20:00	35,88	34,47	1,41	0,00			1	1	1			1		3	12,45	12,55	
21:00	35,93	33,68	2,25	0,00			1	1	1			1		3	12,91	12,90	
22:00	32,09	29,82	2,27	0,00			1	1	1			1		1	10,17	10,03	
23:00	27,34	24,58	2,76	0,00			1	1	1			1			5,69	5,55	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	23,34	20,46	2,88	0,00			1	1			1				5,71	5,96
	01:00	20,94	18,63	2,30	0,00			1	1			1				4,70	4,62
	02:00	19,78	17,38	2,40	0,00			1	1			1				3,73	3,74
	03:00	19,24	16,27	2,97	0,00			1	1			1				5,41	5,46
	04:00	19,16	17,70	1,47	0,00			1	1			1				4,70	4,50
	05:00	20,10	18,91	1,19	0,00			1	1			1				4,88	4,94
	06:00	22,38	21,04	1,34	0,00			1		1		1				5,51	5,55
	07:00	25,74	24,55	1,19	0,00			1		1		1		3		8,05	8,11
	08:00	26,13	25,36	0,77	0,00			1		1		1		3		7,82	7,76
	09:00	25,33	24,73	0,59	0,00			1	1			1		3		7,46	7,45
	10:00	23,77	22,83	0,94	0,00			1	1			1		2		6,58	6,59
	11:00	23,19	21,76	1,43	0,00			1	1			1		1		6,67	6,66
	12:00	22,94	21,73	1,21	0,00			1	1			1				6,61	6,59
	13:00	22,84	21,52	1,31	0,00			1	1			1				6,53	6,51
	14:00	21,04	19,79	1,24	0,00			1	1			1				4,80	4,71
	15:00	19,38	17,75	1,63	0,00			1	1			1				4,15	4,13
	16:00	19,44	17,82	1,62	0,00			1	1			1				4,39	4,39
	17:00	21,53	20,11	1,42	0,00			1	1			1				5,13	5,17
	18:00	25,18	23,33	1,85	0,00			1	1	1		1				5,12	4,90
	19:00	29,09	27,13	1,96	0,00			1	1	1		1				7,08	7,12
20:00	33,94	31,73	2,21	0,00			1	1	1		1		1		11,62	11,68	
21:00	34,09	30,63	3,46	0,00			1	1	1		1		1		12,15	12,06	
22:00	30,77	27,96	2,81	0,00			1	1	1		1				9,09	8,97	
23:00	26,89	24,42	2,46	0,00			1	1	1		1				5,24	5,12	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 25 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΡΡΕΠΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	23,26	21,43	1,83	0,00			1	1	1		1				5,02	5,17
	01:00	21,11	18,90	2,21	0,00			1	1			1				5,24	5,21
	02:00	20,01	18,78	1,23	0,00			1	1			1				5,06	5,05
	03:00	19,33	18,43	0,90	0,00			1	1			1				4,41	4,38
	04:00	19,26	18,11	1,15	0,00			1	1			1				4,67	4,72
	05:00	20,03	19,12	0,91	0,00			1	1			1				4,89	4,85
	06:00	20,92	20,41	0,51	0,00			1	1			1				4,54	4,55
	07:00	22,64	21,77	0,87	0,00			1	1			1				6,28	6,28
	08:00	23,65	22,68	0,97	0,00			1	1			1		1		6,71	6,73
	09:00	22,80	21,95	0,85	0,00			1	1			1		1		6,01	5,95
	10:00	21,91	20,09	1,82	0,00			1	1			1		2		6,15	6,28
	11:00	23,27	22,87	0,40	0,00			1	1			1		1		6,51	6,48
	12:00	23,08	22,92	0,16	0,00			1	1			1		1		6,21	6,18
	13:00	22,65	21,94	0,71	0,00			1	1			1		1		6,01	6,00
	14:00	21,16	20,46	0,70	0,00			1	1			1				4,87	4,83
	15:00	19,81	19,23	0,58	0,00			1	1			1				3,86	3,88
	16:00	19,81	19,15	0,67	0,00			1	1			1				4,77	4,77
	17:00	21,79	21,44	0,35	0,00			1	1			1				5,60	5,58
	18:00	24,76	24,28	0,48	0,00			1	1			1		1		6,51	6,41
	19:00	27,82	26,55	1,27	0,00			1	1	1		1				7,24	7,29
20:00	31,71	29,61	2,10	0,00			1	1	1		1				10,09	10,11	
21:00	31,29	28,78	2,51	0,00			1	1	1		1				9,55	9,48	
22:00	28,31	26,15	2,16	0,00			1	1	1		1				6,63	6,51	
23:00	25,19	23,28	1,90	0,00			1	1	1		1				3,51	3,39	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Απριλίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026		00:00	22,37	20,44	1,93	0,00			1	1			1				5,78	6,06	
		01:00	20,52	19,40	1,11	0,00			1	1			1					5,08	5,11
		02:00	19,49	18,95	0,54	0,00			1	1			1					4,34	4,31
		03:00	18,85	18,64	0,21	0,00			1	1			1					4,02	4,01
		04:00	18,67	18,44	0,23	0,00			1	1			1					4,08	4,08
		05:00	18,81	18,60	0,21	0,00			1	1			1					3,96	3,99
		06:00	19,16	18,69	0,47	0,00			1	1			1					4,35	4,35
		07:00	20,15	19,69	0,46	0,00			1	1			1					4,45	4,48
		08:00	20,95	20,43	0,52	0,00			1	1			1					4,81	4,87
		09:00	20,90	19,84	1,06	0,00			1	1			1					5,03	5,08
		10:00	20,85	19,77	1,08	0,00			1	1			1					5,09	5,09
		11:00	20,79	19,62	1,17	0,00			1	1			1					5,03	5,01
		12:00	21,50	20,79	0,71	0,00			1	1			1					5,08	5,12
		13:00	19,40	18,47	0,92	0,00			1	1			1					3,05	3,02
		14:00	18,47	17,59	0,89	0,00			1	1			1					2,16	2,10
		15:00	16,99	16,67	0,32	0,00			1	1			1					0,60	0,58
		16:00	17,32	17,02	0,30	0,00			1	1			1					0,82	0,86
		17:00	19,36	18,86	0,50	0,00			1	1			1					2,82	2,86
		18:00	22,51	22,10	0,40	0,00			1	1			1					5,89	5,93
		19:00	25,97	25,59	0,38	0,00			1	1	1		1			1		5,92	5,75
	20:00	30,10	29,57	0,53	0,00			1	1	1		1					8,06	8,11	
	21:00	30,31	29,78	0,53	0,00			1	1	1		1					8,58	8,48	
	22:00	27,35	26,62	0,73	0,00			1	1	1		1					5,66	5,55	
	23:00	24,07	23,39	0,68	0,00			1	1	1		1					3,35	3,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	21,09	20,53	0,56	0,00			1	1			1						4,88	4,77
	01:00	19,14	18,10	1,05	0,00			1	1			1						2,84	2,81
	02:00	18,35	17,50	0,85	0,00			1	1			1						2,05	2,01
	03:00	17,87	16,66	1,21	0,00			1	1			1						1,84	1,89
	04:00	17,77	15,66	2,11	0,00			1	1			1						2,95	2,98
	05:00	18,57	15,49	3,08	0,00			1	1			1						4,05	4,11
	06:00	19,91	17,10	2,81	0,00			1	1			1						4,48	4,46
	07:00	22,50	19,68	2,81	0,00			1	1			1						6,05	6,09
	08:00	23,18	20,41	2,77	0,00			1	1			1						6,88	6,92
	09:00	23,04	20,22	2,82	0,00			1	1			1						6,80	6,78
	10:00	22,08	19,71	2,37	0,00			1	1			1						5,73	5,74
	11:00	22,09	20,04	2,05	0,00			1	1			1						5,72	5,71
	12:00	22,14	20,10	2,04	0,00			1	1			1						5,61	5,56
	13:00	21,79	19,59	2,20	0,00			1	1			1						2,94	3,64
	14:00	19,92	19,92	0,00	0,00			1	1			1				1		0,00	1,28
	15:00	19,06	19,05	0,01	0,00			1	1			1						0,00	2,69
	16:00	19,19	19,19	0,00	0,00			1	1			1						0,00	2,78
	17:00	20,38	20,38	0,00	0,00			1	1			1						0,00	3,51
	18:00	20,90	20,82	0,08	0,00			1	1			1			1			0,09	0,00
	19:00	25,40	24,03	1,37	0,00			1	1			1			1			2,79	0,24
	20:00	31,53	29,49	2,03	0,00			1	1			1			1			3,46	0,96
	21:00	31,43	30,27	1,16	0,00			1	1	1		1			1			3,51	3,99
	22:00	27,97	26,49	1,48	0,00			1	1	1		1						6,30	6,20
	23:00	24,18	22,23	1,96	0,00			1	1	1		1						3,53	3,71

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 28 Απριλίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	20,92	18,21	2,71	0,00			1	1			1						4,70	4,61	
	01:00	19,16	17,03	2,13	0,00			1	1			1						2,84	2,81	
	02:00	18,41	16,83	1,58	0,00			1	1			1						2,05	2,05	
	03:00	17,85	16,26	1,59	0,00			1	1			1						2,00	2,23	
	04:00	17,82	12,93	4,89	0,00				1	1									6,71	6,61
	05:00	18,52	14,07	4,46	0,00				1	1									7,32	7,34
	06:00	19,83	15,35	4,48	0,00				1	1									7,52	7,44
	07:00	22,78	17,72	5,06	0,00			1	1	1									7,63	7,70
	08:00	23,64	19,39	4,25	0,00			1	1	1									7,36	7,37
	09:00	23,35	19,96	3,39	0,00			1	1	1									7,00	7,01
	10:00	22,41	20,94	1,47	0,00			1	1	1									6,09	6,06
	11:00	22,13	19,77	2,37	0,00			1	1	1									5,75	5,78
	12:00	22,14	18,85	3,29	0,00			1	1	1									5,83	5,78
	13:00	21,72	18,59	3,13	0,00			1	1	1									5,43	5,37
	14:00	20,48	17,44	3,04	0,00			1	1	1									4,24	4,18
	15:00	18,46	16,78	1,67	0,00			1	1	1									2,16	2,14
	16:00	18,67	17,44	1,23	0,00			1	1	1									2,26	2,32
	17:00	20,89	19,34	1,55	0,00			1	1	1									4,35	4,47
	18:00	24,24	22,43	1,80	0,00			1	1	1			1						4,98	4,82
	19:00	27,68	24,84	2,84	0,00			1	1	1			1						5,65	5,75
	20:00	31,98	28,99	2,99	0,00			1	1	1			1						9,91	10,04
	21:00	31,77	29,42	2,35	0,00			1	1	1			1						10,05	9,98
	22:00	27,78	25,31	2,46	0,00			1	1	1			1						6,13	6,01
	23:00	24,18	21,86	2,32	0,00			1	1	1			1						4,92	5,17

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιατο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	21,08	18,23	2,85	0,00			1	1			1						4,87	4,78
	01:00	18,95	16,44	2,51	0,00			1	1			1						4,94	5,18
	02:00	18,12	16,08	2,04	0,00				1			1				1		7,01	7,02
	03:00	17,86	17,06	0,80	0,00				1			1				1		6,10	5,98
	04:00	18,10	18,07	0,03	0,00			1	1			1						3,39	3,40
	05:00	18,87	18,87	0,00	0,00			1	1			1						3,82	3,87
	06:00	20,02	19,72	0,30	0,00			1	1			1						4,18	4,22
	07:00	23,33	22,66	0,67	0,00			1	1			1				1		6,54	6,66
	08:00	24,52	24,26	0,26	0,00			1	1			1				2		7,26	7,27
	09:00	24,31	24,31	0,00	0,00			1	1			1				2		6,94	6,94
	10:00	23,32	23,31	0,01	0,00			1	1			1				1		6,42	6,44
	11:00	22,94	22,87	0,06	0,00			1	1			1				1		6,14	6,19
	12:00	22,53	22,32	0,21	0,00			1	1			1						6,22	6,22
	13:00	22,05	21,67	0,38	0,00			1	1			1						5,70	5,68
	14:00	20,43	19,78	0,66	0,00			1	1			1						4,20	4,12
	15:00	19,11	18,46	0,64	0,00			1	1			1						2,81	2,76
	16:00	19,28	18,54	0,73	0,00			1	1			1						3,69	3,72
	17:00	21,00	20,21	0,79	0,00			1	1			1						4,91	4,95
	18:00	23,80	22,63	1,17	0,00			1	1	1		1						4,56	4,51
	19:00	27,08	25,32	1,76	0,00			1	1	1	1	1						5,31	5,33
	20:00	31,34	29,91	1,43	0,00			1	1	1		1				1		9,15	9,18
	21:00	31,52	31,13	0,39	0,00			1	1	1		1				1		9,45	9,35
	22:00	27,92	27,89	0,03	0,00			1	1	1		1						6,25	6,10
	23:00	24,26	24,26	0,00	0,00			1	1	1		1						3,62	3,71

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιακό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	20,95	20,95	0,00	0,00			1	1			1						4,69	4,60
	01:00	19,03	19,03	0,00	0,00			1	1			1						2,69	2,67
	02:00	18,30	18,30	0,00	0,00			1	1			1						1,96	1,93
	03:00	17,93	17,93	0,00	0,00			1	1			1						1,54	1,55
	04:00	17,64	17,63	0,01	0,00			1	1			1						2,63	2,68
	05:00	18,55	18,55	0,00	0,00			1	1			1						3,50	3,51
	06:00	20,02	20,02	0,00	0,00			1	1			1						3,93	3,93
	07:00	22,83	22,83	0,00	0,00			1	1			1				1		5,89	5,82
	08:00	23,50	23,49	0,00	0,00			1	1			1				1		5,76	5,74
	09:00	23,55	23,55	0,00	0,00			1	1			1						5,30	5,27
	10:00	22,55	22,55	0,00	0,00			1	1			1				1		5,36	5,23
	11:00	22,41	22,31	0,10	0,00			1	1			1	1					2,08	2,07
	12:00	22,33	22,31	0,02	0,00			1	1			1	1					2,42	2,39
	13:00	21,97	21,96	0,00	0,00					1		1	1					6,09	6,31
	14:00	20,21	20,18	0,04	0,00					1		1	1					5,16	5,11
	15:00	18,94	18,86	0,09	0,00					1		1	1					3,83	3,81
	16:00	19,06	19,01	0,05	0,00					1		1	1					3,88	3,90
	17:00	20,84	20,82	0,02	0,00					1		1	1					5,58	5,61
	18:00	24,02	24,02	0,00	0,00					1		1	1					7,31	7,28
	19:00	26,99	26,72	0,28	0,00				1	1		1	1					6,72	6,66
	20:00	30,58	28,85	1,73	0,00				1	1		1	1					9,98	10,03
	21:00	30,23	29,01	1,22	0,00				1	1		1	1					9,86	9,80
	22:00	27,21	25,45	1,76	0,00				1	1		1	1					7,83	7,76
	23:00	24,09	20,56	3,54	0,00				1	1		1	1					7,04	7,11

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης