

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,69	33,69	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,06	8,02	
	01:00	31,23	30,73	0,50	0,00			1	1	1	1	1				7,16	7,09	
	02:00	29,43	27,32	2,11	0,00			1	1	1	1	1				6,45	6,62	
	03:00	27,88	25,96	1,92	0,00			1	1		1	1				7,42	7,37	
	04:00	27,19	22,50	4,69	0,00			1	1		1	1				6,88	7,14	
	05:00	27,06	17,52	9,55	0,00				1		1	1	1				10,81	10,82
	06:00	29,29	18,85	10,44	0,00				1		1	1	1				11,66	11,69
	07:00	32,73	21,61	11,13	0,00				1		1	1	1				13,03	13,06
	08:00	36,68	25,07	11,62	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	38,81	27,47	11,34	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	41,26	30,84	10,43	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	41,85	32,74	9,11	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,48	32,36	9,11	0,00			1	1	1	1	1	1				13,70	13,72
	13:00	37,73	29,15	8,58	0,00			1	1	1	1	1	1				11,85	11,73
	14:00	33,66	27,82	5,85	0,00			1	1	1	1	1	1				7,75	7,72
	15:00	33,81	28,76	5,05	0,00			1	1	1	1	1	1				7,69	7,76
	16:00	38,88	34,53	4,35	0,00			1	1	1	1	1	1				12,30	12,39
	17:00	44,79	40,94	3,85	0,00			1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	18:00	48,04	44,21	3,82	0,00			1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	49,15	45,76	3,39	0,00			1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
20:00	48,35	45,12	3,22	0,00			1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73	
21:00	46,20	42,83	3,37	0,00			1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73	
22:00	42,87	39,77	3,11	0,00			1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73	
23:00	39,20	36,23	2,97	0,00			1	1	1	1	1	1		1		12,94	12,87	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	35,43	32,47	2,97	0,00			1	1	1	1	1				9,51	9,44
	01:00	32,52	29,55	2,97	0,00			1	1	1		1				9,05	9,21
	02:00	31,65	28,68	2,97	0,00			1	1	1		1				9,74	9,75
	03:00	30,69	27,68	3,01	0,00			1	1	1		1				8,78	8,79
	04:00	30,32	27,15	3,17	0,00			1	1	1		1				8,46	8,46
	05:00	30,27	26,56	3,72	0,00			1	1	1	0,00	1				8,39	8,40
	06:00	32,34	27,46	4,88	0,00			1	1	1		1				10,34	10,42
	07:00	35,76	30,01	5,75	0,00			1	1	1		1			2	13,05	13,05
	08:00	38,65	31,64	7,01	0,00			1	1	1		1			3	13,72	13,73
	09:00	39,94	31,12	8,82	0,00			1	1	1	1	1			1	13,58	13,55
	10:00	40,25	30,10	10,14	0,00			1	1	1	1	1				13,72	13,72
	11:00	40,26	28,98	11,27	0,00			1	1	1	1	1				13,72	13,73
	12:00	40,98	29,89	11,09	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,09	31,98	11,11	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	43,73	32,93	10,80	0,00			1	1	1	1	1				13,54	13,73
	15:00	44,24	32,48	11,76	0,00			1	1	1	1	1				13,68	13,73
	16:00	44,74	32,80	11,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,97	35,92	12,05	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	49,39	37,36	12,03	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	48,48	36,48	12,00	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	46,81	34,79	12,02	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,45	31,41	12,03	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,29	27,42	11,86	0,00			1	1	1	1	1				13,49	13,49
	23:00	34,86	25,07	9,79	0,00			1	1			1	1			11,01	13,45

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,68	22,09	8,59	0,00			1	1		1	1				9,61	11,53
	01:00	27,75	19,18	8,56	0,00				1		1	1				9,61	11,11
	02:00	26,76	18,16	8,60	0,00				1		1	1				9,61	10,72
	03:00	25,78	17,24	8,54	0,00				1		1	1				9,61	10,30
	04:00	25,27	16,78	8,50	0,00				1		1	1				9,61	10,08
	05:00	25,39	17,89	7,50	0,00				1		1	1				8,81	10,09
	06:00	27,77	21,10	6,67	0,00				1		1	1				8,24	10,97
	07:00	31,10	25,16	5,93	0,00				1	1	1	1				7,91	11,06
	08:00	36,44	32,30	4,14	0,00			1	1	1	1	1			2	5,49	11,59
	09:00	42,04	37,78	4,26	0,00			1	1	1	1	1			1	5,49	13,69
	10:00	45,46	41,56	3,90	0,00			1	1	1	1	1			4	5,49	13,73
	11:00	46,49	42,94	3,55	0,00			1	1	1	1	1			6	5,49	13,73
	12:00	46,13	42,04	4,09	0,00			1	1	1	1	1			6	5,49	13,73
	13:00	45,89	41,31	4,58	0,00			1	1	1	1	1			5	5,49	13,73
	14:00	43,45	39,42	4,03	0,00			1	1	1	1	1			5	5,49	13,68
	15:00	41,17	36,94	4,23	0,00			1	1	1	1	1			4	5,49	13,08
	16:00	42,35	37,98	4,36	0,00			1	1	1	1	1			2	5,49	13,62
	17:00	45,10	40,32	4,78	0,00			1	1	1	1	1			3	5,49	13,73
	18:00	46,31	41,56	4,75	0,00			1	1	1	1	1			4	5,49	13,73
	19:00	45,30	40,81	4,49	0,00			1	1	1	1	1			4	5,49	13,73
20:00	41,61	36,78	4,83	0,00			1	1	1	1	1			4	5,49	13,46	
21:00	38,13	33,43	4,70	0,00			1	1	1	1	1			1	5,49	11,77	
22:00	34,43	29,56	4,88	0,00			1	1	1	1	1				5,49	9,39	
23:00	30,68	25,81	4,87	0,00			1	1			1	1				5,49	10,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,35	22,46	4,88	0,00			1	1		1	1				5,49	7,32
	01:00	24,83	19,95	4,87	0,00				1		1	1				5,49	9,46
	02:00	23,47	18,88	4,59	0,00				1		1	1				5,49	8,61
	03:00	22,62	17,91	4,71	0,00				1		1	1				5,49	7,50
	04:00	22,08	17,33	4,75	0,00				1		1	1				5,49	6,94
	05:00	22,18	17,42	4,76	0,00				1		1	1				5,49	7,01
	06:00	23,82	19,13	4,70	0,00				1		1	1				5,49	7,99
	07:00	26,11	21,25	4,85	0,00				1	1	1					5,49	8,55
	08:00	29,21	24,44	4,77	0,00			1	1		1	1				5,49	10,67
	09:00	32,03	27,29	4,74	0,00			1	1		1	1				5,49	11,47
	10:00	33,82	29,03	4,79	0,00			1	1		1	1				5,49	13,29
	11:00	35,53	30,91	4,62	0,00			1	1		1	1			2	5,49	13,70
	12:00	36,63	32,37	4,26	0,00			1	1		1	1			4	5,49	13,44
	13:00	34,88	30,08	4,80	0,00				1	1	1	1				5,49	12,15
	14:00	32,31	27,43	4,88	0,00				1	1	1	1				5,49	11,72
	15:00	30,96	26,07	4,89	0,00				1	1	1	1				5,49	10,30
	16:00	34,04	29,14	4,90	0,00				1	1	1	1				5,49	12,56
	17:00	37,91	33,01	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	12,26
	18:00	39,94	35,05	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	13,69
	19:00	39,72	34,82	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	13,65
20:00	38,38	33,47	4,91	0,00			1	1	1	1	1				5,49	12,40	
21:00	36,02	31,13	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	10,88	
22:00	32,18	27,28	4,90	0,00			1	1		1	1				5,49	11,16	
23:00	28,47	23,56	4,91	0,00			1	1		1	1				5,49	8,00	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα 07:00 - 07:04 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G11. Στο διάστημα 02:55 - 02:56 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100					
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,01	20,11	4,90	0,00			1			1	1				5,49	8,90
	01:00	22,76	17,87	4,89	0,00			1			1	1				5,49	7,76
	02:00	22,18	17,29	4,89	0,00			1			1	1				5,49	7,20
	03:00	21,56	16,66	4,90	0,00			1			1	1				5,49	6,57
	04:00	21,17	16,26	4,91	0,00			1			1	1				5,49	6,18
	05:00	21,58	16,66	4,91	0,00			1			1	1				5,49	6,59
	06:00	24,58	19,67	4,91	0,00			1			1	1				5,49	9,32
	07:00	28,41	21,92	6,49	0,00			1			1	1	1			7,20	11,35
	08:00	32,88	25,50	7,38	0,00			1		1	1	1	1			8,23	12,60
	09:00	35,67	24,54	11,13	0,00			1		1	1	1	1			12,59	13,72
	10:00	37,30	25,81	11,49	0,00			1		1	1	1	1			13,73	13,73
	11:00	37,34	27,15	10,19	0,00			1		1	1	1	1			13,73	13,73
	12:00	36,62	26,32	10,30	0,00			1		1	1	1	1			13,73	13,73
	13:00	38,29	26,78	11,50	0,00			1		1	1	1	1			13,73	13,73
	14:00	38,36	26,71	11,64	0,00			1		1	1	1	1			13,73	13,73
	15:00	38,09	27,45	10,64	0,00			1		1	1	1	1			13,73	13,73
	16:00	38,33	27,01	11,32	0,00			1		1	1	1	1			13,73	13,73
	17:00	41,82	30,16	11,66	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	18:00	43,39	32,56	10,83	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	42,59	31,12	11,48	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	20:00	41,24	29,38	11,86	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	21:00	37,87	26,39	11,48	0,00			1	1	1	1	1	1			13,61	13,62
	22:00	33,42	22,90	10,52	0,00			1	1			1	1			13,35	13,31
23:00	29,25	18,84	10,40	0,00			1				1	1			11,73	11,69	

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,34	16,35	8,99	0,00			1			1	1				10,11	10,06
	01:00	23,15	14,86	8,29	0,00			1			1	1				9,29	9,27
	02:00	22,24	14,26	7,98	0,00						1	1				8,92	8,91
	03:00	21,23	13,63	7,60	0,00						1	1				8,50	8,50
	04:00	20,81	13,36	7,44	0,00						1	1				8,32	8,32
	05:00	21,09	13,53	7,57	0,00						1	1	1			8,43	8,43
	06:00	22,58	14,49	8,09	0,00						1	1	1			9,00	9,01
	07:00	25,14	16,15	8,99	0,00					1	1	1	1			10,01	10,04
	08:00	27,70	17,79	9,90	0,00					1	1	1	1			11,05	11,06
	09:00	29,07	18,69	10,39	0,00					1	1	1	1			11,61	11,62
	10:00	29,66	19,09	10,57	0,00					1	1	1	1			11,86	11,86
	11:00	31,27	20,27	11,00	0,00					1	1	1	1			12,45	12,47
	12:00	34,66	22,81	11,85	0,00				1	1	1	1	1			13,62	13,63
	13:00	35,33	23,42	11,91	0,00				1	1	1	1	1			13,72	13,73
	14:00	34,05	22,54	11,50	0,00				1	1	1	1	1			13,33	13,29
	15:00	31,65	21,80	9,85	0,00				1	1	1	1	1			11,02	11,00
	16:00	32,36	21,92	10,44	0,00				1	1	1	1	1			11,65	11,66
	17:00	35,82	23,86	11,96	0,00				1	1	1	1	1			13,60	13,62
	18:00	37,74	25,82	11,92	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	38,00	26,09	11,91	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	20:00	37,22	25,27	11,94	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	21:00	34,28	22,60	11,68	0,00				1	1	1	1	1			13,38	13,29
	22:00	30,98	20,25	10,73	0,00					1	1	1	1			12,07	12,04
23:00	26,59	18,86	7,73	0,00					1	1	1	1			8,69	10,65	

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	23,68	18,33	5,35	0,00					1	1	1				6,00	8,56	
	01:00	22,24	16,88	5,35	0,00			1			1	1				6,00	8,19	
	02:00	21,51	16,15	5,36	0,00			1			1	1				6,00	8,33	
	03:00	20,94	15,58	5,35	0,00						1	1				6,00	8,34	
	04:00	20,56	15,20	5,35	0,00						1	1				6,00	8,22	
	05:00	20,96	15,62	5,33	0,00						1	1				6,00	8,38	
	06:00	23,43	18,08	5,35	0,00					1	1	1				6,00	8,86	
	07:00	27,62	22,16	5,46	0,00					1	1	1				6,11	10,71	
	08:00	31,42	25,79	5,63	0,00				1	1	1	1				6,30	10,78	
	09:00	33,35	27,73	5,62	0,00				1	1	1	1				6,30	12,69	
	10:00	32,44	26,70	5,74	0,00				1	1	1	1				6,42	11,81	
	11:00	35,05	28,90	6,16	0,00				1	1	1	1				6,86	13,40	
	12:00	36,69	30,34	6,36	0,00				1	1	1	1			1	7,09	13,73	
	13:00	34,19	28,05	6,14	0,00				1	1	1	1			1	6,87	13,32	
	14:00	33,05	27,56	5,49	0,00				1	1	1	1				6,16	12,38	
	15:00	32,86	27,50	5,36	0,00				1	1	1	1				6,00	12,18	
	16:00	34,29	28,56	5,73	0,00				1	1	1	1				6,37	13,28	
	17:00	38,60	31,24	7,36	0,00				1	1	1	1			1	8,20	13,73	
	18:00	40,82	32,61	8,21	0,00				1	1	1	1			1	9,14	13,73	
	19:00	40,82	32,22	8,60	0,00			1	1	1	1	1				9,60	13,73	
20:00	39,74	31,13	8,60	0,00			1	1	1	1	1				9,60	13,73		
21:00	36,37	28,08	8,29	0,00				1	1	1	1				9,60	13,72		
22:00	31,91	26,51	5,40	0,00				1	1	1	1				6,45	11,36		
23:00	27,62	23,28	4,34	0,00				1	1	1	1				6,00	7,02		

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,03	19,97	4,06	0,00				1	1	1					6,00	7,36
	01:00	21,72	17,65	4,07	0,00				1	1	1					6,00	6,58
	02:00	20,54	17,35	3,19	0,00				1	1	1					5,50	5,45
	03:00	19,41	16,19	3,22	0,00				1	1	1					4,00	4,29
	04:00	19,77	16,87	2,90	0,00			1	1	1						4,00	5,41
	05:00	21,16	19,42	1,75	0,00			1	1	1						4,00	4,90
	06:00	24,02	21,87	2,15	0,00			1	1	1					1	4,00	5,83
	07:00	28,16	25,84	2,33	0,00			1	1	1	1					4,00	7,59
	08:00	31,83	28,81	3,01	0,00			1	1	1	1				1	4,00	10,78
	09:00	34,49	31,79	2,70	0,00			1	1	1	1				4	4,00	12,01
	10:00	32,02	29,34	2,68	0,00			1	1	1	1				4	4,00	9,72
	11:00	30,66	27,57	3,09	0,00			1	1	1	1				3	4,00	8,86
	12:00	31,94	28,86	3,08	0,00			1	1	1	1				3	4,00	9,84
	13:00	31,32	28,20	3,12	0,00			1	1	1	1				3	4,03	9,40
	14:00	30,04	25,93	4,11	0,00			1	1	1	1				1	5,30	9,33
	15:00	29,68	26,94	2,74	0,00				1	1	1	1			1	3,69	8,09
	16:00	32,41	29,88	2,54	0,00				1	1	1	1			2	3,41	10,66
	17:00	38,59	33,97	4,62	0,00				1	1	1	1	1		2	5,96	13,70
	18:00	42,14	35,98	6,16	0,00			1	1	1	1	1	1			7,83	13,73
	19:00	42,38	33,38	9,00	0,00			1	1	1	1	1	1			12,82	13,73
	20:00	40,95	31,57	9,38	0,00			1	1	1	1	1	1		1	13,68	13,69
	21:00	37,91	27,96	9,95	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	22:00	33,38	24,27	9,12	0,00				1	1	1	1	1			12,63	12,54
23:00	28,93	22,19	6,74	0,00				1	1	1	1	1			9,38	9,47	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερικές διακοπές στις 02:10, 10:10, 10:45, 14:4 και στις 15:20 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,17	18,82	6,35	0,00				1	1		1				8,81	8,73
	01:00	22,65	18,02	4,63	0,00				1	1		1				6,21	6,18
	02:00	22,05	17,91	4,14	0,00				1	1		1				5,60	5,66
	03:00	21,66	17,68	3,98	0,00			1	1			1				5,42	5,35
	04:00	21,43	17,73	3,70	0,00			1	1			1				5,04	5,05
	05:00	22,33	18,07	4,26	0,00			1	1			1				5,87	5,92
	06:00	26,32	19,72	6,61	0,00			1	1			1				9,61	9,72
	07:00	32,41	25,86	6,55	0,00			1	1	1		1				10,77	10,77
	08:00	35,63	30,72	4,91	0,00			1	1	1		1			2	12,98	12,98
	09:00	35,65	32,90	2,75	0,00			1	1	1		1			3	11,80	11,61
	10:00	34,44	31,89	2,55	0,00			1	1	1	1	1				8,44	8,42
	11:00	33,80	31,75	2,05	0,00			1	1	1	1	1	1			7,83	7,80
	12:00	35,15	33,95	1,19	0,00			1	1	1	1	1	1			8,99	9,08
	13:00	35,73	35,50	0,23	0,00			1	1	1	1	1	1			9,70	9,73
	14:00	37,21	36,20	1,01	0,00			1	1	1	1	1	1			11,16	11,15
	15:00	36,62	34,42	2,21	0,00			1	1	1	1	1	1			10,61	10,58
	16:00	37,99	34,24	3,75	0,00			1	1	1	1	1	1			11,89	11,94
	17:00	42,66	31,98	10,68	0,00			1	1	1	1	1	1			13,70	13,72
	18:00	45,17	32,89	12,27	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	45,03	32,49	12,54	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	20:00	43,18	30,63	12,55	0,00			1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	21:00	39,55	27,14	12,42	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	22:00	35,25	22,93	12,32	0,00				1	1	1	1	1			13,65	13,64
23:00	30,55	19,20	11,35	0,00				1			1	1			12,29	12,25	

Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,62	16,78	9,84	0,00				1		1	1				10,56	10,50
	01:00	23,98	16,78	7,20	0,00			1	1			1				7,71	7,67
	02:00	23,12	16,75	6,37	0,00			1	1			1				6,79	6,78
	03:00	22,35	16,75	5,60	0,00			1	1			1				5,98	5,98
	04:00	21,84	16,71	5,13	0,00			1	1			1				5,49	5,49
	05:00	22,29	16,75	5,54	0,00			1	1			1				5,89	5,89
	06:00	24,74	16,96	7,78	0,00			1	1			1				8,24	8,30
	07:00	27,71	17,45	10,26	0,00			1	1			1				10,96	11,00
	08:00	30,82	19,33	11,49	0,00			1	1			1				12,29	12,31
	09:00	31,57	19,82	11,75	0,00			1	1			1				12,64	12,62
	10:00	31,37	19,69	11,68	0,00			1	1			1				12,55	12,54
	11:00	32,07	21,04	11,04	0,00			1	1			1	1			11,84	11,86
	12:00	34,19	21,85	12,33	0,00			1	1			1	1			13,38	13,47
	13:00	34,37	21,87	12,51	0,00			1	1			1	1			13,62	13,64
	14:00	33,43	21,58	11,85	0,00			1	1			1	1			12,85	12,95
	15:00	33,11	26,55	6,56	0,00			1	1			1	1			7,07	12,59
	16:00	34,83	28,50	6,33	0,00			1	1			1	1			7,00	13,67
	17:00	39,45	33,22	6,23	0,00			1	1	1	1	1	1			7,00	13,12
	18:00	42,29	36,00	6,29	0,00			1	1	1	1	1	1			7,00	13,73
	19:00	41,68	35,74	5,94	0,00			1	1	1	1	1	1			7,00	13,73
	20:00	39,96	32,45	7,51	0,00			1	1	1	1	1	1			7,71	13,48
	21:00	36,50	27,82	8,69	0,00			1	1	1	1	1	1			9,04	12,88
	22:00	31,63	26,90	4,73	0,00			1	1			1	1		2		5,00
23:00	28,04	22,55	5,49	0,00			1	1			1	1				5,65	7,98

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100					
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,66	18,21	7,45	0,00			1			1	1				7,68	8,90
	01:00	23,12	14,85	8,27	0,00			1			1	1				8,68	8,68
	02:00	22,00	13,79	8,21	0,00						1	1				8,81	8,79
	03:00	21,21	13,21	7,99	0,00						1	1				8,49	8,48
	04:00	20,90	13,11	7,79	0,00						1	1				8,36	8,35
	05:00	20,91	13,20	7,72	0,00						1	1				8,35	8,36
	06:00	22,47	15,11	7,36	0,00						1	1				8,81	8,95
	07:00	25,22	21,73	3,49	0,00			1	1		1	1				4,20	8,26
	08:00	28,14	24,80	3,34	0,00			1	1		1	1				4,20	7,90
	09:00	30,53	27,02	3,50	0,00			1	1		1	1				4,20	10,02
	10:00	30,87	27,70	3,17	0,00			1	1		1	1				7,22	10,39
	11:00	32,41	28,38	4,03	0,00			1	1		1	1			1	11,64	11,70
	12:00	37,04	34,18	2,86	0,00			1	1	1	1	1			1	11,36	12,01
	13:00	37,13	35,28	1,86	0,00			1	1	1	1	1				11,19	11,12
	14:00	33,46	31,23	2,24	0,00			1	1	1	1	1				8,31	8,28
	15:00	32,31	30,06	2,24	0,00				1	1	1	1				11,07	11,34
	16:00	35,03	26,38	8,66	0,00				1	1	1	1				12,83	12,93
	17:00	39,51	36,44	3,08	0,00			1	1	1	1	1			1	13,72	13,73
	18:00	42,97	41,25	1,72	0,00			1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	19:00	42,89	41,35	1,55	0,00			1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	20:00	41,85	38,08	3,77	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	21:00	38,89	32,90	6,00	0,00			1	1	1	1	1				12,82	12,77
	22:00	34,49	29,95	4,54	0,00			1	1		1	1			1	11,94	12,13
23:00	29,92	25,68	4,23	0,00			1	1		1	1				9,57	9,46	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100					
ΑΡ.Ε.Π.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,42	18,78	7,64	0,00			1			1	1				8,64	8,74
	01:00	23,97	15,69	8,29	0,00						1	1				9,40	9,36
	02:00	23,14	15,52	7,62	0,00						1	1				9,21	9,26
	03:00	22,58	14,72	7,86	0,00						1	1				9,04	9,04
	04:00	22,68	14,80	7,88	0,00						1	1				9,07	9,07
	05:00	23,78	15,43	8,35	0,00						1	1				9,48	9,50
	06:00	28,11	19,59	8,52	0,00			1			1	1				11,16	11,21
	07:00	34,88	24,05	10,83	0,00			1	1		1	1				13,47	13,50
	08:00	41,31	29,76	11,55	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	09:00	43,70	32,22	11,48	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	42,63	31,95	10,68	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	42,33	32,84	9,49	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	42,81	34,57	8,24	0,00			1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	13:00	43,02	34,69	8,33	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	41,85	33,45	8,40	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	40,97	34,66	6,31	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,23	33,61	9,62	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,43	38,12	9,32	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	18:00	50,25	42,63	7,62	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	19:00	50,56	43,00	7,55	0,00			1	1	1	1	1			6	13,73	13,73
20:00	49,15	38,63	10,52	0,00			1	1	1	1	1			3	13,73	13,73	
21:00	44,96	35,91	9,05	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73	
22:00	39,48	32,92	6,56	0,00			1	1	1	1	1				13,02	12,93	
23:00	34,09	29,42	4,67	0,00			1	1	1	1	1				8,99	9,16	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,48	22,68	6,79	0,00			1	1		1	1				9,78	9,77	
	01:00	26,65	17,73	8,91	0,00			1			1	1				10,69	10,67	
	02:00	25,95	16,49	9,45	0,00			1			1	1				10,39	10,39	
	03:00	25,45	16,93	8,52	0,00			1			1	1				10,18	10,18	
	04:00	25,41	16,94	8,47	0,00			1			1	1				10,16	10,17	
	05:00	26,39	16,93	9,46	0,00			1			1	1				10,52	10,55	
	06:00	31,01	20,81	10,20	0,00			1			1	1				12,31	12,35	
	07:00	38,39	29,67	8,72	0,00			1	1	1	1	1			1	13,71	13,71	
	08:00	42,41	34,67	7,75	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	09:00	42,50	37,52	4,98	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	10:00	40,97	37,24	3,74	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	11:00	39,85	35,61	4,25	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,63	
	12:00	40,82	38,18	2,64	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,70	
	13:00	40,64	38,71	1,93	0,00			1	1	1	1	1			1	13,71	13,71	
	14:00	40,07	39,53	0,54	0,00			1	1	1	1	1			2	13,21	13,18	
	15:00	40,00	39,91	0,09	0,00			1	1	1	1	1			2	12,87	12,88	
	16:00	42,91	42,89	0,02	0,00			1	1	1	1	1			5	13,68	13,68	
	17:00	48,89	48,57	0,32	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73	
	18:00	52,91	52,91	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1		9	1	13,73	13,73
	19:00	53,27	53,27	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1		9	1	13,73	13,73
	20:00	51,45	51,17	0,29	0,00			1	1	1	1	1	1		8	1	13,73	13,73
	21:00	47,18	46,81	0,38	0,00			1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	41,11	39,01	2,10	0,00			1	1	1	1	1	1		1		12,52	12,44
23:00	35,45	33,09	2,36	0,00			1	1	1	1	1	1				8,31	8,24	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,65	27,19	3,46	0,00			1	1		1	1				7,17	7,39	
	01:00	27,39	22,28	5,11	0,00			1	1		1	1				8,38	8,62	
	02:00	26,33	21,64	4,68	0,00				1		1	1				10,54	10,54	
	03:00	25,65	21,26	4,39	0,00				1		1	1				10,27	10,27	
	04:00	25,63	22,15	3,48	0,00				1		1	1				10,24	10,24	
	05:00	26,54	24,60	1,94	0,00				1	1	1	1	1			8,99	8,87	
	06:00	31,16	29,92	1,24	0,00				1	1	1	1	1			10,02	10,10	
	07:00	38,88	37,24	1,64	0,00			1	1	1	1	1	1		1	12,58	12,64	
	08:00	42,71	41,91	0,80	0,00			1	1	1	1	1	1		3	13,73	13,73	
	09:00	42,56	42,46	0,10	0,00			1	1	1	1	1	1		4	13,68	13,67	
	10:00	40,02	39,95	0,07	0,00			1	1	1	1	1	1		3	12,39	12,37	
	11:00	38,00	37,66	0,34	0,00		1	1	1	1	1	1	1		1	11,08	11,04	
	12:00	38,24	38,12	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1	1			10,93	10,98	
	13:00	37,88	37,83	0,05	0,00			1	1	1	1	1	1			11,89	11,88	
	14:00	37,40	37,40	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1			11,42	11,37	
	15:00	37,64	37,64	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1			11,46	11,50	
	16:00	41,18	41,18	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1		3	13,32	13,33	
	17:00	47,16	47,15	0,01	0,00		1	1	1	1	1	1	1		7	13,73	13,73	
	18:00	50,77	50,74	0,03	0,00		1	1	1	1	1	1	1		8	1	13,73	13,73
	19:00	50,91	50,62	0,29	0,00			1	1	1	1	1	1		10	3	13,73	13,73
	20:00	49,11	47,84	1,28	0,00			1	1	1	1	1	1		9	1	13,73	13,73
	21:00	44,99	41,94	3,04	0,00			1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	39,53	36,47	3,07	0,00			1	1	1	1	1	1				12,97	12,89
23:00	33,59	29,29	4,31	0,00			1	1	1	1	1	1				9,38	9,58	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,00	24,34	4,66	0,00			1	1		1	1				8,64	8,56
	01:00	25,90	21,16	4,74	0,00				1		1	1				8,87	9,07
	02:00	24,99	19,66	5,33	0,00				1		1	1				9,85	9,84
	03:00	24,28	19,60	4,68	0,00				1		1	1				9,16	9,14
	04:00	23,98	21,38	2,60	0,00				1		1	1				8,81	8,81
	05:00	25,04	23,39	1,65	0,00				1	1	1	1	1			7,77	7,68
	06:00	29,15	27,54	1,60	0,00				1	1	1	1	1			8,35	8,47
	07:00	35,71	33,04	2,68	0,00				1	1	1	1	1			11,53	11,55
	08:00	40,78	36,95	3,83	0,00				1	1	1	1	1			13,43	13,48
	09:00	43,80	40,16	3,64	0,00				1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
	10:00	43,22	38,64	4,58	0,00				1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
	11:00	43,34	38,60	4,73	0,00				1	1	1	1	1		1	13,73	13,73
	12:00	45,99	40,76	5,22	0,00				1	1	1	1	1		3	13,73	13,73
	13:00	46,23	41,75	4,48	0,00				1	1	1	1	1		3	13,73	13,73
	14:00	44,03	41,22	2,80	0,00				1	1	1	1	1		3	13,73	13,73
	15:00	42,21	41,54	0,67	0,00				1	1	1	1	1		3	13,73	13,72
	16:00	42,95	42,91	0,04	0,00				1	1	1	1	1		5	13,72	13,72
	17:00	46,80	46,79	0,02	0,00				1	1	1	1	1		7	13,73	13,73
	18:00	49,91	49,88	0,03	0,00				1	1	1	1	1		9	13,73	13,73
	19:00	49,42	49,37	0,05	0,00				1	1	1	1	1		9	13,73	13,73
20:00	48,13	48,07	0,06	0,00				1	1	1	1	1		8	13,73	13,73	
21:00	43,98	43,82	0,16	0,00				1	1	1	1	1		6	13,73	13,73	
22:00	38,61	38,39	0,22	0,00				1	1	1	1	1		1	12,39	12,29	
23:00	33,01	32,73	0,28	0,00				1	1	1	1	1			7,22	7,09	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100					
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,28	28,14	0,14	0,00			1		1	1	1				6,71	6,89
	01:00	25,19	25,07	0,12	0,00			1		1	1	1				4,77	4,69
	02:00	24,48	24,47	0,00	0,00			1		1	1	1				4,81	4,91
	03:00	23,76	23,76	0,00	0,00			1		1	1	1				5,39	5,39
	04:00	23,46	23,46	0,00	0,00			1		1	1	1				5,09	5,09
	05:00	24,62	24,62	0,00	0,00			1		1	1	1				5,69	5,73
	06:00	28,80	28,80	0,00	0,00			1		1	1	1				6,97	6,88
	07:00	35,53	35,53	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9,31	9,45
	08:00	39,34	39,34	0,00	0,00			1	1	1	1	1			2	12,59	12,63
	09:00	40,43	40,43	0,00	0,00			1	1	1	1	1			3	12,87	12,96
	10:00	39,10	39,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1			3	11,92	11,92
	11:00	38,43	38,43	0,00	0,00			1	1	1	1	1			1	11,81	11,85
	12:00	38,40	38,40	0,00	0,00			1	1	1	1	1			1	11,81	11,82
	13:00	39,31	39,31	0,00	0,00			1	1	1	1	1			1	12,70	12,74
	14:00	38,52	38,52	0,00	0,00			1	1	1	1	1			1	11,93	11,92
	15:00	38,76	38,75	0,01	0,00			1	1	1	1	1			1	12,16	12,19
	16:00	40,57	40,56	0,01	0,00			1	1	1	1	1			3	13,18	13,20
	17:00	44,99	44,98	0,01	0,00			1	1	1	1	1			6	13,73	13,73
	18:00	47,73	47,71	0,02	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	19:00	46,95	46,00	0,95	0,00			1	1	1	1	1			7	13,73	13,73
	20:00	45,62	43,44	2,18	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	21:00	41,57	40,55	1,01	0,00			1	1	1	1	1			2	13,65	13,64
	22:00	36,83	35,36	1,47	0,00			1	1	1	1	1				10,96	10,87
23:00	31,94	28,53	3,40	0,00			1	1	1	1	1				9,05	9,34	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,85	23,19	4,65	0,00			1	1		1	1				9,69	9,81
	01:00	25,15	18,27	6,87	0,00				1		1	1				9,91	9,88
	02:00	24,59	17,77	6,81	0,00				1		1	1				9,42	9,44
	03:00	23,81	16,39	7,42	0,00				1		1	1				8,69	8,67
	04:00	23,68	15,98	7,71	0,00				1		1	1				8,55	8,53
	05:00	24,17	16,01	8,15	0,00				1		1	1				8,92	8,98
	06:00	27,11	18,13	8,98	0,00				1		1	1				10,79	10,83
	07:00	31,60	20,68	10,92	0,00				1		1	1				12,56	12,61
	08:00	36,46	24,29	12,17	0,00			1	1		1	1			1	13,72	13,72
	09:00	38,60	26,89	11,71	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	10:00	38,05	27,41	10,64	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	11:00	37,10	26,00	11,10	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	12:00	37,76	27,37	10,39	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	13:00	38,10	26,45	11,65	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	14:00	37,16	25,28	11,89	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	15:00	37,32	25,85	11,47	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	16:00	40,71	30,12	10,59	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	46,17	36,80	9,37	0,00			1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	18:00	50,15	39,57	10,58	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	19:00	49,83	38,56	11,27	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	20:00	47,36	35,62	11,74	0,00			1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	21:00	43,36	32,44	10,93	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	38,87	28,18	10,69	0,00			1	1	1	1	1				13,52	13,51
23:00	34,45	22,83	11,63	0,00			1	1		1	1				13,63	13,62	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100					
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,54	19,69	10,86	0,00				1		1	1				12,29	12,25
	01:00	27,60	17,22	10,38	0,00				1		1	1				11,11	11,07
	02:00	26,73	16,47	10,26	0,00				1		1	1				10,69	10,69
	03:00	25,91	15,84	10,07	0,00				1		1	1				10,35	10,36
	04:00	25,42	15,51	9,91	0,00				1		1	1				10,17	10,17
	05:00	25,84	15,82	10,02	0,00				1		1	1	1			10,32	10,33
	06:00	28,02	17,57	10,45	0,00				1		1	1	1			11,17	11,19
	07:00	31,60	20,47	11,13	0,00				1		1	1	1			12,56	12,64
	08:00	36,30	24,81	11,49	0,00				1	1	1	1	1			13,70	13,71
	09:00	39,84	28,75	11,09	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	10:00	42,51	31,20	11,31	0,00				1	1	1	1	1		1	13,73	13,73
	11:00	46,36	35,68	10,68	0,00				1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
	12:00	49,91	39,32	10,59	0,00				1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
	13:00	48,80	38,62	10,18	0,00				1	1	1	1	1		3	13,73	13,73
	14:00	45,37	34,88	10,49	0,00				1	1	1	1	1		1	13,73	13,73
	15:00	42,74	33,05	9,70	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	16:00	43,56	33,30	10,26	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	17:00	47,87	36,94	10,92	0,00				1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
	18:00	51,77	40,49	11,28	0,00				1	1	1	1	1		5	13,73	13,73
	19:00	51,94	40,93	11,02	0,00				1	1	1	1	1		5	13,73	13,73
20:00	49,65	38,68	10,97	0,00				1	1	1	1	1		3	13,73	13,73	
21:00	46,09	35,42	10,68	0,00				1	1	1	1	1		1	13,73	13,73	
22:00	41,27	30,21	11,06	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73	
23:00	36,04	26,15	9,89	0,00				1	1		1	1			13,71	13,70	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Π.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	31,09	22,32	8,77	0,00			1	1		1	1				12,24	12,21
	01:00	27,71	19,56	8,16	0,00				1		1	1				11,12	11,09
	02:00	26,80	18,85	7,95	0,00				1		1	1				10,73	10,73
	03:00	26,54	17,95	8,59	0,00				1		1	1				10,60	10,61
	04:00	26,54	18,27	8,27	0,00				1		1	1				10,62	10,61
	05:00	27,67	19,05	8,62	0,00				1		1	1				11,03	11,05
	06:00	32,71	23,67	9,04	0,00				1	1	1	1				12,44	12,51
	07:00	40,39	30,76	9,63	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	46,45	40,67	5,78	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	09:00	48,63	41,45	7,18	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	10:00	48,13	42,63	5,50	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	11:00	47,25	40,70	6,54	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	12:00	50,01	40,80	9,21	0,00			1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	13:00	50,08	42,05	8,02	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	14:00	49,06	42,57	6,49	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	15:00	47,93	38,79	9,14	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	16:00	49,11	39,89	9,22	0,00			1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	17:00	53,06	41,52	11,54	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	18:00	56,49	45,28	11,20	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	19:00	56,17	45,40	10,77	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	20:00	54,18	45,23	8,95	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	21:00	49,46	40,57	8,89	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	22:00	43,73	34,28	9,45	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
23:00	37,62	28,14	9,48	0,00			1	1	1	1	1				13,55	13,53	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	32,17	22,71	9,45	0,00			1	1	1		1				12,00	12,07
	01:00	28,58	19,26	9,31	0,00				1	1		1				11,46	11,43
	02:00	27,61	19,23	8,38	0,00				1	1		1				11,01	11,00
	03:00	26,94	18,77	8,17	0,00				1	1		1				10,50	10,46
	04:00	26,97	18,42	8,55	0,00				1	1		1				10,44	10,43
	05:00	27,83	19,96	7,87	0,00				1	1	0	1				10,97	11,01
	06:00	32,77	23,23	9,54	0,00				1	1		1				12,96	13,00
	07:00	40,48	30,29	10,19	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73
	08:00	46,35	36,06	10,29	0,00			1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	09:00	49,39	38,45	10,94	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	10:00	48,77	37,90	10,87	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	11:00	46,20	36,61	9,59	0,00			1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	12:00	45,58	37,65	7,93	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	13:00	43,33	35,69	7,64	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,87	32,05	8,81	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	43,57	38,54	5,03	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	16:00	46,49	39,12	7,36	0,00			1	1	1	1	1			4	13,73	13,73
	17:00	50,95	42,78	8,18	0,00			1	1	1	1	1			5	13,73	13,73
	18:00	54,66	47,18	7,48	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	19:00	54,49	48,68	5,81	0,00	1		1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	20:00	52,26	47,81	4,45	0,00	1		1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	21:00	47,63	46,07	1,57	0,00			1	1	1	1	1			6	13,73	13,73
	22:00	42,08	39,82	2,26	0,00			1	1	1	1	1			2	13,71	13,70
23:00	36,27	31,90	4,37	0,00			1	1	1	1	1				11,44	11,32	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100						
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,84	26,65	4,19	0,00				1	1	1	1				8,48	8,62	
	01:00	27,29	22,58	4,71	0,00				1	1	1					10,17	10,20	
	02:00	26,16	21,66	4,50	0,00				1	1	1					10,47	10,47	
	03:00	25,38	22,82	2,56	0,00				1	1	1					10,13	10,13	
	04:00	25,30	23,46	1,84	0,00				1	1	1					10,08	10,09	
	05:00	26,13	25,38	0,76	0,00				1	1	1	1				9,60	9,47	
	06:00	30,92	30,49	0,43	0,00			1	1	1	1				1	9,93	9,99	
	07:00	38,01	37,13	0,88	0,00			1	1	1	1				6	13,48	13,54	
	08:00	44,01	43,63	0,38	0,00			1	1	1	1	1			9	2	13,73	13,73
	09:00	48,39	47,47	0,91	0,00	1	1	1	1	1	1	1			9	3	13,73	13,73
	10:00	50,28	47,65	2,63	0,00	1		1	1	1	1	1	1		9	1	13,73	13,73
	11:00	51,47	46,95	4,52	0,00			1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	12:00	53,83	48,67	5,16	0,00			1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	13:00	53,38	45,07	8,30	0,00			1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	14:00	51,16	41,02	10,13	0,00			1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	15:00	49,00	38,65	10,36	0,00			1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	16:00	48,41	36,98	11,43	0,00			1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	17:00	50,68	38,93	11,75	0,00			1	1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	18:00	53,54	41,32	12,23	0,00			1	1	1	1	1	1	1			13,73	13,73
	19:00	53,22	40,34	12,88	0,00			1	1	1	1	1	1	1			13,70	13,73
	20:00	50,57	39,65	10,91	0,00			1	1	1	1	1	1	1			12,38	13,73
	21:00	46,24	34,99	11,25	0,00			1	1	1	1	1	1				12,39	13,73
	22:00	41,11	28,18	12,93	0,00			1	1	1	1	1	1				13,53	13,57
	23:00	35,69	22,86	12,83	0,00			1			1	1	1				13,68	13,67

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,47	19,30	11,17	0,00					1	1	1				12,25	12,20
	01:00	26,81	16,55	10,26	0,00					1	1	1				10,76	10,74
	02:00	26,05	16,04	10,01	0,00					1	1	1				10,41	10,42
	03:00	25,22	15,87	9,35	0,00					1	1	1				10,05	10,04
	04:00	25,01	20,77	4,24	0,00					1	1	1				9,83	9,85
	05:00	26,05	24,54	1,51	0,00				1	1	1	1				3,87	7,38
	06:00	29,18	26,89	2,28	0,00				1	1	1	1				4,85	8,49
	07:00	34,38	31,46	2,92	0,00				1	1	1	1				12,34	12,36
	08:00	40,87	36,72	4,15	0,00			1	1	1	1	1				13,55	13,56
	09:00	43,04	36,15	6,89	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	42,04	31,96	10,09	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	41,71	29,84	11,87	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,25	31,51	11,75	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,93	35,38	8,55	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,01	30,63	11,38	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,37	29,13	12,24	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	42,00	31,12	10,87	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	45,79	38,34	7,45	0,00			1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	18:00	49,24	47,31	1,94	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
	19:00	49,04	47,27	1,78	0,00			1	1	1	1	1			9	13,73	13,73
20:00	46,73	45,84	0,89	0,00			1	1	1	1	1			7	13,73	13,73	
21:00	42,63	41,68	0,95	0,00			1	1	1	1	1			4	13,18	13,11	
22:00	37,48	36,41	1,06	0,00			1	1	1	1	1			1	11,51	11,40	
23:00	32,17	27,70	4,48	0,00			1	1	1	1	1				8,45	8,75	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,20	27,62	0,58	0,00			1	1		1	1				7,82	7,75
	01:00	25,24	24,78	0,45	0,00			1	1		1	1				5,61	5,58
	02:00	24,45	23,12	1,33	0,00				1		1	1				9,18	9,32
	03:00	23,66	23,66	0,00	0,00				1		1	1				8,51	8,49
	04:00	23,50	23,49	0,01	0,00				1		1	1				8,17	7,98
	05:00	24,31	23,44	0,87	0,00				1	1	1	1				5,03	5,05
	06:00	27,94	25,53	2,41	0,00				1	1	1	1				7,33	7,42
	07:00	34,04	31,75	2,28	0,00				1	1	1	1				12,24	12,27
	08:00	39,18	36,54	2,64	0,00			1	1	1	1	1		1		12,89	12,92
	09:00	42,03	38,93	3,10	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	42,48	39,39	3,09	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	11:00	43,34	41,57	1,77	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	12:00	45,14	44,11	1,02	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	13:00	44,07	43,59	0,47	0,00			1	1	1	1	1		5		10,79	10,67
	14:00	41,01	40,95	0,06	0,00			1	1	1	1	1		3		8,55	8,52
	15:00	38,11	38,10	0,01	0,00			1	1	1	1	1				6,95	6,98
	16:00	40,14	40,14	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		8,70	8,77
	17:00	44,28	44,28	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1	1	12,50	12,56
	18:00	47,51	47,51	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1	3	13,73	13,73
	19:00	47,25	47,25	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1	3	13,73	13,73
20:00	45,88	45,88	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1	3	13,20	13,17	
21:00	42,06	42,06	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	3		10,55	10,71	
22:00	37,01	37,01	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1		10,94	10,84	
23:00	32,43	32,43	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1			6,58	6,48	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,21	28,21	0,00	0,00			1	1		1	1				7,31	7,51
	01:00	25,06	25,06	0,00	0,00			1	1		1	1				4,62	4,58
	02:00	24,10	24,03	0,06	0,00			1	1		1	1				4,66	4,65
	03:00	23,30	23,30	0,00	0,00				1		1	1				7,83	8,07
	04:00	22,92	22,92	0,00	0,00				1		1	1				7,79	7,76
	05:00	23,24	23,24	0,00	0,00				1	1	1	1				6,09	5,86
	06:00	25,68	25,68	0,00	0,00				1	1	1	1				6,33	6,44
	07:00	29,26	29,26	0,00	0,00				1	1	1	1				8,43	8,51
	08:00	34,24	34,24	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9,72	9,66
	09:00	38,39	38,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		12,01	12,09
	10:00	39,97	39,97	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		12,77	12,85
	11:00	40,48	40,48	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		13,17	13,21
	12:00	41,95	41,95	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		13,68	13,69
	13:00	42,29	42,11	0,18	0,00			1	1	1	1	1		4		13,71	13,70
	14:00	40,00	39,55	0,45	0,00			1	1	1	1	1		3		12,86	12,82
	15:00	39,54	38,59	0,95	0,00			1	1	1	1	1		1		13,23	13,21
	16:00	40,33	38,91	1,42	0,00			1	1	1	1	1		2		13,46	13,49
	17:00	43,24	40,99	2,25	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	18:00	46,21	43,39	2,82	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	45,77	43,52	2,25	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
20:00	43,60	40,07	3,53	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73	
21:00	39,67	35,79	3,88	0,00			1	1	1	1	1		1		13,25	13,18	
22:00	34,89	29,99	4,90	0,00			1	1	1	1	1				11,27	11,46	
23:00	30,80	25,85	4,95	0,00			1	1			1	1				10,43	10,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,11	21,07	6,04	0,00			1	1		1	1				8,01	7,99
	01:00	24,58	18,49	6,09	0,00			1			1	1				9,49	9,54
	02:00	23,40	18,56	4,84	0,00			1			1	1				8,41	8,40
	03:00	22,53	18,22	4,31	0,00			1			1	1				7,56	7,55
	04:00	22,00	17,86	4,14	0,00			1			1	1				6,99	6,99
	05:00	21,97	17,32	4,65	0,00			1			1	1				6,96	6,96
	06:00	23,57	17,38	6,19	0,00			1			1	1				8,49	8,56
	07:00	26,31	18,77	7,54	0,00			1			1	1				10,47	10,51
	08:00	29,99	21,81	8,18	0,00			1			1	1				11,84	11,91
	09:00	33,45	22,12	11,32	0,00			1		1	1	1				13,15	13,17
	10:00	37,13	24,45	12,68	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	11:00	39,53	26,60	12,94	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,82	28,81	13,01	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	41,07	28,56	12,51	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,04	25,49	12,55	0,00			1	1		1	1				13,72	13,72
	15:00	35,72	23,41	12,31	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	16:00	35,88	23,42	12,46	0,00			1	1		1	1				13,72	13,72
	17:00	39,04	26,45	12,59	0,00			1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	42,53	30,06	12,47	0,00			1	1	1	1				1	13,73	13,73
	19:00	42,43	30,53	11,90	0,00			1	1	1	1				2	13,73	13,73
20:00	40,90	28,83	12,08	0,00			1	1	1	1				1	13,73	13,73	
21:00	37,86	25,94	11,92	0,00			1	1	1	1					13,73	13,73	
22:00	33,27	21,75	11,52	0,00			1	1	1	1					12,70	12,61	
23:00	28,83	18,24	10,58	0,00			1	1		1					11,55	11,54	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡ.Ε.Ε.Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,74	15,89	8,85	0,00			1	1			1				9,63	9,59
	01:00	22,23	15,48	6,75	0,00			1	1			1				7,27	7,23
	02:00	21,79	15,41	6,38	0,00			1	1			1				6,81	6,80
	03:00	21,10	15,39	5,72	0,00			1	1			1				6,11	6,10
	04:00	20,86	15,39	5,46	0,00			1	1			1				5,84	5,85
	05:00	21,61	15,45	6,17	0,00			1	1			1				6,57	6,59
	06:00	25,26	16,86	8,39	0,00			1	1			1				9,62	9,70
	07:00	31,23	19,98	11,25	0,00			1	1			1				12,36	12,41
	08:00	35,13	23,34	11,79	0,00			1	1	1	1					13,66	13,68
	09:00	36,13	23,71	12,42	0,00			1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	36,42	24,00	12,42	0,00			1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	34,69	23,42	11,27	0,00			1	1	1	1					12,48	13,54
	12:00	36,12	28,14	7,98	0,00			1	1	1	1				2	8,88	13,71
	13:00	36,21	28,72	7,48	0,00			1	1	1	1				4	8,00	13,57
	14:00	36,63	29,36	7,27	0,00			1	1	1	1				3	7,81	13,73
	15:00	35,70	29,16	6,54	0,00					1	1	1			4	7,89	13,44
	16:00	39,83	35,15	4,68	0,00					1	1	1	1	1	3	5,00	13,42
	17:00	42,33	38,54	3,80	0,00					1	1	1	1	1		4,32	11,61
	18:00	44,38	40,65	3,73	0,00			1	1	1	1	1	1	1	1	4,00	13,18
	19:00	44,58	40,88	3,70	0,00			1	1	1	1	1	1	1	2	4,00	12,58
20:00	42,84	39,20	3,64	0,00			1	1	1	1	1	1	1	1	4,00	11,58	
21:00	40,71	33,57	7,14	0,00			1	1	1	1	1	1			7,70	12,59	
22:00	35,94	27,32	8,62	0,00					1	1	1	1			9,20	13,24	
23:00	30,46	21,84	8,63	0,00					1		1	1			9,20	12,21	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 15:26-15:41 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,01	18,02	7,98	0,00				1		1	1				8,52	10,33
	01:00	23,36	16,94	6,42	0,00				1		1	1				6,84	8,24
	02:00	22,72	16,62	6,11	0,00				1		1	1				6,50	7,57
	03:00	21,95	15,84	6,11	0,00				1		1	1				6,50	6,83
	04:00	21,91	15,84	6,07	0,00				1		1	1				6,50	6,76
	05:00	22,93	15,97	6,96	0,00				1		1	1				7,64	7,79
	06:00	26,31	18,34	7,97	0,00				1		1	1				10,38	10,44
	07:00	31,45	21,63	9,82	0,00				1		1	1		1		12,46	12,54
	08:00	36,39	27,39	8,99	0,00				1		1	1		5		13,72	13,72
	09:00	39,18	33,84	5,34	0,00			1	1	1	1	1		1		13,62	13,62
	10:00	40,52	33,19	7,33	0,00			1	1	1	1	1				13,65	13,66
	11:00	41,94	34,90	7,04	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,48	38,55	4,93	0,00			1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	13:00	41,78	34,92	6,86	0,00			1	1	1	1	1			1	13,73	13,73
	14:00	39,92	36,93	2,99	0,00			1	1	1	1	1			1	13,24	13,21
	15:00	38,58	35,65	2,93	0,00			1	1	1	1	1				12,52	12,51
	16:00	38,81	37,33	1,48	0,00			1	1	1	1	1				12,76	12,77
	17:00	42,94	41,24	1,71	0,00			1	1	1	1	1			3	13,72	13,71
	18:00	47,31	46,42	0,88	0,00			1	1	1	1	1			7	13,73	13,73
	19:00	47,13	45,83	1,30	0,00			1	1	1	1	1			8	13,73	13,73
20:00	45,41	43,88	1,53	0,00			1	1	1	1	1			8	13,63	13,61	
21:00	41,16	39,90	1,26	0,00			1	1	1	1			1	4	13,36	13,30	
22:00	35,59	33,10	2,49	0,00			1	1	1	1			1	1	9,91	9,79	
23:00	30,80	28,89	1,91	0,00			1	1	1	1					8,46	8,62	

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100						
ΑΡ.Ε.Ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,25	24,60	1,65	0,00			1	1	1	1					5,89	5,77	
	01:00	23,28	22,90	0,38	0,00				1	1	1					7,09	7,31	
	02:00	22,53	22,44	0,09	0,00				1	1	1					7,38	7,39	
	03:00	21,92	21,91	0,00	0,00				1	1	1					6,76	6,74	
	04:00	21,86	21,78	0,08	0,00				1	1	1					6,73	6,71	
	05:00	22,62	22,32	0,30	0,00				1	1	1					7,40	7,45	
	06:00	26,28	25,88	0,41	0,00			1	1	1	1					7,32	7,23	
	07:00	32,44	32,29	0,15	0,00			1	1	1	1			2		10,05	10,13	
	08:00	35,51	35,11	0,40	0,00			1	1	1	1			5		12,41	12,46	
	09:00	35,57	34,29	1,28	0,00			1	1	1	1			5		12,42	12,43	
	10:00	34,74	32,33	2,41	0,00			1	1	1	1			4		12,24	12,24	
	11:00	33,05	30,28	2,77	0,00			1	1	1	1	1		2		9,46	9,15	
	12:00	31,44	27,55	3,89	0,00				1	1	1	1	1				9,20	9,50
	13:00	30,72	24,24	6,49	0,00				1	1	1	1	1				10,05	10,08
	14:00	31,50	22,41	9,09	0,00				1	1	1	1	1				10,84	10,84
	15:00	32,30	22,27	10,03	0,00				1	1	1	1	1				11,60	11,63
	16:00	34,69	23,29	11,40	0,00				1	1	1	1	1				13,36	13,41
	17:00	39,12	27,39	11,73	0,00				1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,84	31,62	12,22	0,00				1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	44,21	31,89	12,33	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
20:00	43,37	31,14	12,23	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
21:00	39,68	27,67	12,01	0,00			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
22:00	34,93	22,45	12,48	0,00			1			1	1	1				13,53	13,49	
23:00	30,30	19,10	11,20	0,00			1			1	1	1				11,51	11,44	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,53	15,61	9,92	0,00			1		1	1					10,17	10,12
	01:00	22,89	15,13	7,76	0,00			1		1	1					7,96	7,92
	02:00	22,05	15,25	6,79	0,00			1		1	1					6,93	6,90
	03:00	21,35	15,72	5,63	0,00	1	1	1		1			1			5,78	3,82
	04:00	21,10	15,05	6,05	0,00	1	1	1					1			6,18	6,04
	05:00	21,52	15,49	6,03	0,00	1	1	1					1			6,18	6,49
	06:00	25,47	19,74	5,72	0,00	1	1	1	1				1	2		6,18	6,00
	07:00	30,67	25,54	5,13	0,00			1	1	1	1					5,80	5,29
	08:00	35,37	31,39	3,99	0,00			1	1	1	1			3		5,00	8,55
	09:00	38,30	34,69	3,62	0,00			1	1	1	1			4		5,00	10,44
	10:00	41,10	37,09	4,01	0,00			1	1	1	1	1		4		5,00	12,47
	11:00	42,86	38,21	4,65	0,00			1	1	1	1	1		2		5,00	13,73
	12:00	41,16	35,43	5,73	0,00			1	1	1	1	1		2		6,32	13,72
	13:00	40,83	35,31	5,52	0,00			1	1	1	1	1				7,00	13,73
	14:00	39,36	35,62	3,74	0,00			1	1	1	1	1				5,97	13,26
	15:00	37,69	33,72	3,97	0,00			1	1	1	1	1				5,00	11,70
	16:00	38,28	34,26	4,02	0,00			1	1	1	1	1				5,00	12,15
	17:00	40,90	36,51	4,39	0,00			1	1	1	1	1		2		5,00	13,65
	18:00	43,87	40,20	3,68	0,00			1	1	1	1	1		4		5,00	13,73
	19:00	43,87	39,31	4,57	0,00			1	1	1	1	1		4		5,00	13,73
	20:00	42,56	37,29	5,27	0,00			1	1	1	1	1		3		5,63	13,73
	21:00	38,78	32,79	5,99	0,00			1	1	1	1	1				6,38	12,65
	22:00	34,11	28,00	6,11	0,00			1	1	1	1	1				6,50	10,62
23:00	29,47	23,36	6,11	0,00			1	1			1	1			6,50	9,49	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΣΠ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε ισχυρή κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,24	19,14	6,09	0,00			1			1	1				6,50	9,97
	01:00	22,79	16,76	6,04	0,00			1			1	1				6,50	7,83
	02:00	22,11	16,02	6,09	0,00			1			1	1				6,50	7,09
	03:00	21,39	15,36	6,03	0,00			1			1	1				6,50	6,37
	04:00	21,19	15,27	5,91	0,00			1			1	1				6,50	6,17
	05:00	21,95	14,88	7,08	0,00			1			1	1				7,88	7,87
	06:00	25,23	20,65	4,58	0,00			1			1	1				5,23	9,26
	07:00	30,28	25,88	4,40	0,00			1		1	1			4		5,00	11,58
	08:00	35,55	28,68	6,87	0,00			1		1	1	1		2		7,64	13,36
	09:00	36,96	29,58	7,38	0,00			1		1	1	1		3		9,00	13,73
	10:00	35,83	28,42	7,41	0,00			1		1	1	1		3		10,14	13,57
	11:00	35,87	25,59	10,28	0,00			1		1	1	1		1		13,72	13,72
	12:00	36,99	25,87	11,12	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	35,70	26,18	9,51	0,00			1		1	1	1				13,72	13,72
	14:00	34,39	26,75	7,64	0,00			1		1	1	1				13,57	13,57
	15:00	32,92	28,31	4,62	0,00			1		1	1	1				12,11	12,01
	16:00	34,22	31,95	2,26	0,00			1	1	1	1	1				8,23	8,20
	17:00	38,18	36,35	1,83	0,00			1	1	1	1	1		1		11,70	11,79
	18:00	43,06	42,07	1,00	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	43,39	41,28	2,11	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
20:00	42,20	40,24	1,96	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73	
21:00	38,86	35,86	3,01	0,00			1	1	1	1	1				12,82	12,75	
22:00	34,41	31,45	2,96	0,00			1	1	1	1	1				8,59	8,45	
23:00	30,01	26,99	3,02	0,00			1	1	1	1	1				6,80	7,03	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,15	23,81	2,34	0,00			1	1		1	1				5,86	5,99	
	01:00	23,38	20,21	3,16	0,00			1			1	1				8,33	8,42	
	02:00	22,58	19,75	2,84	0,00			1			1	1				7,60	7,56	
	03:00	21,89	19,92	1,97	0,00			1			1	1				6,92	6,90	
	04:00	21,74	18,49	3,24	0,00			1			1	1				6,76	6,73	
	05:00	21,88	18,04	3,84	0,00			1			1	1				6,84	6,84	
	06:00	24,27	18,26	6,01	0,00			1			1	1				9,08	9,15	
	07:00	27,54	22,84	4,70	0,00			1	1		1	1				8,44	8,34	
	08:00	32,07	28,80	3,27	0,00			1	1		1	1				11,02	10,93	
	09:00	38,30	35,61	2,68	0,00			1	1	1	1	1			2	10,59	12,20	
	10:00	40,11	39,50	0,61	0,00		1	1	1	1	1	1			1	6,86	11,61	
	11:00	38,43	36,49	1,94	0,00		1	1	1	1	1	1			2	6,86	11,04	
	12:00	37,78	32,19	5,59	0,00			1	1	1	1	1					7,02	11,79
	13:00	35,90	32,39	3,51	0,00			1	1	1	1	1					9,87	9,89
	14:00	34,53	33,01	1,52	0,00			1	1	1	1	1					8,59	8,55
	15:00	34,20	31,28	2,92	0,00			1	1	1	1	1					8,24	8,24
	16:00	34,46	32,45	2,01	0,00			1	1	1	1	1					8,40	8,44
	17:00	38,53	36,76	1,77	0,00			1	1	1	1	1			2		11,44	11,50
	18:00	43,59	40,72	2,87	0,00			1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
	19:00	43,90	39,43	4,47	0,00			1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
20:00	42,13	38,07	4,06	0,00			1	1	1	1	1			3		13,67	13,66	
21:00	38,61	36,11	2,49	0,00			1	1	1	1	1			1		12,18	12,12	
22:00	34,42	32,54	1,88	0,00			1	1	1	1	1					8,57	8,45	
23:00	30,55	30,10	0,46	0,00			1	1	1	1	1					4,68	4,58	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης