

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	29,12	22,49	6,63	0,00			1	1	1		1				9,52	9,54
	01:00	26,11	19,96	6,14	0,00				1	1		1				9,71	9,62
	02:00	24,94	19,42	5,53	0,00				1	1		1				8,49	8,45
	03:00	23,90	18,22	5,68	0,00				1	1		1				7,40	7,40
	04:00	23,60	18,21	5,40	0,00				1	1		1				7,09	7,10
	05:00	24,00	18,37	5,63	0,00				1	1		1				7,49	7,48
	06:00	25,84	18,92	6,92	0,00				1	1		1				9,30	9,33
	07:00	28,97	20,99	7,98	0,00				1	1		1				11,53	11,56
	08:00	31,09	25,02	6,07	0,00			1	1	1		1				8,82	8,64
	09:00	31,00	25,06	5,94	0,00			1	1	1		1				8,63	9,10
	10:00	30,40	23,97	6,44	0,00			1	1	1		1				8,55	8,56
	11:00	31,01	26,42	4,60	0,00			1	1	1		1				9,09	9,07
	12:00	32,45	27,87	4,58	0,00			1	1	1		1				10,53	10,60
	13:00	30,88	27,28	3,60	0,00			1	1	1		1				9,13	9,06
	14:00	28,25	23,95	4,30	0,00			1	1	1		1				6,48	6,45
	15:00	27,29	23,25	4,05	0,00			1	1	1		1				5,42	5,45
	16:00	29,54	24,56	4,98	0,00			1	1	1		1				7,56	7,61
	17:00	34,66	28,36	6,30	0,00			1	1	1		1				12,24	12,34
	18:00	41,43	32,42	9,01	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
	19:00	44,87	35,45	9,42	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73
20:00	44,14	35,63	8,51	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73	
21:00	41,14	33,11	8,03	0,00			1	1	1		1			4	13,73	13,73	
22:00	36,23	31,83	4,41	0,00			1	1	1		1			1	13,22	13,18	
23:00	31,14	28,11	3,02	0,00			1	1	1		1				9,42	9,35	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	26,76	23,77	2,99	0,00			1	1	1		1				6,40	6,46
	01:00	24,18	21,16	3,02	0,00				1	1		1				7,71	7,71
	02:00	23,32	19,81	3,51	0,00				1	1		1				6,81	6,82
	03:00	22,76	19,84	2,92	0,00				1	1		1				6,28	6,26
	04:00	22,88	20,56	2,32	0,00				1	1		1				6,36	6,37
	05:00	23,85	21,38	2,47	0,00				1	1		1				7,24	7,27
	06:00	28,14	27,03	1,11	0,00			1	1	1		1		1		7,93	7,87
	07:00	33,91	32,96	0,95	0,00			1	1	1		1		3		10,42	10,46
	08:00	35,10	34,36	0,74	0,00			1	1	1		1		4		11,04	11,04
	09:00	33,57	33,35	0,22	0,00			1	1	1		1		4		9,89	9,86
	10:00	32,00	31,66	0,34	0,00			1	1	1		1		3		8,79	8,78
	11:00	30,75	30,24	0,51	0,00			1	1	1		1		2		7,85	7,84
	12:00	30,29	29,85	0,43	0,00			1	1	1		1		3		7,11	6,98
	13:00	30,03	29,66	0,37	0,00			1		1		1	1	3		6,06	6,10
	14:00	28,57	27,90	0,67	0,00			1		1		1	1	3		5,65	5,64
	15:00	28,31	27,73	0,59	0,00			1		1		1	1	3		5,70	5,75
	16:00	30,33	29,88	0,45	0,00			1		1		1	1	2		7,74	7,81
	17:00	34,95	34,12	0,82	0,00			1		1		1	1	4		11,56	11,60
	18:00	42,13	41,05	1,08	0,00			1		1		1	1	8		13,71	13,72
	19:00	45,74	45,11	0,63	0,00			1	1		1		1	8		13,73	13,73
20:00	45,36	44,73	0,62	0,00			1	1		1		1	8		13,73	13,73	
21:00	42,19	41,11	1,08	0,00	1	1	1		1		1	1	9		13,08	13,12	
22:00	36,84	36,43	0,41	0,00	1	1	1		1			1	7		12,83	12,79	
23:00	31,41	31,35	0,06	0,00	1	1	1		1			1	3		9,82	9,76	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	26,87	26,79	0,08	0,00	1	1	1		1			1			6,47	6,40
	01:00	24,08	24,07	0,01	0,00	1	1	1		1			1			3,61	3,57
	02:00	23,13	23,13	0,00	0,00	1	1	1		1			1			2,59	2,57
	03:00	22,47	22,47	0,00	0,00	1	1	1		1			1			1,90	1,89
	04:00	22,51	22,51	0,00	0,00	1	1	1		1			1			1,92	1,92
	05:00	23,40	23,40	0,00	0,00	1	1	1		1			1			2,71	2,77
	06:00	27,02	27,02	0,00	0,00	1	1	1		1			1	1		6,16	6,21
	07:00	32,47	32,47	0,00	0,00	1	1	1		1			1	4		9,58	9,62
	08:00	29,33	29,32	0,01	0,00	1	1	1		1			1	4		8,53	6,92
	09:00	31,63	31,63	0,00	0,00	1	1	1		1			1	4		6,19	4,85
	10:00	33,04	33,04	0,00	0,00			1	1	1			1	3		5,03	4,86
	11:00	31,29	31,29	0,00	0,00			1	1	1			1	1		3,85	3,87
	12:00	31,48	31,30	0,18	0,00			1	1	1			1		1	4,08	4,08
	13:00	30,58	29,68	0,90	0,00			1	1	1			1			3,84	3,68
	14:00	29,50	28,18	1,32	0,00			1	1	1			1			2,72	2,70
	15:00	28,10	27,44	0,67	0,00			1	1	1			1			1,17	1,22
	16:00	30,90	29,91	0,99	0,00			1	1	1			1			3,94	3,99
	17:00	35,08	33,20	1,88	0,00			1	1	1			1	1		8,05	8,12
	18:00	41,44	39,50	1,94	0,00			1	1	1			1	1	2	13,10	13,18
	19:00	44,32	42,30	2,03	0,00			1	1	1			1	1	4	13,73	13,73
20:00	43,84	41,90	1,94	0,00			1	1	1			1	1	4	13,73	13,73	
21:00	40,89	39,71	1,19	0,00			1	1	1			1	1	4	11,99	11,94	
22:00	36,09	34,77	1,31	0,00			1	1	1			1		4	10,62	10,85	
23:00	30,73	29,51	1,22	0,00			1	1	1			1		1	8,97	8,87	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:30-13:10. Στο διάστημα 08:27-09:26 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	26,27	25,07	1,20	0,00			1	1	1		1				4,57	4,49
	01:00	23,47	21,74	1,74	0,00				1	1		1				4,27	4,59
	02:00	22,66	20,54	2,11	0,00				1	1		1				6,20	6,19
	03:00	22,20	20,31	1,89	0,00				1	1		1				5,67	5,70
	04:00	22,21	18,72	3,49	0,00				1	1		1				5,71	5,70
	05:00	22,93	20,63	2,31	0,00				1	1		1				6,35	6,38
	06:00	26,60	22,02	4,58	0,00				1	1		1				9,89	9,94
	07:00	31,25	26,14	5,11	0,00				1	1		1		2		12,45	12,47
	08:00	31,61	28,45	3,16	0,00				1	1		1		4		12,64	12,63
	09:00	31,07	27,84	3,23	0,00				1	1		1		4		12,28	12,28
	10:00	29,47	25,72	3,75	0,00				1	1	1	1		4		11,30	11,26
	11:00	28,38	26,15	2,23	0,00			1	1	1	1	1		2		8,59	8,49
	12:00	28,30	25,29	3,01	0,00			1	1	1	1	1		1		6,52	6,60
	13:00	27,69	24,23	3,46	0,00			1	1	1	1	1				5,89	5,88
	14:00	26,68	22,94	3,75	0,00			1	1	1	1	1				4,88	4,87
	15:00	26,28	23,84	2,44	0,00			1	1	1	1	1				4,33	4,39
	16:00	28,44	24,53	3,91	0,00			1	1	1	1	1				6,43	6,49
	17:00	33,23	28,35	4,88	0,00			1	1	1	1	1				11,13	11,27
	18:00	39,78	34,98	4,79	0,00			1	1	1	1	1		4		13,72	13,72
	19:00	42,97	38,74	4,23	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
20:00	42,85	39,47	3,38	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73	
21:00	39,51	37,39	2,12	0,00			1	1	1	1	1		6		13,67	13,64	
22:00	34,83	33,55	1,29	0,00			1	1	1	1	1		3		11,41	11,36	
23:00	29,95	29,21	0,75	0,00			1	1	1	1	1				8,19	8,14	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	25,57	24,03	1,55	0,00			1	1	1		1				5,25	5,57
	01:00	23,28	19,51	3,78	0,00				1	1		1				6,86	6,82
	02:00	22,35	18,78	3,57	0,00				1	1		1				5,88	5,86
	03:00	22,01	19,36	2,65	0,00				1	1		1				5,50	5,50
	04:00	21,96	19,47	2,49	0,00				1	1		1				5,45	5,45
	05:00	22,99	20,76	2,23	0,00				1	1		1				6,38	6,44
	06:00	26,78	25,04	1,74	0,00			1	1	1		1		2		8,53	8,59
	07:00	30,95	28,75	2,20	0,00			1	1	1				5		11,67	11,71
	08:00	31,57	30,17	1,40	0,00		1	1	1	1				6		10,71	10,68
	09:00	30,94	30,09	0,85	0,00		1	1	1	1				6		9,92	9,88
	10:00	28,71	28,01	0,70	0,00		1	1	1	1				4		7,69	7,68
	11:00	27,66	27,30	0,35	0,00			1	1	1		1		1		5,57	5,60
	12:00	27,99	27,80	0,19	0,00			1	1	1		1				6,07	6,11
	13:00	28,47	28,17	0,31	0,00			1	1	1		1				6,62	6,62
	14:00	29,59	29,23	0,36	0,00			1	1	1		1				7,67	7,72
	15:00	28,91	28,42	0,48	0,00			1	1	1		1				7,08	7,04
	16:00	29,41	29,06	0,35	0,00			1	1	1		1				7,47	7,51
	17:00	33,67	33,51	0,17	0,00			1	1	1		1		3	1	10,31	10,33
	18:00	39,88	38,94	0,94	0,00			1	1	1		1		5	3	13,34	13,36
	19:00	42,73	41,81	0,92	0,00			1	1	1		1		7	3	13,73	13,73
	20:00	42,20	40,81	1,38	0,00			1	1	1		1		7	2	13,73	13,73
	21:00	38,81	36,53	2,28	0,00			1	1	1		1		5	1	13,61	13,59
	22:00	33,88	30,00	3,88	0,00			1	1	1		1		1		11,74	11,70
23:00	29,22	25,07	4,15	0,00			1	1	1		1				7,57	7,49	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	24,85	22,59	2,26	0,00			1	1	1		1				3,16	3,08
	01:00	22,46	21,69	0,78	0,00			1	1	1		1				1,05	1,39
	02:00	21,71	17,53	4,17	0,00			1	1			1				5,38	5,37
	03:00	20,99	17,31	3,68	0,00			1	1			1				4,65	4,64
	04:00	20,89	17,26	3,63	0,00			1	1			1				4,51	4,52
	05:00	21,85	18,87	2,97	0,00			1	1			1				5,40	5,44
	06:00	25,25	23,05	2,20	0,00			1	1	1		1				4,78	4,75
	07:00	29,95	25,89	4,06	0,00			1	1	1		1				7,94	8,01
	08:00	31,13	28,39	2,74	0,00			1	1	1		1				9,29	9,30
	09:00	30,09	26,98	3,11	0,00			1	1	1		1				8,26	8,30
	10:00	28,14	24,57	3,58	0,00			1	1	1		1				6,33	6,27
	11:00	26,77	24,95	1,83	0,00			1	1	1		1				4,96	4,92
	12:00	26,73	25,20	1,53	0,00			1	1	1		1				4,92	4,89
	13:00	26,69	24,53	2,16	0,00			1	1	1		1				4,86	4,85
	14:00	25,58	24,51	1,07	0,00			1	1	1		1				3,62	3,71
	15:00	25,11	23,04	2,07	0,00			1	1	1		1				3,41	3,26
	16:00	26,72	23,22	3,50	0,00			1	1	1		1				4,76	4,82
	17:00	31,35	27,34	4,01	0,00			1	1	1		1				9,29	9,37
	18:00	37,12	34,16	2,95	0,00			1	1	1		1			4	13,09	13,13
	19:00	39,61	36,67	2,94	0,00			1	1	1		1			6	13,73	13,73
	20:00	39,19	37,52	1,67	0,00			1	1	1		1			6	13,67	13,67
	21:00	36,78	35,17	1,60	0,00			1	1	1		1			4	12,80	12,74
	22:00	32,71	31,35	1,36	0,00			1	1	1		1			1	10,49	10,41
23:00	28,39	27,74	0,65	0,00			1	1	1		1				6,73	6,64	

Το διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	24,50	23,75	0,75	0,00			1	1	1		1				2,84	2,98
	01:00	22,30	21,26	1,03	0,00				1	1		1				5,72	5,83
	02:00	21,11	18,36	2,75	0,00				1	1		1				4,64	4,63
	03:00	20,84	17,08	3,76	0,00				1	1		1		1		5,22	5,35
	04:00	20,55	15,62	4,93	0,00			1		1		1				5,80	5,80
	05:00	21,34	17,12	4,22	0,00			1		1		1				5,96	5,92
	06:00	23,56	19,37	4,19	0,00			1		1		1		2		7,31	7,41
	07:00	25,87	22,16	3,71	0,00			1	1	1		1				6,77	6,60
	08:00	27,31	23,88	3,43	0,00			1	1	1		1				5,43	5,43
	09:00	27,40	23,12	4,28	0,00			1	1	1		1				5,59	5,58
	10:00	26,45	19,11	7,34	0,00				1	1		1				8,46	8,64
	11:00	26,15	17,90	8,26	0,00				1	1		1				9,69	9,64
	12:00	26,59	17,42	9,17	0,00			1		1		1				10,13	10,15
	13:00	26,77	17,42	9,35	0,00			1		1		1				10,42	10,39
	14:00	25,83	16,71	9,12	0,00			1		1		1				9,54	9,52
	15:00	25,44	16,78	8,67	0,00			1		1		1				9,02	9,05
	16:00	27,57	17,49	10,07	0,00			1		1		1				10,76	10,79
	17:00	32,31	20,91	11,40	0,00			1		1		1				12,79	12,83
	18:00	38,76	27,57	11,19	0,00			1	1	1		1				13,71	13,72
	19:00	42,02	34,25	7,77	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73
20:00	40,89	35,41	5,48	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73	
21:00	37,55	35,08	2,47	0,00			1	1	1		1		5		13,20	13,16	
22:00	33,15	30,82	2,33	0,00			1	1	1		1		1		11,15	11,06	
23:00	29,42	27,70	1,72	0,00			1	1	1		1				7,72	7,64	

Διο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 06:30 με 06:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11. Κατά το διάστημα 06:45 με 07:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G9.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	26,05	24,06	1,98	0,00			1	1	1		1				4,33	4,24
	01:00	23,36	19,96	3,40	0,00			1		1		1				5,06	5,36
	02:00	22,39	18,79	3,60	0,00			1		1		1				6,06	6,05
	03:00	21,50	19,20	2,30	0,00			1		1		1				5,16	5,17
	04:00	21,35	19,34	2,01	0,00			1		1		1				4,96	4,99
	05:00	21,83	20,45	1,38	0,00			1	1,38	1		1				5,41	5,44
	06:00	23,27	20,50	2,76	0,00			1		1		1				6,82	6,87
	07:00	25,10	20,93	4,16	0,00			1		1		1				8,65	8,69
	08:00	25,41	22,16	3,25	0,00			1		1		1		2		8,49	8,43
	09:00	24,94	21,16	3,78	0,00			1		1		1		1		8,03	7,87
	10:00	24,90	22,10	2,80	0,00			1	1	1		1				4,75	4,84
	11:00	25,01	22,21	2,81	0,00				1	1	1		1			8,47	8,51
	12:00	26,67	22,18	4,49	0,00				1	1		1				10,09	10,14
	13:00	27,12	19,99	7,13	0,00				1	1		1				10,65	10,64
	14:00	25,11	19,01	6,10	0,00				1	1		1				8,65	8,65
	15:00	24,58	19,90	4,68	0,00				1	1		1				8,04	8,11
	16:00	26,31	19,88	6,44	0,00				1	1		1				9,62	9,69
	17:00	30,97	24,52	6,45	0,00				1	1	1		1			11,80	11,86
	18:00	37,82	30,93	6,90	0,00			1	1	1		1		2		13,51	13,54
	19:00	41,45	35,25	6,21	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73
20:00	40,69	34,51	6,18	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73	
21:00	36,79	30,99	5,80	0,00			1	1	1		1		3		13,46	13,42	
22:00	33,24	28,35	4,89	0,00			1	1	1		1		1		11,02	10,92	
23:00	28,92	24,13	4,79	0,00			1	1	1		1				7,24	7,16	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 21:15 λόγω βλάβης στην μονάδα G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	25,01	21,83	3,18	0,00			1	1	1		1				4,04	4,35
	01:00	22,50	17,48	5,01	0,00			1	1			1				6,19	6,16
	02:00	21,96	17,75	4,21	0,00			1	1			1				5,63	5,62
	03:00	21,50	17,79	3,71	0,00			1	1			1				5,18	5,16
	04:00	21,59	17,56	4,03	0,00			1	1			1				5,23	5,22
	05:00	22,51	17,95	4,56	0,00			1	1			1				6,03	6,07
	06:00	25,80	19,52	6,28	0,00			1	1			1				9,25	9,30
	07:00	30,53	24,96	5,57	0,00			1	1	1			1			10,83	10,76
	08:00	31,35	25,56	5,80	0,00			1	1	1			1			9,45	9,49
	09:00	30,88	24,22	6,66	0,00			1	1	1			1			9,09	9,04
	10:00	29,50	22,90	6,60	0,00			1	1	1			1			9,52	9,66
	11:00	28,43	20,24	8,20	0,00				1	1	1		1			11,39	11,37
	12:00	28,19	21,85	6,34	0,00				1	1			1			11,28	11,27
	13:00	27,46	22,06	5,40	0,00				1	1			1			10,89	10,88
	14:00	26,33	22,50	3,83	0,00				1	1			1			9,81	9,81
	15:00	25,74	21,54	4,19	0,00				1	1			1			9,24	9,23
	16:00	27,48	22,35	5,13	0,00				1	1	1		1			10,62	10,68
	17:00	32,00	25,45	6,54	0,00			1	1	1			1			11,29	11,35
	18:00	38,42	29,85	8,56	0,00			1	1	1			1		1	13,65	13,68
	19:00	42,41	35,43	6,97	0,00			1	1	1			1		5	13,73	13,73
20:00	41,97	35,93	6,03	0,00			1	1	1			1		6	13,73	13,73	
21:00	39,03	30,93	8,09	0,00			1	1	1			1		2	13,73	13,73	
22:00	34,00	26,52	7,48	0,00			1	1	1			1			12,27	12,18	
23:00	29,13	24,22	4,91	0,00			1	1	1			1			7,43	7,36	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	25,11	22,65	2,46	0,00			1	1	1		1				3,53	3,72
	01:00	22,62	19,72	2,90	0,00			1	1			1				6,25	6,31
	02:00	21,94	19,71	2,23	0,00			1	1			1				5,59	5,56
	03:00	21,42	20,19	1,23	0,00			1	1			1				5,08	5,07
	04:00	21,54	20,47	1,07	0,00			1	1			1				5,12	5,14
	05:00	22,42	21,61	0,81	0,00			1	1			1				4,89	4,62
	06:00	25,58	24,87	0,71	0,00			1	1	1		1				4,93	5,00
	07:00	29,64	28,77	0,87	0,00			1	1	1		1				7,80	7,80
	08:00	29,97	29,44	0,52	0,00			1	1	1		1				7,90	7,64
	09:00	29,16	28,86	0,30	0,00			1	1	1				1	3	5,98	6,05
	10:00	27,65	27,61	0,04	0,00			1	1	1				1	3	4,81	4,78
	11:00	26,63	26,58	0,05	0,00			1	1	1				1	2	3,60	3,40
	12:00	26,32	25,85	0,47	0,00			1	1	1			1			4,62	4,87
	13:00	25,99	24,85	1,14	0,00			1	1	1			1			5,21	5,23
	14:00	25,08	24,17	0,91	0,00			1	1	1			1			4,19	4,16
	15:00	24,88	23,50	1,38	0,00			1	1	1			1			4,23	4,23
	16:00	26,49	24,09	2,40	0,00			1	1	1			1			5,32	5,40
	17:00	31,00	28,76	2,24	0,00			1	1	1			1		1	8,83	8,90
	18:00	37,95	35,94	2,01	0,00			1	1	1			1		5	12,72	12,74
	19:00	42,40	40,61	1,79	0,00			1	1	1			1		7	2	13,73
20:00	42,02	41,64	0,38	0,00			1	1	1			1		7	2	13,73	13,73
21:00	39,40	39,38	0,02	0,00			1	1	1			1		6	2	13,42	13,41
22:00	34,95	34,95	0,00	0,00			1	1	1			1		4		11,16	11,12
23:00	29,89	29,89	0,00	0,00			1	1	1			1		1		8,01	7,92

Το διάστημα 08:05 με 15:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	25,25	25,25	0,00	0,00			1	1	1		1				3,49	3,45
	01:00	22,57	22,57	0,00	0,00			1	1	1		1				3,55	3,95
	02:00	21,97	21,97	0,00	0,00			1	1			1				5,57	5,57
	03:00	21,35	21,35	0,00	0,00			1	1			1				4,95	4,94
	04:00	21,33	21,33	0,00	0,00			1	1			1				4,92	4,91
	05:00	22,40	22,40	0,00	0,00			1	1	1		1				2,70	2,51
	06:00	25,69	25,69	0,00	0,00			1	1	1		1				4,41	4,53
	07:00	30,86	30,86	0,00	0,00			1	1	1		1		1		8,53	8,57
	08:00	32,31	32,31	0,00	0,00			1	1	1		1		2		9,49	9,48
	09:00	31,81	31,81	0,00	0,00			1	1	1		1		2		8,92	8,86
	10:00	30,09	30,09	0,00	0,00			1	1	1		1		1		7,65	7,62
	11:00	28,02	28,02	0,00	0,00			1	1	1		1				6,21	6,16
	12:00	27,08	27,00	0,07	0,00			1	1	1		1				5,21	5,18
	13:00	26,80	26,34	0,47	0,00			1	1	1		1				4,95	4,96
	14:00	27,48	26,71	0,77	0,00			1	1	1		1				5,63	5,61
	15:00	28,65	27,67	0,99	0,00			1	1	1		1				6,69	6,75
	16:00	29,36	28,14	1,21	0,00			1	1	1		1				7,46	7,46
	17:00	32,34	31,07	1,26	0,00			1	1	1		1		1		10,08	10,10
	18:00	38,05	36,51	1,55	0,00			1	1	1		1		5		13,01	13,06
	19:00	42,10	40,85	1,25	0,00		1	1	1	1		1		7		13,73	13,73
20:00	42,00	40,70	1,30	0,00		1	1	1	1		1		7		13,73	13,73	
21:00	38,86	37,47	1,38	0,00		1	1	1	1		1		4		13,11	13,07	
22:00	33,71	32,17	1,54	0,00		1	1	1	1		1		1		10,33	10,31	
23:00	28,93	27,66	1,27	0,00			1	1	1		1				7,26	7,17	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	24,50	23,41	1,09	0,00			1	1	1		1				2,86	2,81
	01:00	21,99	20,98	1,00	0,00			1	1			1				5,24	5,46
	02:00	21,46	20,59	0,87	0,00			1	1			1				5,13	5,11
	03:00	21,10	20,26	0,84	0,00			1	1			1				4,76	4,75
	04:00	21,16	20,11	1,05	0,00			1	1			1				4,75	4,74
	05:00	22,01	21,34	0,67	0,00			1	1	1		1				4,30	4,07
	06:00	25,01	24,71	0,30	0,00			1	1	1		1				3,65	3,69
	07:00	29,35	29,32	0,03	0,00			1	1	1		1				7,41	7,45
	08:00	29,05	28,89	0,16	0,00			1	1	1		1				7,17	7,19
	09:00	27,92	27,58	0,34	0,00			1	1	1		1				6,13	6,08
	10:00	26,31	25,76	0,55	0,00			1	1	1		1				4,48	4,46
	11:00	25,57	24,57	1,00	0,00			1	1	1		1				3,72	3,74
	12:00	26,04	24,94	1,10	0,00			1	1	1		1				4,16	4,18
	13:00	25,61	24,15	1,46	0,00			1	1	1		1				3,74	3,74
	14:00	24,67	22,73	1,95	0,00			1	1	1		1				2,88	2,85
	15:00	23,93	21,98	1,96	0,00			1	1	1		1				3,15	3,20
	16:00	25,65	23,06	2,59	0,00			1	1	1		1				5,59	5,59
	17:00	29,96	27,34	2,61	0,00			1	1	1		1				8,19	8,28
	18:00	36,77	33,76	3,01	0,00			1	1	1		1			3	12,80	12,86
	19:00	40,88	38,53	2,36	0,00			1	1	1		1			6	2	13,73
20:00	41,02	39,80	1,22	0,00			1	1	1		1			6	3	13,73	13,73
21:00	37,98	36,90	1,08	0,00			1	1	1		1			5	1	13,29	13,24
22:00	33,51	32,28	1,22	0,00			1	1	1		1			2		10,67	10,65
23:00	28,93	27,38	1,55	0,00			1	1	1		1					7,21	7,12

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	24,87	23,88	0,99	0,00			1	1	1		1				3,15	3,08
	01:00	22,21	21,70	0,52	0,00			1	1	1		1				2,12	2,35
	02:00	21,37	20,47	0,90	0,00			1		1		1				5,01	4,99
	03:00	20,84	19,08	1,76	0,00			1		1		1				4,50	4,49
	04:00	20,97	18,85	2,12	0,00			1		1		1				4,57	4,59
	05:00	22,06	20,75	1,31	0,00			1		1		1				5,60	5,65
	06:00	25,14	24,46	0,68	0,00			1		1		1			2	7,73	7,76
	07:00	29,27	28,44	0,83	0,00			1	1	1		1			1	7,77	7,76
	08:00	29,91	29,37	0,53	0,00			1	1	1		1				8,05	8,03
	09:00	28,85	28,54	0,31	0,00			1	1	1		1				7,04	7,01
	10:00	27,32	26,46	0,86	0,00			1	1	1		1				5,52	5,47
	11:00	26,41	24,92	1,49	0,00			1	1	1		1				4,57	4,57
	12:00	26,26	24,02	2,24	0,00			1	1	1		1				4,42	4,41
	13:00	25,91	23,81	2,10	0,00			1	1	1		1				4,07	4,05
	14:00	25,30	23,41	1,89	0,00			1	1	1		1				3,48	3,44
	15:00	24,85	23,60	1,25	0,00			1	1	1		1				2,94	2,98
	16:00	26,73	25,45	1,28	0,00			1	1	1		1				4,81	4,84
	17:00	31,09	29,98	1,11	0,00			1	1	1		1			1	8,90	8,96
	18:00	37,48	35,75	1,72	0,00			1	1	1		1			4	12,89	12,94
	19:00	41,00	38,79	2,22	0,00			1	1	1		1			7	13,73	13,73
20:00	40,94	39,88	1,06	0,00			1	1	1		1			7	13,73	13,73	
21:00	38,60	37,95	0,65	0,00			1	1	1		1			6	13,48	13,46	
22:00	33,84	33,71	0,12	0,00			1	1	1		1			3	10,52	10,47	
23:00	29,58	29,58	0,00	0,00			1	1	1		1				7,86	7,77	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	25,46	25,45	0,00	0,00			1	1	1		1				3,71	3,62
	01:00	23,01	22,93	0,08	0,00			1	1	1		1				1,27	1,26
	02:00	22,38	22,27	0,11	0,00			1	1	1		1				2,11	2,08
	03:00	21,47	21,06	0,41	0,00				1	1		1				4,46	4,65
	04:00	21,43	20,68	0,75	0,00				1	1		1				4,91	4,92
	05:00	21,92	21,55	0,37	0,00				1	1		1				5,36	5,39
	06:00	24,48	24,32	0,16	0,00			1	1	1		1				5,71	5,73
	07:00	27,03	25,97	1,06	0,00			1	1	1		1				6,41	6,40
	08:00	27,91	22,99	4,92	0,00			1	1	1		1				7,10	7,19
	09:00	28,19	21,65	6,54	0,00				1	1		1				9,62	9,74
	10:00	27,03	23,36	3,67	0,00				1	1		1				10,57	10,54
	11:00	26,25	23,31	2,94	0,00				1	1	1	1				9,74	9,77
	12:00	26,61	23,36	3,25	0,00				1	1		1				10,10	10,11
	13:00	27,01	24,74	2,27	0,00				1	1		1				10,51	10,52
	14:00	25,81	22,34	3,47	0,00				1	1		1				9,35	9,30
	15:00	25,87	20,08	5,79	0,00				1	1		1				9,30	9,32
	16:00	27,97	19,31	8,66	0,00				1	1		1				11,03	11,06
	17:00	32,61	22,95	9,67	0,00				1	1	1	1				12,91	12,95
	18:00	39,08	31,36	7,72	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73
	19:00	42,99	34,63	8,35	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73
20:00	41,34	32,76	8,58	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73	
21:00	38,42	30,40	8,01	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73	
22:00	34,13	26,96	7,17	0,00			1	1	1		1				12,32	12,29	
23:00	30,26	23,58	6,67	0,00			1	1	1		1				8,51	8,45	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	26,42	19,95	6,47	0,00			1	1	1		1				7,59	7,85
	01:00	23,68	17,63	6,05	0,00			1	1			1				7,42	7,37
	02:00	22,70	17,19	5,51	0,00			1	1			1				6,36	6,34
	03:00	21,78	16,89	4,89	0,00			1	1			1				5,48	5,50
	04:00	21,54	14,43	7,11	0,00							1				8,17	8,27
	05:00	21,55	17,56	3,99	0,00			1	1			1				4,61	5,73
	06:00	22,94	19,29	3,66	0,00			1	1			1				4,33	6,53
	07:00	26,34	19,10	7,24	0,00			1	1			1				9,24	9,91
	08:00	26,88	18,70	8,18	0,00			1	1			1				10,53	10,54
	09:00	27,27	20,76	6,51	0,00			1	1			1				10,78	10,82
	10:00	28,18	23,45	4,73	0,00			1	1			1			1	11,07	10,93
	11:00	27,86	23,03	4,83	0,00			1	1	1		1				7,26	7,27
	12:00	28,78	21,73	7,05	0,00					1	1		1			9,89	9,95
	13:00	28,20	19,61	8,58	0,00					1	1		1			11,28	11,28
	14:00	26,26	17,70	8,56	0,00					1	1		1			9,85	9,81
	15:00	25,48	17,50	7,98	0,00					1	1		1			8,96	8,97
	16:00	27,02	18,84	8,18	0,00					1	1		1			10,30	10,38
	17:00	31,43	23,34	8,09	0,00					1	1	1	1			12,15	12,18
	18:00	37,29	30,22	7,08	0,00			1	1	1		1			1	13,43	13,45
	19:00	41,84	35,31	6,53	0,00			1	1	1		1			4	13,73	13,73
20:00	41,15	36,82	4,33	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73	
21:00	38,67	37,40	1,27	0,00			1	1	1		1			6	13,48	13,47	
22:00	33,97	32,99	0,97	0,00			1	1	1		1			3	11,00	10,94	
23:00	29,12	27,13	1,99	0,00			1	1	1		1				7,43	7,36	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	25,01	22,83	2,18	0,00			1	1	1		1				3,27	3,22
	01:00	22,58	18,93	3,65	0,00				1	1		1				5,60	5,80
	02:00	21,88	18,01	3,88	0,00				1	1		1				5,38	5,37
	03:00	21,27	18,53	2,74	0,00				1	1		1				3,49	4,77
	04:00	21,16	19,12	2,04	0,00				1	1		1				2,50	4,65
	05:00	22,23	19,71	2,52	0,00				1	1		1				3,34	5,68
	06:00	25,69	23,13	2,56	0,00				1	1		1				7,80	7,78
	07:00	30,56	29,30	1,26	0,00			1	1	1		1				8,77	8,81
	08:00	31,17	29,62	1,56	0,00			1	1	1		1				9,36	9,31
	09:00	30,54	27,86	2,68	0,00			1	1	1		1		1		8,38	8,17
	10:00	28,94	26,81	2,12	0,00			1	1	1		1		1		7,04	7,03
	11:00	27,62	24,11	3,51	0,00			1	1	1		1				5,79	5,63
	12:00	27,45	23,97	3,48	0,00				1	1		1		1		7,12	7,40
	13:00	27,19	24,70	2,49	0,00				1	1		1		1		10,15	10,17
	14:00	26,54	23,21	3,33	0,00				1	1		1				10,13	10,09
	15:00	26,22	20,64	5,57	0,00				1	1		1				9,73	9,73
	16:00	28,20	23,33	4,87	0,00				1	1		1				10,75	10,50
	17:00	32,76	29,33	3,43	0,00			1	1	1		1				11,25	11,30
	18:00	38,75	33,93	4,82	0,00			1	1	1		1		4		13,50	13,53
	19:00	43,34	36,84	6,50	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
20:00	43,25	37,55	5,70	0,00			1	1	1		1		7		13,73	13,73	
21:00	39,68	35,73	3,95	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73	
22:00	34,88	31,36	3,52	0,00			1	1	1		1		2		12,53	12,49	
23:00	29,90	28,11	1,79	0,00			1	1	1		1				8,23	8,13	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	25,81	23,39	2,42	0,00			1	1	1		1				4,06	4,01
	01:00	22,85	19,67	3,17	0,00			1		1		1				5,94	6,32
	02:00	21,98	19,53	2,45	0,00			1		1		1				5,65	5,63
	03:00	21,31	19,68	1,63	0,00			1		1		1				4,97	4,95
	04:00	21,26	19,24	2,03	0,00			1		1		1				4,91	4,93
	05:00	22,41	18,99	3,42	0,00			1		1		1				5,96	5,99
	06:00	25,69	21,32	4,37	0,00			1		1		1				7,82	7,75
	07:00	30,05	24,78	5,28	0,00			1	1	1		1				8,07	8,11
	08:00	30,30	27,37	2,93	0,00			1	1	1		1				8,44	8,45
	09:00	32,02	28,99	3,03	0,00			1	1	1		1				10,11	10,13
	10:00	30,28	28,46	1,82	0,00			1	1	1		1				8,50	8,48
	11:00	29,12	26,15	2,97	0,00			1	1	1		1				7,22	7,22
	12:00	31,51	24,98	6,54	0,00			1	1	1		1				9,51	9,61
	13:00	31,93	25,51	6,42	0,00			1	1	1		1				10,15	10,15
	14:00	31,09	26,68	4,41	0,00			1	1	1		1				9,19	9,20
	15:00	31,24	29,08	2,16	0,00			1	1	1		1				9,38	9,38
	16:00	32,61	31,13	1,48	0,00			1	1	1		1			1	10,26	10,25
	17:00	35,77	34,96	0,82	0,00			1	1	1		1			4	11,83	11,88
	18:00	40,61	38,75	1,87	0,00			1	1	1	0,00	1			7	13,69	13,70
	19:00	43,76	40,87	2,88	0,00			1	1	1		1			8	13,73	13,73
20:00	43,05	40,88	2,17	0,00			1	1	1		1			8	13,73	13,73	
21:00	39,61	36,80	2,81	0,00			1	1	1		1			6	13,72	13,71	
22:00	34,73	32,39	2,34	0,00			1	1	1		1			2	12,18	12,08	
23:00	29,71	29,36	0,35	0,00			1	1	1		1				8,11	7,97	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	25,48	25,21	0,27	0,00			1	1	1		1				3,74	3,70
	01:00	22,78	21,76	1,01	0,00			1	1	1		1				2,30	2,69
	02:00	21,85	21,03	0,82	0,00			1	1			1				5,51	5,51
	03:00	21,43	21,41	0,02	0,00			1	1			1				5,07	5,05
	04:00	21,26	20,78	0,48	0,00			1	1			1				4,91	4,90
	05:00	22,11	21,56	0,55	0,00			1	1			1				4,24	4,03
	06:00	25,29	24,38	0,92	0,00			1	1	1		1				3,37	3,43
	07:00	30,66	29,76	0,90	0,00			1	1	1		1		1		8,40	8,47
	08:00	32,25	31,37	0,88	0,00			1	1	1		1		2		9,48	9,49
	09:00	32,01	30,17	1,83	0,00			1	1	1		1		1		9,64	9,62
	10:00	29,72	27,92	1,80	0,00			1	1	1		1				7,87	7,80
	11:00	29,46	27,30	2,16	0,00			1	1	1		1				7,61	7,63
	12:00	29,30	26,06	3,24	0,00			1	1	1		1				7,41	7,42
	13:00	30,47	24,72	5,75	0,00			1	1	1		1				8,55	8,59
	14:00	29,92	23,75	6,17	0,00			1	1	1		1				8,12	8,10
	15:00	29,02	23,18	5,84	0,00			1	1	1		1				7,16	7,14
	16:00	30,98	23,71	7,27	0,00			1	1	1		1				9,03	9,07
	17:00	34,29	23,93	10,36	0,00			1	1	1		1				12,28	12,31
	18:00	39,34	29,75	9,60	0,00			1	1	1	0,00	1			1	13,73	13,73
	19:00	43,77	33,08	10,70	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73
20:00	43,68	32,16	11,51	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73	
21:00	40,09	29,46	10,63	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73	
22:00	34,99	25,03	9,96	0,00			1	1	1		1				12,80	12,75	
23:00	29,86	20,11	9,75	0,00			1	1	1						10,76	10,84	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο διάστημα μεταξύ 8:00 - 14:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	28,29	17,21	11,08	0,00			1	1			1				11,35	11,32
	01:00	25,27	16,47	8,79	0,00			1	1			1				8,99	8,94
	02:00	24,19	15,47	8,72	0,00				1			1				8,90	8,89
	03:00	23,57	14,34	9,23	0,00				1			1				9,43	9,43
	04:00	23,54	14,33	9,21	0,00				1			1				9,41	9,41
	05:00	24,38	14,80	9,58	0,00				1			1				9,73	9,74
	06:00	28,23	17,22	11,00	0,00			1	1			1				11,21	11,24
	07:00	35,32	22,44	12,88	0,00			1	1			1			2	13,50	13,52
	08:00	40,25	27,13	13,12	0,00			1	1			1			6	13,73	13,73
	09:00	43,58	30,42	13,16	0,00			1	1			1		1	6	13,73	13,73
	10:00	44,07	30,95	13,12	0,00			1	1			1		1	6	13,73	13,73
	11:00	42,76	29,67	13,09	0,00			1	1			1		1	5	13,73	13,73
	12:00	42,88	29,73	13,15	0,00			1	1			1		1	5	13,73	13,73
	13:00	42,66	29,54	13,12	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73
	14:00	41,30	28,10	13,20	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	15:00	40,67	27,61	13,07	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	42,12	29,05	13,06	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73
	17:00	44,72	31,56	13,15	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73
	18:00	48,59	35,47	13,12	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73
	19:00	50,24	37,33	12,91	0,00			1	1	1		1			6	13,73	13,73
	20:00	48,58	35,94	12,64	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73
	21:00	44,91	32,40	12,51	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
	22:00	39,77	27,21	12,56	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
23:00	34,66	22,06	12,60	0,00			1	1	1		1				13,47	13,45	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	29,78	18,62	11,16	0,00			1	1			1				11,97	11,94
	01:00	26,42	16,57	9,85	0,00			1	1			1				10,14	10,09
	02:00	25,24	15,84	9,40	0,00			1	1			1				9,56	9,57
	03:00	24,32	14,76	9,56	0,00				1			1				9,75	9,74
	04:00	24,02	14,70	9,32	0,00				1			1				9,60	9,61
	05:00	24,88	15,16	9,73	0,00				1			1				9,95	9,95
	06:00	27,13	16,52	10,61	0,00				1	1		1				10,78	10,81
	07:00	32,07	20,06	12,01	0,00				1	1		1				12,72	12,78
	08:00	38,23	25,36	12,87	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	09:00	42,09	29,51	12,58	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	10:00	42,82	30,26	12,56	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	11:00	42,54	30,29	12,25	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	12:00	43,08	30,61	12,47	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	13:00	43,53	31,11	12,43	0,00			1	1	1		1		3		13,73	13,73
	14:00	43,01	30,79	12,22	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	15:00	41,36	29,21	12,14	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	41,97	29,34	12,63	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	43,92	31,48	12,44	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73
	18:00	47,23	34,58	12,64	0,00			1	1	1		1		4		13,73	13,73
	19:00	49,53	36,96	12,57	0,00			1	1	1		1		6		13,73	13,73
20:00	47,56	35,71	11,86	0,00			1	1	1		1		5		13,73	13,73	
21:00	43,13	31,42	11,72	0,00			1	1	1		1		2		13,73	13,73	
22:00	38,12	26,32	11,80	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73	
23:00	33,13	22,47	10,65	0,00			1	1	1		1				12,14	12,10	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	28,74	18,73	10,02	0,00			1	1	1						11,58	11,53
	01:00	25,39	17,21	8,18	0,00			1	1	1						9,14	9,09
	02:00	24,22	16,00	8,21	0,00			1	1	1						8,86	8,86
	03:00	23,23	14,86	8,37	0,00				1	1						9,30	9,29
	04:00	22,72	14,55	8,17	0,00				1	1						9,09	9,08
	05:00	23,17	15,42	7,75	0,00				1	1						9,25	9,26
	06:00	24,74	17,00	7,74	0,00			1	1	1						8,68	8,72
	07:00	28,86	19,07	9,80	0,00			1	1	1						11,41	11,46
	08:00	31,60	20,68	10,92	0,00			1	1	1						12,65	12,65
	09:00	35,75	24,56	11,19	0,00			1	1	1					4	13,64	13,66
	10:00	37,08	26,34	10,74	0,00			1	1	1					6	13,73	13,73
	11:00	37,04	25,39	11,65	0,00			1	1	1					5	13,72	13,72
	12:00	37,64	26,36	11,28	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73
	13:00	35,66	24,43	11,23	0,00			1	1	1			1			13,31	13,31
	14:00	32,73	23,07	9,65	0,00			1	1	1			1			11,14	11,04
	15:00	31,70	21,48	10,22	0,00			1	1	1			1			11,29	11,30
	16:00	33,43	22,09	11,34	0,00			1	1	1			1			12,84	12,85
	17:00	36,39	24,56	11,84	0,00			1	1	1			1			13,72	13,72
	18:00	41,08	29,85	11,24	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73
	19:00	44,62	33,64	10,98	0,00			1	1	1			1		3	13,73	13,73
20:00	44,07	32,76	11,30	0,00			1	1	1			1		3	13,73	13,73	
21:00	40,63	29,38	11,25	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73	
22:00	35,84	25,25	10,58	0,00			1	1	1			1			13,29	13,23	
23:00	30,80	21,84	8,96	0,00			1	1	1			1			10,64	10,69	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 08:20-15:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	26,19	18,54	7,66	0,00			1	1			1				9,90	9,86
	01:00	23,21	17,18	6,03	0,00			1	1			1				6,95	6,91
	02:00	22,54	15,37	7,17	0,00			1	1			1				7,97	8,06
	03:00	21,96	14,19	7,77	0,00				1			1				8,79	8,78
	04:00	21,83	14,06	7,78	0,00				1			1				8,72	8,73
	05:00	22,73	16,26	6,47	0,00				1	1		1				8,10	8,11
	06:00	25,82	17,93	7,89	0,00				1	1		1				9,44	9,50
	07:00	31,24	24,02	7,22	0,00				1	1		1				12,14	12,16
	08:00	33,05	28,27	4,77	0,00			1	1	1		1				11,49	11,54
	09:00	33,37	29,33	4,04	0,00			1	1	1		1				11,58	11,55
	10:00	31,28	29,08	2,20	0,00			1	1	1		1				9,51	9,43
	11:00	29,72	28,16	1,56	0,00			1	1	1		1				7,83	7,84
	12:00	30,61	26,76	3,86	0,00			1	1	1		1				8,68	8,72
	13:00	29,99	25,62	4,37	0,00			1	1	1		1				8,64	8,62
	14:00	28,72	22,89	5,83	0,00			1	1	1		1				8,13	8,10
	15:00	28,99	22,16	6,83	0,00			1	1	1		1				8,36	8,36
	16:00	30,79	21,96	8,83	0,00			1	1	1		1				10,11	10,13
	17:00	34,13	24,65	9,48	0,00			1	1	1		1				13,01	13,03
	18:00	39,01	31,40	7,61	0,00			1	1	1		1			2	13,73	13,73
	19:00	43,68	36,65	7,02	0,00			1	1	1		1			4	13,73	13,73
20:00	43,50	36,60	6,90	0,00			1	1	1		1			5	13,73	13,73	
21:00	40,57	31,13	9,44	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73	
22:00	35,38	26,07	9,31	0,00			1	1	1		1				13,10	13,06	
23:00	30,40	23,82	6,57	0,00			1	1	1		1				8,75	8,64	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 10:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	25,96	21,84	4,12	0,00			1	1			1				7,47	7,56
	01:00	23,22	18,44	4,79	0,00			1	1			1				6,93	6,91
	02:00	22,26	17,12	5,14	0,00			1	1			1				5,93	5,92
	03:00	21,78	16,98	4,80	0,00			1	1			1				5,43	5,43
	04:00	21,70	17,02	4,68	0,00			1	1			1				5,36	5,35
	05:00	22,40	17,04	5,36	0,00			1	1			1				5,98	6,01
	06:00	25,33	17,23	8,09	0,00			1	1			1				9,67	9,78
	07:00	31,01	21,30	9,71	0,00			1	1			1				12,30	12,33
	08:00	33,70	25,40	8,30	0,00			1	1	1		1				13,22	13,23
	09:00	32,28	24,51	7,77	0,00			1	1	1		1				11,78	11,76
	10:00	31,69	23,44	8,25	0,00			1	1	1		1				11,39	11,38
	11:00	30,79	23,19	7,59	0,00			1	1	1		1				10,51	10,48
	12:00	32,19	24,39	7,80	0,00			1	1	1		1				11,76	11,77
	13:00	32,47	24,96	7,50	0,00			1	1	1		1				11,80	11,81
	14:00	31,57	23,63	7,94	0,00			1	1	1		1				10,97	10,96
	15:00	30,81	22,28	8,53	0,00			1	1	1		1				10,53	10,55
	16:00	32,60	21,82	10,78	0,00			1	1	1		1				11,99	11,95
	17:00	36,44	24,50	11,94	0,00			1	1	1		1				13,70	13,72
	18:00	41,62	29,54	12,09	0,00			1	1	1		1			1	13,73	13,73
	19:00	45,21	33,07	12,14	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73
20:00	44,57	32,30	12,27	0,00			1	1	1		1			3	13,73	13,73	
21:00	41,59	29,80	11,79	0,00			1	1	1		1				13,73	13,73	
22:00	36,95	24,68	12,27	0,00			1	1	1		1				13,68	13,69	
23:00	31,77	19,86	11,91	0,00			1	1			1				12,69	12,67	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	26,85	16,83	10,01	0,00			1	1			1				10,39	10,33
	01:00	23,72	16,10	7,62	0,00			1	1			1				7,79	7,83
	02:00	22,49	13,77	8,72	0,00				1	1		1				8,94	8,89
	03:00	21,43	13,05	8,38	0,00				1	1						8,59	8,58
	04:00	21,33	12,97	8,36	0,00				1	1						8,53	8,54
	05:00	21,37	12,98	8,39	0,00				1	1						8,54	8,54
	06:00	23,07	14,05	9,02	0,00				1	1						9,17	9,20
	07:00	27,71	16,91	10,81	0,00			1	1	1						11,01	11,04
	08:00	31,23	19,11	12,12	0,00			1	1	1						12,45	12,46
	09:00	32,67	20,09	12,58	0,00			1	1	1						13,06	13,06
	10:00	31,40	19,23	12,17	0,00			1	1	1						12,59	12,58
	11:00	28,47	17,35	11,12	0,00			1	1	1						11,43	11,40
	12:00	27,41	18,59	8,83	0,00			1	1	1					1	10,63	10,63
	13:00	27,53	17,35	10,18	0,00			1	1	1						10,96	10,88
	14:00	24,35	16,46	7,90	0,00			1	1	1						8,09	8,03
	15:00	23,29	16,46	6,83	0,00			1	1	1						6,94	6,94
	16:00	24,52	16,57	7,96	0,00			1	1	1						8,06	8,13
	17:00	29,34	18,04	11,30	0,00			1	1	1						11,56	11,56
	18:00	35,68	23,23	12,44	0,00			1	1	1			1			12,95	12,95
	19:00	40,70	27,73	12,97	0,00			1	1	1			1		1	13,73	13,73
20:00	40,80	28,54	12,26	0,00			1	1	1			1		2	13,73	13,73	
21:00	37,73	30,24	7,49	0,00			1	1	1			1		4	13,00	12,83	
22:00	32,98	25,36	7,62	0,00			1		1			1		3	10,18	10,10	
23:00	28,47	20,96	7,51	0,00			1		1			1		1	9,17	9,41	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 12:29-12:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	25,07	16,97	8,10	0,00			1		1		1				9,27	9,26
	01:00	22,55	15,85	6,70	0,00					1		1		1		9,07	9,05
	02:00	21,71	17,27	4,43	0,00		1			1		1		1		8,65	8,64
	03:00	21,12	16,95	4,17	0,00		1			1		1				8,45	8,45
	04:00	21,00	17,61	3,39	0,00		1			1		1				8,40	8,39
	05:00	22,22	18,38	3,84	0,00		1			1		1		1		8,85	8,88
	06:00	25,56	21,18	4,37	0,00			1		1		1		3		9,92	9,89
	07:00	28,76	24,86	3,90	0,00			1		1		1		3		11,06	11,09
	08:00	28,89	27,04	1,85	0,00			1		1		1		4		10,53	10,50
	09:00	28,42	27,60	0,82	0,00			1		1		1		4	1	9,75	9,75
	10:00	26,96	26,22	0,74	0,00			1	1	1		1		2	1	6,23	6,02
	11:00	26,42	25,37	1,05	0,00			1	1	1		1				4,50	4,53
	12:00	25,48	25,11	0,38	0,00			1	1	1		1				3,65	3,63
	13:00	25,46	25,33	0,13	0,00			1	1	1		1				3,60	3,59
	14:00	24,72	24,70	0,02	0,00			1	1	1		1				2,86	2,84
	15:00	24,25	24,25	0,00	0,00			1	1	1		1				3,39	3,41
	16:00	25,83	25,82	0,01	0,00			1	1	1		1				4,25	4,23
	17:00	29,38	29,38	0,00	0,00			1	1	1		1			1	7,05	7,10
	18:00	35,48	35,44	0,03	0,00			1	1	1		1			5	11,02	10,97
	19:00	40,55	40,03	0,52	0,00			1	1	1		1			6	10,49	10,35
20:00	40,89	39,50	1,40	0,00			1	1	1		1			6	10,84	10,80	
21:00	38,54	36,11	2,43	0,00			1	1	1		1			5	10,86	11,02	
22:00	33,87	29,69	4,17	0,00			1	1	1		1			1	11,67	11,61	
23:00	28,85	22,23	6,62	0,00			1	1	1		1				9,11	9,28	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	24,88	17,74	7,14	0,00			1	1			1				9,26	9,20
	01:00	22,22	15,86	6,37	0,00			1	1			1				7,23	7,29
	02:00	21,28	16,39	4,89	0,00			1	1			1				5,26	6,29
	03:00	20,72	16,58	4,14	0,00		1	1	1			1				4,49	6,35
	04:00	20,61	16,71	3,90	0,00		1	1						2	1	4,02	8,10
	05:00	21,52	17,59	3,93	0,00		1	1	1				1		1	4,02	4,72
	06:00	24,22	20,30	3,92	0,00			1	1				1			4,02	7,23
	07:00	29,81	22,72	7,09	0,00				1	1			1			7,43	11,81
	08:00	33,96	24,80	9,16	0,00				1	1			1		2	10,00	13,55
	09:00	34,40	24,14	10,26	0,00				1	1			1		2	11,43	13,69
	10:00	36,36	24,55	11,80	0,00				1	1			1		2	13,72	13,73
	11:00	35,12	23,09	12,02	0,00				1	1			1		2	13,68	13,67
	12:00	34,20	22,45	11,75	0,00				1	1			1		1	13,35	13,63
	13:00	32,60	24,08	8,52	0,00				1	1			1		2	9,94	13,06
	14:00	32,04	23,80	8,23	0,00				1	1			1		2	9,83	12,83
	15:00	33,03	24,73	8,30	0,00			1	1	1			1		1	9,74	12,36
	16:00	34,08	26,69	7,39	0,00			1	1	1			1			8,75	12,21
	17:00	37,75	30,38	7,36	0,00			1	1	1			1		2	8,75	13,70
	18:00	42,98	36,63	6,35	0,00			1	1	1			1		6	7,25	13,67
	19:00	44,37	39,65	4,72	0,00			1	1	1			1	1	7	5,00	13,65
20:00	42,77	37,88	4,89	0,00			1	1	1			1	1	6	5,00	12,56	
21:00	39,32	29,62	9,70	0,00			1	1	1			1		3	10,74	12,68	
22:00	34,43	22,63	11,81	0,00			1	1	1			1			13,47	13,42	
23:00	29,57	19,16	10,41	0,00			1			1		1			11,90	11,86	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:30 - 02:30. Στο διάστημα 01:30 - 09:30 εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ. Απο τις μεσημεριανές ώρες και μετά επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	25,25	16,86	8,39	0,00			1		1		1				10,15	10,10	
	01:00	22,54	16,23	6,30	0,00			1		1		1				7,65	8,12	
	02:00	21,89	17,68	4,20	0,00			1		1		1				5,07	7,27	
	03:00	21,25	16,77	4,48	0,00			1		1		1				5,07	6,38	
	04:00	21,32	17,05	4,28	0,00			1		1		1				5,07	6,51	
	05:00	21,23	18,58	2,65	0,00			1		1		1				5,07	6,31	
	06:00	21,99	21,99	0,00	0,00			1		1		1			1	5,07	5,30	
	07:00	25,42	25,42	0,00	0,00			1	1	1		1			1	4,97	4,80	
	08:00	28,07	28,07	0,00	0,00			1	1	1		1				4,09	6,40	
	09:00	29,60	29,60	0,00	0,00			1	1	1		1				4,09	7,75	
	10:00	27,87	27,87	0,00	0,00			1	1	1		1				4,09	6,04	
	11:00	28,40	28,40	0,00	0,00			1	1	1		1				4,09	6,42	
	12:00	32,39	32,39	0,00	0,00			1	1	1		1			3	4,09	9,00	
	13:00	32,53	32,51	0,02	0,00			1	1	1		1			4	2	4,24	7,75
	14:00	34,40	33,08	1,32	0,00			1	1	1		1			4		9,04	10,36
	15:00	34,14	32,50	1,64	0,00			1	1	1		1			3		10,70	10,67
	16:00	35,65	35,63	0,02	0,00			1	1	1		1			5		11,27	11,31
	17:00	38,96	38,96	0,00	0,00			1	1	1		1		1	6		9,88	9,73
	18:00	41,84	41,84	0,00	0,00			1	1	1		1		1	7		11,16	11,23
	19:00	44,20	44,20	0,00	0,00			1	1	1		1		1	7		13,49	13,50
20:00	43,07	42,88	0,19	0,00			1	1	1		1		1	7		12,53	12,47	
21:00	39,35	39,11	0,24	0,00			1	1	1		1		1	7		11,35	11,58	
22:00	34,61	34,56	0,06	0,00			1	1	1		1		1	3		11,14	11,11	
23:00	30,04	29,87	0,16	0,00			1	1	1		1		1			8,31	8,25	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Βλάβη στο δίκτυο τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο διάστημα 05:00 - 14:00 εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	26,10	26,02	0,07	0,00			1	1	1		1				5,58	5,59
	01:00	23,34	23,06	0,28	0,00				1	1		1				6,65	6,77
	02:00	22,15	21,89	0,26	0,00				1	1		1				0,00	0,00
	03:00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
	04:00	21,60	21,16	0,44	0,00				1	1		1				5,12	5,09
	05:00	21,44	20,53	0,92	0,00				1	1		1				4,93	4,93
	06:00	22,48	21,70	0,78	0,00				1	1		1				5,93	5,95
	07:00	24,64	23,44	1,20	0,00				1	1		1		1		7,83	7,82
	08:00	28,23	27,19	1,04	0,00			1	1	1		1				6,56	6,54
	09:00	31,42	29,65	1,77	0,00			1	1	1		1		1		9,41	9,43
	10:00	32,21	31,76	0,45	0,00			1	1	1		1		2		9,27	9,26
	11:00	32,63	31,79	0,84	0,00			1	1	1		1		2		9,65	9,68
	12:00	35,29	34,73	0,56	0,00			1	1	1		1		5		10,62	10,62
	13:00	34,06	32,49	1,57	0,00			1	1	1		1		4	1	10,04	10,02
	14:00	31,99	31,42	0,56	0,00			1	1	1		1		4		8,11	8,01
	15:00	29,20	28,60	0,60	0,00			1	1	1		1		2		6,43	6,39
	16:00	27,85	27,51	0,34	0,00			1	1	1		1		2		4,97	5,03
	17:00	29,39	29,24	0,15	0,00			1	1	1		1		1		6,91	6,95
	18:00	32,14	32,04	0,10	0,00			1	1	1		1		3		8,84	8,90
	19:00	37,64	37,60	0,03	0,00			1	1	1		1		6		12,11	12,17
20:00	43,17	42,94	0,23	0,00			1	1	1		1		8	2	13,72	13,73	
21:00	41,96	41,50	0,46	0,00			1	1	1		1		8	2	13,72	13,72	
22:00	36,87	36,20	0,67	0,00			1	1	1		1		4		12,87	12,84	
23:00	31,47	30,61	0,86	0,00			1	1	1		1				9,73	9,65	

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο το διάστημα 12:45 με 13:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	26,47	24,66	1,81	0,00			1	1	1		1				7,57	7,66
	01:00	23,15	20,48	2,67	0,00				1	1		1				6,73	6,69
	02:00	22,14	19,25	2,89	0,00				1	1		1				5,67	5,66
	03:00	21,45	18,85	2,60	0,00					1	1		1			5,42	5,56
	04:00	21,33	19,03	2,30	0,00			1		1			1			6,43	6,42
	05:00	21,96	19,97	1,99	0,00			1		1			1			6,33	6,34
	06:00	25,42	24,40	1,02	0,00			1	1	1			1			4,76	4,73
	07:00	30,53	29,43	1,10	0,00			1	1	1			1			8,36	8,45
	08:00	33,07	32,49	0,58	0,00			1	1	1			1		3	9,76	9,78
	09:00	32,01	31,94	0,06	0,00			1	1	1			1		3	8,64	8,61
	10:00	30,35	30,26	0,09	0,00			1	1	1			1		2	7,63	7,61
	11:00	30,44	30,31	0,13	0,00			1	1	1			1		2	7,91	7,89
	12:00	32,21	32,11	0,10	0,00			1	1	1			1		2	9,29	9,32
	13:00	30,83	30,68	0,15	0,00			1	1	1			1		2	8,21	8,20
	14:00	28,26	27,54	0,72	0,00			1	1	1			1			6,55	6,49
	15:00	28,28	27,31	0,97	0,00			1	1	1			1			6,37	6,40
	16:00	28,34	27,57	0,76	0,00			1	1	1			1			6,54	6,51
	17:00	29,04	28,44	0,60	0,00			1	1	1			1			7,01	7,12
	18:00	32,02	31,29	0,73	0,00			1	1	1			1		2	9,17	9,21
	19:00	37,30	36,99	0,31	0,00			1	1	1			1		6	12,18	12,25
20:00	42,37	41,57	0,79	0,00			1	1	1			1		8	3	13,72	13,72
21:00	41,44	39,34	2,10	0,00			1	1	1			1		7	1	13,73	13,73
22:00	36,52	32,87	3,65	0,00			1	1	1			1		2		13,42	13,41
23:00	31,07	25,47	5,60	0,00			1	1	1			1				10,32	10,23

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	26,28	20,11	6,17	0,00			1	1	1		1				8,39	8,43	
	01:00	22,95	18,33	4,62	0,00			1	1			1				5,36	7,36	
	02:00	21,82	17,96	3,86	0,00			1	1			1				4,00	5,47	
	03:00	21,20	17,37	3,83	0,00			1	1			1				4,00	4,86	
	04:00	20,86	17,19	3,68	0,00			1	1			1				4,00	4,49	
	05:00	21,70	18,12	3,58	0,00			1	1			1				4,00	5,31	
	06:00	25,19	20,94	4,25	0,00			1	1			1				6,95	8,42	
	07:00	30,16	25,77	4,39	0,00			1	1	1			1			8,04	8,08	
	08:00	32,58	27,23	5,36	0,00			1	1	1			1			10,68	10,73	
	09:00	33,00	26,68	6,32	0,00			1	1	1			1			11,11	11,08	
	10:00	32,96	26,12	6,84	0,00			1	1	1			1			11,09	11,11	
	11:00	33,15	28,44	4,72	0,00			1	1	1			1		1	11,21	11,18	
	12:00	34,40	29,69	4,71	0,00			1	1	1			1		1	12,13	12,14	
	13:00	36,43	29,76	6,67	0,00			1	1	1			1		2	13,45	13,46	
	14:00	35,86	28,38	7,48	0,00			1	1	1			1		2	13,13	13,21	
	15:00	34,35	24,49	9,86	0,00			1	1	1			1			12,25	12,18	
	16:00	32,98	24,11	8,87	0,00			1	1	1			1			11,00	10,93	
	17:00	33,62	24,38	9,24	0,00			1	1	1			1			11,55	11,63	
	18:00	37,53	28,21	9,33	0,00			1	1	1			1		2	11,89	13,70	
	19:00	41,87	31,58	10,30	0,00			1	1	1			1		3	13,67	13,73	
	20:00	45,28	36,16	9,13	0,00			1	1	1			1		7	2	13,73	13,73
	21:00	42,68	33,05	9,62	0,00			1	1	1			1		5		13,73	13,73
	22:00	37,05	28,12	8,92	0,00			1	1	1			1				13,64	13,61
23:00	31,43	22,56	8,87	0,00			1	1	1			1				11,17	11,11	

Τις πρωινές ώρες παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα άεργου ισχύος στο δίκτυο. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:15 με 17:20. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης